

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 27.10.2023 по 03.11.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул. Космонавтов 67 з/под-д 9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.10.2023г. 15.00	27.10.2023г. 10:00	34:00	устранено
2	ул. Дзержинского 40а з/д 2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.10.2023г. 08.00	28.10.2023г. 12.00	52:00	устранено
3	ул.Космонавтов 6/3 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2023г. 19.30	27.10.2023г. 12.00	16:30	устранено
4	Сукляя Фрунзе 106 б кв.14 эл.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.2023г. 22.20	27.10.2023г. 13.00	14:40	устранено
5	ул.25 Октября 105 1э.у.(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2023г. 14.00	28.10.2023г. 13.40	23:20	устранено
6	ул.Жуковского 9(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2023г. 14.00	27.10.2023г. 17.20	3:20	устранено
7	ул.Луначарского 34 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2023г. 09.00	28.10.2023г. 14.00	5:00	устранено
8	ул. Каховская 13/2 кв.30 з/д (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.10.2023г. 20:30	28.10.2023г. 11.30	14:00	устранено
9	ул. К. Маркса 3 кв.27 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2023г. 15:00			не устранено
10	ул. Юности41 кв.62 з/д (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2023г. 14.30	28.10.2023г. 18.00	3:30	устранено
11	ул. Манойлова 23 кв. 1 з/д (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2023г. 19.00	1.11.23 г 15.50	3 дня 21:10	Включено отопление
12	В/ч 60387	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.23 г 6.40	1.11.23 г 15.30	6 дней 8:50	Включено отопление
13	ул.Крупская 9,11-9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.23 г 9.55	27.10.23 г 14.00	1 день 4:05	Включено ГВС
14	ул.Космонавтов 6/3 - 5 эт.	Течь батареи в кв.9	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.23 г 19.15	27.10.23 г 14.50	19:35	Включено отопление

15	Квартал Пушкина :ул.Пушкина 20,11 а,11,колледж бизнеса,Страховая компания ,метрологический центр,ГВК,ПРБ,ул.25 Октября 33а,35,38,минздрав, администрация Президента,гуманитарно-математ.гимназия,ДДЮТ,Екатерининский парк,муз.школа № 1,ГДК,кинотеатр "Тирасполь",Украинский лицей,пер.Энгельса 15 .	Распределительный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 7.20	27.10.23 г 14.20	7:00	Включено отопление
16	ул.Каховская 14,16 -4 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 8.20	27.10.23 г 20.30	12:10	Включено ГВС
17	ул.Шевченко 81/4 - 4 эт.	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 8.25	27.10.23 г 15.00	6:35	Включено отопление
18	ул.Юности 51 -10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 9.05	27.10.23 г 15.40	6:35	Включено ГВС
19	пгт.Новотираспольский ул.Советская 14 учебный корпус ПГУ	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 9.00	31.10.23 г 15.00	4 дня 6:00	Включено отопление,на балансе ПГУ
20	ул.Каховская 12,14,16 -4 эт. Все	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 11.55	27.10.23 г 15.00	3:05	Включено отопление
21	ул.Жуковского 9 -5 эт.	Стояк отопления в кв.3	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 13.15	27.10.23 г 17.20	4:05	Включено отопление
22	ул.25 Октября 105(1/2 ж.д.)	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 13.40	28.10.23 г 13.40	1 день	Включено отопление
23	ул.Космонавтов 63,61 -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 16.45	27.10.23 г 22.35	5:50	Включено отопление
24	ул.Каховская 13/2 -4 эт.	Кран Маевского в кв.30	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 20.30	28.10.23 г 11.30	14:30	Включено отопление
25	ЦТП-15 ОК :ул. Краснодарская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодарская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодарская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодарская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	Водовод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 23.30	28.10.23 г 20.35	21:05	Включено ГВС
26	ул.1 Мая 116 ПУЖКХ	Внутриквартальный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	25.10.23 г 8.00	1.11.23 г 15.00	7 дней 7:00	Включено отопление
27	ул.Шевченко 81/3 -5 эт.	Стояк отопления в кв.	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.23 г 17.15	29.10.23 г 18.40	1:25	Включено отопление
28	ул.Луначарского 34 -9 эт.	По заявке СВДО					27.10.23 г 13.00	28.10.23 г 14.00	1 день 1:00	Включено отопление
29	Гуманитарно-математ.гимназия	Выход из строя запорной арматуры					27.10.23 г 16.25	30.10.23 г 16.00	2 дня 23:35	Включено отопление

30	ул.1 Мая 116 ПУЖКХ	Внутриквартирный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.10.23 г 8.00			Отключено отопление
31	ул.К.Либкнехта 205/3 (1 стояк)-9 эт.	Батарея в кв.69	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.10.23 г 6.40	30.10.23 г 9.50	2 дня 3:10	Включено отопление
32	ул.Краснодонская 66 (1 стояк)-9 эт.	Стояк отопления в кв.168	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.10.23 г 9.30	30.10.23 г 11.15	1 день 1:45	Включено отопление
33	ул.Чапаева 145 В (1 стояк)-9 эт.	Батарея в кв.41	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.10.23 г 21.00	29.10.23 г 21.00	2 дня	Включено отопление
34	ЦТП-1 ОК :ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			30.10.23 г 8.30	30.10.23 г 14.00	5:30	Включено ГВС
35	ЦТП-15 ОК :ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	Ревизия запорной арматуры			30.10.23 г 8.30	30.10.23 г 12.45	4:15	Включено ГВС
36	ул.Мира 50/20 9 эт.	Промывка системы ГВС			30.10.23 г 8.35	30.10.23 г 16.00	7:25	Включено ГВС
37	ул.Гвардейская 21 -5 эт.	Замена крана Маевского в кв.			30.10.23 г 8.45	30.10.23 г 10.40	1:55	Включено отопление
38	ул.Гвардейская 29 - 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			30.10.23 г 8.50	30.10.23 г 10.40	1:50	Включено отопление
39	Минсоцзащиты ул.25 Октября 114	Стояк отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 8.50			Отключено отопление
40	ул.Текстильщиков 26,28,30 - 5 эт.все	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 9.15	30.10.23 г 15.00	5:45	Включено отопление
41	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Отключение эл.энергии			30.10.23 г 9.20	30.10.23 г 9.50	0:30	Включено отопление
42	ЦТП-22 ОК :ул. Юности 1 - 17 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			30.10.23 г 9.15	30.10.23 г 15.45	6:30	Включено ГВС
43	пгт.Новотираспольский ул.Советская 19 учебный корпус аграрного техникума	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 10.20	30.10.23 г 17.15	6:55	Включено отопление
44	ул.Гвардейская 48 -5 эт.	Батарея в кв.14	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 10.40	30.10.23 г 16.10	5:30	Включено отопление
45	ул.Одесская 72,72/2,74 -5 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 11.10	30.10.23 г 11.45	0:35	Включено ГВС

46	пер.Западный 19/7-9 эт.	Водовод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 11.00	30.10.23 г 13.30	2:30	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
47	ул.Краснодонская 51/1-5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 13.15	30.10.23 г 15.30	2:15	Включено отопление
48	ул.9 Января 63 Б -9 эт.	Батарея в кв.712	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 13.50	30.10.23 г 18.45	4:55	Включено отопление
49	ЦТП-23 3 :пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 14.15	30.10.23 г 14.45	0:30	Включено ГВС
50	ул.Федько 12 А -9 эт.	По заявке кв.104			30.10.23 г 9.00	30.10.23 г 18.20	9:20	Включено ГВС
51	ул. Чехова 2 кв.66 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2023г. 9:00	30.10.2023г. 14:00	5:00	устранено
52	ул. Текстильщиков 26 кв.24 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.10.2023г. 9:00	30.10.2023г. 14:20	5:20	устранено
53								
54	ул.Краснодонская 52 (1 стояк) -9 эт.	Батарея в кв.90	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 15.40	31.10.23 г 11.00	19:20	Включено отопление
55	ул.Одесская 82 (1 стояк) - 5 эт.	Батарея в кв.33	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 17.00	31.10.23 г 12.00	19:00	Включено отопление
56	ул.Пушкина 11 а	Батарея в кв.2	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 18.00	31.10.23 г 12.00	18:00	Включено отопление
57	ул.Зелинского 15 -5 эт	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 8.15	31.10.23 г 15.00	6:45	Включено отопление
58	ЦТП-22 ОК :ул.Юности 1- 17 эт	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 8.50	31.10.23 г 14.50	6:00	Включено ГВС
59	ул.Одесская 90 а -5 эт.	По заявке			31.10.23 г 9.15	31.10.23 г 11.00	1:45	Включено ГВС
60	ул.Юности 48 -9 эт.	трубопровод ГВС			31.10.23 г 9.00	31.10.23 г 10.30	1:30	Включено ГВС
61	ул.Текстильщиков 20 -5 эт.	Ремонтные работы по стояку отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 9.20	31.10.23 г 14.30	5:10	Включено отопление
62	ул.25 Октября 108 (2эл.уз) -16 эт.	По заявке СВДО			31.10.23 г 9.30	31.10.23 г 16.00	6:30	Включено отопление
63	ул.Шевченко 81/3	По заявке СВДО			31.10.23 г 10.30	31.10.23 г 13.20	2:50	Включено отопление
64	ЦТП-7 Ц :ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия»	Водопровод до подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 10.50	31.10.23 г 11.30	0:40	Включено ГВС
65	ул.Манойлова 36 - 9 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 14.30	31.10.23 г 15.30	1:00	Включено ГВС
66	ул.Чкалова 47/1 -9 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.10.23 г 14.30	31.10.23 г 15.30	1:00	Включено ГВС

67	ЦТП-12 ОК :ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодарская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Плановая ревизия запорной арматуры				31.10.23 г 8.30	31.10.23 г 14.00	5:30	Включено ГВС	
68	ул.Федько 14	чистка сопла				31.10.23 г 16.30	31.10.23 г 17.20	0:50	Включено отопление	
69	пер.Набережный 1, кв.87(8эт.)з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.10.2023г. 15.50	31.10.2023г. 13.00	24 дня 21 час	устранено
70	ул.Одесская 88/4 кв.30 з/ст.(10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.10.2023г 09.30	31.10.2023г. 9.00	47:30	устранено
71	ул. Одесская 82 кв.33 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2023г. 17.00	31.10.2023г. 12.00	19:00	устранено
72	ул. Пушкина 11А кв.2 з/эл.уз. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.10.2023г. 18.00	31.10.2023г. 12.00	18:00	устранено
73	ул.Одесская 90а з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2023г. 09.00	31.10.2023г. 11.00	2:00	устранено
74	ул.Манойлова 25 з/э.у(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2023г. 09.00	31.10.2023г. 11.30	2:30	устранено
75	ул.Космонавтов 67 з/3,4под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2023г. 09.00	31.10.2023г. 10.30	1:30	устранено
76	пер.Чкалова 47/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2023г. 12.00	31.10.2023г. 15.30	3:30	устранено
77	ул.Правды 7 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.10.2023г. 14.00	31.10.2023г. 15.30	1:30	устранено
78	ЦТП-9 З:ул. К.Либкнехта 160 - 10 эт., 176, 180 - 5 эт. ул. К.Маркса 1 - 1 эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5 эт., 10 - 2 эт.. ул. Христофорова 9, 14 - 2 эт.. ул. Энгельса 15 - 5 эт..	Ремонтные работы на подогревателе ГВС					1.11.23 г 8.30	1.11.23 г 14.30	6:00	Включено ГВС
79	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт. ЦТП-43 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт. ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Ремонтные работы на водопроводе					1.11.23 г 9.00	1.11.23 г 20.00	11:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП "ВиВ"
80	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	1.11.23 г 8.40	1.11.23 г 9.45	1:05	Включено ГВС

81	Дом Советов ул.25 Октября 101	Батарея	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.11.23 г 12.00			Отключено отопление
82	ул.Свердлова 74 (1 эл.уз.)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.11.23 г 14.40	1.11.23 г 16.40	2:00	Включено отопление
83	ул.Правды 4 1 подъезд	Стояк отопления в кв.28	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.11.23 г 17.40	1.11.23 г 22.40	5:00	Включено отопление
84	ул. К. Маркса 3 кв.27 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.10.2023г. 15.00	01.11.2023г. 09.00	90:00	Устранено
85	ул. Свердлова 76 кв.20 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.00	01.11.2023г. 11.30	2:30	Устранено
86	ул.Кутузова 189 кв.36 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 10.20	01.11.2023г. 14.20	4:00	Устранено
87	ул.Одесская 76 кв.15 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.20	01.11.2023г. 09.35	0:15	Устранено
88	ул.К.Маркса 120 кв.90 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.00	01.11.2023г. 16.10	7:10	Устранено
89	ул.Зелинского 15 кв.139	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.30	01.11.2023г. 21.00	11:30	Устранено
90	ул. Комарова 7 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.30	01.11.2023г. 13.00	3:30	Устранено
91	ул. 28 Июня 125кв.24 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 09.00	01.11.2023г. 12.30	3:30	Устранено
92	ул. Мира 50/22 кв.77	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 11.00	01.2023г. 13.00	2:00	Устранено
93	ул. Правды 4 кв.28 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	01.11.2023г. 17.40	01.2023г. 22.30	4:50	Устранено
94	ул.Правды 4 (1,2,3,4 подъезд) -4 эт.	Ремонтные работы на эл.узле			2.11.23 г 8.15	2.11.23 г 11.30	3:15	Включено отопление
95	ул.Каховская 16 -4 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.11.23 г 8.50	2.11.23 г 16.40	7:50	Включено отопление
96	ЦТП-9 З:ул. К.Либкнехта 160 - 10 эт., 176, 180 - 5 эт. ул. К.Маркса 1 - 1 эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5 эт., 10 - 2 эт.. ул. Христофорова 9, 14 - 2 эт.. ул. Энгельса 15 - 5 эт..	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.11.23 г 8.55	2.11.23 г 12.00	3:05	Включено ГВС

97	ул.Краснодонская 34/6 -9 эт.	Стояк ГВС в кв.28	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.11.23 г 9.00	2.11.23 г 10.10	1:10	Включено ГВС
98	ЦТП-21 з.22 з.27 з.ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт.ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			2.11.23 г 8.00	2.11.23 г 20.00	12:00	Включено ГВС
99	ул.Ларионова 41 (1 эл.узел) 9 эт	Стояк отопления в кв.45	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.11.23 г 13.20	2.11.23 г 15.50	2:30	Включено отопление
100	ЦТП-19 ок: ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.11.23 г 13.40	2.11.23 г 22.30	8:50	Включено отопление
101	Котельная № 9 : техникум информатики	Настройка регулятора газа в котельной			2.11.23 г 13.15	2.11.23 г 14.15	1:00	Включено отопление
102	ул.Старого 130 (1 эл.уз.)	По заявке			2.11.23 г 14.25	2.11.23 г 15.20	0:55	Включено отопление
103	ул.К.Либкнехта 308 кв.69 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 08.50	02.11.2023г. 12.20	3:30	Устранено
104	ул.Юности 53 кв.28 з/ст..(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 09.00	02.11.2023г. 11.10	2:10	Устранено
105	ул.Юности 41 кв.20 з/ст..(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 10.30	02.11.2023г. 12.40	2:10	Устранено
106	ул.Одесская 80/5 кв.15 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г.10.10	02.11.2023г. 13.10	3:00	Устранено
107	ул.20Партсъезда35 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 09.30	02.11.2023г. 15.20	4:50	Устранено
108	ул.Ларионова 41 кв.45 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 13.20	02.11.2023г. 15.50	2:30	Устранено
109	ул.Шевченко 81/3 кв.23 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 09.00	02.11.2023г. 16.20	7:20	Устранено
110	ул.Шевченко 83/1 кв.32з/э.у.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.11.2023г. 13.40	02.11.2023г. 16.20	2:40	Устранено
г. Днестровск								
1	бул.Энергетиков 6	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.23 г 17.20	27.10.23 г 10.55	17:25	Включено отопление и ГВС
2	ул.Строителей 34	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.10.23 г 17.20	27.10.23 г 14.10	20:15	Включено отопление и ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								

1	ул.Комсомольская 80	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 9.00	27.10.23 г 11.45	2:45	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 88	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 11.45	27.10.23 г 14.45	3:00	Включено отопление
с.Сукляя									
1	ул.Фрунзе 106 б	Стояк отопления в кв.14	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	26.10.23 г 22.20	27.10.23 г 13.00	14:40	Включено отопление
с.Парканы									
1	СВА	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 16.20	27.10.23 г 17.55	1:35	Включено отопление
с.Терновка									
1	Котельная : СОШ,МДОУ	Авария горелки				2.11.23 г 8.00	2.11.23 г 14.15	6:15	Включено отопление
с. Сукляя									
1	Сукляя ул. Фрунзе 113 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.11.2023г. 08.30	01.11.2023г. 11.00	2:30	Устранено
г. Григориополь и Григориопольский район									
г. Григориополь									
1	ул.Мира 8	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	26.10.23 г 9.20	31.10.23 г 15.00	5 дней 5:40	Включено отопление
2	ул.К.Маркса 178	Стояк отопления в кв.18	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	25.10.23 г 8.00	1.11.23 г 16.00	7 дней 8:00	Включено отопление
3	ул.Шевченко 5	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	30.10.23 г 23.30			Отключено отопление
4	котельная №1	порыв трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	31.10.23 г 19.45	1.11.23 г 17.30	21:45	Включено ГВС
5	ул.К.Маркса 180, 182, Чехова2, Ленина 13	несправность насоса				1.11.23 5.30	1.11.23 7.25	1:55	Включено ГВС
с.Красная Горка									
1	Консервный завод 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,27	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	27.10.23 г 0.15	27.10.23 г 9.45	9:30	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район									
г. Рыбница									
1	ул.Кирова,д. 149,151,153	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом		26.10.2023 16:40	27.10.2023 16:30	23:50:00	Устранено
2	ул.Победы,д.32,кв.33 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом		26.10.2023 19:40	27.10.2023 12:00	16:20:00	Устранено
3	ул.Вальченко,д.41,кв.28 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом		27.10.2023 9:00	27.10.2023 12:00	3:00:00	Устранено
4	ул.Юбилейная,д.57,кв.4(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом		27.10.2023 9:15	27.10.2023 16:05	6:50:00	Устранено
5	ул.Ленина,д.12,кв.10 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом		27.10.2023 9:15	27.10.2023 11:00	1:45:00	Устранено

6	ул.Вальченко,д.19 (9-эт.)	Лежак отопления на	Свищ на	Коррозия металла в	27.10.2023 11:15	27.10.2023 15:20	4:05:00	Устранено
7	ул.Победы,д.26 (5-эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2023 11:45	27.10.2023 14:50	3:05:00	Устранено
8	ул. Победы,д.32,кв.33(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного крана на приборе отопления	Износ материала	27.10.2023 13:30	28.10.2023 12:15	22:45:00	Устранено
9	ул.Бородинская,д.3кв.19 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	27.10.2023 13:50	27.10.2023 14:05	0:15:00	Устранено
10	ул.Ленина,д.12 клуб "Юность"	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2023 14:10	27.10.2023 15:25	1:15:00	Устранено
11	ул.Победы,д.18 кв.18 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2023 14:50	27.10.2023 17:35	2:45:00	Устранено
12	ул.Кирова,д.151	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.10.2023 18:00	28.10.2023 13:00	19:00:00	Устранено
13	ул.Степная,д.15,кв.58(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля на приборе отопления	Износ материала	28.10.2023 9:28	28.10.2023 10:12	0:44:00	Устранено
14	ул.Юбилейная,д.52,кв.1(5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.10.2023 14:15	28.10.2023 14:50	0:35:00	Устранено
15	ул.Кирова,д.151(2-эт)	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Не плотное соединение	29.10.2023 7:50	29.10.2023 8:30	0:40:00	Устранено
16	ул.Кирова,д.88,кв.47(15-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана маевского	Износ материала	29.10.2023 15:00	29.10.2023 15:50	0:50:00	Устранено
17	ул.Вальченко,д.35 кв.157 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	30.10.2023 8:39	30.10.2023 9:00	0:21:00	Устранено
18	ул.Мичурина, 33 (д/с № 24)	Стояк отопления	Течь регистра в группе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2023 8:40	30.10.2023 10:10	1:30:00	Устранено
19	ул.Вальченко,д.43 кв.190 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана на разводке ГВС	Износ материала	30.10.2023 10:17	30.10.2023 10:35	0:18:00	Устранено
20	ул.Вальченко,д.9 кв.122 (9-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь шланга на разводке ГВС	Износ материала	30.10.2023 14:15	30.10.2023 14:25	0:10:00	Устранено
21	ул.Гвардейская, 2 (д/с № 4)	Стояк отопления	Характер течи не определен	Причина повреждения не известна	31.10.2023 5:55	31.10.2023 6:05	0:10:00	Закрыли элеваторный узел
22	ул.Титова,д.46	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажа	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 7:00	31.10.2023 7:15	0:15:00	Закрыли дом по ГВС
23	ул.Гвардейская, 2 (д/с № 4)	Стояк отопления	Характер течи не определен	Причина повреждения не известна	31.10.2023 5:55	31.10.2023 10:30	4:35:00	Устранено
24	ул.Титова,д.46	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажа	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 7:00	31.10.2023 10:15	3:15:00	Устранено
25	ул.Гвардейская, 2 (д/с № 4)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 10:55	31.10.2023 14:00	3:05:00	Устранено
26	ул.Вальченко,д.9 кв.12 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	31.10.2023 11:10	31.10.2023 12:10	1:00:00	Устранено
27	ул. Вершигоры,д.119 кв.44 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга на разводке ГВС	Износ материала	31.10.2023 11:35	31.10.2023 12:00	0:25:00	Устранено

28	ул.Вальченко,д.19 кв.162 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 14:50	31.10.2023 15:20	0:30:00	Установили хомут
29	ул. Кирова,д.105 кв.13 (3-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежака под полом	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 15:00	01.11.2023 17:00	26:00:00	Прекращена подача теплоносителя на дом..Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к трубопроводу
30	ул.Кирова,д.105,кв.13 (3-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежака под полом	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 15:00	01.11.2023 17:00	26:00:00	Прекращена подача теплоносителя на дом.Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к трубопроводу
31	ул.Победы,д.30,кв.70	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	01.11.2023 8:53	01.11.2023 10:14	1:21:00	Устранено
3	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛПК № 30	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	01.11.2023 11:12	01.11.2023 14:09	2:57:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул.Юбилейная,д.49,кв.24(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	01.11.2023 13:08	01.11.2023 13:47	0:39:00	Устранено
5	ул.Кирова,д.147,кв.59 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля на приборе отопления	Износ материала	01.11.2023 16:25	01.11.2023 16:50	0:25:00	Устранено
6	ул.Победы,д.34,кв.83 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 0:20	02.11.2023 0:30	0:10:00	Перекрыли теплоноситель на батарю
1	ул.Кирова,д.105,кв.13 (3-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежака под полом	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 15:00	01.11.2023 17:00	26:00:00	Прекращена подача теплоносителя на дом.Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к трубопроводу
2	ул.Победы,д.34,кв.83 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 0:20	02.11.2023 19:30	19:10:00	Устранено
3	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача ХВС на ЦТП	02.11.2023 8:40	02.11.2023 17:50	9:10:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Гвардейская,д.96,кв.43 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.11.2023 9:10	02.11.2023 9:50	0:40:00	Устранено
5	ул.Кирова,д.142а (5-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь спутника	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 10:05	02.11.2023 10:35	0:30:00	Устранено
6	ул.Вальченко,д.35,кв.37 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 10:40	02.11.2023 15:20	4:40:00	Устранено
7	ул.Мичурина,д.25/1,кв.48 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Причина повреждения не известна	02.11.2023 11:50	02.11.2023 15:45	3:55:00	Прекращена подача ГВС по стояку. Ремонтные работы на 03.11.23г.
8	ул.Вальченко,д.51,кв.59 (18-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.11.2023 13:40	02.11.2023 15:05	1:25:00	Устранено

9	ул.Кирова,д.86 (9-эт.)	Лежак отопления на тех. этаже	Течь спутника	Износ материала	02.11.2023 19:20	02.11.2023 22:05	2:45:00	Устранено
10	ул.Юбилейная,д.47,кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь течь разводки	Износ материала	02.11.2023 0:12	02.11.2023 1:17	1:05:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.10.2023 9:16	27.10.2023 9:55	0:39:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.10.2023 9:16	27.10.2023 10:10	0:54:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.10.2023 16:00	27.10.2023 16:55	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.10.2023 16:00	27.10.2023 16:50	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.10.2023 17:37	28.10.2023 19:05	1:28:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.10.2023 17:37	28.10.2023 18:38	1:01:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Утечка сетевой воды	01.11.2023 16:52	01.11.2023 18:02	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ул.Кирова,д.105,кв.13 (3-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежак под полом	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 15:00	01.11.2023 17:00	26:00:00	Прекращена подача теплоносителя на дом. Рем. раб. будут производиться по факту предоставления доступа к трубопроводу
9	ул.Победы,д.34,кв.83 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 0:20	02.11.2023 19:30	19:10:00	Устранено
10	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача ХВС на ЦТП	02.11.2023 8:40	02.11.2023 17:50	9:10:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул.Гвардейская,д.96,кв.43 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.11.2023 9:10	02.11.2023 9:50	0:40:00	Устранено
12	ул.Кирова,д.142а (5-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь спутника	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 10:05	02.11.2023 10:35	0:30:00	Устранено
13	ул.Вальченко,д.35,кв.37 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 10:40	02.11.2023 15:20	4:40:00	Устранено
14	ул.Мичурина,д.25/1,кв.48 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Причина повреждения не известна	02.11.2023 11:50	02.11.2023 15:45	3:55:00	Прекращена подача ГВС по стояку. Ремонтные работы на 03.11.23г.
15	ул.Вальченко,д.51,кв.59 (18-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	02.11.2023 13:40	02.11.2023 15:05	1:25:00	Устранено
16	ул.Кирова,д.86 (9-эт.)	Лежак отопления на тех. этаже	Течь спутника	Износ материала	02.11.2023 19:20	02.11.2023 22:05	2:45:00	Устранено
17	ул.Юбилейная,д.47,кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь течь разводки	Износ материала	02.11.2023 0:12	02.11.2023 1:17	1:05:00	Устранено
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул. Космонавтов, д.36, кв.41	Стояк отопления в квартире	Характер течи не определен	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2023 10:00	27.10.2023 16:00	30:00:00	Устранено
2	ул.Октябрьская 25/1	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.10.2023 15:00	27.10.2023 15:00	24:00:00	Устранено
3	ул.Фрунзе 50/1 от кот.№ 1 "АТП"	Внутрикварт.порыв по отоплению, труба 108	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2023 10:50	30.10.2023 15:00	4:10:00	Устранено
4	ул.Ленина 247"а"/1 от кот №4 "ПМК"	Лежак отопления в квартире	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2023 12:00	30.10.2023 15:00	3:00:00	Устранено
5	ул.Фрунзе 50/1 от кот.№ 1 "АТП"	Лежак отопления в подвале	Течь	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2023 19:25	30.10.2023 19:40	0:15:00	перекрыт дом: ул.Фрунзе 50/1 60 квартир
6	ул.Фрунзе 50/1 от кот.№ 1 "АТП"	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.10.2023 19:25	31.10.2023 11:50	16:25:00	Устранено
7	ул.Ленина, д.245 кв.101 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Характер повреждения не известен	Причина повреждения не известна	02.11.2023 13:35	02.11.2023 14:05	0:30:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку. Рем. раб. будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	с.Слобода-Рашково, ул.Школьная, 11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.11.2023 21:28	02.11.2023 22:20	0:52:00	Налажена подача электроэнергии
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								