

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию на 08.00 часов 01.12.2023**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
	г.Тирасполь							
1	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Замена калача на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 8.20	30.11.23 г 14.05	5:45	Включено ГВС
2	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2,4	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 9.10	30.11.23 г 11.45	2:35	Включено ГВС
3	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 10.00	30.11.23 г 10.25	0:25	Включено ГВС
4	ул.Федько 13 -5 эт.	Адресная программа			30.11.23 г 8.00	30.11.23 г 14.50	6:50	Включено ГВС
5	ЦТП-31 З :ул. Советская 21 - 5 эт.,поссовет, медпункт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			30.11.23 г 9.45	1.12.23 г 5.00	19:15	Включено ГВС
6	ул.Каховская 15/1 -4 эт.	Прочистка др.шайба			30.11.23 г 10.10	30.11.23 г 11.35	1:25	Включено отопление
7	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 10.05	30.11.23 г 10.45	0:40	Включено отопление и ГВС
8	ул.К.Цеткин 1/1 -13 эт.	Снятие теплосётчика в ремонт,установка вставки			30.11.23 г 12.55	30.11.23 г 15.40	2:45	Включено отопление
9	ул.Краснодонская 56/3 (3 эл.уз) -9 эт.	Прочистка сопла			30.11.23 г 15.25	30.11.23 г 16.25	1:00	Включено отопление
10	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 19.00	30.11.23 г 19.25	0:25	Включено отопление и ГВС
11	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.12.23 г 4.00	1.12.23 г 4.25	0:25	Включено отопление и ГВС
12	ул. 1 Мая 38 кв.34 з/ст.(5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.11.2023г. 10.00	30.11.2023г. 09.50	23:50	устранено
13	ул. 1 Мая 38 кв.34 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.11.2023г. 19.00	30.11.2023г. 09.50	14:50	устранено

14	ул. Комарова 19 кв.208 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.11.2023г. 11.50	30.11.2023г. 11.00	23:10	устранено
15	ул.Мира50/33кв.84 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.11.2023г. 08.50	30.11.2023г. 12.00	3:10	устранено
16	ул.Космонавтов 11 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.11.2023г. 10.00	30.11.2023г. 10.15	0:15	устранено
17	ул.Ларионова 51 кв.153 з/э.у.(10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.11.2023г. 05.50	30.11.2023г. 16.20	10:30	устранено
18	ул. Юности 60/2 кв.23 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.11.2023г. 22.30			не устранено
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
п.Первомайск								
1	Котельная № 1	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 7.55	30.11.23 г 8.15	0:20	Включено отопление
с.Малашты								
1	Котельная № 2 : МДОУ	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.12.23 г 6.00	1.12.23 г 6.20	0:20	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
1	ул. Грибоедова, 19а	ЦТП №10	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	30.11.2023 8:00	30.11.2023 20:15	12:15:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул.Ленинградская,д.42	Стояк отопления в доме	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 9:45	30.11.2023 10:25	0:40:00	Устранено
3	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №9" по ул. Гвардейской, 1	Лежак отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 13:25	30.11.2023 14:10	0:45:00	Устранено
4	ул.Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка насоса ГВС	Замена запорной арматуры на внутриквартальной сети ГВС	30.11.2023 14:50	30.11.2023 15:40	0:50:00	Возобновлена подача ГВС

5	ул.Гвардейская,д.6,кв.29 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	30.11.2023 17:45	30.11.2023 18:05	0:20:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Советская,д.10,кв.20	Лежак ГВС в техническом подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 9:05	30.11.2023 12:45	3:40:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Садовая,д.1,кв.88 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	29.11.2023 17:30	29.11.2023 18:10	0:40:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку кухни.Рем.раб.на 01.12.23г.
Каменский район								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.11.2023 14:15	30.11.2023 16:00	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии