

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **24.11.23г. на 08-00 - 01.12.23г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	26.11.20023 14ч. 14мин	г. Бендеры 12 октября д.59	В результате падения дерева на газопровод низкого давления диаметром 20мм разорван сварной шов газопровода. Дом отключен от газоснабжения на вводе в дом закрыт кран.	газопровод Ду 20мм	27.11.2023г. В течении дня	1		27.11.2023г в 13ч.-30м.	
"Слободзея-газ"	27.11.23 г. в 11 ч.58 мин.	г.Слободзея ул. Дзержинского 18	В связи с сильным ветром, на газопровод низкого давления Ду89мм упало дерево, г/д получил механические повреждения ,выхода газа нет.	газопровод Ду 89мм	замена участка будет произведена при технической возможности.				
	27.11.23 г. в 08 ч.26 мин.	г. Слободзея ул. Шевченко №130	Упало дерево на газопровод низкого давления Ду57мм на стальных опорах.	газопровод Ду 57мм	27.11.2023г. В течении дня				
"Дубоссары-газ"	27.11.2023 г. 11ч. 05 мин.	г.Дубоссары ул.25 Октября 47	Во время расчистки улицы от снега по адресу ул.25 Октября г.Дубоссары стрелой экскаватора гос. № ЕА 579 принадлежащего ГУП ГК "Днекстрэнерго" был сбит газопровод-ввод низкого давления Ду20мм.	Деформация 8 метров газопровода ввода низкого давления Ду20, Вырван входной патрубок прибора учета газа. Прекращена подача газа в дом.	27.11.2023г. В течении дня	1		27.11.2023г В 15-30мин	
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									

