

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: 08.12.23г. на 08-00 - 15.12.23г. на 08-00

| Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время происшествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/продолжительность | Количество отключенных абонентов | Социально значимые объекты | Время устранения | Примечание |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|--|
| "Тирасполь-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Бендеры-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Слободзея-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Дубоссары-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Рыбница-газ" | 20.12.23г. 10-53 | г.Каменка, ул.Гагарина, 26 | в результате наезда автомобиля оборудованного манипулятором допущено повреждение перехода наружного надземного газопровода (разрыв газопровода с выходом газа). | газопровод низкого давления Ду108 | в течении рабочего дня | 52 абонента (жилой сектор) | - | | отключено ШРП №58 (для производства восстановитель ных работ) |
| Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05 | | | | | | | | | |