

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 8 дек по 15 дек 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено абонентов
<b>09.12.2023</b>									
Днестровская	10В12Ф	9 дек 9:15	9 дек 9:45	0:30	ТП-435 РУ-10 кВ яч.ТП-110 повреждение изоляции на разъединителе	нет	-	Тирасполь г.	381
<b>11.12.2023</b>									
Красненькое	10В14Ф	11 дек 14:21	11 дек 16:36	2:15	падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ПС-Красненькое 14ф пролёт опор 199/1-199/2	детский сад и школа с. Большой Молокиш	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	508
								Красненькое с.	2
Малаешты	10В8Ф	11 дек 10:46	11 дек 10:50	0:04	попадание птицы на ВЛ-10 кВ ПС-нет Малаешты 8ф опора №97	нет	Григориопольский р-н	Малаешты с.	947
<b>13.12.2023</b>									
Михайловка	10В15Ф	13 дек 8:06	13 дек 8:15	0:09	перекрытие животным изоляционного промежутка животным на проходных изоляторах ТП-242	школа и детсад с. Колбасное	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	227
								Колбасна с.	717
								Новая Михайловка с.	1
								Сухая Рыбница с.	2
<b>14.12.2023</b>									
Мокра	10В1Т	14 дек 14:18	14 дек 14:29	0:11	неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	школа и детсад с. Мокра	Рыбницкий р-н	Бесарабка с.	10
								Бутучаны с.	5
								Воронково с.	1
								Запорожец с.	7
								Зозуляны с.	170
								Мокра с.	615
								Победа с.	6
								Попенки с.	719
								Шевченко с.	14
							-	Владимировка с.	138
Тирасполь	6В15Ф	14 дек 14:59	14 дек 16:35	1:36	выясняется	нет	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	83
<b>Общий итог</b>									<b>4553</b>