

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 15 дек по 22 дек 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено абонентов
<b>21.12.2023</b>									
Слободзея	10В4Ф	21 дек 22:57	22 дек 0:56	1:59	Произошел пробой изоляции на КЛ 10кВ ТП-18 - ТП-876 из за её старения	Котельные № 1, 2, 3 г. Слободзея	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1080
<b>Общий итог</b>									<b>1080</b>