

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 01.12.2023 по 07.12.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Текстильщиков 24/3,24/4,24/5 -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 8.30	1.12.23 г 16.35	8:08	Включено ГВС
2	ЦТП-1К:ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 8.35	1.12.23 г 11.40	3:05	Включено ГВС
3	ЦТП-31 З:ул. Советская 21 - 5 эт.,поссовет, медпункт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 9.45	1.12.23 г 11.30	1:45	Включено ГВС
4	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			3.12.23 г 19.10	3.12.23 г 20.30	1:20	Включено отопление и ГВС
5	ул. Юности 60/2 кв.23 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2023г. 22.30	1.12.2023г. 15:00	16:30	устранено
6	ул. Юности 18/2 кв.34 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	1.12.2023г. 8:30	1.12.2023г. 10:15	1:45	устранено
7	ул. Текстильщиков 6 кв.72 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	1.12.2023г. 9:00	1.12.2023г. 10:50	1:50	устранено
8	ул. К. Либкнехта 205/1 кв.77 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	1.12.2023г. 13:20	1.12.2023г. 15:40	2:20	устранено
9	ул. Юности 58/1 кв. 59 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	1.12.2023г. 15:00	2.12.2023г. 14.30	23:30	устранено
10	ул.Петровского 99-з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	1.12.2023г. 20:40	1.12.2023г. 22:10	1:30	устранено
11	ул.Петровского 99-з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	2.12.2023г. 10.00	2.12.2023г. 13.30	3:30	устранено
12	ул. К. Либкнехта 300 кв.51 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	03.12.2023г. 13.00	03.12.2023г. 14.10	1:10	устранено
13	ул.Юности 58/1 -9 эт.(1 стояк ГВС)	Стояк ГВС в кв.59	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 16.20	2.12.23 г 14.00	21:40	Включено ГВС
14	СШ № 17	Ревизия запорной арматуры			4.12.23 г 10.00	4.12.23 г 10.30	0:30	Включено отопление

15	ул.Мира 50 ,библиотека	Установка теплосчётчика			4.12.23 г 10.20	4.12.23 г 10.35	0:15	Включено отопление
16	пер..Чкалова 51,53,49 -9 эт.все	Замена запорной арматуры			4.12.23 г 10.40	4.12.23 г 11.50	1:10	Включено ГВС
17	Котельная № 31 ул.25 Октября 69	Падение давления сетевой воды в системе			4.12.23 г 10.10	4.12.23 г 10.30	0:20	Включено отопление
18	ЦТП-5 ОК :ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.12.23 г 13.05	4.12.23 г 14.00	0:55	Включено ГВС
19	пгт.Новотираспольский ул.Совхозная 71,73	Ремонтные работы			4.12.23 г 14.00	4.12.23 г 15.00	1:00	Включено отопление
20	ул.Текстильщиков 30 кв.50 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 08:20	04.12.2023г. 09.20	1:00	устранено
21	ул.Восстания 46 кв.37 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 08:50	04.12.2023г. 14.50	6:00	устранено
22	ул.Космонавтов 6/3 кв.56 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 09:00	04.12.2023г. 11.00	2:00	устранено
23	пер.Чкалова 51 кв.68 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 09:00	04.12.2023г. 12.00	3:00	устранено
24	ул.Ларионова 35 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 09:20	04.12.2023г.14.40	5:20	устранено
25	ул.Краснодонская 56 кв.119 з/ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 13.15	04.12.2023г. 14.00	0:45	устранено
26	пер.Чкалова 54 кв.48 з/э.у.(5эт.)	Замена крана Маевского в кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 14.20	04.12.2023г.14.50	0:30	устранено
27	ул.Каховская 16 кв.20 з/э.у.(4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.12.2023г. 15.00	04.12.2023г. 16.30	1:30	устранено
28	ул.Каховская 21- 5 эт.,23 -2 эт.,25 -3 эт.,27-5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.23 г 9.00	5.12.23 г 13.50	4:50	Включено ГВС
29	ул.Текстильщиков 24/3,24/4,24/5 -9 эт. Все	Обратный трубопрово ГВСд			5.12.23 г 9.25	5.12.23 г 11.35	2:10	Включено ГВС
30	ул.К.Либкнехта 159 Ж -9 эт.	Наладочные работы на эл.узле			5.12.23 г 9.55	5.12.23 г 11.00	1:05	Включено отопление
31	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			5.12.23 г 23.08	5.12.23 г 23.35	0:27	Включено ГВС и отопление
32	ул. 8 Марта 2а кв.3 з/ст. (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.12.2023г. 09.00			не устранено

33	ул.Текстильщиков 40а кв.227 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2023г. 16.45			не устранено
34	ул. 25 Октября 108 кв.90 з/2ст. (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 8:30	5.12.2023г. 15:00	6:30	устранено
35	ул.Текстильщиков 40а кв.114 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 8:30	5.12.2023г. 9:10	0:40	устранено
36	ул. Краснодарская 72 кв.114 з/2 под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г.8:50	5.12.2023г. 9:45	0:55	устранено
37	ул. Крупская 1 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС адресная программа	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 8:55	5.12.2023г. 14:10	5:15	устранено
38	ПГТ Новотираспольский, ул. Ленина 1кв. 7 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 9:00	5.12.2023г. 11:30	2:30	устранено
39	ул. 25 Октября 19 кв.27 з/д (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 10:30	5.12.2023г. 11:40	1:10	устранено
40	ул. Гвардейская 23 з/1/5 под-да (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г.11:00	5.12.2023г.13:40	2:40	устранено
41	ул. Одесская 76 кв. 15 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 13:40	5.12.2023г. 14:00	0:20	устранено
42	ул. Одесская 82/5 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 14:05	5.12.2023г. 15:10	1:50	устранено
43	ул. К. Либкнехта 96 кв.65 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 13:40	5.12.2023г. 15:20	1:40	устранено
44	ул. Одесская 88/4 кв.30 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	5.12.2023г. 17:55			не устранено
45	ул.Жуковского 9 -5 эт.	Свиц на трубопроводе отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		6.12.23 г 8.40	6.12.23 г 10.20	1:40	Включено отопление
46	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Замена запорной арматуры					6.12.23 г 8.50	6.12.23 г 17.00	8:10	Включено ГВС
47	ул.Краснодонская 36/1,36/3,36/5 - 5 эт все,34/2,34/4,34/6 -9 эт.все	Замена запорной арматуры					6.12.23 г 9.10	6.12.23 г 9.30	0:20	Включено ГВС
48	Украинский лицей	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		6.12.23 г 9.20	6.12.23 г 15.40	6:20	Включено отопление
49	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					6.12.23 г 10.40	6.12.23 г 11.40	1:00	Включено ГВС
50	ул.Мира 50/9 -3 эт.	По заявке СВДО					6.12.23 г 13.25	6.12.23 г 14.00	0:35	Включено отопление

51	ул.Мира 50/9 -3 эт.	По заявке СВДО				6.12.23 г 16.40	6.12.23 г 19.00	2:20	Включено отопление	
52	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80-9 эт.	Отсутствие эл.энергии				6.12.23 г 17.00	6.12.23 г 17.40	0:40	Включено отопление и ГВС	
53	ул. 8 Марта 2а кв.3 з/ст. (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2023г. 09.00		не устранено	
54	ул.Текстильщиков 40а кв.227 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	04.12.2023г. 16.45	06.12.2023г. 16.45	48:00	устранено
55	ул. Одесская 88/4 кв.30 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2023г. 17.55		не устранено	
56	ул.Горького 37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 08.30	06.12.2023г. 13.30	5:00	устранено
57	ул.Луначарского 31 з/д(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 09.00	06.12.2023г. 11.00	2:00	устранено
58	ул.Текстильщиков 8 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 11.30	06.12.2023г. 16.30	5:00	устранено
59	ул.1 Мая 38 кв.41 з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 09.00	06.12.2023г. 16.00	7:00	устранено
60	ул.Р.Люксембург 77 кв.7 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 10.00	06.12.2023г. 15.00	5:00	устранено
61	ул.Каховская 16 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	06.12.2023г. 10.30	06.12.2023г. 11.30	1:00	устранено
62	ул.Жуковского 9- 5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		7.12.23 г 9.00	7.12.23 г 12.15	3:15	Включено отопление
63	ЦТП-18 ОК: ул. Краснодонская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	Замена регулятора температуры					7.12.23 г 9.00	7.12.23 г 16.00	7:00	Включено ГВС
64	ул.Правды 1 -2 эт.	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		8.12.23 г 7.10			Отключено отопление
65	ул. 8 Марта 2а кв.3 з/ст. (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	03.12.2023г. 09.00		не устранено	
66	ул. Космонавтов б/3 кв.62 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	07.12.2023г. 08.30	07.12.2023г. 10.00	1:30	устранено
67	ул. Одесская 88/4 кв.30 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	05.12.2023г. 17.55		не устранено	
68	ул. 9 Января 198 кв.43 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	07.12.2023г. 10.00	07.12.2023г. 10.20	0:20	устранено

69	ул. К. Маркса 3 кв.45 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2023г. 08.40	07.12.2023г. 12.00	3:20	устранено
70	ул. Манойлова 50 кв.45 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2023г. 09.00	07.12.2023г. 15.15	6:15	устранено
71	ул. Советская 114 кв.23 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2023г. 11.00	07.12.2023г. 15.45	4:45	устранено
72	ул. Федько 12 а кв.144 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.12.2023г. 09.00	07.12.2023г. 12.15	3:15	устранено

г.Днестровск

1	ул.Строителей 33,39,госадминистрация,ул.Кирова 97,99,95,101,103	Трубопровод теплоснабжения			1.12.23 г 8.10	1.12.23 г 14.00	5:50	Включено отопление и ГВС
2	ул.Терпиловского 4	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.23 г 9.25	5.12.23 г 11.30	2:05	Включено ГВС
3	ул.Котовского 3	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.23 г 11.10	5.12.23 г 15.50	4:40	Включено ГВС и отопление
4	ул.Котовского 31	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.12.23 г 10.00	7.12.23 г 15.15	5:15	Включено отопление

г. Слободзея и Слободзейский район

с.Сукля

1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 12.30	1.12.23 г 19.45	7:15	Включено ГВС
2	ул.Фрунзе 28	Батарея в кв.23	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 17.40	1.12.23 г 19.20	1:40	Включено отопление
3	ул.Фрунзе 131	Стояк отопления в кв.7	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.12.23 г 8.40	4.12.23 г 9.30	0:50	Включено отопление

с. Незавертайловка

1	пер.Мичурина 7,11,9,13,17,19,21,23,25,27,29,41,43,ул.Кирова 100,ул.Свердлова 1,2 (частный сектор)	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.12.23 г 11.10	5.12.23 г 13.00	1:50	Включено ГВС и отопление
---	---	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------------------------

с.Чобручи

1	Котельная	Мигание эл.энергии			4.12.23 г 3.50	4.12.23 г 4.20	0:30	Включено отопление
---	-----------	--------------------	--	--	----------------	----------------	------	--------------------

г. Григориополь и Григориопольский район

1	ул.Чкалова 2	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 8.20	1.12.23 г 9.10	0:50	Включено ГВС
2	ул.Ленина 13	Стояк ГВС в кв.46	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.12.23 г 14.35	1.12.23 г 18.40	4:05	Включено ГВС
3	Котельная № 2 : ЦРБ	Срабатывание автоматики безопасности котла			3.12.23 г 16.05	3.12.23 г 16.35	0:30	Включено отопление

4	Котельная с. Шипка : МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			7.12.23 г 10.00	7.12.23 г 16.00	6:00	Включено отопление
5	Котельная № 2 с. Малашпты: МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			7.12.23 г 10.00	7.12.23 г 16.50	6:50	Включено отопление
с.Красная Горка								
1	Котельная	Отключение эл.энергии			2.12.23 г 15.10	2.12.23 г 15.30	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Юбилейная,55 Д/С № 15	Прибор отопления в группе	Свищ на регистре	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2023 9:55	01.12.2023 11:30	1:35:00	Устранено
2	ул. Свердлова, д.36 кв.5 (9 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2023 10:30	01.12.2023 11:15	0:45:00	Устранено
3	ул.Грибоедова, 19	ЦТП № 10	Остановка котельного оборудования	Прекращена подача х/в. Порыв ВиВ	01.12.2023 13:30	01.12.2023 15:55	2:25:00	Устранено
4	ул.Юбилейная, д.39/а, кв.57 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	01.12.2023 13:45	01.12.2023 14:00	0:15:00	Устранено
5	ул. Грибоедова,24 Д/С № 14	Прибор отопления в группе	Свищ на регистре	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2023 14:10	01.12.2023 15:30	1:20:00	Устранено
6	пр.Победы, д.18, кв.15 (9 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	01.12.2023 16:00	01.12.2023 16:20	0:20:00	Установлен хомут
7	ул. Гвардейская д.6 ,кв.29 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен,течь с кв.№ 32	Причина повреждения неизвестна	02.12.2023 0:30	04.12.2023 13:30	61:00:00	Прекращена подача ГВС на стояк. Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.
8	ул. Юбилейная,55 Д/С № 15	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления в подвале	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2023 9:00	02.12.2023 11:00	2:00:00	Устранено
9	ул.Гвардейская, д.20, кв.47 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь сгона перед аварийным вентилем	Коррозия металла в связи с износом	02.12.2023 11:55	02.12.2023 13:20	1:25:00	Устранено
10	ул. Мичурина, д.25/4 кв.66 (9 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь вентиля на полотенцесушителе	Износ материала	02.12.2023 14:30	02.12.2023 15:45	1:15:00	Устранено
11	ул.Кирова,д.110,кв.51	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	03.12.2023 16:11	03.12.2023 16:40	0:29:00	Устранено
12	ул.Грибоедова, 19"а"	ЦТП № 10	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	03.12.2023 18:00			Запуск ГВС по факту возобновления подачи ХВС на ЦТП-10
13	ул. Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	04.12.2023 4:00	04.12.2023 4:25	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	ул. Кирова, д.117, кв.8 (3 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.12.2023 5:10	04.12.2023 5:20	0:10:00	Устранено
15	ул.Гвардейская д.6 ,кв.29 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен,течь с кв.№ 32	Причина повреждения неизвестна	02.12.2023 0:30	05.12.2023 13:30	85:00:00	Прекращена подача ГВС на стояк. Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.
16	ул.Грибоедова, 19"а"	ЦТП № 10	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	03.12.2023 18:00	04.12.2023 14:25	20:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии

17	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.12.2023 7:35	04.12.2023 8:50	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	ул.Гвардейская, д.96/2 кв.14 (3 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	04.12.2023 9:20	04.12.2023 10:05	0:45:00	Устранено
19	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК №31	Не работает подпиточный насос	Поломка диффузора подпиточного насоса	04.12.2023 13:30	04.12.2023 15:40	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	ул.Ленина,д.22,кв.21 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.12.2023 20:05	04.12.2023 20:30	0:25:00	Устранено
21	ул.Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	04.12.2023 20:09	04.12.2023 20:54	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	ул.Вальченко,д.79,кв.25 (14-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.12.2023 1:10	04.12.2023 2:00	0:50:00	Устранено
23	ул.Гвардейская д.6 ,кв.29 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен,течь с кв.№ 32	Причина повреждения неизвестна	02.12.2023 0:30	05.12.2023 13:00	84:30:00	Ремонтные работы выполнены по факту предоставления доступа в квартиру. Устранено
24	ул.Грибоедова, д.26 (Д/С № 14)	Стояк отопления в группе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.12.2023 13:05	05.12.2023 14:20	1:15:00	Устранено
25	ул.Юбилейная, д.37, кв.11 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	05.12.2023 23:00	06.12.2023 11:00	12:00:00	Перекрыт стояк. Будут устранять самостоятельно
26	ул.Комсомольская, д.32 (5-эт.)	Стояк отопления в подвале	Течь фланцевого соединения	Не плотное соединение	05.12.2023 23:20	05.12.2023 23:50	0:30:00	Устранено
27	ул.Маяковского, д.11 (3-эт.)	Стояк отопления в подвале	Замена запорной арматуры	Износ материала	06.12.2023 9:00	06.12.2023 12:50	3:50:00	Устранено
28	ул.Комсомольская, д.34,кв.55 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	06.12.2023 9:10	06.12.2023 12:30	3:20:00	Устранено
29	ул.Юбилейная, д.61 1 и 2 подъезд (5-эт.)	Вводная запорная арматура по отоплению	Износ запорной арматуры	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2023 9:10	06.12.2023 15:40	6:30:00	Устранено
30	ул.Вершигоры, д.123, кв.133 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2023 10:20	06.12.2023 11:30	1:10:00	Устранено
31	ул.Кирова, д.122,кв.46 (5-эт.)	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2023 10:45	06.12.2023 14:30	3:45:00	Устранено
32	ул.Вальченко, д.49,кв.60 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь сгона до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	06.12.2023 12:50	06.12.2023 14:45	1:55:00	Устранено
33	ул.Титова,д.42,кв.3 (3-эт.)	Лежак отопления в тех.подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.12.2023 8:12	07.12.2023 8:40	0:28:00	Установили хомут
34	ул.Юбилейная,д.51,кв.33 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	07.12.2023 18:02	07.12.2023 18:37	0:35:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК №20	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.12.2023 9:00	01.12.2023 14:50	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК №17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.12.2023 9:00	01.12.2023 16:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии

3	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.12.2023 9:00	01.12.2023 16:20	7:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	03.12.2023 20:50	03.12.2023 21:25	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК №11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	03.12.2023 20:50	03.12.2023 21:30	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	03.12.2023 20:50	03.12.2023 21:35	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.12.2023 15:55	04.12.2023 16:40	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.12.2023 15:45			Выполняются работы по возобновлению работоспособности ЛГК №18
9	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.12.2023 15:45	07.12.2023 13:40	21:55:00	Налажена подача электроэнергии
10	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул.Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.12.2023 12:00	07.12.2023 15:00	3:00:00	Налажена подача электроэнергии
11	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.12.2023 14:30	07.12.2023 15:25	0:55:00	Налажена подача электроэнергии
12	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.12.2023 14:30	07.12.2023 15:25	0:55:00	Налажена подача электроэнергии
13	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.12.2023 14:30	07.12.2023 15:25	0:55:00	Налажена подача электроэнергии
14	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка сетевого насоса	Причина остановки не известна	08.12.2023 6:18	08.12.2023 7:45	1:27:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛГК № 7	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача ХВС,авария на сетях ВиВ	03.12.2023 9:45	03.12.2023 16:00	6:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛГК № 7	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Прекращена подача ХВС,авария на сетях ВиВ	04.12.2023 10:50	04.12.2023 12:30	1:40:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Каменка								
1	ул.Садовая,д.1,кв.88 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	29.11.2023 17:30	01.12.2023 9:30	40:00:00	Устранено
2	ул.Кирова,д.57,кв.1 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	01.12.2023 9:30	01.12.2023 10:20	0:50:00	Устранено
3	ул.С.Лазо,4	Внутриквартирная сеть отопления.	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.12.2023 13:20	04.12.2023 18:50	5:30:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.12.2023 14:40	01.12.2023 15:35	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии