

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 08.12.2023 по 14.12.2023**

| № | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
|----|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-6) | 9 |
| | г.Тирасполь | | | | | | | |
| 1 | ул.Правды 1 -2 эт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.12.23 г 7.10 | 8.12.23 г 15.50 | 8:40 | Включено отопление |
| 2 | ул.Мира 7 -5 эт. | Батарея в кв.41 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.12.23 г 8.30 | 8.12.23 г 10.40 | 2:10 | Включено отопление |
| 3 | ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52 кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.12.23 г 9.00 | 8.12.23 г 10.40 | 1:40 | Включено ГВС |
| 4 | ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт, ул. 25 Октября 72 – 2 эт.. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" | | | 8.12.23 г 8.50 | 8.12.23 г 11.30 | 2:40 | Включено ГВС |
| 5 | ул.К.Либкнехта 148,150,152 -2, ул.Правды 3,5 -2 эт.все | Замена запорной арматуры | | | 8.12.23 г 9.40 | 8.12.23 г 10.55 | 1:15 | Включено отопление |
| 6 | ДС № 33 | Батарея | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.12.23 г 13.40 | 8.12.23 г 14.00 | 0:20 | Включено отопление |
| 7 | Котельная № 30 ул.25 Октября 69 | Падение давления сетевой воды | | | 8.12.23 г 11.35 | 8.12.23 г 14.15 | 2:40 | Включено отопление |
| 8 | ул.К.Либкнехта 74 (3 эл.уз.) -9 эт. | Муфтовое соединение на эл.узле | | | 9.12.23 г 20.30 | 9.12.23 г 20.40 | 0:10 | Включено отопление |
| 9 | Котельная Правительства | Мигание эл.энергии | | | 9.12.23 г 11.50 | 9.12.23 г 12.50 | 1:00 | Включено отопление |
| 10 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 9.12.23 г 12.30 | 9.12.23 г 13.10 | 0:40 | Включено отопление и ГВС |
| 11 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 9.12.23 г 20.56 | 9.12.23 г 21.22 | 0:26 | Включено отопление и ГВС |
| 12 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 9.12.23 г 22.32 | 9.12.23 г 23.05 | 0:40 | Включено отопление и ГВС |
| 13 | ул. 8 Марта 2а кв.3 з/ст. (3 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 03.12.2023г. 09.00 | 08.12.2023г. 08.00 | 71:00 | устранено |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|---------------------|----------|--|------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| 14 | ул.Мира 7 кв.41 э/э.уз.(5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 08.12.2023г. 08.30 | 08.12.2023г. 10.40 | 2:10 | устранено |
| 15 | ул. Юность 40 кв.6 э/под-д (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 08.12.2023г. 21.45 | 08.12.2023г. 22.45 | 1:00 | устранено |
| 16 | ул. Горького 37 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 09.12.2023г. 9:15 | 09.12.2023г. 19:00 | 9:45 | устранено |
| 17 | ул. Гвардейская 29 кв. 6 з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 09.12.2023г. 15:00 | 09.12.2023г. 17:00 | 2:00 | устранено |
| 18 | ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт. | Плановое отключение | | | | | 11.12.23 г 8.30 | 11.12.23 г 11.15 | 2:45 | Включено ГВС |
| 19 | ЦТП-6 ОК :ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт. | Свиц на подогревателе ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация, износ 100% | | 11.12.23 г 10.00 | 11.12.23 г 11.00 | 1:00 | Включено ГВС |
| 20 | ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт. | Установка регулятора ГВС | | | | | 11.12.23 г 11.00 | 11.12.23 г 16.00 | 5:00 | Включено ГВС |
| 21 | ЦТП-10 Ц:ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111 – 2 эт. ул. Мира 24. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" | | | | | 11.12.23 г 16.45 | 11.12.23 г 23.00 | 6:15 | Включено ГВС |
| 22 | ул.Советская 114 кв.58 з/ст. (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 09.30 | 11.12.2023г. 13.00 | 3:30 | устранено |
| 23 | ул.Краснодонская 33 кв.23 з/д (4 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 09.00 | 11.12.2023г. 11.30 | 2:30 | устранено |
| 24 | ул. Юности 60/3 кв.16 з/ст. (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 09.30 | 11.12.2023г. 14.30 | 5:00 | устранено |
| 25 | п. Западный 19/1 кв.95 з/д (10 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 12.00 | 11.12.2023г. 12.40 | 0:40 | устранено |
| 26 | ул. Комсомольская 8/1 кв.77 з/2 эл.уз. (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 08.30 | 11.12.2023г. 14.00 | 5:30 | устранено |
| 27 | п. Западный 17/4 кв.115 з/д (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 11.12.2023г. 10.00 | 11.12.2023г. 13.20 | 3:20 | устранено |
| 28 | ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт. ул. К.Маркса 93 – 7 эт. | Замена запорной арматуры | | | | | 12.12.23 г 8.20 | 12.12.23 г 12.15 | 3:55 | Включено ГВС |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------|
| 29 | ЦТП-20 ОК :ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт. | Замена запорной арматуры | | | 12.12.23 г 8.30 | 12.12.23 г 14.45 | 6:15 | Включено ГВС |
| 30 | ул.Федько 14 -5 эт. | Прочистка сопла | | | 12.12.23 г 8.40 | 12.12.23 г 9.30 | 0:50 | Включено отопление |
| 31 | ул.Текстильщиков 26,28,30 -5 эт. Все | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 8.45 | 12.12.23 г 9.20 | 0:35 | Включено ГВС |
| 32 | ул.Юности 60/2,60/3 -9 эт. Оба | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 9.15 | 12.12.23 г 13.00 | 3:45 | Включено ГВС |
| 33 | ЦТП-31 3 :ул. Советская 21 - 5 эт.,поссовет, медпункт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 9.00 | 12.12.23 г 14.50 | 5:50 | Включено отопление |
| 34 | ул.Гвардейская 46,48,50,52 -5 эт.все | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 9.10 | 12.12.23 г 11.25 | 2:15 | Включено ГВС |
| 35 | ул.Мира 15 -5 эт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 9.35 | 12.12.23 г 11.10 | 1:35 | Включено отопление |
| 36 | ЦТП-22 3 :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт.. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 9.35 | 12.12.23 г 11.25 | 1:50 | Включено ГВС |
| 37 | ул.Юности 15,17 -5 эт. Оба | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 11.25 | 12.12.23 г 19.20 | 7:55 | Включено отопление |
| 38 | ул.К.Цеткин 1/1 -13 тэт. | Установка теплосчётчика | | | 12.12.23 г 13.05 | 12.12.23 г 14.30 | 1:25 | Включено отопление |
| 39 | пгт.Новотираспольский пер.Молодёжный 5 -1 эт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 14.40 | 12.12.23 г 18.10 | 3:30 | Включено отопление |
| 40 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 13.12.23 г 6.50 | 13.12.23 г 7.15 | 0:25 | Включено отопление и ГВС |
| 41 | ул.Текстильщиков 6 кв.7 (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.12.2023г. 08.40 | 12.12.2023г. 16.00 | 7:20 | устранено |
| 42 | ул.Краснодонская36/13 кв.64 з/ст.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.12.2023г. 09.00 | 12.12.2023г. 14.00 | 5:00 | устранено |
| 43 | ул.Юности 28 кв.16 з/ст.(5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.12.2023г. 09.00 | 12.12.2023г. 09.15 | 0:15 | устранено |
| 44 | ул.К.Маркса 3;5 (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.12.2023г. 09.30 | 12.12.2023г. 16.00 | 5:30 | устранено |
| 45 | ул.К.Либкнехта 159Д кв.84 (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.12.2023г. 10.00 | 12.12.2023г. 15.00 | 5:00 | устранено |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------|-----------------|---|------|--------------------|--------------------|------|--------------------------|
| 46 | ул.К.Либкнехта 74 з/э.у. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 08.30 | 12.12.2023г. 09.30 | 1:00 | устранено |
| 47 | ул.Свердлова 74 з/э.у.(9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 08.30 | 12.12.2023г. 09.50 | 1:20 | устранено |
| 48 | ул.Юности 15/2 з/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 09.20 | 12.12.2023г. 11.00 | 1:40 | устранено |
| 49 | ул.Мира 15 з/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 09.30 | 12.12.2023г. 11.00 | 1:30 | устранено |
| 50 | п.Западный 19/7 кв.33 з/э.у. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия ВиВ | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 13.40 | 12.12.2023г. 14.30 | 0:50 | устранено |
| 51 | ул.Одесская 82 з/э.у. | трубопровод ЦО | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 12.12.2023г. 13.00 | 12.12.2023г. 14.30 | 1:30 | устранено |
| 52 | ул.25 Октября 33а,38 -1 эт. Оба | Прочистка сопла | | | | | 13.12.23 г 8.30 | 13.12.23 г 10.45 | 2:15 | Включено отопление |
| 53 | ул.Юности 15,17 -5 эт.оба | Трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация, износ 100% | | 13.12.23 г 8.40 | 13.12.23 г 15.15 | 6:35 | Включено ГВС |
| 54 | ЦТП-31 З :ул. Советская 21 - 5 эт.,поссовет, медпункт. | Трубопровод отопления и ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация, износ 100% | | 13.12.23 г 8.55 | 13.12.23 г 13.20 | 4:25 | Включено ГВС и отопление |
| 55 | ул.28 Июня 123 -10 эт. | Прочистка сопла | | | | | 13.12.23 г 9.20 | 13.12.23 г 9.55 | 0:35 | Включено отопление |
| 56 | ЦТП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19 - все 5 эт. | Неплотность запорной арматуры при ремонте ул.Юности 15 | | | | | 13.12.23 г 11.00 | 13.12.23 г 11.45 | 0:45 | Включено ГВС |
| 57 | Магазин Хайтек ул.25 Октября | Трубопровод отопления | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация, износ 100% | | 13.12.23 г 12.15 | | | Отключено отопление |
| 58 | ул.К.Либкнехта 169 а.б -1 эт.оба | Замена запорной арматуры | | | | | 13.12.23 г 13.25 | 13.12.23 г 14.40 | 1:15 | Включено отопление |
| 59 | ул.Правды 8 -5 эт. | Прочистка сопла | | | | | 13.12.23 г 13.40 | 13.12.23 г 14.10 | 0:30 | Включено отопление |
| 60 | Котельная № 31 : ул.25 Октября 69 | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | | | 14.12.23 г 6.40 | 14.12.23 г 7.50 | 1:10 | Включено отопление и ГВС |
| 61 | ул. Текстильщиков 18 кв. 7 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.12.2023г. 8:40 | 13.12.2023г. 10:00 | 1:40 | устранено |
| 62 | ул. Каховская 12 кв.12 з/д (4эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.12.2023г. 9:20 | 13.12.2023г. 11:05 | 1:45 | устранено |
| 63 | ул. 9 Января 196 кв.3 з/3ст. (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.12.2023г. 9:00 | 13.12.2023г. 13:00 | 4:00 | устранено |
| 64 | ул. Чапаева 147 кв.44 з/д (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная металла | коррозия | длительная эксплуатация износ | 100% | 13.12.2023г. 9:00 | 13.12.2023г. 13:00 | 4:00 | устранено |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 65 | ул. Свердлова 76 кв. 20 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 13.12.2023г. 9:30 | 13.12.2023г. 11:50 | 2:20 | устранено |
| 66 | ул. К. Либкнехта 159ж кв.25 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 13.12.2023г. 9:00 | 13.12.2023г. 12:00 | 3:00 | устранено |
| 67 | ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт. | Водопровод в ЦТП | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 14.12.23 г 8.50 | 14.12.23 г 10.00 | 1:10 | Включено ГВС |
| 68 | пгт.Новотираспольский ул.Ленина 11.,13 пер.Молодёжный 5 - 1 эт.все | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 14.12.23 г 9.00 | 14.12.23 г 15.40 | 6:40 | Включено отопление |
| 69 | ул.Каховская 23 - 2 эт,25 - 3 эт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 14.12.23 г 9.15 | 14.12.23 г 10.40 | 1:25 | Включено отопление |
| 70 | ул.К.Либкнехта 193,189,пер.2 Бородинский 2 -5 эт. Все. | Замена запорной арматуры | | | 14.12.23 г 9.30 | 14.12.23 г 11.00 | 1:30 | Включено ГВС |
| 71 | ул. Одесская 88/4 кв.30 з/ст (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 05.12.2023г. 17.55 | 14.12.2023г. 14.00 | | устранено |
| 72 | ул. Кутузова 189 кв.53 з/ст. (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 13.12.2023г. 17.30 | 14.12.2023г. 11.30 | 16:00 | устранено |
| 73 | ул.Юности 41 кв.71з/2ст(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.12.2023г. 09.00 | 14.12.2023г. 15.00 | 6:00 | устранено |
| 74 | ул.Ленина 33 кв.10 з/ст(2эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.12.2023г. 09.00 | 14.12.2023г. 10.00 | 1:00 | устранено |
| 75 | ул.Калинина 62б з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.12.2023г. 09.00 | 14.12.2023г. 11.00 | 2:00 | устранено |
| 76 | пер. Западный 19/7 з/д(10эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.12.2023г. 10.00 | 14.12.2023г. 14.00 | 4:00 | устранено |
| 77 | ул.Пушкина 11 з/д(3эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 14.12.2023г. 16.00 | 14.12.2023г. 16.40 | 0:40 | устранено |
| г. Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 7 : СОШ,ДК.зд.начальной школы | Плановое отключение эл.энергии | | | 11.12.23 г 9.00 | 11.12.23 г 16.25 | 7:25 | Включено отопление |
| п.Красное | | | | | | | | |
| 1 | ул.Рабочая 9 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 13.12.23 г 9.15 | 13.12.23 г 12.50 | 3:35 | Включено отопление |
| г. Григориополь и Григориопольский район | | | | | | | | |
| 1 | ул.Мира 4 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.12.23 г 16.15 | 12.12.23 г 23.00 | 6:45 | Включено отопление |
| 2 | ул.Мира 4 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 13.12.23 г 10.35 | 13.12.23 г 12.40 | 2:05 | Включено отопление |

| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| г. Рыбница | | | | | | | | |
| 1 | Юбилейная д.45А | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.12.2023 9:30 | 11.12.2023 10:10 | 0:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2 | Мичурина 31/2, 31/3 | Замена запорной арматуры | Течь задвижки | Износ материала | 11.12.2023 9:50 | 11.12.2023 12:05 | 2:15:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 3 | МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125 | ЛГК № 32 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 11.12.2023 14:10 | 11.12.2023 16:40 | 2:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4 | ул.Степная, 2а | Кот. №3 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 11.12.2023 18:00 | 11.12.2023 19:25 | 1:25:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 5 | ул.Степная, 2а | Кот. №3 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 12.12.2023 6:30 | 12.12.2023 6:45 | 0:15:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 6 | ул.Степная, 2а | Кот. №3 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 12.12.2023 8:40 | 12.12.2023 8:50 | 0:10:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 7 | ул.Юбилейной 33а "Спорткомплесе" | Лежак отопления | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 12.12.2023 11:05 | 12.12.2023 16:00 | 4:55:00 | Устранено |
| 8 | ул.Маяковского д.44, кв.78 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Не плотное соединение | 12.12.2023 16:45 | 12.12.2023 17:05 | 0:20:00 | Устранено |
| 9 | ул.Степная, 2а | Кот. №3 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 12.12.2023 18:50 | 12.12.2023 19:50 | 1:00:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 10 | ул.Вальченко, д.81 кв.32 (9эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопления | Коррозия металла в связи с износом | 13.12.2023 13:00 | 13.12.2023 15:00 | 2:00:00 | Устранено |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| 1 | с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83 | ЛГК № 35 | Остановка сетевого насоса | Причина остановки не известна | 08.12.2023 8:30 | 08.12.2023 13:40 | 5:10:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2 | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88 | ЛГК № 18 | Остановка сетевого насоса | Причина остановки не известна | 11.12.2023 5:40 | 11.12.2023 7:15 | 1:35:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 3 | с. Выхватинцы, ул. Днестровская 28. МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28 | ЛГК № 23 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 11.12.2023 9:00 | 11.12.2023 14:20 | 5:20:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4 | с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83 | ЛГК № 35 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 11.12.2023 9:00 | 11.12.2023 14:00 | 5:00:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 5 | МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29 | ЛГК № 5 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 11.12.2023 17:00 | 11.12.2023 18:15 | 1:15:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 6 | с. Выхватинцы, ул. Днестровская 28. МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28 | ЛГК № 23 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 12.12.2023 9:00 | 12.12.2023 16:05 | 7:05:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 7 | с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83 | ЛГК № 35 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 12.12.2023 9:00 | 12.12.2023 16:10 | 7:10:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 8 | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88 | ЛГК № 18 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.12.2023 15:00 | 12.12.2023 16:40 | 1:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 9 | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88 | ЛГК № 18 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.12.2023 19:10 | 12.12.2023 21:41 | 2:31:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 10 | с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28 | ЛГК № 17 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 13.12.2023 8:20 | 13.12.2023 10:00 | 1:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 11 | с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20 | ЛГК № 15 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 13.12.2023 9:50 | 13.12.2023 16:15 | 6:25:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| 1 | ул.Октябрьская, д.9/а (подвал) | Лежак отопления в | Течь лежака | Коррозия металла в | 13.12.2023 16:00 | 13.12.2023 18:05 | 2:05:00 | Устранено |
| Дубоссарский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |
| г. Каменка | | | | | | | | |
| 1 | ул.Зеленая, д.29 кв.7 (5эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь стояка в перекрытии | Коррозия металла в связи с износом | 10.12.2023 8:10 | 13.12.2023 9:00 | 72:50:00 | Устранено |
| 2 | ул.Кирова, д.35 кв.4 (2эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Не плотное соединение | 13.12.2023 12:10 | 13.12.2023 13:40 | 1:30:00 | Устранено |
| Каменский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |