

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 11.11.2023 по 17.11.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	пгт.Новотираспольский :ул.Советская 10 учебный корпус аграрного факультета ПГУ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.11.23 г 11:35	10.11.23 г. 14:30	1 день 3:55	Включено отопление
2	ЦТП-2 ОК:ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 8:30	10.11.23 г. 15:15	6:45	Включено ГВС
3	ЦТП-6 3,113 :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт.,159Е, 159Ж - 9 эт.ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 - 9 эт..	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 8:30	10.11.23 г. 15:50	7:20	Включено ГВС
4	ул.Ленина 24 -3 эт.	По заявке СВДО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 8:30	10.11.23 г. 14:50	6:20	Включено отопление
5	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 8:40	10.11.23 г. 14:35	5:55	Включено ГВС
6	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 8:50	10.11.23 г. 9:30	0:40	Включено ГВС
7	ЦТП-17/19 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ревизия запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 9:00	10.11.23 г. 15:30	6:30	Включено ГВС
8	ул.Каховская 15/1,15/2 -4 эт.оба	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 9:00	10.11.23 г. 19:00	10:00	Включено отопление
9	ул.Космонавтов 16/2,6/3 -9 эт.оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 9:00	10.11.23 г. 14:00	5:00	Включено ГВС
10	Кинотеатр Тирасполь.ГДК.ДДЮТ.музыкальная школа № 1,Гум.-математическая гимназия,Екатерининский парк	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 14:00	10.11.23 г. 21:10	7:10	Включено отопление
11	ул.Одесская 80/5 кв.30 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.11.2023г. 08.30	10.11.2023г. 10.30	2:00	Устранено

12	ул.Краснодонская 64 кв.19 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.11.2023г. 09.00	10.11.2023г. 10.00	1:00	Устранено
13	ул.Советская 114 кв.86 з/полД.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.11.2023г. 09.10	10.11.2023г. 12.10	3:00	Устранено
14	ул.Ленина 24 з/э.у. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.11.2023г. 08.30	10.11.2023г. 14.50	5:20	Устранено
15	ул.Зелинского 30 - 5 эт.	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.11.23 г. 19.30	11.11.23 г. 11.30	16:00	Включено отопление
16	ул.Чкалова 47/1,47/2,47/3,47/4,47/7.ул.Космонавтов 2/1,2/2,2/3,6/11- все 9	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.11.23 г. 8:45	11.11.23 г. 14:10	5:25	Включено отопление
17	ул.Космонавтов 38 - 3 эт.,61,63 5 эт.оба,65 -9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.11.23 г. 8:45	11.11.23 г. 10:35	1:50	Включено отопление
18	ул.Гвардейская 23,29 -5 эт.оба	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.11.23 г. 9:00	11.11.23 г. 12:15	3:15	Включено отопление
19	ул.К.Либкнехта 159 Ж -5 эт.	Шум на элеваторном узле			11.11.23 г. 9:50	11.11.23 г. 10:25	0:35	Включено отопление
20	ЦТП-48 ОК,145 ОК : ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт. ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры			11.11.23 г. 10:35	11.11.23 г. 14:00	3:25	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
21	ул.К.Либкнехта 90 -9 эт.				11.11.23 г. 11:00	11.11.23 г. 12:00	1:00	Включено отопление
22	ЦТП-43 ОК,ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.,ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры			11.11.23 г. 10:35	11.11.23 г. 15:00	4:25	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
23	ул.Ленина 19 -5 эт.	Стояки отопления в магазине	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.11.23 г. 16:25	12.11.23 г. 15:00	22:35	Включено отопление
24	ул. Текстильщиков 24/3 тех.эт. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.11.2023г. 8:10	11.11.2023г. 10:00	1:50	устранено
25	ул. Гвардейская 29 кв.35 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.11.2023г. 8:40	11.11.2023г. 12:40	4:00	устранено
26	ул. Краснодонская 43 кв.65 з/ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.11.2023г. 10:00	11.11.2023г. 12:30	2:30	устранено

27	ул. Текстильщиков 26 кв.59 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.11.2023г. 10:20	11.11.2023г. 13:30	3:10	устранено
28	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Водопровод перед подогревателем ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.11.23 г. 9:30	14.11.23 г. 9:00	1 день 23:30	Включено ГВС
29	ул.К.Цеткин 1/2 - эт.	Переподключение трубопровода ГВС			13.11.23 г. 8:10	13.11.23 г. 14:15	6:15	Включено ГВС
30	ул.Космонавтов 67 -9 эт.	Замена запорной арматуры			13.11.23 г. 8:30	13.11.23 г. 9:10	0:40	Включено ГВС
31	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ревизия запорной арматуры			13.11.23 г. 8:35	13.11.23 г. 14:00	5:25	Включено ГВС
32	ЦТП-19 ОК :ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.11.23 г. 8:50	13.11.23 г. 14:35	5:45	Включено ГВС
33	ул.25 Октября 33,33а,35,38 -2 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.11.23 г. 8:50	13.11.23 г. 15:15	6:25	Включено отопление
34	Министерство соц.защиты,МБТИ ,ул.Ленина 22-3 эт	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.11.23 г. 13:00	13.11.23 г. 15:30	2:30	Включено отопление
35	ЦТП-30 З :п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт.,8, 9, 10,11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт.,15 - 4 эт.,19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт.,9 - 5 эт.	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.11.23 г. 13:45	13.11.23 г. 15:30	1:45	Включено отопление
36	ул. Шевченко 81/3 кв.23 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 09.00	13.11.2023г. 13.00	4:00	устранено
37	ул. Краснодонская 36 кв. 67 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 08.30	13.11.2023г. 13.00	4:30	устранено
38	ул.Ленина 19 кв.45 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 09.00	13.11.2023г. 13.40	4:40	устранено
39	ул.Краснодонская 82 кв.102 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 09.00	13.11.2023г. 10.40	1:40	устранено
40	ул. Юности 10/3 кв.54 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 11.00	13.11.2023г. 15.00	4:00	устранено
41	ул. Краснодонская 64 з/эл.уз.(9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.11.2023г. 08.30	13.11.2023г. 15.30	7:00	устранено

42	ул. Советская 114 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.11.2023г. 08.30	13.11.2023г. 15.30	7:00	устранено
43	ул.К.Цеткин 1/2 - 9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 8:30	14.11.23 г. 14:00	5:30	Включено отопление
44	ул.Ленина 22 -3 эт.,Министерство соцзащиты,МБТИ	Замена запорной арматуры			14.11.23 г. 8:40	14.11.23 г. 15:25	6:45	Включено отопление
45	ул.Пушкина 11-3 эт.	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 8:50	14.11.23 г. 14:00	5:10	Включено отопление
46	ЦТП-20 ОК :ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ревизия запорной арматуры			14.11.23 г. 8:55	14.11.23 г. 16:15	7:20	Включено ГВС
47	пер.Западный 19/2,19/3 -9 эт.оба	Ревизия запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 9:00	14.11.23 г. 15:15	6:15	Включено ГВС
48	Интернат неслышащих детей,ул.Зелинского	Переподключение рубопровода отопления			14.11.23 г. 9:00	14.11.23 г. 22:45	13:45	Включено отопление
49	ул.Калинина 75 - 5 эт.	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 9:45	14.11.23 г. 11:40	1:55	Включено отопление
50	ул.Юности 10/4- 5 эт.	Прочистка сопла			14.11.23 г. 12:50	14.11.23 г. 14:15	1:25	Включено отопление
51	ул.Текстильщиков 30 кв.8 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г. 08.30	14.11.2023г. 13.00	4:30	устранено
52	ул.Одесская 84 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г. 08.30	14.11.2023г. 11.10	2:40	устранено
53	ул.Пушкина 11 з/э.у.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г. 08.50	14.11.2023г. 14.00	5:10	устранено
54	ул.Одесская 80/5 кв.30 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г. 09.00	14.11.2023г. 14.00	5:00	устранено
55	ул.Краснодонская 34/4 кв.60 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г. 09.00	14.11.2023г. 10.40	1:40	устранено
56	ул.Текстильщиков 24/5 кв.54 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.11.2023г.13.30	14.11.2023г. 14.20	0:50	устранено
57	ДС№48	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 8:30	15.11.23 г. 9:30	1 день 1:00:00	Включено отопление
58	ул.Федько 18 Б (1 эл.узел) - 9 эт.	Батарея в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.11.23 г. 23:00	15.11.23 г. 10:50	11:50	Включено отопление
59	ул.Текстильщиков 6 - 9 эт,8,10,12,14-5 эт.все,ул.Комарова 5,7,9,15 - 5 эт.все,СОШ № 10	Установка нового понижающего насоса в ЦТП			15.11.23 г. 8:20	15.11.23 г. 15:45	6:55	Включено отопление

60	ЦТП-7 ОК :ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21- 5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодарская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры				15.11.23 г. 8:40	15.11.23 г. 12:20	3:40	Включено ГВС	
61	ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	Ревизия запорной арматуры				15.11.23 г. 8:40	15.11.23 г. 11:35	2:55	Включено ГВС	
62	ул.Свердлова 74 -9 эт.	Прочистка сопла				15.11.23 г. 8:40	15.11.23 г. 9:40	1:00	Включено отопление	
63	ул.Краснодонская 31,33 -5 эт.	Ремонтные работы				15.11.23 г. 8:40	15.11.23 г. 15:40	7:00	Включено ГВС	
64	ул. Старого 130 кв.51 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 06.05	15.11.2023г. 10:30	4:25	устранено
65	ул. К. Либкнехта 78 кв.95 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:00	15.11.2023г. 15:00	6:00	устранено
66	пер. Западный 19/1 кв.116 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:15	15.11.2023г. 11:00	1:45	устранено
67	ул. Советская 114 кв.3 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:30	15.11.2023г. 13:00	3:30	устранено
68	ул. Краснодарская 56 кв. 194 з/2 п-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 8:40	15.11.2023г. 15:20	6:40	устранено
69	ул. Краснодарская 52 кв.8 з/2ст. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:00	15.11.2023г.13:00	4:00	устранено
70	ул. Краснодарская 72 кв.106 з/2-ой эл. уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г.8:30	15.11.2023г. 10:45	2:15	устранено
71	ул. 9 Января 210 кв.3 з/ эл. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 8:40	15.11.2023г. 11:20	2:40	устранено
72	ул. Федько 18б кв. 5 з/ст. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 11:00	15.11.2023г. 16:45	5:45	устранено
73	ул. 1 Мая 38 кв.29 з/п (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:00	15.11.2023г. 15:10	6:10	устранено
74	ул. Чехова 2 кв. 54 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 14:00	15.11.2023г. 15:30	1:30	устранено
75	Кирпичный проезд 8 кв.14 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 9:00	15.11.2023г. 13:30	4:30	устранено
76	ул. Краснодарская 76 з/эл.уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 13:10	15.11.2023г. 15:30	2:20	устранено
77	ул. К. Маркса 146 кв.88 з/4 ст. (5эт.) (закрыт стояк)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.11.2023г. 19:50			не устранено

78	Мастерские ГУП"РКБ"	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.11.23 г. 13:00	16.11.23 г 14.00	1 день 1:00	Включено отопление
79	ул.Космонавтов 3-3 эт.,61,63- 5 эт,65 -9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.11.23 г 8.30	16.11.23 г 21.15	12:45	Включено отопление
80	ЦТП-11 ОК:ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ревизия запорной арматуры			16.11.23 г 8.50	16.11.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС
81	пгт.Новотираспольский ул.Советская 21 -5 эт.	Ремонтные работы			16.11.23 г 8.50	16.11.23 г 10.00	1:10	Включено ГВС
82	ЦТП-145 ОК:ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			16.11.23 г 9.00	16.11.23 г 14.50	5:50	Включено ГВС
83	ЦТП- 3 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2г.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.11.23 г 9.00	16.11.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС
84	ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.все	Промывка подогревателя в ИТП			16.11.23 г 9.00	16.11.23 г 14.30	5:30	Включено ГВС
85	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.11.23 г 11.50	16.11.23 г 13.10	1:20	Включено отопление
86	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.11.23 г 11.50	16.11.23 г 18.30	6:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
87	пгт.Новотираспольский ул.Советская 21 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.11.23 г 13.30	16.11.23 г 16.00	2:30	Включено ГВС
88	ул.Мира 34 -4 эт.	Прочистка сопла			16.11.23 г 14.30	16.11.23 г 15.30	1:00	Включено отопление
89	ул.Восстания 46 з/2под(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 8.30	16.11.2023г. 13.30	5:30	устранено
90	пер.Набережный 1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 8.30	16.11.2023г. 11.30	3:00	устранено
91	ул.1 Мая 56 кв.28 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 09.00	16.11.2023г. 13.00	4:00	устранено
92	ул.Свердлова 70 кв.78з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 09.00	16.11.2023г. 12.00	3:00	устранено
93	ул.Правды 4 кв.81з/2под(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 09.00	16.11.2023г. 12.00	3:00	устранено
94	ул.Свердлова 76 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.11.2023г. 09.00	16.11.2023г. 12.00	3:00	устранено

95	ул.Текстильщиков 44 1э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.11.2023г. 09:00	16.11.2023г. 12:00	3:00	устранено
96	ул.К.Цеткин 1/1 з/д(13эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.11.2023г. 09:30	16.11.2023г. 12:00	2:30	устранено
97	ул.Юности 39 з/1э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.11.2023г. 13:00	16.11.2023г. 15:00	2:00	устранено
98	ул.Комарова 15 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.11.2023г. 19:10	16.11.2023г. 21:40	2:30	устранено
<b>г. Днестровск</b>										
1	ул.Котовского 19,21,21а,23,25,27,29,31,35,СОШ № 1,ДДЮЦ,ДС № 5,полдклиника,бул.Энергетиков 1,2,4,5,9,11,ул.Терпиловского 1,ул.25 Октября 5,7	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.11.23 г. 8:00	14.11.23 г. 16:00	8:00	Включено отопление и ГВС
2	ул.Комсомольская 4,6,8,10,12.	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.11.23 г. 8:00	14.11.23 г. 17:50	9:50	Включено отопление и ГВС
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>										
<b>г. Слободзея</b>										
1	Котельная № 3	Останов сетевого насоса					15.11.23 г. 12:05	15.11.23 г. 12:30	0:25	Включено отопление
2	Общежитие № 1,мастерские,учебный корпус политехнического техникума	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	15.11.23 г. 22:20	16.11.23 г 20:30	22:10	Включено отопление
<b>с.Сукляя</b>										
1	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	10.11.23 г. 9:30	10.11.23 г. 13:30	4:00	Включено ГВС
2	ул. Димитрова 40 кв.73 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.11.2023г. 11:00	13.11.2023г. 15:00	4:00	устранено
3	Котельная № 18: ул.Фрунзе 28,30	Мигание эл.энергии					15.11.23 г. 9:05	15.11.23 г. 9:15	0:10	Включено отопление и ГВС
4	Котельная :ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла					16.11.23 г 10:10	16.11.23 г 10:30	0:20	Включено отопление и ГВС
<b>с.Чобручи</b>										
1	Котельная с.Чобручи	Магистральный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ	100%	16.11.23 г 9:00	16.11.23 г 14:20	5:20	Включено отопление
<b>с.Карагаш</b>										
1	Котельная № 8 ул.С.Лазо 71	Утечка газа на узле учёта					13.11.23 г. 13:10	13.11.23 г. 14:30	1:20	Включено отопление и ГВС
2	Котельная № 8: ул.С.Лазо 71	Устранение утечки газа в ШРП					15.11.23 г. 9:25	15.11.23 г. 10:30	1:05	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>										
<b>г. Григориополь</b>										
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было										
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>										
<b>г. Рыбница</b>										

1	ул.Кирова,д.147,кв.67 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	10.11.2023 9:19	10.11.2023 10:00	0:41:00	Устранено
2	ул.Ленинградская,д.137 (3-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.11.2023 9:20	10.11.2023 10:30	1:10:00	Устранено
3	пер.Промышленный,д.2,кв.8 (2-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления		10.11.2023 11:00	10.11.2023 11:45	0:45:00	Устранено
4	ул. Кирова, 112а	ЦТП №16	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	10.11.2023 13:30	10.11.2023 15:08	1:38:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Победы, 6 ЗАО "ЭксимБанк"	Стояк канализации	Течь канализации	Причина повреждения не известна	10.11.2023 17:40	10.11.2023 17:55	0:15:00	Перекрыт ГВС на банк
6	ул. Кирова, 124 подвал	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2023 11:40	11.11.2023 12:15	0:35:00	Устранено
7	ул.Ленина. 43 Д/С № 7	Прибор отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2023 12:15	11.11.2023 14:00	1:45:00	Устранено
8	ул. Мичурина, 35 кв.13	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	11.11.2023 13:28	11.11.2023 14:30	1:02:00	Устранено (перекрывался стояк)
9	ул. Юбилейная, 47 кв.56 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.11.2023 1:00	12.11.2023 12:30	11:30:00	Устранено (перекрывался стояк)
10	ул. Юбилейная, 37 кв.60 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед батареей	Износ материала	12.11.2023 11:28	12.11.2023 13:45	2:17:00	Устранено (перекрывался стояк)
11	ул. Победы, 24 кв.10 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.11.2023 14:40	12.11.2023 15:30	0:50:00	Устранено (перекрывался стояк)
12	ул. Мичурина, 29/1 кв.42 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя,аварийный кран не держит	Износ материала	12.11.2023 18:30	12.11.2023 18:40	0:10:00	Устранено (перекрывался стояк)
13	ул.Куйбышева,д.20,кв.84 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь крана перед	Износ материала	13.11.2023 8:27	13.11.2023 10:09	1:42:00	Устранено
14	ул.Кирова,112 "а"	ЦТП № 16	Течь первой ступени водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 8:58	13.11.2023 10:31	1:33:00	Устранено
15	ул.Кирова,д.120,кв.49 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 9:21	13.11.2023 11:13	1:52:00	Устранено
16	ул.Ленино,1 "б" РАПО	Стояк отопления в кабинете	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 11:31	13.11.2023 14:54	3:23:00	Устранено
17	ул.Юбилейная,д.41	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 12:00	13.11.2023 17:45	5:45:00	Устранено
18	ул.Вальченко,д.51,кв.12 (18-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	13.11.2023 15:44	13.11.2023 16:18	0:34:00	Устранено
19	ул.Юбилейная,д.71,кв.24 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 15:52	13.11.2023 16:30	0:38:00	Устранено
20	ул.Комсомольская,д.32,кв.4 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 16:13	13.11.2023 17:01	0:48:00	Устранено
21	ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	13.11.2023 21:35	13.11.2023 22:25	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	ул.Победы,д.22,кв.14 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.11.2023 9:20	14.11.2023 10:00	0:40:00	Устранено
23	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №9" по ул. Гвардейской, 1	Стояк отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.11.2023 9:30	14.11.2023 16:10	6:40:00	Устранено
24	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №6" по ул. Кирова, 134;	Стояк отопления в сан. узле	Течь прибора отопления	Механическое повреждение	10.11.2023 13:00	15.11.2023 10:00	117:00:00	Устранено



25	ул.Кирова,д.80,кв.118 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.11.2023 6:31	15.11.2023 9:11	2:40:00	Устранено
26	ул.Куйбышева,д.31,кв.4 (1-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.11.2023 8:12	15.11.2023 10:02	1:50:00	Устранено
27	ул.Вальченко,д.75,кв.29 (9-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ прокладки	15.11.2023 8:50	15.11.2023 10:30	1:40:00	Устранено
28	ул.Ленина,д.22,кв.40 (4-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.11.2023 9:14	15.11.2023 10:00	0:46:00	Устранено
29	ул.Вальченко,д.35, подвал (9-эт.)	Стояк отопления в подвале	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.11.2023 15:20	15.11.2023 16:20	1:00:00	Устранено
30	ул.Мичурина,д.29/1,кв.17 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	16.11.2023 3:30	16.11.2023 3:45	0:15:00	Устранено
31	ул.Комсомольская,д.34 (5-эт.)	Замена вводной запорной арматуры на дом	Течь запорной арматуры	Износ материала	16.11.2023 8:45	16.11.2023 10:30	1:45:00	Устранено
32	ул.Севастопольская,д.25 ЦТП № 24	Внутриквартальная сеть ГВС (воздушка)	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.11.2023 8:55	16.11.2023 11:30	2:35:00	Устранено
33	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.11.2023 10:05	16.11.2023 12:55	2:50:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	10.11.2023 10:00	10.11.2023 11:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
1	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобраз. школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.11.2023 8:40	15.11.2023 10:00	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.11.2023 9:40	15.11.2023 9:50	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Бутучаны, ул. Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.11.2023 10:00	15.11.2023 16:50	6:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Октябрьская, д.54 кв.31	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.11.2023 9:30	11.11.2023 11:00	1:30:00	Устранено
2	ул.Октябрьская,д. 58/ кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.11.2023 20:10			Перекрыт стояк.Рем. работы на 13.11.23г.
3	ул.Набатная, д.2 кв.18	Стояк отопления в квартире	Течь сояка отопления в перекрытии	коррозия металла в связи с износом	12.11.2023 20:55			Перекрыт стояк.Рем. работы на 13.11.23г.
4	ул. Котовского 39	ЛГК №45	Аварийно прекращена подача ХВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	14.11.2023 9:23	14.11.2023 16:00	6:37:00	Возобновлена подача ГВС
5	г. Дубоссары, ул. Жуковского,б/б: ж/д № 8, 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Жуковского;	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.11.2023 19:45	16.11.2023 23:30	3:45:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								

1	ул.Садовая,д.5 "а" (5-эт.)	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.11.2023 18:17	14.11.2023 14:00	19:43:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с.Рашково,ул.Ленина,130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.11.2023 9:20	15.11.2023 11:00	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.11.2023 12:00	15.11.2023 14:30	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Катериновка,ул.Котовского,3 : МОУ «Катериновская ОСШ им.А.С.Пушкина»	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.11.2023 12:00	15.11.2023 15:00	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад";ФАП по ул.Зеленой,33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.11.2023 4:15	17.11.2023 5:20	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии