

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 15.12.2023 по 21.12.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Магазин Хайтек ул.25 Октября	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.12.23 г 12.15			Отключено отопление На балансе магазина
2	ул.Манойлова 23 -5 эт.	Замена запорной арматуры			15.12.23 г 8.30	15.12.23 г 11.20	2:50	Включено отопление
3	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			15.12.23 г 8.45	15.12.23 г 11.00	2:15	Включено ГВС
4	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт..	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.12.23 г 10.50	15.12.23 г 15.40	4:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
5	ул.К.Либкнехта 130 -3 эт.	Прочистка сопла			15.12.23 г 15.10	15.12.23 г 16.00	0:50	Включено отопление
6	ЦТП-15 ОК :ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.12.23 г 15.20	15.12.23 г 17.30	2:10	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
7	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 15 столовая	Муфтовое соединение			16.12.23 г 17.35	16.12.23 г 19.00	1:25	Включено отопление
8	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			16.12.23 г 21.20	16.12.23 г 21.50	0:30	Включено отопление и ГВС
9	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			17.12.23 г 5.55	17.12.23 г 6.20	0:25	Включено отопление и ГВС
10	ул. Федько 20 з/эл.уз (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.12.2023г. 08.30	15.12.2023г. 12.30	4:00	устранено
11	ул. Мира 50/20 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.12.2023г. 08.30	15.12.2023г. 11.30	3:00	устранено
12	ул. Тестильщиков 24/3 з/эл.уз. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.12.2023г. 08.30	15.12.2023г. 14.00	5:30	устранено

13	ул. Тестильщиков 18 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2023г. 08.45	15.12.2023г. 09.15	0:30	устранено
14	ул. Краснодарская 51/1 кв. 9 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	15.12.2023г. 09.00	15.12.2023г. 13.00	4:00	устранено
15	ул.Манойлова 36 кв.5 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2023г. 10.20	16.12.2023г. 15.20	5:00	устранено
16	ул.Манойлова 23 з/э.у.(2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	16.12.2023г. 11.15	17.12.2023г. 01.30	14:15	устранено
17	ул.9 Января 59 кв.109 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 03.30	16.12.2023г. 04.30	1:30	устранено
18	ул.Восстания 102,103,ул.Свердлова 92 -5 эт.все	Замена запорной арматуры				18.12.23 г 8.30	18.12.23 г 9.30	1:00	Включено отопление
19	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС				18.12.23 г 8.40	18.12.23 г 15.15	6:35	Включено ГВС
20	ЦТП-7 Ц :ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия».	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	18.12.23 г 9.15	18.12.23 г 13.00	3:45	Включено ГВС
21	ул.Краснодонская 66 (1,2,3 подъезды) -9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	18.12.23 г 9.15	18.12.23 г 15.50	6:35	Включено отопление
22	ул.Юности 29 Верховный суд	По заявке				18.12.23 г 13.00	18.12.23 г 17.30	4:30	Включено отопление
23	ул.Одесская 94 з/э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 08.30	18.12.2023г. 11.30	3:00	устранено
24	ул.Калинина 62а з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 09.00	18.12.2023г. 13.00	4:00	устранено
25	ул.Шевченко 21 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 09.00	18.12.2023г. 14.00	5:00	устранено
26	ул.28 Июня 115 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 09.00	18.12.2023г. 13.00	4:00	устранено
27	ул.Юности 20 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	18.12.2023г. 13.00	18.12.2023г. 15.30	2:30	устранено
28	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 11,13,пер.Молодёжный 5 - 1 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	19.12.23 г 8.50	19.12.23 г 10.30	1:40	Включено ГВС
29	ул.Каховская 21 - 5 эт.,23-2 эт.,25-3 эт.	Замена запорной арматуры				19.12.23 г 8.55	19.12.23 г 11.30	2:35	Включено ГВС
30	ул.Каховская 6,8,1,12,16 -4 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ	100%	19.12.23 г 9.00	19.12.23 г 13.40	4:40	Включено ГВС

31	ул.Краснодонская 80,82 -10 эт. оба,84,64,64/1 - 9 эт.все	Замена запорной арматуры			19.12.23 г 9.00	19.12.23 г 15.20	6:20	Включено ГВС
32	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.12.23 г 9.30	19.12.23 г 10.45	1:15	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
33	ул.Краснодонская 38 -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.12.23 г 10.00	19.12.23 г 15.00	5:00	Включено отопление
34	ул. Краснодонская 39 кв.47 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 08.30	19.12.2023г. 11.40	3:10	устранено
35	ул. Курчатова 74 кв.41 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 09.00	19.12.2023г. 16.00	7:00	устранено
36	ул. Горького 37 кв.92 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 11.00	19.12.2023г. 13.50	2:50	устранено
37	ул. Гвардейская 48 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 09.00	19.12.2023г. 15.40	5:40	устранено
38	ул. 1 Мая 38 з/эл. уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 12.20	19.12.2023г. 14.20	2:00	устранено
39	ул.Котовского 38 кв.119 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	18.12.2023г. 07.30	19.12.2023г. 10.00	26:30	устранено
40	ул. Космонавтов 4/2 кв.18 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 10.00	19.12.2023г. 13.15	3:15	устранено
41	ул. Чапаева 147 кв.66 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.12.2023г. 14.15	19.12.2023г. 14.35	0:20	устранено
42	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			20.12.23 г 8.20	20.12.23 г 14.25	6:05	Включено ГВС
43	ул.Юности 1/3-5 эт.	Ремонтные работы			20.12.23 г 8.20	20.12.23 г 11.55	3:35	Включено ГВС
44	ЦТП-22 З :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Переврезка трубопровода ГВС			20.12.23 г 9.40	20.12.23 г 10.40	1:00	Включено ГВС
45	ул.Юности 54,56 -9 эт.оба	Ремонтные работы в ИТП			20.12.23 г 9.10	20.12.23 г 14.55	5:45	Включено ГВС
46	ул.К.Цеткин 12 Б (1 эл.уз.) -5 эт.	Стояк отопления в кв.49	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.12.23 г 13.40	20.12.23 г 14.10	0:30	Включено отопление
47	ул.Федько 10 А - 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.12.23 г 14.20	20.12.23 г 15.15	0:55	Включено ГВС
48	ул.Юности 62,64 - 9 эт. Оба	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.12.23 г 11.30	20.12.23 г 17.50	6:20	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"

49	ул.Мира 7 кв.41 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 08.20	20.12.2023г. 10.30	2:10	устранено
50	ул.К.Цеткин 126 кв.58	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 09.00	20.12.2023г. 11.10	2:10	устранено
51	ул.Комарова7кв.42 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 08.40	20.12.2023г. 13.20	4:40	устранено
52	ул.Горького37кв.73з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 09.00	20.12.2023г. 15.40	6:40	устранено
53	ул.Восстания 103 кв.27 (9эт.)з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 09.15	20.12.2023г. 10.30	1:15	устранено
54	ул.Гвардейская 48 (5эт.)з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 09.40	20.12.2023г. 10.50	1:10	устранено
55	пр-д Кирпичный8кв.37 (9эт.)з/д	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 09.30	20.12.2023г. 15.20	5:50	устранено
56	ул.1 Мая 56 (1эл.уз.) -10 эт.	Ревизия запорной арматуры					21.12.23 г 8.30	21.12.23 г 10.10	1:40	Включено отопление
57	ул.Федько 10 А -9 эт.	По заявке ЖСК					21.12.23 г 8.40			Отключено ГВС
58	ул.Восстания 63,ул.Ленина 9 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		21.12.23 г 8.40	21.12.23 г 11.00	2:20	Включено ГВС
59	пер.Западный 19/2 -9 эт.	Прочистка сопла					21.12.23 г 9.00	21.12.23 г 11.00	2:00	Включено отопление
60	Котельная № 23 :РГИВОВ	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 10.10	21.12.23 г 12.10	2:00	Включено отопление и ГВС
61	Котельная № 7	Срабатывание автоматики безопасности котла					22.12.23 г 0.55	22.12.23 г 1.10	0:15	Включено отопление и ГВС
62	Котельная № 7	Срабатывание автоматики безопасности котла					22.12.23 г 4.30	22.12.23 г 5.10	0:40	Включено отопление и ГВС
63	Котельная № 7	Срабатывание автоматики безопасности котла					22.12.23 г 5.50	22.12.23 г 6.55	1:05	Включено отопление и ГВС
64	ул.Краснодонская 34/6 кв.55 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	20.12.2023г. 16.20	21.12.2023г. 10:30	18:10	устранено
65	пер. Западный 17/4 кв.121 з/поддома (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 8:50	21.12.2023г. 9:50	1:00	устранено
66	ул. Краснодонская 80 кв. 42 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 8:50	21.12.2023г. 13:00	4:10	устранено
67	пер. Чкалова 47/2 кв. 72 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 9:00	21.12.2023г. 13:00	4:00	устранено

68	ул. К. Либкнехта 72 кв.64 з/п-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 10:30	21.12.2023г. 11:00	0:30	устранено
69	ул. Космонавтов 67 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 13:40	21.12.2023г. 15:00	1:20	устранено
70	ул. 1 мая 56 з/1эл.уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 8:30	21.12.2023г. 10:10	1:40	устранено
71	ул. Комарова 48 кв.209 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 16:20	21.12.2023г. 16:50	0:30	устранено
72	ул. Федько 32 кв.49 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 12:30	21.12.2023г. 13:30	1:00	устранено
73	ул. Комарова 48 кв.209 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	21.12.2023г. 16:50			не устранено

г.Днестровск

1	ул.Садовая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	Трубопровод теплоснабжения	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		21.12.23 г 8.50	21.12.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС и отопление
г. Слободзея и Слободзейский район										

г.Слободзея

1	ДК	Трубопровод отопления в здании	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		19.12.23 г 10.50	20.12.23 г 11.15	1 день 0:25	Включено отопление,на балансе ДК
1	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 23.00	22.12.23 г 1.50	1:50	Включено отопление
2	Котельная № 2	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 23.00	22.12.23 г 0.30	1:30	Включено отопление
3	Котельная № 3	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 23.00	22.12.23 г 2.15	3:15	Включено отопление
4	Котельная № 5 : СОШ.ДЮСШ	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 23.00	22.12.23 г 2.25	3:25	Включено отопление
5	Котельная № 7 : СОШ № 2	Аварийное отключение эл.энергии					21.12.23 г 23.00	22.12.23 г 2.50	3:50	Включено отопление
6	Котельная № 2	Аварийное отключение эл.энергии					22.12.23 г 1.10	22.12.23 г 1.20	0:10	Включено отопление

п.Красное

1	ул.Некрасова 32	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		21.12.23 г 8.55	21.12.23 г 11.10	2:15	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район										

г.Григориополь

1	ул.Мира 14	Течь металлопласта			18.12.23 г 19.15	19.12.23 г 10.20	15:05	Включено ГВС
1	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.12.23 г 9.05	21.12.23 г 11.30	2:25	Включено ГВС
с.Бычок								
1	Котельная : СОШ	Срабатывание автоматики безопасности котла			22.12.23 г 6.20	22.12.23 г 7.05	0:45	Включено отопление
с.Малашты								
1	Котельная № 1,№ 2	Плановое отключение эл.энергии			19.12.23 г 1.15	19.12.23 г 1.40	0:25	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова,134 (школа № 6)	Прибор отопления в спортзале	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2023 8:02	18.12.2023 15:05	79:03:00	По просьбе руководства школы перекрыли теплоноситель на школу.Устранять будут самостоятельно
2	ул.Ленина,д.45,кв.14 (2 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2023 8:14	15.12.2023 14:33	6:19:00	Устранено
3	ул.Заречная,д.14,кв.28 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	15.12.2023 8:23	15.12.2023 9:26	1:03:00	Устранено
4	ул.Победы,д.26 (5 эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.12.2023 7:25	16.12.2023 13:10	5:45:00	Устранено
5	ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛПК № 36	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды	16.12.2023 8:10	16.12.2023 9:00	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ГУ "Рыбницкая ЦРБ" по ул. Грибоедова, 3	Лежак отопления в отделении	Течь прибора отопления	Механическое повреждение	16.12.2023 13:20	16.12.2023 14:20	1:00:00	Устранено
7	ул.Мичурина,д.25/3,кв.71 (9 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2023 22:33	17.12.2023 14:00	39:27:00	Устранено
8	ул.Вальченко,д.103,кв.122 (10 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	16.12.2023 0:10	16.12.2023 0:40	0:30:00	Устранено
9	ул.Кирова,134 (школа № 6)	Прибор отопления в спортзале	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2023 8:02	18.12.2023 9:05	73:03:00	Устранено
10	ул. Юбилейная,д.61 (5 эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2023 8:40	18.12.2023 10:10	1:30:00	Устранено
11	ул. Маяковского,д.9,кв.22 (3 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2023 9:20	18.12.2023 10:30	1:10:00	Устранено
12	ул. Кирова,д.120,кв.15 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2023 9:33	18.12.2023 13:30	3:57:00	Устранено
13	ул. Заречная,д.16,кв.22 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2023 10:25	18.12.2023 12:00	1:35:00	Устранено
14	ул. Юбилейная,д.37офис " Пимес" (5 эт.)	Лежак отопления в кабинете	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.12.2023 12:30	18.12.2023 17:35	5:05:00	Устранено
15	ул.Грибоедова,д.19,кв.39 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	18.12.2023 14:35	18.12.2023 16:45	2:10:00	Устранено
16	ул.Вершигоры,д.93 (9-эт.)	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2023 10:37	19.12.2023 11:56	1:19:00	Устранено
17	ул.Мичурина,д.35 (б),кв.37 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.12.2023 11:08	19.12.2023 14:31	3:23:00	Устранено
18	ул.Титова,д.46,кв.8 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	19.12.2023 17:31	19.12.2023 17:40	0:09:00	Устранено
19	ул.Ленина,д.12 (5-эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 7:40	20.12.2023 12:00	4:20:00	Устранено

20	ул.Вальченко,д.7	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 8:00	20.12.2023 12:35	4:35:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул.Вальченко,д.93 (10-эт.)	Лежак отопления на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 12:20	20.12.2023 12:50	0:30:00	Установили хомут
22	ул.Вальченко,д.57 (11-эт.)	Стояк отопления в подъезде	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 13:30	20.12.2023 18:00	4:30:00	Установили хомут
23	ул.Ленина,д.12 (5-эт.)	Лежак отопления в подвале	Течь сальника на задвижке	Износ материала	20.12.2023 13:30	20.12.2023 14:00	0:30:00	Устранено
24	ул.Вальченко,д.29,кв.19 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 14:10	20.12.2023 16:30	2:20:00	Устранено
25	ул.Вальченко,д.21,кв.53 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.12.2023 20:45	21.12.2023 16:00	19:15:00	Устранено
26	ул.Грибоедова, д.26 (Д/С № 14)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 8:50	21.12.2023 11:00	2:10:00	Устранено
27	ул.Вальченко,д.95, подвал (9-эт.)	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления в подвале	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 8:53	21.12.2023 13:00	4:07:00	Устранено
28	ул.Севастопольская, 24/а	ЦПП № 14	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦПП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	21.12.2023 9:30	21.12.2023 13:30	4:00:00	Налажена подача ГВС
29	ул.Комсомольская,д.32.15 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 11:00	21.12.2023 14:15	3:15:00	Устранено
30	ул.Кирова,д.117 кв.1 (3-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки на приборе отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 11:25	21.12.2023 15:30	4:05:00	Устранено
31	ул.Вальченко,д.97,кв.16 (10-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля в квартире	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 11:30	21.12.2023 11:50	0:20:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Колбасна ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.12.2023 9:00	15.12.2023 15:43	6:43:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	18.12.2023 8:35	18.12.2023 9:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК №5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	20.12.2023 10:30	20.12.2023 15:55	5:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.12.2023 9:30	21.12.2023 16:00	6:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Набатная, 12 кв. 5 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопластиковой трубы	Износ металлопластика	16.12.2023 11:40	16.12.2023 14:40	3:00:00	Устранено
2	ул.Дзержинского, 70а	ЛГК №16	Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 16	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	20.12.2023 15:30	20.12.2023 17:30	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								

г. Каменка								
1	ул.Зелёная,д.11,кв.24 (5 эт.)	Стойк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	15.12.2023 11:30	15.12.2023 13:10	1:40:00	Устранено
2	ул.Пушкина,д. 21 (частный дом)	Лежак отопления	Течь лежака отопления в доме	Коррозия металла в связи с износом	21.12.2023 9:45	21.12.2023 11:00	1:15:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.12.2023 9:00	18.12.2023 16:05	7:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Валя-Адынка,ул.Мира,70б: МОУ «Валя-Адынская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	20.12.2023 9:45	20.12.2023 16:10	6:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии