

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 17.11.2023 по 24.11.2023**

| №  | Адрес возникновения повреждения  | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения      | Причина повреждения                 | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание               |
|----|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                         | 5                                   | 6   | 7   | 8 (7-6)           | 9                        |
|    | <b>г.Тирасполь</b>   |   |                           |                                     |   |   |                   |                          |
| 1  | ЦТП-12 Ц :ПГУ  | Установка узла учёта                        |                           |                                     | 17.11.23 г. 8:50                                  | 17.11.23 г. 9:50  | 1:00              | Включено отопление       |
| 2  | ул.Котовского 38,ул.Советская 114 -9 эт.оба  | Трубопровод ГВС                             | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.11.23 г. 10:00                                 | 17.11.23 г. 16:00   | 6:00              | Включено ГВС             |
| 3  | ул.К.Либкнехта 377 А,Б -9 эт.оба   | Замена запорной арматкры                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.11.23 г. 10:00                                 | 17.11.23 г. 11:30   | 1:30              | Включено ГВС             |
| 4  | ул.Краснодонская 49/3,ул.Комсомольская 5 - 5 эт.оба  | Замена запорной арматкры                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.11.23 г. 14:30                                 | 17.11.23 г. 15:35   | 1:05              | Включено ГВС             |
| 5  | ул.Космонавтов 38-3 эт.,61,63- 5 эт,65 -9 эт.  | Трубопровод отопления                       | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.11.23 г 15.20                                  | 18.11.23 г 00.10  | 8:50              | Включено отопление       |
| 6  | ул.Текстильщиков 12 - 5 эт.  | Прочистка сопла                             |                           |                                     | 19.11.23 г 15.50                                  | 19.11.23 г 18.30  | 2:40              | Включено отопление       |
| 7  | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.  | Срабатывание автоматики безопасности котла  |                           |                                     | 18.11.23 г 7.30                                   | 18.11.23 г 8.38   | 1:08              | Включено отопление и ГВС |
| 8  | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.  | Срабатывание автоматики безопасности котла  |                           |                                     | 19.11.23 г 4.20                                   | 19.11.23 г 5.10   | 0:50              | Включено отопление и ГВС |
| 9  | ул. 9 Января 198 кв.53 з/ст. (10 эт.)  | трубопровод ГВС                             | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 17.11.2023г. 09.30                                | 17.11.2023г. 11.30  | 2:00              | устранено                |
| 10 | ул. Юности 17/4 з/д (5 эт.)  | трубопровод ЦО                              | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 17.11.2023г. 09.30                                | 17.11.2023г. 11.30  | 2:00              | устранено                |
| 11 | ул. К. Либкнехта 193 кв.31 з/под-д (5 эт.)   | трубопровод ЦО                              | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 17.11.2023г. 11.00                                | 17.11.2023г. 11.30  | 0:30              | устранено                |
| 12 | ул. Шевченко 87 кв.17 з/эл.уз. (1 эт.)   | трубопровод ЦО                              | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 17.11.2023г. 08.00                                | 17.11.2023г. 12.30  | 4:30              | устранено                |
| 13 | ул. Зелинского 3/2 кв. 95 з/д (5эт.)   | трубопровод ГВС                             | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 19.11.2023г. 12:20                                | 19.11.2023г. 14:00  | 1:40              | устранено                |
| 14 |  |   |                           |                                     |   |   |                   |                          |
| 15 | ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2)<br>ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт. | Ревизия запорной арматкры                   |                           |                                     | 20.11.23 г. 8:50                                  | 20.11.23 г. 14:15   | 5:25              | Включено отопление       |

|    |  |                                   |                           |                                     |  |                    |                    |      |                    |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 16 | ул.Каховская 27 -5 эт.                                     | Переврезка трубопровода отопления |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 8:50   | 20.11.23 г. 13:15  | 4:25 | Включено отопление |
| 17 | ул.Зелинского 30 (1 эл.уз.) - 5 эт.                        | По заявке СВДО                    |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 9:00   | 20.11.23 г. 9:30   | 0:30 | Включено отопление |
| 18 | ул.К.Маркса 5 а -5 эт.                                     | По заявке СВДО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% |  | 20.11.23 г. 9:05   | 20.11.23 г. 11:00  | 1:55 | Включено отопление |
| 19 | ул.Юности 54- 9 эт.  | Свищ на подогревателе ГВС         | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% |  | 20.11.23 г. 9:10   | 20.11.23 г. 10:25  | 1:15 | Включено ГВС       |
| 20 | ул.К.Либкнехта 189 ( 2 эл.уз.) -5 эт.                      | Прочистка сопла                   |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 9:40   | 20.11.23 г. 11:50  | 2:10 | Включено отопление |
| 21 | ул.Мира 1,ул.9 Января 196 -10 эт. Оба                      | По заявке СВДО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.23 г. 10:50  | 20.11.23 г. 16:00  | 5:10 | Включено ГВС       |
| 22 | ул.Комарова 5,7 - 5 эт.оба,ул.Текстильщиков 6 -9 эт,8-5 эт | По заявке СВДО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.23 г. 10:00  | 20.11.23 г. 10:40  | 0:40 | Включено ГВС       |
| 23 | ДС № 1   | Прочистка сопла                   |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 13:25  | 20.11.23 г. 14:10  | 0:45 | Включено отопление |
| 24 | ул.Манойлова 36 ( 1 эл.уз.) -9 эт.                         | По заявке СВДО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.23 г. 13:40  | 20.11.23 г. 15:00  | 1:20 | Включено отопление |
| 25 | ул.Свердлова 74 (4 эл.уз.) - 9 эт.                         | Проверка сопла                    |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 14:00  | 20.11.23 г. 15:00  | 1:00 | Включено отопление |
| 26 | ул.Горького 37 ( 1 эл.уз.) -9 эт.                          | Проверка сопла                    |                           |                                     |  | 20.11.23 г. 15:00  | 20.11.23 г. 16:00  | 1:00 | Включено отопление |
| 27 | ул.Комарова 7 з/д(5эт)                                     | трубопровод ГВС                   | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 13.30 | 4:30 | Устранено          |
| 28 | ул.1 Мая 40 з/д(10эт)                                      | трубопровод ГВС                   | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 13.30 | 4:30 | Устранено          |
| 29 | ул.Краснодонская 50 з/д(9эт)                               | трубопровод ГВС                   | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 14.00 | 5:00 | Устранено          |
| 30 | ул.Юности 42 з/д(9эт)                                      | трубопровод ГВС                   | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 14.30 | 5:30 | Устранено          |
| 31 | пер.Чкалова 50 з/д(5эт)                                    | трубопровод ЦО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 11.30 | 2:30 | Устранено          |
| 32 | ул.К.Маркса 5а з/д(5эт)                                    | трубопровод ЦО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 11.00 | 2:00 | Устранено          |
| 33 | ул.Краснодонская 64 з/д(9эт)                               | трубопровод ЦО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 13.00 | 20.11.2023г. 16.00 | 3:00 | Устранено          |
| 34 | пер.2 Бородинский 2з/д(5эт)                                | трубопровод ЦО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г. 09.00 | 20.11.2023г. 14.00 | 5:00 | Устранено          |
| 35 | ул. Каховская 20 кв.65 з/ст. (3эт.)                        | трубопровод ЦО                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  |  | 20.11.2023г.20:40  | 20.11.2023г. 22:30 | 1:50 | Устранено          |
| 36 | ул.Мира 38 -4 эт.  | Ремонтные работы на эл.узле       |                           |                                     |  | 21.11.23 г 9.40    | 21.11.23 г 10.40   | 1:00 | Включено отопление |

|    |  |  |                     |                 |  |      |                    |                    |      |                    |
|----|--|--|---------------------|-----------------|--|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 37 | Дом Советов ул.25 Октября 101  | Ремонтные работы                                 | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.23 г 13.20   | 21.11.23 г 14.30   | 1:10 | Включено отопление |
| 38 | Котельная № 10:институт  | Срабатывание<br>автоматики безопасности<br>котла |                     |                 |  |      | 21.11.23 г 23.10   | 21.11.23 г 23.30   | 0:20 | Включено отопление |
| 39 | ул. Одесская 141 кв.619 з/ст. (7 эт.)  | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 10.00 | 21.11.2023г. 11.00 | 1:00 | Устранено          |
| 40 | ул. Текстильщиков 30 кв.4 з/д (5 эт.)  | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 09.00 | 21.11.2023г. 11.00 | 2:00 | Устранено          |
| 41 | п. Западный 19/2 кв.24 з/ст. (10 эт.)  | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 09.30 | 21.11.2023г. 12.30 | 3:00 | Устранено          |
| 42 | ул. Суворова 35 кв.12 з/ст. (5 эт.)  | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 09.30 | 21.11.2023г. 11.00 | 1:30 | Устранено          |
| 43 | ул. Одесская 84/4 кв.6 з/д (5 эт.)   | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 09.00 | 21.11.2023г. 13.30 | 4:30 | Устранено          |
| 44 | ул. Юности 15/2 з/эл. узел (5 эт.)   | трубопровод ЦО                                   | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 08.30 | 21.11.2023г. 11.00 | 2:30 | Устранено          |
| 45 | ул. 1 Мая 56 з/эл. узел (10 эт.)   | трубопровод ЦО                                   | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 10.00 | 21.11.2023г. 11.15 | 1:15 | Устранено          |
| 46 | ул. К. Маркса 5а кв.54 з/ст. (5 эт.)   | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 08.40 | 21.11.2023г. 09.40 | 1:00 | Устранено          |
| 47 | п. Чкалова 47/3 з/д (9 эт.)  | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г.09.00  | 21.11.2023г. 14.30 | 5:30 | Устранено          |
| 48 | ул. Свердлова 70 кв.86 з/ст. (16эт.)   | трубопровод ГВС                                  | сквозная<br>металла | коррозия<br>ВиВ | длительная<br>эксплуатация<br>износ          | 100% | 21.11.2023г. 2.10  | 21.11.2023г. 11.10 | 9:00 | устранено          |
| 49 | ЦТП-30 З.п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7<br>- 2 эт., 8, 9, 10, 11 - 1 эт.<br>ул. Советская 2, 4, 6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3 эт.<br>ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт..<br>ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1 эт..<br>пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт..<br>пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт. | Свищ на подогревателе<br>ГВС                     | сквозная<br>металла | коррозия        | длительная<br>эксплуатация,<br>износ<br>100% |      | 22.11.23 г 8.40    | 22.11.23 г 9.45    | 1:05 | Включено ГВС       |
| 50 | ЦТП-43 ОК:ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А -<br>все 5 эт.ул. Текстильщиков 6 - 9 эт.<br>ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт.<br>ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.   | Ремонтные работы в<br>ЦТП                        |                     |                 |  |      | 22.11.23 г 8.45    | 22.11.23 г 10.45   | 2:00 | Включено ГВС       |

|    |  |                                     |                           |                                     |                    |                    |      |                    |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 51 | ул.Одесская 90,90а,ул.Комсомольская 1 - 5 эт. все,ДС№ 37       | Переподключение трубопровода ГВС    |                           |                                     | 22.11.23 г 8.50    | 22.11.23 г 10.25   | 1:35 | Включено ГВС       |
| 52 | ул.Горького 37 -9 эт.  | Шум эл.узла в кв.3                  |                           |                                     | 22.11.23 г 9.00    | 22.11.23 г 9.20    | 0:20 | Включено отопление |
| 53 | ул.Одесская 90 -5 эт.  | Переподключение трубопровода ГВС    |                           |                                     | 22.11.23 г 8.50    | 22.11.23 г 11.50   | 3:00 | Включено ГВС       |
| 54 | ул.Сверлова 74 (2 эл.уз.) -9 эт.                               | Шум эл.узла                         |                           |                                     | 22.11.23 г 10.35   | 22.11.23 г 11.20   | 0:45 | Включено отопление |
| 55 | ул.К.Либкнехта 134 -4 эт.                                      | Ремонтные работы                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.11.23 г 10.00   | 22.11.23 г 11.50   | 1:50 | Включено ГВС       |
| 56 | ул.Мира 38 -4 эт.  | Ремонтные работы                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.11.23 г 13.20   | 22.11.23 г 14.00   | 0:40 | Включено отопление |
| 57 | ул.Одесская 145 а -10 эт.                                      | Трубопровод ГВС                     | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.11.23 г 12.50   | 22.11.23 г 14.40   | 1:50 | Включено ГВС       |
| 58 | ул.Космонавтов 11 - 9 эт.                                      | Водопровод перед подогревателем ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.11.23 г 14.30   | 22.11.23 г 15.25   | 0:55 | Включено ГВС       |
| 59 | ул.К.Либкнехта 377,ул.Советская 114,ул.Котовского 38 -9 эт.все | Трубопровод отопления               | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.11.23 г 14.45   | 22.11.23 г 15.30   | 0:45 | Включено отопление |
| 60 | ул.К.Либкнехта 70 з/э.у.(9эт.)                                 | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 08.30 | 22.11.2023г. 14.30 | 6.00 | Устранено          |
| 61 | ул.Текстильщиков 6 з/э.у.(9эт.)                                | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 08.45 | 22.11.2023г. 10.35 | 1:50 | Устранено          |
| 62 | ул.Краснодонская 36/5 з/э.у.(5эт.)                             | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 08.50 | 22.11.2023г. 14.40 | 4:50 | Устранено          |
| 63 | ул.Юности 10/4 з/э.у. (5эт.)                                   | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 08.55 | 22.11.2023г. 10.35 | 1:40 | Устранено          |
| 64 | ул.Суворова 35 кв.53 з/ст. (9эт.)                              | трубопровод ГВС                     | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 09.00 | 22.11.2023г. 12.00 | 3:00 | Устранено          |
| 65 | ул.К.Маркса 167 з/э.у.(5эт.)                                   | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 09.25 | 22.11.2023г. 12.25 | 3:00 | Устранено          |
| 66 | ул.Пушкина 11з/э.у.(3эт.)                                      | трубопровод ЦО                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ  | 22.11.2023г. 10.00 | 22.11.2023г. 11.50 | 1:50 | Устранено          |
| 67 | ул.К.Либкнехта 377,ул.Советская 114,ул.Котовского 38 -9 эт.все | Трубопровод отопления               | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.11.23 г 8.15    | 23.11.23 г 14.20   | 6:05 | Включено отопление |
| 68 | Селекцентр,Госнадзор,гаражи,филиал библиотеки                  | Замена запорной арматуры            |                           |                                     | 23.11.23 г 8.50    | 23.11.23 г 12.30   | 3:40 | Включено отопление |
| 69 | ул.Краснодонская 84 -9 эт.                                     | Прочистка сопла                     |                           |                                     | 23.11.23 г 9.20    | 23.11.23 г 10.20   | 1:00 | Включено отопление |
| 70 | ул.Милёва 1 -10 эт.  | По заявке кв.11                     | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.11.23 г 9.15    | 23.11.23 г 11.00   | 1:45 | Включено ГВС       |

|    |  |  |                               |                                     |                    |                    |        |                          |
|----|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| 71 | ул.Калинина 62 А -5 эт.                        | По заявке кв.35                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.11.23 г 9.00    | 23.11.23 г 11.00   | 2:00   | Включено ГВС             |
| 72 | ул.К.Либкнехта 134 -4 эт.                      | Трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.11.23 г 14.00   | 23.11.23 г 14.45   | 0:45   | Включено ГВС             |
| 73 | Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.         | Срабатывание автоматики безопасности котла |                               |                                     | 23.11.23 г 7.47    | 23.11.23 г 8.15    | 0:28   | Включено ГВС и отопление |
| 74 | Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.         | Срабатывание автоматики безопасности котла |                               |                                     | 23.11.23 г 19.45   | 23.11.23 г 20.30   | 0:45   | Включено ГВС и отопление |
| 75 | ул. К. Маркса 146 кв.88 з/4 ст. (5эт.)         | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 15.11.2023г. 19:50 | 23.11.2023г. 15:00 | 187:10 | Устранено                |
| 76 | ул. Мира 7 кв.45 з/2ст. (5эт.)                 | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 19.11.2023г. 15:00 |                    |        | Не устранено             |
| 77 | ул. Космонавтов 65 кв.70 з/пол. под-да (9 эт.) | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 22.11.2023г. 22:30 | 23.11.2023г. 13:00 | 14:30  | Устранено                |
| 78 | ул. Текстильщиков 26 кв.46 з/д (5эт.)          | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 8:30  | 23.11.2023г. 10:30 | 2:00   | Устранено                |
| 79 | ул. Курчатова 72 з/д (10эт.)                   | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла ВиВ | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 8:45  | 23.11.2023г. 11:10 | 2:25   | Устранено                |
| 80 | ул. Милева 1 кв.11 з/д (10эт.)                 | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:15  | 23.11.2023г. 11:00 | 1:45   | Устранено                |
| 81 | ул. Федько 34 кв.40 з/ст. (5эт.)               | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:00  | 23.11.2023г. 10:30 | 1:30   | Устранено                |
| 82 | ул. Космонавтов 6/3кв. 49 з/д (9эт.)           | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:00  | 23.11.2023г. 15:50 | 6:50   | Устранено                |
| 83 | ул. Ларионова 41 з/полдома (9эт.)              | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:00  | 23.11.2023г. 11:20 | 2:20   | Устранено                |
| 84 | ул. Калинина 62А кв.35 з/блок (9эт.)           | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:00  | 23.11.2023г. 11:00 | 2:00   | Устранено                |
| 85 | ул. Космонавтов 6/3 з/д (9эт.)                 | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 9:00  | 23.11.2023г. 10:20 | 1:20   | устранено                |
| 86 | ул. Одесская 84 кв.4 з/1эл.уз. (5эт.)          | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 13:00 | 23.11.2023г. 15:40 | 2:40   | устранено                |
| 87 | ул. Каховская 9/1 кв.38 з/ст. (4 эт.)          | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла     | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 16:00 |                    |        | не устранено             |

|  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
|--|---|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------|
| 88   | ул. Космонавтов б/1 кв. 56 з/д (9эт.)         | трубопровод ЦО                             | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 18:10 | 23.11.2023г. 20:30 | 2:20 | устранено                |
| 89   | ул.Текстильщиков 40 кв.107 з/ст.(7эт.)        | трубопровод ГВС                            | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100%  | 23.11.2023г. 23:00 |                    |      | не устранено             |
| <b>г. Днестровск</b>   |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| <b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| <b>г. Слободзея</b>  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| 1  | Котельная № 9 :ЦРБ                            | Ремонтные работы в котельной               |                           |                                     | 21.11.23 г 9.30    | 21.11.23 г 10.30   | 1:00 | Включено отопление       |
| 2  | Котельная № 1                                 | Аварийное отключение эл.энергии            |                           |                                     | 22.11.23 г 9.03    | 22.11.23 г 9.35    | 0:32 | Включено отопление       |
| 3  | Котельная № 2                                 | Аварийное отключение эл.энергии            |                           |                                     | 22.11.23 г 9.00    | 22.11.23 г 9.20    | 0:20 | Включено отопление       |
| 4  | ул.Комсомольская 99 А                         | Трубопровод отопления                      | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.11.23 г 16.05   | 23.11.23 г 19.10   | 3:05 | Включено отопление       |
| <b>с.Суклея</b>  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| 1  | Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30               | Ремонтные работы на газопроводе            |                           |                                     | 21.11.23 г 9.30    | 21.11.23 г 12.00   | 2:30 | Включено отопление и ГВС |
| <b>с.Незавертайловка</b>   |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| 1  | ул.Кирова 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41 | Трубопровод телоснабжения                  | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 19.11.23 г 16.55   | 19.11.23 г 19.15   | 2:20 | Включено отопление и ГВС |
| 1  | ул.Чкалова 69,71,73,75,77                     | Трубопровод теплоснабжения                 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 21.11.23 г 8.10    | 21.11.23 г 11.30   | 3:20 | Включено отопление и ГВС |
| <b>с.Парканы</b>   |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| 1  | Котельная № 4 : СВА                           | Срабатывание автоматики безопасности котла |                           |                                     | 19.11.23 г 6.00    | 19.11.23 г 7.00    | 1:00 | Включено отопление       |
| 2  | Котельная №4: СВА                             | Срабатывание автоматики безопасности котла |                           |                                     | 24.11.23 г 4.55    |                    |      | Отключено отопление      |
| <b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| <b>г. Григориополь</b>   |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| 1  | ул.К.Маркса 178                               | Стояк отопления в кв.17                    | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 19.11.23 г 10.25   | 19.11.23 г 13.15   | 2:50 | Включено отопление       |
| 2  | Котельная № 1                                 | Мигание эл.энергии                         |                           |                                     | 17.11.23 г. 16:20  | 17.11.23 г. 16:30  | 0:10 | Включено отопление и ГВС |
| 3  | Котельная № 2 : ЦРБ                           | Мигание эл.энергии                         |                           |                                     | 17.11.23 г. 16:20  | 17.11.23 г. 16:30  | 0:10 | Включено отопление       |
| 4  | СОШ № 2                                       | Течь батареи                               | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 20.11.23 г. 9:10   | 20.11.23 г. 11:00  | 1:50 | Включено отопление       |
| <b>Григориопольский район</b>  |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |
| <b>с.Красная Горка</b>   |   |  |                           |                                     |                    |                    |      |                          |

|                                     |  |  |                                      |                                    |                   |                   |          |                                      |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| 1                                   | Котельная  | Срабатывание автоматики безопасности котла |                                      |                                    | 17.11.23 г. 16:20 | 17.11.23 г. 17:20 | 1:00     | Включено отопление                   |
| <b>с.Виноградное</b>                |  |  |                                      |                                    |                   |                   |          |                                      |
| 1                                   | Котельная : СОШ  | Плановое отключение эл.энергии             |                                      |                                    | 21.11.23 г 10:00  | 21.11.23 г 16:10  | 6:10     | Включено отопление                   |
| <b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b> |  |  |                                      |                                    |                   |                   |          |                                      |
| <b>г. Рыбница</b>                   |  |  |                                      |                                    |                   |                   |          |                                      |
| 1                                   | г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а | ЛГК № 30                                   | Остановка котельного оборудования    | Авария котла № 1                   | 17.11.2023 8:17   | 17.11.2023 9:02   | 0:45:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2                                   | ул.Маяковского,д.33,кв.59 (5-эт.)  | Стояк отопления в квартире                 | Течь прибора отопления               | Коррозия металла в связи с износом | 17.11.2023 8:23   | 17.11.2023 8:54   | 0:31:00  | Устранено                            |
| 3                                   | ул.Кирова,д.124 "а",кв.35  | Стояк отопления в квартире                 | Течь прибора отопления               | Коррозия металла в связи с износом | 17.11.2023 9:18   | 17.11.2023 10:00  | 0:42:00  | Устранено                            |
| 4                                   | ул.Кирова,д.103,кв.32  | Стояк отопления в квартире                 | Течь прибора отопления               | Коррозия металла в связи с износом | 17.11.2023 10:35  | 17.11.2023 11:30  | 0:55:00  | Устранено                            |
| 5                                   | ул.Гвардейская,д.68,кв.59  | Стояк ГВС в квартире                       | Течь резьбы до аварийного крана      | Коррозия металла в связи с износом | 17.11.2023 13:42  | 17.11.2023 16:08  | 2:26:00  | Устранено                            |
| 6                                   | ул.Заречная,д.14   | Лежак отопления в подвале                  | Свищ на трубопроводе                 | Коррозия металла в связи с износом | 17.11.2023 15:11  | 17.11.2023 16:01  | 0:50:00  | Устранено                            |
| 7                                   | ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115            | ЛГК № 32                                   | Остановка котельного оборудования    | Авария котла № 1                   | 17.11.2023 21:15  | 17.11.2023 22:00  | 0:45:00  | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 8                                   | ул.Юбилейная,д.43,кв.48 (5-эт.)  | Стояк ГВС в квартире                       | Течь металлопластиковой трубы        | Износ материала                    | 18.11.2023 7:25   | 18.11.2023 9:20   | 1:55:00  | Устранено                            |
| 9                                   | ул.Мичурина,д.25/4   | Стояк ГВС в подвале                        | Течь американки                      | Не плотное соединение              | 18.11.2023 15:10  | 18.11.2023 15:40  | 0:30:00  | Устранено                            |
| 10                                  | ул.Вальченко,д.55,кв.62  | Стояк ГВС в квартире                       | Течь канализации                     | Износ материала                    | 19.11.2023 18:17  | 20.11.2023 13:10  | 18:53:00 | Устранено                            |
| 11                                  | ул.Мичурина ,д.35 "в",кв.64  | Стояк отопления в квартире                 | Течь футорки                         | Коррозия металла в связи с износом | 20.11.2023 7:50   | 20.11.2023 10:00  | 2:10:00  | Устранено                            |
| 12                                  | ул. Грибоедова,4 МУПЦ  | Стояк отопления                            | Течь вентиля                         | Износ материала                    | 20.11.2023 8:40   | 20.11.2023 10:30  | 1:50:00  | Устранено                            |
| 13                                  | ул. Кирова,д.120   | Лежак отопления в подвале                  | Свищ на трубопроводе                 | Коррозия металла в связи с износом | 20.11.2023 14:00  | 20.11.2023 16:01  | 2:01:00  | Устранено                            |
| 14                                  | ул.Титова,д.38(3-эт.)  | Стояк отопления в подвале                  | Износ запорной арматуры              | Износ материала                    | 21.11.2023 8:45   | 21.11.2023 10:15  | 1:30:00  | Устранено                            |
| 15                                  | ул.Вальченко,д.55(11-эт.)  | Лежак ГВС в подвале                        | Свищ на трубопроводе                 | Коррозия металла в связи с износом | 21.11.2023 9:36   | 21.11.2023 11:36  | 2:00:00  | Устранено                            |
| 16                                  | ул.Заречная,д.14(5-эт.)  | Стояк отопления в подвале                  | Износ запорной арматуры              | Износ материала                    | 21.11.2023 9:47   | 21.11.2023 10:27  | 0:40:00  | Устранено                            |
| 17                                  | ул.Ленина,д.16(4-эт.)  | Стояк отопления в квартире                 | Свищ на трубопроводе                 | Коррозия металла в связи с износом | 21.11.2023 11:02  | 21.11.2023 12:12  | 1:10:00  | Устранено                            |
| 18                                  | ул.Титова,д.38,кв.20(3-эт.)  | Стояк отопления в подвале                  | Течь крана маевского                 | Неплотное соединение               | 21.11.2023 17:28  | 21.11.2023 17:41  | 0:13:00  | Устранено                            |
| 19                                  | ул. Маяковского, 33а   | ЦТП №9                                     | Остановка циркуляционного насоса ГВС | Сгорел электромагнитный пускатель  | 22.11.2023 9:45   | 22.11.2023 11:00  | 1:15:00  | Возобновлена подача ГВС              |
| 20                                  | ул.Вальченко,д.47,кв.18 (9-эт.)  | Стояк ГВС в квартире                       | Течь гибкой разводки                 | Износ материала                    | 22.11.2023 10:50  | 22.11.2023 11:00  | 0:10:00  | Устранено                            |

|                        |  |                            |                                    |   |                  |                  |         |                                      |
|------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 21                     | ул.Степная,д.15,кв.42 (5-эт.)  | Стояк ГВС в квартире       | Течь фитинга                       | Коррозия металла в связи с износом          | 22.11.2023 12:35 | 22.11.2023 13:05 | 0:30:00 | Устранено                            |
| 22                     | ул.Мичурина,д.25/4   | Стояк ГВС в подвале        | Течь спутника                      | Износ материала                             | 22.11.2023 12:35 | 22.11.2023 13:00 | 0:25:00 | Устранено                            |
| 23                     | ул.Юбилейная,д.41  | Стояк ГВС в подвале        | Течь спутника                      | Износ материала                             | 22.11.2023 13:55 | 22.11.2023 14:20 | 0:25:00 | Устранено                            |
| 24                     | ул. Вершигоры, 123а  | ЦТП № 25                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 23.11.2023 9:05  | 23.11.2023 9:25  | 0:20:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 25                     | ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115  | ЛГК № 32                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 23.11.2023 9:05  | 23.11.2023 9:30  | 0:25:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 26                     | ул.Юбилейная,д.41 кв.52  | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления             | Износ материала                             | 23.11.2023 9:17  | 23.11.2023 10:00 | 0:43:00 | Устранено                            |
| 27                     | пр. Победы,д.34 кв.20  | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопления полипропилен | Износ материала                             | 23.11.2023 9:17  | 23.11.2023 10:00 | 0:43:00 | Устранено                            |
| 28                     | ул. Вершигоры, 123а  | ЦТП № 25                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 23.11.2023 16:00 | 23.11.2023 16:20 | 0:20:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 29                     | г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115   | ЛГК № 32                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 23.11.2023 17:20 | 23.11.2023 18:00 | 0:40:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 30                     | ул.Свердлова,д.366 кв.29   | Стояк ГВС в квартире       | Течь аварийного вентиля            | Износ материала                             | 23.11.2023 19:44 | 23.11.2023 20:05 | 0:21:00 | Устранено                            |
| <b>Рыбницкий район</b> |  |                            |                                    |   |                  |                  |         |                                      |
| 1                      | с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27                       | ЛГК № 20                   | Остановка котельного оборудования  | Аварийное отключение электроэнергии         | 17.11.2023 4:15  | 17.11.2023 5:20  | 1:05:00 | Налажена подача электроэнергии       |
| 2                      | с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27                       | ЛГК № 20                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное переключение электроэнергии | 20.11.2023 8:45  | 20.11.2023 12:10 | 3:25:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 3                      | с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62                         | ЛГК № 29                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное переключение электроэнергии | 20.11.2023 8:45  | 20.11.2023 10:40 | 1:55:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 4                      | с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6   | ЛГК № 27                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное переключение электроэнергии | 20.11.2023 8:45  | 20.11.2023 11:00 | 2:15:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 5                      | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88   | ЛГК № 18                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 7:20  |                  |         |                                      |
| 6                      | с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9;<br>МОУ "Ульманский д\с" по ул. Ленина, 20 | ЛГК № 15                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 7:20  |                  |         |                                      |
| 7                      | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88   | ЛГК № 18                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 7:20  | 21.11.2023 10:20 | 3:00:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 8                      | с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9;<br>МОУ "Ульманский д\с" по ул. Ленина, 20 | ЛГК № 15                   | Остановка котельного оборудования  | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 7:20  | 21.11.2023 8:50  | 1:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |



|  |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------|--|
| 9  | с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Окт. Революции, 27                        | ЛГК № 20                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное переключение электроэнергии | 21.11.2023 12:00 | 21.11.2023 13:59 | 1:59:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 10                                       | с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62                         | ЛГК № 29                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное переключение электроэнергии | 21.11.2023 12:00 | 21.11.2023 12:57 | 0:57:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 11                                       | с. Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6   | ЛГК № 27                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное переключение электроэнергии | 21.11.2023 12:00 | 21.11.2023 13:16 | 1:16:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 12                                       | с. Бутучаны, ул. Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38  | ЛГК № 28                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное переключение электроэнергии | 21.11.2023 12:00 | 21.11.2023 13:22 | 1:22:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 13                                       | с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10   | ЛГК № 16                            | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 1                            | 22.11.2023 8:15  | 22.11.2023 8:57  | 0:42:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 14                                       | с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10   | ЛГК № 16                            | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 1                            | 22.11.2023 10:55 | 22.11.2023 15:50 | 4:55:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 15                                       | с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10   | ЛГК № 16                            | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии         | 23.11.2023 3:45  | 23.11.2023 6:10  | 2:25:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 16                                       | с. Гидирим, ул. Школьная, 1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1  | ЛГК № 22                            | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии         | 23.11.2023 3:45  | 23.11.2023 5:18  | 1:33:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| <b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b> |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
| <b>г. Дубоссары</b>                      |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
| 1  | ул. Жуковского 66 кот. № 11   | Внутриквартальная сеть отопления    | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом          | 22.11.2023 9:00  | 22.11.2023 12:34 | 3:34:00  | Устранено                                |
| <b>г. Каменка и Каменский район</b>      |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
| <b>г. Каменка</b>                        |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
| 1  | ул. Зеленая, д. 62 (частный дом)  | Внутриквартальная сеть по отоплению | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом          | 21.11.2023 21:02 | 24.11.2023 12:13 | 63:11:00 | Земляные, ремонтные работы на 24.11.23г. |
| 2  | ул. Ленина, д. 15 (5-эт.)   | Лежак отопления в подвале           | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом          | 21.11.2023 11:10 | 21.11.2023 14:23 | 3:13:00  | Устранено                                |
| 3  | ул. Зеленая, д. 62 (частный дом)  | Внутриквартальная сеть по отоплению | Свищ на трубопроводе              | Коррозия металла в связи с износом          | 21.11.2023 21:02 | 24.11.2023 12:13 | 63:11:00 | Земляные, ремонтные работы на 24.11.23г. |
| <b>Каменский район</b>                   |   |                                     |                                   |   |                  |                  |          |  |
| 1  | с. Катериновка, ул. Котовского, 3 : МОУ «Катериновская ОСШ им. А.С. Пушкина»  | ЛГК № 16                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 9:00  | 21.11.2023 10:03 | 1:03:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 2  | с. Слобода-Рашково, ул. Школьная, 11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"  | ЛГК № 17                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 9:00  | 21.11.2023 11:40 | 2:40:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 3  | с. Рашково, ул. Ленина, 130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково | ЛГК № 14                            | Остановка котельного оборудования | Кратковременное отключение электроэнергии   | 21.11.2023 9:00  | 21.11.2023 10:58 | 1:58:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |
| 4  | с. Кузьмин, ул. Солтыса, 64/а: МОУ «Кузьминская общеобразовательная основная школа-детский сад»   | ЛГК № 11                            | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии         | 21.11.2023 9:00  | 21.11.2023 14:01 | 5:01:00  | Возобновлена подача тепловой энергии     |