

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 24.11.2023 по 30.11.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	Котельная № 11: ж.д.Магистральный 14 -9 эт.	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.00	26.11.23 г 21.30	5:30	Включено ГВС
2	Котельная № 14 : ул.Нахимова 76,78	Авария на эл.сетях			25.11.23 г 8.15	25.11.23 г 9.00	0:45	Включено отопление
3	Котельная № 6 (НИИ)	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.05	26.11.23 г 14.20	0:15	Включено отопление и ГВС
4	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.05	26.11.23 г 14.20	0:15	Включено отопление и ГВС
5	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.05	26.11.23 г 14.20	0:15	Включено отопление и ГВС
6	Котельная № 4	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.05	26.11.23 г 15.15	1:10	Включено отопление и ГВС
7	Котельная № 12 : общ.пр.Магистральный 12	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.11.23 г 14.11	26.11.23 г 17.30	3:19	Включено отопление и ГВС
8	Котельная № 10 : институт	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.11.23 г 14.04	26.11.23 г 16.55	2:51	Включено отопление
9	Котельная ул.1 Мая 44 Б	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.10	26.11.23 г 15.50	1:40	Включено отопление и ГВС
10	Котельная № 25 :ЭЦУ,УПЦ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.08	26.11.23 г 19.55	3:47	Включено отопление
11	Котельная № 20 :роддом	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 18.15	26.11.23 г 18.45	0:30	Включено отопление и ГВС
12	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			27.11.23 г 2.00	27.11.23 г 2.40	0:40	Включено отопление и ГВС
13	ЦПП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.23 г 8.45	24.11.23 г 14.20	5:35	Включено ГВС
14	ул.Горького 37 -9 эт.	Прочистка сопла			24.11.23 г 13.10	24.11.23 г 14.30	1:20	Включено отопление
15	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2,4 -5 эт. Оба	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.23 г 15.00	24.11.23 г 19.00	4:00	Включено отопление
16	ул.Комсомольская 18 -10 эт.	Останов подкачивающего насоса ГВС			26.11.23 г 15.50	26.11.23 г 17.45	1:55	Включено ГВС
17	Котельная № 11: ж.д.Магистральный 14 -9 эт.	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.00	26.11.23 г 21.30	5:30	Включено ГВС
18	ул. Мира 7 кв.45 з/ст. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.11.2023г. 15.00	24.11.2023г. 10.00	91:00	устранено
19	ул. Каховская 9/1 кв.38 з/ст. (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.11.2023г. 16.00	24.11.2023г. 11.00	21:00	устранено
20	ул.Текстильщиков 40 кв.107 з/ст.(7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.11.2023г. 23.00	24.11.2023г. 19:00	21:00	не устранено

21	ул.К.Маркса 169 з/1э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 10.00	24.11.2023г. 11.30	1:30	Устранено
22	ул.Текстильщиков 24/4 кв.43 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 10.30	24.11.2023г. 14.30	4:00	Устранено
23	ул.Краснодонская 84 з/д(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 09.00	24.11.2023г. 12.00	3:00	Устранено
24	ул.Юности 39 з/1э.у.(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 09.00	24.11.2023г. 12.00	3:00	Устранено
25	ул.Комсомольская 1 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 13.00	24.11.2023г. 14.30	1:30	Устранено
26	ул. Свердлова 74 кв. 162 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	24.11.2023г. 23:00	25.11.2023г. 14.00	15:00	Устранено
27	ул. К. Маркса 169 кв.37 з/ст. ( 5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2023г. 10.30	26.11.2023г. 13.00	2:30	Устранено
28	ул. Петровского 97 кв.52 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2023г. 13.00	26.11.2023г. 15.00	2:00	устранено
29	ул. Одесская 82 з/эл. узел (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.11.2023г. 17.30	26.11.2023г. 19.30	2:00	устранено
30	ул.Юности 60/2 -9 эт.	Стояк ГВС в кв.41	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.23 г 7.10	27.11.23 г 13.50	6:40	Включено ГВС
31	ЦПП-3 ОК:ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.23 г 11.00	27.11.23 г 11.35	0:35	Включено ГВС
32	ул.Свердлова 86 -5 эт.	Прочистка сопла					27.11.23 г 13.15	27.11.23 г 14.15	1:00	Включено отопление
33	ЦПП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.11.23 г 14.15	27.11.23 г 15.40	1:25	Включено ГВС
34	Котельная №22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла					27.11.23 г 14.51	27.11.23 г 15.15	0:24	Включено отопление и ГВС
35	Котельная ул.1 Мая 44 Б	Мигание эл.энергии					27.11.23 г 16.05	27.11.23 г 16.35	0:30	Включено отопление и ГВС
36	Котельная №22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла					28.11.23 г 0.17	28.11.23 г 0.44	0:27	Включено отопление и ГВС
37	Котельная №22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла					28.11.23 г 1.58	28.11.23 г 2.35	0:37	Включено отопление и ГВС
38	ул.Текстильщиков 40 кв.107 з/ст.(7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	23.11.2023г. 23.00	24.11.2023г. 19:00	21:00	Устранено

39	ул. Юности 60/2 кв. 41 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 07:10	27.11.2023г. 13:50	6:40	Устранено
40	ул. Свердлова 70 кв.78 з/ст (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 9:30	27.11.2023г.13:30	4:00	устранено
41	ул. Краснодарская 34/6 кв.74 з/2ст. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г.10:20	27.11.2023г. 17:45	7:25	устранено
42	ул. 9 Января 63в кв.825 з/под-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 9:30	27.11.2023г. 15:40	5:10	Устранено
43	пер. Набережный 1 кв.99 з/под-д (8эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 10:00	27.11.2023г. 12:00	2:00	Устранено
44	ул. Милева 2 кв.15 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 9:20	27.11.2023г. 10:50	1:30	Устранено
45	ул. Юности 15/2 кв.25 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 10:00	27.11.2023г. 14:00	4:00	Устранено
46	ул. К.Либкнехта 207 кв.57 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 18:15	27.11.2023г. 19:15	1:00	Устранено
47	ул.Свердлова 70 -16 эт.	По заявке СВДО					28.11.23 г 10.20	28.11.23 г 11.00	0:40	Включено отопление
48	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Замена регулятора ГВС					28.11.23 г 11.00	28.11.23 г 12.00	1:00	Включено ГВС
49	ул.К.Либкнехта 294 -2 эт.	Прочистка сопла					28.11.23 г 13.20	28.11.23 г 14.20	1:00	Включено отопление
50	Котельная № 28 ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла					28.11.23 г 8.40	28.11.23 г 10.00	1:20	устранено
51	Котельная № 7	Неисправность в цепи управления вентилятора котла					29.11.23 г 00.50	29.11.23 г 3.45	2:55	устранено
52	Котельная № 7	Срабатывание автоматики безопасности котла					29.11.23 г 1.20	29.11.23 г 2.05	0:45	устранено
53	Котельная № 7	Срабатывание автоматики безопасности котла					29.11.23 г 5.15	29.11.23 г 5.40	0:25	устранено
54	ул. Комарова 5 кв.23 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.11.2023г. 11.00	28.11.2023г. 11.00	24:00	устранено
55	ул. 28 июня 115 кв. 42 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2023г. 09.00	28.11.2023г. 10.00	1:00	устранено
56	ул.Юности 39 з/2э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2023г. 09.00	28.11.2023г. 15.00	6:00	устранено
57	пер.Чкалова 49 з/1под(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.11.2023г. 09.00	28.11.2023г. 11.00	2:00	устранено

58	пер.Чкалова 46 в/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2023г. 10.00	28.11.2023г. 11.00	1:00	устранено
59	ул.Одесская 84 в/1э.у(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2023г. 13.00	28.11.2023г. 15.00	2:00	устранено
60	ул.Пушкина 20 в/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2023г. 13.00	28.11.2023г. 15.00	2:00	устранено
61	ул.К.Либкнехта 176 кв. 45 в/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2023г. 20.00	28.11.2023г. 22:50	2:50	устранено
62	ул.Пушкина 20 кв.52 в/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.11.2023г. 20.15	28.11.2023г. 24:30	4:15	Не устранено
63	Склады МО перПарканский 1	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.11.23 г 8.35	29.11.23 г 15.05	6:30	Включено отопление
64	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2,4	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.11.23 г 9.00	29.11.23 г 14.00	5:00	Включено отопление
65	ул.Комсомольская 2/1 -5 эт.	Прочистка сопла			29.11.23 г 8.45	29.11.23 г 9.25	0:40	Включено отопление
66	ул.Каховская 15/1 (1/2 ж.дома) -4 эт.	По заявке кв.24			29.11.23 г 9.05	29.11.23 г 10.05	1:00	Включено отопление
67	ул.Каховская 4 (1/2 ж.дома) -4 эт.	По заявке кв.10			29.11.23 г 9.05	29.11.23 г 15.35	6:30	Включено отопление
68	Служба госнадзора МЮ ПМР админ.здание ул.Мира 50	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.11.23 г 9.20	29.11.23 г 14.30	5:10	Включено отопление
69	ул.Федько 10 кв.69 в/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 09.30	29.11.2023г. 13.30	4:00	устранено
70	ул. 25 Октября 72 кв.52 в/ст. (6 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 09.00	29.11.2023г. 11.30	2:30	устранено
71	п. Западный 17/4 кв.82 в/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 08.30	29.11.2023г. 11.30	2:00	устранено
72	ул. Комарова 5 в/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 09.00	29.11.2023г. 09.50	0:50	устранено
73	ул. Ларионова 51 в/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 08.30	29.11.2023г. 10.40	2:10	устранено
74	ул. Гвардейская 23 кв.61 в/под-д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.11.2023г. 09.30	29.11.2023г. 12.00	2:30	устранено
75	п. 2 Бородинский2 кв.99 в/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.11.2023г. 09.30	29.11.2023г. 13.30	4:00	устранено
76	ЦПП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Замена калача на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 8.20	30.11.23 г 14.05	5:45	Включено ГВС

77	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2,4	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 9.10	30.11.23 г 11.45	2:35	Включено ГВС
78	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52 кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенок» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.11.23 г 10.00	30.11.23 г 10.25	0:25	Включено ГВС
79	ул.Федько 13 -5 эт.	Адресная программа			30.11.23 г 8.00	30.11.23 г 14.50	6:50	Включено ГВС
80	ЦТП-31 З :ул. Советская 21 - 5 эт., поссовет, медпункт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			30.11.23 г 9.45	1.12.23 г 5.00	19:15	Включено ГВС
81	ул.Каховская 15/1 -4 эт.	Прочистка др.шайба			30.11.23 г 10.10	30.11.23 г 11.35	1:25	Включено отопление
82	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 10.05	30.11.23 г 10.45	0:40	Включено отопление и ГВС
83	ул.К.Цеткин 1/1 -13 эт.	Снятие теплосётчика в ремонт, установка вставки			30.11.23 г 12.55	30.11.23 г 15.40	2:45	Включено отопление
84	ул.Краснодонская 56/3 ( 3 эл.уз) -9 эт.	Прочистка сопла			30.11.23 г 15.25	30.11.23 г 16.25	1:00	Включено отопление
85	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 19.00	30.11.23 г 19.25	0:25	Включено отопление и ГВС
86	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.12.23 г 4.00	1.12.23 г 4.25	0:25	Включено отопление и ГВС
87	ул. 1 Мая 38 кв.34 з/ст.(5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.11.2023г. 10.00	30.11.2023г. 09.50	23:50	устранено
88	ул. 1 Мая 38 кв.34 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.11.2023г. 19.00	30.11.2023г. 09.50	14:50	устранено
89	ул. Комарова 19 кв.208 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	27.11.2023г. 11.50	30.11.2023г. 11.00	23:10	устранено
90	ул.Мира50/33 кв.84 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2023г. 08.50	30.11.2023г. 12.00	3:10	устранено
91	ул.Космонавтов 11 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2023г. 10.00	30.11.2023г. 10.15	0:15	устранено
92	ул.Ларионова 51 кв.153 з/э.у.(10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2023г. 05.50	30.11.2023г. 16.20	10:30	устранено
93	ул. Юности 60/2 кв.23 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	30.11.2023г. 22.30			не устранено

г. Днестровск

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Слободзея и Слободзейский район

г.Слободзея

<b>п.Первомайск</b>								
1	ул.Ленина 74	Стояк отопления в кв.14	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.11.23 г 18.00	24.11.23 г 21.00	3:00	Включено отопление
2	ул.Ленина 74	Стояк отопления в кв.45 и кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.11.23 г 12.50	26.11.23 г 16.00	3:00	Включено отопление
3	Котельная № 2	Отключение эл.энергии			26.11.23 г 17.50	27.11.23 г 15.30	21:40	Включено отопление
4	Котельная № 2	Отключение эл.энергии			28.11.23 г 10.10	28.11.23 г 16.00	5:50	Включено отопление
5	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.27	26.11.23 г 9.45	0:18	Включено отопление
6	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.26	26.11.23 г 10.35	1:09	Включено отопление
7	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.36	26.11.23 г 18.48	2:12	Включено отопление
8	Котельная № 2	Отключение эл.энергии			26.11.23 г 16.36	26.11.23 г 17.00	0:24	Включено отопление
9	Котельная № 1	Срабатывание автоматики безопасности котла			30.11.23 г 7.55	30.11.23 г 8.15	0:20	Включено отопление
<b>с.Парканы</b>								
1	Котельная : СВА	Срабатывание автоматики безопасности котла			24.11.23 г 4.55	24.11.23 г 9.30	4:35	Включено отопление
<b>с.Сукля</b>								
1	Котельная № 17	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 8.25	26.11.23 г 8.35	0:10	Включено отопление
2	Котельная № 18	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.25	26.11.23 г 12.20	2:55	Включено отопление и ГВС
3	Котельная № 17	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 9.52	26.11.23 г 13.05	3:13	Включено отопление
4	Котельная № 17	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 13.15	26.11.23 г 14.20	1:05	Включено отопление
5	Котельная № 19	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.11.23 г 14.10	26.11.23 г 16.10	2:00	Включено отопление
6	Котельная № 27 : ул.Кирова 38 В	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.00	26.11.23 г 20.55	4:55	Включено отопление
<b>с.Фрунзе</b>								
1	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 15.00	26.11.23 г 19.20	4:20	Включено отопление
<b>с.Чобручи</b>								
1	Котельная	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.11.23 г 15.45	26.11.23 г 16.40	0:55	Включено отопление
2	Котельная	Аварийное отключение эл.энергии			27.11.23 г 1.50	27.11.23 г 3.00	1:10	Включено отопление
3	Котельная	Мигание эл.энергии			27.11.23 г 3.50	27.11.23 г 5.05	1:15	Включено отопление
<b>с.Карагаш</b>								
1	Котельная : ул.С.Лазо 71	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 8.25	26.11.23 г 11.50	3:25	Включено отопление и ГВС

<b>с.Красное</b>								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.10	26.11.23 г 9.20	0:10	Включено отопление
2	Котельная	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 12.05	26.11.23 г 12.25	0:20	Включено отопление
<b>с.Терновка</b>								
1	Котельная :СОШ,МДОУ	Мигание эл.энергии,переключени е на другое ТП			26.11.23 г 16.38	26.11.23 г 19.30	2:52	Включено отопление
<b>с.Малашты</b>								
1	Котельная № 2 : МДОУ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.00	26.11.23 г 9.22	0:22	Включено отопление
2	Котельная № 2 : МДОУ	Нет связи			26.11.23 г 15.38			Отключено отопление
3	Котельная № 2 : МДОУ	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.12.23 г 6.00	1.12.23 г 6.20	0:20	Включено отопление
<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельная № 16	Срабатывание автоматики безопасности котла			26.11.23 г 10.50	26.11.23 г 12.00	1:10	Включено отопление
2	Котельная № 26 :СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 16.00	26.11.23 г 17.00	1:00	Включено отопление
<b>г.Слободзея</b>								
1	Котельная № 9: ЦРБ	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 10.50	26.11.23 г 12.00	1:10	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.10	26.11.23 г 14.20	0:10	Включено отопление
3	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 14.10	26.11.23 г 14.20	0:10	Включено отопление
4	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 15.45	26.11.23 г 16.25	0:40	Включено отопление
5	Котельная № 3	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 15.45	26.11.23 г 16.25	0:40	Включено отопление
6	Котельная № 7 : СОШ,ДК.зд.начальной школы	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 15.45	26.11.23 г 16.25	0:40	Включено отопление
7	Котельная № 5 : СОШ,ДЮСШ	Аварийное отключение			26.11.23 г 16.03	26.11.23 г 17.40	0:37	Включено отопление
8	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 16.00	26.11.23 г 16.15	0:15	Включено отопление
9	Котельная № 9: ЦРБ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 15.45	26.11.23 г 16.50	1:05	Включено отопление
10	Котельная № 9: ЦРБ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 19.00	26.11.23 г 19.25	0:25	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.23 г 00.35	25.11.23 г 1.15	0:40	Включено отопление и ГВС
2	ул.Ленина 13	Ремонтные работы,вырвало дренаж на трубопроводе отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.23 г 00.35	25.11.23 г 3.35	3:00	Включено отопление
3	ул.Ленина 9	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.11.23 г 2.45	25.11.23 г 5.10	2:25	Включено отопление

4	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.20	26.11.23 г 17.40	0:20	Включено отопление
5	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.20	26.11.23 г 17.45	0:25	Включено отопление
6	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.20	26.11.23 г 17.40	0:20	Включено отопление
7	Котельная № 1	Отключение эл.энергии			27.11.23 г 10.05	27.11.23 г 11.05	1:00	Включено отопление
<b>с.Шипка</b>								
1	Котельная : МДОУ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 12.25	26.11.23 г 13.15	0:50	Включено отопление
1	Котельная : МДОУ	Отключение эл.энергии			27.11.23 г 16.50	27.11.23 г 18.05	1:15	Включено отопление
2	Котельная : МДОУ	Отключение эл.энергии			27.11.23 г 22.35	27.11.23 г 23.25	0:50	Включено отопление
<b>с.Красногорка</b>								
1	Котельная : МДОУ,ФАП	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.23 г 13.35			Отключено отопление
<b>с.Карманово</b>								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.00	26.11.23 г 9.10	0:10	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.20	26.11.23 г 17.40	0:20	Включено отопление
3	Котельная № 1	Срабатывание автоматики безопасности котла			28.11.23 г 23.35	28.11.23 г 23.50	0:15	Включено отопление
<b>с.Малашты</b>								
1	Котельная № 2 : МДОУ	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 9.00	26.11.23 г 9.22	0:22	Включено отопление
2	Котельная № 2 : МДОУ	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.2023 15:38	27.11.2023 12:00	20:22:00	Включено отопление
3	Котельная № 1 : СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			26.11.2023 17:02	28.11.2023 11:50	42:48:00	Включено отопление
<b>с.Красная Горка</b>								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.22	26.11.23 г 17.45	0:33	Включено отопление
<b>с.Спея</b>								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			26.11.23 г 17.10	26.11.23 г 17.35	0:25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Юбилейная,д.51,кв.33(9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	24.11.2023 10:20	24.11.2023 14:15	3:55:00	Устранено
2	ул.Юбилейная,д.45,кв.26(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	24.11.2023 10:25	24.11.2023 16:00	5:35:00	Устранено
3	ул.Кирова,д.105,кв.13(3-эт.)	Лежак отопления в техподполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2023 10:35	24.11.2023 15:30	4:55:00	Устранено
4	ул.Юбилейная,д.63(5-эт.)	Стояк отопления в подвале	Износ запорной арматуры	Износ материала	24.11.2023 10:45	24.11.2023 11:45	1:00:00	Устранено
5	ул.Гвардейская, Д/С № 16	Стояк отопления в подвале	Износ запорной арматуры	Износ материала	24.11.2023 14:05	24.11.2023 14:25	0:20:00	Устранено
6	ул.Вершигоры,д.127/1(9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.11.2023 15:00	24.11.2023 15:30	0:30:00	Установили хомут
7	ул.Мичурина,д.15,кв.38(9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь вентиля на полотенцесушитель	Износ материала	24.11.2023 15:05	24.11.2023 15:30	0:25:00	Устранено



8	ул.Севастопольская,25	ЦТП № 24	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	24.11.2023 16:15	24.11.2023 16:45	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул.Вальченко,д.43,кв.92(9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	25.11.2023 8:55	25.11.2023 13:14	4:19:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку кухни.Рем.раб.на 27.11.23г.
10	ул.Вальченко Д/С № 25	Стояк отопления в коридоре	Течь прибора отопления	Износ материала	25.11.2023 19:35	26.11.2023 12:00	16:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	ул.Победы,д.22,кв.14(5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	26.11.2023 11:00	26.11.2023 14:20	3:20:00	Устранено
12	ул.Севастопольская,25	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 19:00	26.11.2023 19:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул.Ленина,д.1,кв.43(9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2023 0:53	27.11.2023 1:17	0:24:00	Установили хомут
14	ул.Вальченко,д.43,кв.92(9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	25.11.2023 8:55	27.11.2023 8:40	47:45:00	Устранено
15	ул.Кирова, д. 84/4 спортзал	Прибор отопления в зале	Течь прибора отопления	Износ материала	27.11.2023 16:00	27.11.2023 19:00	3:00:00	Устранено
16	ул.Вальченко, д. 41 подвал (9 эт.)	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.11.2023 16:30	27.11.2023 18:40	2:10:00	Устранено
17	ул.Вальченко, д.5,кв.31 (17 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	27.11.2023 19:22	27.11.2023 20:00	0:38:00	Устранено
18	ул. Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	27.11.2023 20:00	27.11.2023 20:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	ул. Победы, д. 34 (5 эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2023 8:50	28.11.2023 11:00	2:10:00	Устранено
20	ул. Кирова, д. 122 (5 эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2023 9:05	28.11.2023 10:30	1:25:00	Устранено
21	ул. Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	28.11.2023 9:30	28.11.2023 9:45	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	ул. Б. Главана,3;15"а"	ЦТП №27 и ЦТП № 28	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Прорыв внутриквартальных сетей ГУП ВиВ	28.11.2023 13:20	28.11.2023 14:00	0:40:00	Возобновлена подача ГВС
23	ул. Титова, д. 40	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.11.2023 13:25	28.11.2023 13:50	0:25:00	Установили хомут
24	ул.Вальченко,д.49,кв.62 (9 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 7:56	29.11.2023 8:55	0:59:00	Устранено
25	ул.Заречная,д.24 "а",кв.5 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 7:58	29.11.2023 8:40	0:42:00	Устранено
26	ул.Вершигоры,121	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 8:58	29.11.2023 14:45	5:47:00	Устранено
27	ул.Вальченко,89 Д/С № 25	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 11:50	29.11.2023 15:45	3:55:00	Устранено
28	ул.Мичурина,д.37,кв.42 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 12:39	29.11.2023 13:24	0:45:00	Устранено
29	ул.Юбилейная,д.47 (5 эт.)	Вводная запорная арматура по ГВС	Износ запорной арматуры	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 13:40	29.11.2023 14:30	0:50:00	Устранено
30	ул. Грибоедова, 19а	ЦТП №10	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	30.11.2023 8:00	30.11.2023 20:15	12:15:00	Возобновлена подача ГВС

31	ул.Ленинградская,д.42	Стояк отопления в доме	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 9:45	30.11.2023 10:25	0:40:00	Устранено
32	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №9" по ул. Гвардейской, 1	Лежак отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 13:25	30.11.2023 14:10	0:45:00	Устранено
33	ул.Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка насоса ГВС	Замена запорной арматуры на внутриквартальной сети ГВС	30.11.2023 14:50	30.11.2023 15:40	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
34	ул.Гвардейская,д.6,кв.29 (5 эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	30.11.2023 17:45	30.11.2023 18:05	0:20:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 10:55	26.11.2023 11:10	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:20	26.11.2023 12:40	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:55	26.11.2023 18:05	6:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК №25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:10	26.11.2023 19:00	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:10	26.11.2023 19:20	5:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК №28	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:10	26.11.2023 18:40	4:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 15:30	26.11.2023 19:45	4:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК №29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 15:35	27.11.2023 16:25	24:50:00	Запуск котельной по факту возобновления подачи электроэнергии
9	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 16:30	27.11.2023 14:40	22:10:00	Запуск котельной по факту возобновления подачи электроэнергии
10	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК №27	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 16:35	26.11.2023 18:45	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 10:45	27.11.2023 15:50	29:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК №20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:20	27.11.2023 16:34	29:14:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК №29	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 15:35	27.11.2023 16:25	24:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии

14	с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 16:30	27.11.2023 14:40	22:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК №22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 16:40	27.11.2023 11:10	18:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	с. Ержово, ул.Колхозная,14: МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК №37	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 18:00	27.11.2023 8:45	14:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 19:00	27.11.2023 9:50	14:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.11.2023 13:30	27.11.2023 15:35	2:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.11.2023 13:32	27.11.2023 16:45	3:13:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	28.11.2023 10:10	28.11.2023 10:40	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа- детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.11.2023 10:10	28.11.2023 14:20	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	28.11.2023 11:00	28.11.2023 11:50	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	с Андреевка,ул.Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	29.11.2023 9:02	29.11.2023 9:48	0:46:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбасянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	29.11.2023 9:02	29.11.2023 9:28	0:26:00	Возобновлена подача тепловой энергии
25	с Андреевка,ул.Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	29.11.2023 15:25	29.11.2023 16:12	0:47:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбасянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	29.11.2023 15:25	29.11.2023 16:35	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	г.Дубоссары,ул.Петровского,1а: ж/д № 91 по ул. Свердлова; ж/д № 1, 10, 12, 16 по ул. Петровского; ж/д № 2а, 18а по ул. Набатной	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:35	26.11.2023 13:10	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	г.Дубоссары,ул.Шевченко,4б: ж/д № 4, 4а по ул. Шевченко; ж/д № 61, 65, 81 по ул. Свердлова	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:35	26.11.2023 13:10	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	г.Дубоссары,ул.Петровского,7а : МОУ "Детский сад комбинированного вида №13 «Радуга» по ул. Петровского, 1	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 11:35	26.11.2023 13:10	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии

4	Устранено, возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления на объекты: ж/д № 44 в Первомайском пер. ГУ "Дубоссарская центральная районная больница" (Анатомическое отделение, прачечная, инфекционное отделение) по ул. Моргулец, 3а	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	26.11.2023 16:10	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	26.11.2023 16:10	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	г.Дубоссары,ул.К.Маркса,34 "а": ж/д № 34 по ул. К. Маркса; ж/д № 219 по ул. Ленина	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 15:05	26.11.2023 15:45	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	г.Дубоссары,ул.Геологов,12: ж/д № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ул. Геологов; ж/д № 52, 60, 62, 77 по ул. Щорса;ул.Свердлова 268 ж/д № 3, 7, 14, 16 по ул. Энгельса;	ЛГК № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 22:22	27.11.2023 11:00	12:38:00	Запуск котельной по факту возобновления подачи электроэнергии
8	с.Кр.Виноградарь,пр-т.Молодёжный,7а : МОУ "Красно-Виноградарская основная общеобразовательная русско-молдавская школа"; МОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колобок"; Дом культуры с. Красный Виноградарь; ФАП по ул. Советской, 18	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 17:00	26:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Ново-Комиссаровка,ул.Школьная 1а : МОУ "Основная молдавская общеобразовательная школа с. Ново-Комиссаровка" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 21:44	30:54:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Цыбулевка,ул.Коняева,1 : Сельская врачебная амбулатория по ул. Коняева, 1а	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:40	23:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	с.Цыбулевка,ул.Школьная,5 "а" : МДОУ Детский сад "Медвежонок" по ул. Школьной, 5а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:30	23:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с.Цыбулевка,ул.Ленина,43 "а" :МОУ "Цыбулевская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 43	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:00	23:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
13	ул.Советская,д.10,кв.20	Лежак ГВС в техническом подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.11.2023 9:05	30.11.2023 12:45	3:40:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
1	с.Кр.Виноградарь,пр-т.Молодёжный,7а : МОУ "Красно-Виноградарская основная общеобразовательная русско-молдавская школа"; МОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колобок"; Дом культуры с. Красный Виноградарь; ФАП по ул. Советской, 18	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 17:00	26:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Ново-Комиссаровка,ул.Школьная 1а : МОУ "Основная молдавская общеобразовательная школа с. Ново-Комиссаровка" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 21:44	30:54:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Цыбулевка,ул.Коняева,1 : Сельская врачебная амбулатория по ул. Коняева, 1а	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:40	23:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Цыбулевка,ул.Школьная,5 "а" : МДОУ Детский сад "Медвежонок" по ул. Школьной, 5а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:30	23:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии

5	с.Цыбулевка,ул.Ленина,43 "а" :МОУ "Цыбулевская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 43	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 14:50	27.11.2023 14:00	23:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Дзержинское,ул.Совхозная,д.7,кв 5	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.11.2023 11:35	29.11.2023 15:25	3:50:00	Устранено
<b>г. Каменка</b>								
1	ул.Зеленая,д.62 (частный дом)	Внутриквартальная сеть по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.11.2023 21:02	27.11.2023 12:13	135:11:00	Земляные, ремонтные работы на 27.11.23г.
2	улСадовая,д.1,кв.88 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	29.11.2023 17:29	29.11.2023 18:10	0:41:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку кухни.Рем.раб.на 30.11.23г.
3	ул.Садовая,д.1,кв.88 (5 эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	29.11.2023 17:30	29.11.2023 18:10	0:40:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку кухни.Рем.раб.на 01.12.23г.
<b>Каменский район</b>								
1	с.Рашково,ул.Ленина,130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.11.2023 17:35	26.11.2023 18:45	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.11.2023 14:15	30.11.2023 16:00	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии