

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 15.01.2024 по 19.01.2024**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ЦПП-4 ОК :ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.01.24 г 8.25	12.01.24 г 9.20	0:55	Включено ГВС
2	ЦПП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Установка др.шайбы			12.01.24 г 9.20	12.01.24 г 10.30	1:10	Включено ГВС
3	ул. Правды 25 кв.45 з/д (4 эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 09.00	12.01.2024г. 10.10	1:10	устранено
4	ул. Комсомольская 18 кв.41 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 08.30	12.01.2024г. 10.00	1:30	устранено
5	ул. Текстильщиков 24/5 кв. з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 13.10	12.01.2024г. 14.10	1:00	устранено
6	п. Труда 5 кв.39 з/д (4 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 11.30	12.01.2024г. 12.00	0:30	устранено
7	ул.Краснодонская 37 кв.48 з/э.у. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2024г. 12.50	12.01.2024г. 14.30	1:40	устранено
8	ул.Федько 10кв.10 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2024г. 15.40	13.01.2024г. 17.40	2:00	устранено
9	ул. К.Маркса 120 кв.13 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.01.2024г. 20.30	13.01.2024г. 21.30	1:00	устранено
10	ул. Чапаева 147 кв.57 з/д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.01.2024г. 00.40	14.01.2024г. 10:00	9:20	устранено
11	ул. Чапаева 147 кв.57 з/под-д (10 эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.01.2024г. 03.20	14.01.2024г. 14:30	11:00	устранено
12	ул. 9 Января 63А кв.504 эл./уз. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.01.2024г. 16:55	14.01.2024г. 19:00	2:05	устранено
13	ул.Федько 4кв.85 з/ст(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.01.2024г. 09.00	15.01.2024г. 17.00	8:00	устранено
14	ул.Юности 28 кв.16 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.01.2024г. 09.00	15.01.2024г. 13.00	4:00	устранено

15	ул.9 Января 63з/бл.а,б(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 09.00	15.01.2023г. 10.15	1:15	устранено
16	ул.Зелинского 15 з/э.у(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 11.40	15.01.2024г. 14.40	3:00	устранено
17	ул.Ленина 24 з/д(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 09.00	15.01.2024г. 13.30	4:30	устранено
18	ул.Р.Люксембург 77 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 10.00	15.01.2024г. 13.30	3:30	устранено
19	ул.Котовского 36 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 15.00	15.01.2024г. 16.30	1:30	устранено
20	ул.25 Октября 76 з/д(2эт)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 13.00	15.01.2024г. 16.00	3:00	устранено
21	ул.Юности 51 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 14.30	15.01.2024г. 16.00	1:30	устранено
22	ул.Зелинского 3/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	15.01.2024г. 10.00	15.01.2024г. 14.00	4:00	устранено
23	ул.Каховская 17 интернат	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, 100%	износ	16.01.24 г 11.00	16.01.24 г 14.10	3:10	Включено отопление
24	пгт.Новотираспольский пер.Молодёжный 5 ,ул.Ленина 11,13 -1 эт.все.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, 100%	износ	16.01.24 г 14.15	16.01.24 г 17.05	2:50	Включено ГВС
25	ул.Краснодонская 36/23 -5 эт.,36/17-10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, 100%	износ	16.01.24 г 8.30	16.01.24 г 14.30	6:00	Включено ГВС
26	ул. Манойлова 50 кв. 38 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2024г. 03:50			не устранено отсутствует собственник квартиры №38
27	ул. Зелинского 23 кв.70 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.01.2024г. 14.50	12.01.2024г. 15.50	49:00	устранено
28	ул. К. Либкнехта 94 кв.26 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.01.2023г. 11.50			не устранено отсутствует собственник квартиры №38
29	ул. Краснодонская 36/25 кв.4 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.01.2024г. 09.30	16.01.2024г. 13.00	3:30	устранено
30	пер. Чкалова 51 кв.63 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.01.2024г. 09.00	16.01.2024г. 13.30	4:30	устранено
31	ул. Текстильщиков 14 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	16.01.2024г. 09.00	16.01.2024г. 11.20	2:20	устранено

32	ул. Федько 10Б кв.4 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 09.00	16.01.2024г. 11.00	2:00	устранено
33	ул. Крупской 1Б кв.30 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 09.00	16.01.2024г. 13.00	4:00	устранено
34	пгт. Новотираспольский, пер. Молодежный 5 кв.12	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 08.30	16.01.2024г. 8.40	0:10	устранено
35	ул. К. Либкнехта 138 кв.11 з/ст. (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 09.00	16.01.2024г. 11.00	2:00	устранено
36	ул. Юности 12/1 кв.6 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 10.00	16.01.2024г. 11.00	1:00	устранено
37	ул. Одесская 1456 кв.42 б з/блок (13 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.01.2024г. 10.40	16.01.2024г. 13.40	3:00	устранено
38	ул.Каховская 12 (1 подъезд) -4 эт	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.24 г 15.20	17.01.24 г 14.00	22:40	Включено отопление
39	ЦПП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт,	Промывка грязевиков в ЦПП			17.01.24 г 8.30	17.01.24 г 9.00	0:30	Включено ГВС
40	ЦПП-19 ОК:ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ремонтные работы			17.01.24 г 9.45	17.01.24 г 13.15	3:30	Включено ГВС
41	ЦПП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт. ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	Нет давления ХВС			17.01.24 г 11.10	17.01.24 г 23.00	11:50	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
42	ЦПП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт,	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.01.24 г 12.50	17.01.24 г 14.30	1:40	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
43	ул.К.Марксв5а кв.8з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.01.2023г. 09.00	17.01.2024г.11.00	2:00	устранено
44	ул.Космонавтов 6/1кв.57 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.01.2024г. 09.00	17.01.2024г. 15.00	6:00	устранено
45	ул.Комсомольская 18 кв.41 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.01.2024г. 09.00	17.01.2024г. 13.20	4:20	устранено
46	ул.Текстильщиков 24/4 кв.43 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.01.2024г. 09.00	17.01.2024г. 10.50	1:50	устранено
47	ул.Текстильщиков 24/3 кв.39 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	17.01.2024г. 09.00	17.01.2024г. 10.50	1:50	устранено

48	ул.К.Марксв 167 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.01.2024г. 08.30	17.01.2024г. 11.30	3:00	устранено
49	ул.Калинина 77 кв.21 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.01.2024г. 10.15	17.01.2024г. 12.35	2:25	устранено
50	ул.25 Октября 95 з/э.у.(4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.01.2024г. 13.15	17.01.2024г. 15.00	1:45	устранено
51	ул.Строителей 70 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	17.01.2024г. 13.20	17.01.2024г. 16.20	3:00	устранено
52	пгт.Новотираспольский пер.Молодёжный 5,ул.Ленина 11,13 - 1 эт.все,столовая,лаборатория	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		18.01.24 г 9.30	18.01.24 г 11.15	1:45	Включено отопление
53	ЦТП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					18.01.24 г 9.35	18.01.24 г 10.15	0:40	Включено ГВС
54	ул. Свердлова 70 з/д (16эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 8:30	18.01.2024г. 10:45	2:15	устранено
55	ул. Ларионова 37 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г.8:40	18.01.2024г. 10:10	1:30	устранено
56	ул.Краснодонская 56 кв.232 з/2 под-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 8:55	18.01.2024г. 14:30	5:35	устранено
57	ул. Зелинского 23 кв.20 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 8:55	18.01.2024г. 11:30	2:35	устранено
58	ул. Луначарского 30 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия ВиВ	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 9:00	18.01.2024г. 13:30	4:30	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
59	ул. Милева 2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 9:05	18.01.2024г. 15:50	6:45	
60	ул. Правды 4 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 9:00	18.01.2024г. 11:30	2:30	устранено
61	ул. Юности 58/1 кв. 69 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 10:20	18.01.2024г. 13:00	2:40	устранено
62	ул. Стоителей 72 кв. 31 з/1эл.уз. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 11:20	18.01.2024г. 13:20	2:00	устранено
63	ул. Ларионова 51 з/1эл.уз. (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 11:15	18.01.2024г. 14:20	3:05	устранено
64	ул. Комарова 7 кв.52 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	18.01.2024г. 13:00	18.01.2024г. 14:45	1:45	устранено

65	ул. Ленина 9 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2024г. 14:10	18.01.2024г. 15:00	0:50	устранено
66	ул.Манойлова 27кв.100 з/пол.Д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.01.2024г. 05:20	19.01.2024		не устранено
г.Днестровск								
1	ул.Садовая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.01.24 г 13.15	12.01.24 г 17.00	3:45	Включено отопление и ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
с.Чобручи								
1	Котельная	Плановое переключение на эл.сетях			12.01.24 г 11.00	12.01.24 г 11.15	0:15	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 2 : ЦРБ	Срабатывание автоматики безопасности котла			13.01.24 г 23.25	13.01.24 г 23.45	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.29 кв.64 (9-эт.)	Течь воды в перекрытии	Характер течи не известен		10.01.2024 14:11			Закрыт стояк г/в по кухне. Стояки защиты гипскартоном. Рем.работы после вскрытия шахты
2	ул.Гвардейская,д.20,кв.41 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2024 9:12	12.01.2024 10:28	1:16:00	Устранено
3	ул.Мичурина,д.25/3,кв.46 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2024 11:05	12.01.2024 12:17	1:12:00	Устранено
4	ул.Гвардейская,д.2 "а",кв.42 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.01.2024 11:20	12.01.2024 12:43	1:23:00	Устранено
5	г.Рыбница,ул.Вальченко,17/1:МДОУ "Рыбницкий ЦРР №3" по ул. Вальченко, 17	ЛГК № 31	Остановка котельного оборудования	Падение Р сетевой воды	12.01.2024 11:26	12.01.2024 13:31	2:05:00	Котельное оборудование в работе
6	ул.Вальченко,д.27,кв.29 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.01.2024 13:27	12.01.2024 14:20	0:53:00	Устранено
7	ул.Мичурина,д.25/1,кв.47 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.01.2024 15:06	12.01.2024 15:41	0:35:00	Устранено
8	ул.Вальченко,д.43,кв.256 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.01.2024 15:56	12.01.2024 17:16	1:20:00	Устранено
9	ул.Мичурина,д.39 м-н "Женева"	Лежак отопления	Течь американки	Не плотное соединение	13.01.2024 9:00	13.01.2024 9:30	0:30:00	Устранено
10	ул.Мичурина,д.15,кв.17 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	13.01.2024 10:30	13.01.2024 10:45	0:15:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.35,кв.96 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.01.2024 9:57	14.01.2024 10:20	0:23:00	Устранено
12	ул.Мичурина,д.29/2,кв.35 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	14.01.2024 19:40	15.01.2024 10:00	14:20:00	Закрыт стояк ГВС
13	ул.Вальченко,д.89,кв.121 (9-эт.)	Прибор отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2024 7:30	15.01.2024 10:00	2:30:00	Закрыт стояк отопления по кухне
14	ул.Вальченко,д.29 кв.64 (9-эт.)	Течь трубопровода в перекрытии в кв.	Течь стояка ГВС	Износ материала	10.01.2024 14:11	15.01.2024 10:00	115:49:00	Устранено

15	ул.Мичурина,д.29/2,кв.35 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	14.01.2024 19:40	15.01.2024 14:20	18:40:00	Устранено
16	ул.Вальченко,д.89,кв.121 (9-эт.)	Прибор отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2024 7:30	15.01.2024 11:40	4:10:00	Устранено
17	ул. Ленинградская 42 (частный дом)	Прибор отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	15.01.2024 8:30	15.01.2024 11:15	2:45:00	Устранено
18	Гвардейская 1, средняя школа №9	Прибор отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	15.01.2024 8:45	15.01.2024 11:15	2:30:00	Устранено
19	пр. Победы д.34 (5 этажей, 1п), кв. 60	Прибор отопления в квартире	Течь прибора отопления	Износ материала	15.01.2024 11:15	15.01.2024 13:45	2:30:00	Устранено
20	ТП №27, дома: Б. Главана №11, 13, 15А	Трубопровод ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2024 13:35	15.01.2024 14:50	1:15:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул.Ленина,д.12 (5-эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2024 9:02	16.01.2024 10:50	1:48:00	Устранено
22	ул.Куйбышева,д.41 (1-эт.)	Вводна,запорная арматура отопления	Остановка циркуляции в системе отопления	Износ материала	16.01.2024 9:46	16.01.2024 10:12	0:26:00	Устранено
23	ул.Мичурина,д.35"а" (5-эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2024 9:58	16.01.2024 14:05	4:07:00	Устранено
24	ул.Юбилейная,д.47,кв.75 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.01.2024 10:23	16.01.2024 11:29	1:06:00	Устранено
25	ул.Юбилейная,д.41,кв.71 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	16.01.2024 11:39	16.01.2024 13:51	2:12:00	Устранено
26	ул.Юбилейная,д.144, почта	Стояк отопления	Течь американки	Не плотное соединение	17.01.2024 14:23	17.01.2024 15:40	1:17:00	Устранено
27	ул.Кирова,д.144 кв.52	Стояк отопления	Течь кранов перед батареей	Износ материалла	18.01.2024 11:30	18.01.2024 14:00	2:30:00	Устранено
28	ул.Вальченко д. 3,5,7	Запорная арматура по отоплению	Замена запорной арматуры	Износ материалла	18.01.2024 13:50	18.01.2024 16:10	2:20:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Зозуляны, ул. Пионерская, 2/1, ЛГК №24; МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	Электроника котла	Сбой в работе электроники		15.01.2024 11:15	15.01.2024 22:20	11:05:00	Устранено
2	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	16.01.2024 9:46	16.01.2024 10:12	0:26:00	Котельное оборудование в работе
3	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	16.01.2024 10:09	16.01.2024 10:55	0:46:00	Котельное оборудование в работе
4	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.01.2024 9:10	17.01.2024 11:35	2:25:00	Котельное оборудование в работе
5	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	18.01.2024 8:30	18.01.2024 10:35	2:05:00	Котельное оборудование в работе
6	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Низкое Р сетевой воды	18.01.2024 19:30	18.01.2024 21:45	2:15:00	Котельное оборудование в работе
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул.Энергетиков,15	кот.№ 7	Остановка технологического оборудования	Прекращена подача ХВС,авария на сетях "ВиВ"	12.01.2024 9:40	12.01.2024 14:15	4:35:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул.Октябрьская, д. 58, 60	Внутриквартирный порыв по отоплению	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	15.01.2024 16:30	15.01.2024 17:50	1:20:00	Устранено
3	ул.Фрунзе,д.50/1,кв.16	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	16.01.2024 11:10	16.01.2024 15:10	4:00:00	Устранено
4	г. Дубоссары,ул. К.Маркса ,34"а" ЛГК № 15	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.01.2024 14:45	17.01.2024 18:15	3:30:00	Устранено
5	ул.Геологов,д.8 кв.8	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.01.2024 10:00	18.01.2024 11:00	1:00:00	Устранено
6	ул.Ломоносова, д. 6"а" кв.14	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.01.2024 10:30	18.01.2024 16:00	5:30:00	Устранено
Дубоссарский район								
1	с.Кр.Виноградарь,пр-т.Молодёжный,7а : МОУ "Красно-Виноградарская основная общеобразовательная русско-молдавская школа"; МОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колобок"; Дом культуры с. Красный Виноградарь; ФАП по ул. Советской, 18	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	12.01.2024 9:10	12.01.2024 10:00	0:50:00	Котельное оборудование в работе
2	с.Ново-Комиссаровка,ул.Мира,1 "а" : МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Зайка" по ул. Мира, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	12.01.2024 9:10	12.01.2024 11:25	2:15:00	Котельное оборудование в работе
3	с.Ново-Комиссаровка,ул.Школьная 1а : МОУ "Основная молдавская общеобразовательная школа с. Ново-Комиссаровка" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	12.01.2024 9:10	12.01.2024 11:35	2:25:00	Котельное оборудование в работе
4	с. Красный Виноградарь пр. Молодежный 7"а"	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.01.2024 10:00	17.01.2024 11:30	1:30:00	Котельное оборудование в работе
5	с. Ново-комиссаровка ул.Мира 1"а"	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.01.2024 10:00	17.01.2024 11:30	1:30:00	Котельное оборудование в работе
6	с. Ново-комиссаровка ул.Школьная 1"а"	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	17.01.2024 10:00	17.01.2024 11:30	1:30:00	Котельное оборудование в работе
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Ленина,д.43,кв.5 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь сгона на приборе отопления	Коррозия меттала в связи с износом	12.01.2024 14:00	12.01.2024 16:05	2:05:00	Устранено
2	г.Каменка,ул.Ленина,52/10 : ГОУ СПО "Каменский политехнический техникум" (учебный корпус, Мастерские, столовая, общежитие) по ул. Ленина, 52	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	17.01.2024 21:10	17.01.2024 22:39	1:29:00	Котельное оборудование в работе
3	Кот.№4 ул. Гагарина №4 (частный дом)	Лежак отопления	Течь прибора отопле	Коррозия металла в связи с износом	18.01.2024 20:40	19.01.2024 14:00	17:20:00	Закрыт дом по отоплению, будут устранять самостоятельно
Каменский район								
1	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	16.01.2024 9:46	16.01.2024 10:12	0:26:00	Котельное оборудование в работе