

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 29.12.2023 по 05.01.2024**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9	
	г.Тирасполь								
1	ул.Юности 29 Верховный суд	Ремонтные работы			28.12.23 г 9.40	29.12.23 г 13.30	1 день 3:50	Включено отопление ,на балансе суда	
2	ЦПП-5 С пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 6 - 9 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			30.12.23 г 11.00	30.12.23 г 22.00	11:00	Включено ГВС	
3	Котельная № 28 : ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.01.24 г 6.00	1.01.24 г 9.15	3:15	Включено отопление и ГВС	
4	Котельная № 20: роддом	Срабатывание автоматики безопасности котла			1.01.24 г 17.35	1.01.24 г 18.35	1:00	Включено отопление и ГВС	
5	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80- 9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			2.01.24 г 19.40	2.01.24 г 20.15	0:35	Включено отопление и ГВС	
6	Котельная № 6	Аварийное отключение эл.энергии			4.01.24 г 4.15	4.01.24 г 5.00	0:45	Включено отопление и ГВС	
7	ул. Краснодарская 52 кв.109 з/полдома (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2023г. 13:10	29.12.2023г. 14:50	1:40	устранено
8	ул.Текстильщиков 6 кв.43 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	29.12.2023г. 22:20	30.12.2023г. 14.00	15:40	устранено
9	ул.Комсомольская 9 кв.98 з/ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2023г. 02:30	30.12.2023г. 13.00	22:30	устранено
10	ул.К.Либкнехта 96 з/д(10эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2023г. 08.30	30.12.2023г. 11.00	2:30	устранено
11	ул.Каховская 8 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	30.12.2023г. 14.30	30.12.2023г. 19.00	4:30	устранено
12	ул. Комсомольская 10/2 кв. 43 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.01.2024г. 10:50	02.01.2024г. 14:20	3:30	устранено
13	ул.Советская 81 Министерство экономического развития	Ремонтные работы			4.01.24 г 10.30	4.01.24 г 14.30	4:00	Включено отопление	
14	ул. Юности 53 кв.49 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	03.01.2024г. 20:40	04.01.2024г. 16.00	19:20	устранено
15	ул.К.Маркса 165 кв.84 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.01.2024г. 14.45	04.01.2024г. 14.45	72:00	устранено

16	ул. 20 Партсъезда 35 з/эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2024г. 09.00	04.01.2024г. 16.00	7:00	устранено
17	ул. Крупской 3 кв.6 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2024г. 11.30	04.01.2024г. 15.40	4:1	устранено
18	ул.К. Либкнехта 70, 70/1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС (ВиВ)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	04.01.2024г. 12.50	04.01.2024г. 14.00	1:1	устранено
г.Днепровск									
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было									
г. Слободзея и Слободзейский район									
1	Котельная №3	Падение давления воды в тепловой сети				29.12.23 г 10.50	29.12.23 г 11.00	0:10	Включено отопление
п.Красное									
1	Котельная	Срабатывание автоматики безопасности котла				1.01.24 г 8.36	1.01.24 г 8.55	0:19	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район									
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было									
г. Рыбница и Рыбницкий район									
г. Рыбница									
1	ул.Гагарина,д.13	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом		28.12.2023 12:55	04.01.2024 16:20	171:25:00	Закрыли отопление на музыкальную школу
2	ул.Степная,9 (спорткомплексе)	Стояк отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом		29.12.2023 9:05	29.12.2023 11:20	2:15:00	Устранено
3	ул.Мичурина, д.19 (библиотека)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом		29.12.2023 9:40	29.12.2023 11:20	1:40:00	Устранено
4	ул.Юбилейная, д.65,кв.38(5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом		29.12.2023 9:55	29.12.2023 11:20	1:25:00	Установлен хомут
5	ул. Грибоедова, 26 (прогимназия)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом		29.12.2023 10:20	29.12.2023 11:00	0:40:00	Установлен хомут
6	ул.Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2		29.12.2023 16:50	29.12.2023 17:10	0:20:00	Котельное оборудование в работе
7	ул.Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2		29.12.2023 19:12	29.12.2023 19:40	0:28:00	Котельное оборудование в работе
8	ул.Степная, 2а	Кот. №3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2		29.12.2023 22:25	29.12.2023 23:50	1:25:00	Котельное оборудование в работе
9	ул.Ленина,д.8(5-эт)	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом		30.12.2023 2:50	30.12.2023 10:40	7:50:00	Устранено
10	МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 4	Лежак отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом		30.12.2023 6:25	30.12.2023 6:50	0:25:00	Установлен хомут
11	ул.Победы, д.34,кв.88(5-эт)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом		30.12.2023 6:50	30.12.2023 12:40	5:50:00	Устранено
12	ул.Вальченко,д.61,кв.68(16-эт)	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Коррозия металла в связи с износом		30.12.2023 6:50	30.12.2023 12:40	5:50:00	Устранено

13	ул.Гвардейская,д.10(5-эт)	Бойлерная в подвальном помещении	Остановка циркуляционного насоса	Аварийное отключение электроэнергии	31.12.2023 8:10	31.12.2023 12:30	4:20:00	Налажена подача электроэнергии
14	ул.Вершигоры,д.121,кв.4(9-эт)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.01.2024 12:30	01.01.2024 15:30	3:00:00	Устранено
15	ул.Вальченко,д.43,кв.284(9-эт)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.01.2024 8:00	02.01.2024 12:15	4:15:00	Устранено
16	ул.Мичурина,д.39,кв.22(5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Износ металлопласта	03.01.2024 10:15	03.01.2024 13:30	3:15:00	Устранено
17	ул.Гагарина,д.13	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	28.12.2023 12:55	04.01.2024 14:20	169:25:00	Устранено
18	ул. Мичурина, д.19 тех.этаж (9эт)	Лежак отопления	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2024 9:20	04.01.2024 11:40	2:20:00	Устранено
19	ул. Гвардейская, д.8/а кв.102 (5эт)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2024 14:00	04.01.2024 16:15	2:15:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	30.12.2023 6:50	30.12.2023 9:30	2:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	02.01.2024 19:40	03.01.2024 10:55	15:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Выхватинская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 23	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1,2	03.01.2024 8:40	03.01.2024 11:40	3:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Упало Р воды по сетевому контуру	04.01.2024 8:05	04.01.2024 8:35	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Вышел из строя газовый блок № 1	04.01.2024 8:15	04.01.2024 9:15	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Октябрьская,д.58,кв.39 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на стояке отопления (металлопласт)	Износ материала	02.01.2024 17:05	03.01.2024 10:30	17:25:00	Устранено
Дубоссарский район								
1	с. Джержинского, ул.Мира,д.7	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.01.2024 14:00	04.01.2024 17:40	3:40:00	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								