

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **19.01.24г. на 08-00 - 26.01.24г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье"	Дата/время проишествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/про- должительность	Количество отключенных абонентов	Социально значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	24.01.2024 9-20	г.Григориополь с.Делакеу ул.Садовая49	Абонент производил розжиг УГОП - 9 с неисправной автоматикой безопасности (отсутствовала биметаллическая пластина) и при открытом кране на основную горелку УГОП. В результате чего произошла загазованность топки газовой печи и хлопок. Отключение УГОП-9 с установкой ЗБУ "Кобра" на кран опуска в закрытом положении	-	-	1	-	-	-
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									