

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 19.01.2024 по 26.01.2024**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ул.Манойлова 27 ( полдома) -5 эт.	Батарея в кв.100	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.01.24 г 5.20	19.01.24 г 11.50	6:30	Включено отопление
2	ул.Краснодонская 64,66,64/1,70 -9 эт.все	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.01.24 г 8.30	19.01.24 г 13.40	5:10	Включено отопление
3	ул.Каховская 17 общежитие,главный корпус ВШИ	Замена запорной арматуры			19.01.24 г 8.30	19.01.24 г 11.40	3:10	Включено отопление
4	ул. Манойлова 50 кв. 38 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 03:50			не устранено отсутствует собственник жилья
5	ул.Манойлова 27кв.100 з/пол.Д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.01.2024г. 05.20	19.01.2024г. 11.50	6:30	устранено
6	ул.Текстильщиков 24 з/д(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.01.2024г. 09.00	19.01.2024г. 11.00	2:00	устранено
7	пер.2 Бородинский 2 з/2э.у(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	19.01.2024г. 11.00	19.01.2024г. 13.00	2:00	устранено
8	ул. К. Маркса 146 кв.88 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	коррозия ВиВ длительная эксплуатация износ 100%	20.01.2024г. 09.30	20.01.2024г. 13.00	3:30	устранено
9	пгт. Новотираспольский ул. Советская 21 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.01.2024г. 09.30	20.01.2024г. 13.00	3:30	устранено
10	ул. Юности 10/4 кв.51 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.01.2024г. 16.30	21.01.2024г. 16.00	24.30	устранено
11	ЦТП-24 З :пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.01.24 г 8.50	22.01.24 г 9.40	0:50	Включено ГВС
12	ул.К.Либкнехта 130 -3 эт.	Ремонтные работы на эл.узле			22.01.24 г 10.20	22.01.24 г 11.30	1:10	Включено отопление
13	РГИВОВ :неврологический,кардиологический корпуса,столовая	Ремонтные работы			22.01.24 г 10.00	22.01.24 г 13.55	3:55	Включено ГВС
14	ул. Юности 51 кв.55 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.01.2024г. 22.00	22.01.2024г. 10:40	12:40	устранено
15	ул. Советская 114 кв.40 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	22.01.2024г. 9:30	22.01.2024г. 16:00	6:30	устранено

16	ул.Луначарского 28 -14 эт.,30,32 - 9 эт. оба,32 а -1 эт.,ул.25 Октября73 -9 эт.,ул.Котовского 29 -14 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.24 г 8.20	23.01.24 г 8.55	0:35	Включено ГВС
17	ул.Краснодонская 60,60/1,66,70- 9 эт.все	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.24 г 8.30	23.01.24 г 14.15	5:45	Включено отопление
18	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			23.01.24 г 8.30	23.01.24 г 9.40	1:10	Включено ГВС и отопление
19	ЦТП-9 ОК:ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Промывка в ЦТП			23.01.24 г 8.30	23.01.24 г 16.00	7:30	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 130 -3 эт.	Прочистка сопла			23.01.24 г 8.50	23.01.24 г 10.00	1:10	Включено отопление
21	ул.Котовского 38 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 09.00	23.01.2024г. 13.00	4:00	устранено
22	ул.Федько 32 кв.28 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 09.00	23.01.2024г. 11.30	2:30	устранено
23	ул.К.Либкнехта 211 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 09.00	23.01.2024г. 10.30	1:30	устранено
24	ул.Мира 48 з/д(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 09.30	23.01.2024г. 10.30	1:00	устранено
25	ул.25 Октября 72	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2023г. 09.30	23.01.2024г. 14.30	5:00	устранено
26	ул.К.Либкнехта 201/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 14.00	23.01.2024г. 15.00	1:00	устранено
27	ул.Краснодонская 49/3 з/э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2024г. 13.00	23.01.2024г. 14.30	1:30	устранено
28	ул.Краснодонская 66 з/2,3под(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	23.01.2023г. 15.30	23.01.2024г. 18.30	3:00	устранено
29	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.24 г 8.40	24.01.24 г 12.00	3:20	Включено ГВС
30	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Переключения на сети холодного водоснабжения			24.01.24 г 9.40	24.01.24 г 16.00	6:20	Включено ГВС ,работы проводило ГУП"ВиВ"
31	ул. К. Либкнехта 94 кв.26 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.01.2024г. 11.50	24.01.2024г. 17:00	245:00	устранено
32	Новотир. пер. Строителей 8 кв.9 з/д (2эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2024г. 6:00	24.01.2024г. 12:30	6:30	устранено

33	пер.Чкалова 47/2 кв.46 з/д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2024г. 9:00	24.01.2024г. 11:10	2:10	устранено
34	ул.К.Маркса 120 з/подъезд (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2024г. 9:30	24.01.2024г. 11:20	1:50	устранено
35	ул.Луначарского 28 кв.50 з/ст (14 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2024г. 9:30	24.01.2024г. 11:40	2:10	устранено
36	ул.Юности 51 з/д.(10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	24.01.2024г. 8:50	24.01.2024г. 9:50	1:00	устранено
37	ЦТП-48 ОК: ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.01.24 г 8.40	25.01.24 г 13.45	5:05	Включено ГВС
38	ул.25 Октября 76,78 -2 эт. Оба	Ревизия сопла			25.01.24 г 14.00	25.01.24 г 14.50	0:50	Включено отопление
39	ул. Манойлова 50 кв. 38 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.01.2024г. 03:50			не устранено
40	ул.Калинина 62 б кв.11з/Бл.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.01.2024г. 08.50	25.01.2024г. 11.40	2:50	устранено
41	ул.Одесская 74 кв.75 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.01.2024г. 09:00	25.01.2024г. 13.10	4:10	устранено
42	ул.Каховская 19 кв.5 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.01.2024г. 09:20	25.01.2024г. 10:50	1:30	устранено
43	ул.1Мая 42 кв.30 з/з.у.(10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.01.2024г. 9:20	25.01.2024г. 11:20	2:00	устранено
44	ул.К.Либкнехта 142 кв.17 з/з.у.(4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	25.01.2024г. 13:25	25.01.2024г. 18:00	4:35	устранено
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Строителей 36	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.01.24 г 8.50	19.01.24 г 14.00	5:10	Включено отопление
2	ул.Строителей 30	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.01.24 г 8.35	25.01.24 г 13.10	4:35	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	Котельная № 1	Срабатывание			24.01.24 г 6.33	24.01.24 г 6.50	0:17	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 99 д	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.24 г 8.30	24.01.24 г 13.50	5:20	Включено отопление

3	Котельная № 9 : ЦРБ	Ремонтные работы в котельной			25.01.24 г 9.15	25.01.24 г 10.20	1:05	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
<b>с.Парканы</b>								
1	Котельные № 1,№2,№3,№4	Отключение эл.энергии	аварийное отключение		20.01.24 г 16.00	20.01.24 г 18.20	2:20	Включено отопление
<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельные № 16,№21,№26	Мигание эл.энергии	аварийное отключение		20.01.24 г 21.40	20.01.24 г 22.30	0:50	Включено отопление
<b>с.Кицканы</b>								
1	Котельная : ДК	Срабатывание автоматики безопасности котла			22.01.24 г 0.10	22.01.24 г 1.45	1:35	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	ул.К.Маркса 182	По заявке ГУП"ВиВ"			25.01.24 г 10.30	25.01.24 г 11.50	1:20	Включено ГВС
<b>с.Виноградное</b>								
1	Котельная :СОШ	Плановое отключение эл.энергии		Плановое отключение эл.энергии	22.01.24 г 23.25	23.01.24 г 0.20	0:55	Включено отопление
<b>с.Красногорка</b>								
1	Котельная :ФАП,МДОУ	Мигание эл.энергии			26.01.24 г 4.30	26.01.24 г 4.55	0:25	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Кирова,д.113,кв.13 ( 3-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.01.2024 10:35	19.01.2024 10:55	0:20:00	Устранено
2	ул.Вальченко,д.61,кв.40 ( 16-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.01.2024 15:20	19.01.2024 17:00	1:40:00	Устранено
3	ул.Вальченко,д.5,кв.70 ( 17-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	20.01.2024 23:45	21.01.2024 0:45	1:00:00	Устранено
4	ул.Вальченко,д.21,кв.166 ( 9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.01.2024 13:10	21.01.2024 13:45	0:35:00	Установлен хомут
5	ул.Вальченко,д.61,кв.60 ( 16-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления в кв.	Коррозия металла в связи с износом	22.01.2024 8:35	22.01.2024 12:15	3:40:00	Устранено
6	ул. Ленина,43 ( д/с 7)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	22.01.2024 10:45	22.01.2024 12:20	1:35:00	Устранено
7	ул.Вальченко,д.21,кв.133 ( 9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.01.2024 10:47	22.01.2024 13:30	2:43:00	Устранено
8	Детски сад №7, (ул. Ленина 43)	Стояк отопления	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2024 9:25	23.01.2024 10:40	1:15:00	Устранено
9	ул. Маяковского д.42, кв. 51	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2024 9:40	23.01.2024 11:10	1:30:00	Устранено
10	ул. Мичурина 35В, кв. 9 (5 этажей)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.2024 15:00	23.01.2024 17:10	2:10:00	Устранено
11	Кирова 110, кв 61, кв. 67	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Износ материала	24.01.2024 9:00	25.01.2024 10:40	25:40:00	Перекрыли стояк ГВС по просьбе водоканала, для замены участка канализации
12	ул. Мичурина д.35, кв 79	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	24.01.2024 14:35	24.01.2024 15:00	0:25:00	Устранено
13	Кирова,д.110,кв.61,кв.67 ( 9-эт. )	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Износ материала	24.01.2024 9:00	25.01.2024 10:40	25:40:00	Перекрыли стояк ГВС по просьбе водоканала, для замены участка канализации

14	ул.Степная,д.15 ( 5-эт. )	Лежак ГВС в подвале	Вводная, запорная арматура	Износ материала	25.01.2024 16:00	25.01.2024 18:15	2:15:00	Устранено
15	ул.Степная,19	Внутриквартальная сеть	Течь фланцевого соединения в теплокамере	Износ материала	25.01.2024 22:30	25.01.2024 23:18	0:48:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с Андреевка,ул.Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение эл.энергии	19.01.2024 7:57	19.01.2024 13:40	5:43:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	22.01.2024 10:20	22.01.2024 11:25	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение эл.энергии	22.01.2024 12:30	22.01.2024 14:15	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с Андреевка,ул.Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК №16	Течь прибора отопления в школе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.2024 11:30	25.01.2024 16:45	5:15:00	Котельное оборудование в работе
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Ленина,д.151	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.01.2024 9:25	19.01.2024 10:00	0:35:00	Устранено
2	ул.Автомобилистов,1	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.01.2024 11:50	21.01.2024 13:30	1:40:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул.Гагарина,д.4 (частный дом)	Лежак отопления	Течь прибора отоплен	Коррозия металла в связи с износом	18.01.2024 20:40	19.01.2024 13:50	17:10:00	Устранено
2	ул.Кирова, 7/6	Котельная №2	Остановка сетевого насоса	Износ оборудования	21.01.2024 0:35	21.01.2024 8:50	8:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	пер.Заводской,д.1,кв.22 ( 5-эт. )	Стояк отопления в кварти	Течь прибора отоплен	Коррозия металла в связи с износом	21.01.2024 7:30	21.01.2024 8:05	0:35:00	Устранено
4	ул.Садовая, 3 (д/с № 8 )	Лежак отопления	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	22.01.2024 11:25	22.01.2024 16:30	5:05:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								