

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 26.01.2024 по 02.02.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт	Замена запорной арматуры			26.01.24 г 8.45	26.01.24 г 9.45	1:00	Включено ГВС и отопление
2	ул.Краснодонская 64 -9 эт.	Подключение обратного трубопровода ГВС			26.01.24 г 9.00	26.01.24 г 12.00	3:00	Включено ГВС
3	ул.Краснодонская 40 -5 эт.	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.01.24 г 12.30	27.01.24 г 15.30	3:00	Включено ГВС
4	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт	Замена запорной арматуры			26.01.24 г 8.45	26.01.24 г 9.45	1:00	Включено отопление
5	Котельная № 31 : ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			27.01.24 г 7.30	27.01.24 г 8.30	1:00	Включено отопление
6	ул.К.Либкнехта 94 кв.29 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2024г. 08:30	26.01.2024г. 10:30	2:00	устранено
7	ул.9 Января 63 В з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2024г. 08:30	26.01.2024г. 08:50	0:20	устранено
8	ул.Юности 42 кв.49 з/д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2024г. 08:50	26.01.2024г. 09:30	0:40	устранено
9	ул.Космонавтов 6/3 кв.60 з/д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2024г. 10:30	26.01.2024г. 11:20	0:50	устранено
10	пр.Магистральный 14 кв.601 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2024г. 10:00	26.01.2024г. 14:40	4:40	устранено
11	Поликлиника № 5	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.01.24 г 5.10	29.01.24 г 8.40	3:30	Включено отопление
12	ул.Ленина 24 -3 эт.	Течь муфтового соединения			29.01.24 г 10.25	29.01.24 г 11.30	1:05	Включено отопление
13	ул.Юности 58/4 (6,7 эл.уз.)-9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.01.24 г 13.25	29.01.24 г 14.55	0:40	Включено отопление
14	ул.К.Либкнехта 159 ж-9 эт.	Наладка на эл.узле.устранение шума			29.01.24 г 13.40	29.01.24 г 14.10	0:30	Включено отопление
15	ул.1 Мая 42, кв.30 з/д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2024г. 09:30	29.01.2024г. 10:40	1:10	Устранено
16	ул.Свердлова 76,кв.66 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2024г. 09:15	29.01.2024г. 16:00	6:45	Устранено

17	ул.Котовского 29, кв.2 з/д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 09:30	29.01.2024г. 10:15	0:45	Устранено
18	ул.Юности 41,кв.71з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 08:40	29.01.2024г. 10:00	1:20	Устранено
19	ул. К. Либкнехта 72 кв.109 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 09:00	29.01.2024г. 09:20	0:20	Устранено
20	ул. Юности 42 кв.52 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 08:55	29.01.2024г. 10:40	1:45	Устранено
21	ул. Краснодонская 82 кв.24 з/2под. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 09:15	29.01.2024г. 11:00	1:45	Устранено
22	ул. Юности 60/1 кв.29 з/д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 10:10	29.01.2024г. 13:40	3:30	Устранено
23	ул. Текстильщиков 18 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 9:15	29.01.2024г. 10:00	0:15	Устранено
24	ул. Ленина 24 з/д. (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 10:25	29.01.2024г. 11:30	1:05	Устранено
25	ул.К.Маркса 151/153 кв.21 з/ст(4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.01.2024г. 13.00			Не устранено
26	ул.Кутузова 189 кв.37 з/1под.	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 13.50	29.01.2024г. 14.30	0:40	Устранено
27	ул.К.Либкнехта 199,205 -9 эт.оба	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		30.01.24 г 8.50	30.01.24 г 16.25	7:35	Включено отопление
28	ул.Краснодонская 34/2 кв.5 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 16.00	30.01.2024г. 10:00	18:00	устранено
29	ул.Свердлова 76 кв.66 з/2 под. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	29.01.2024г. 19:15	30.01.2024г. 8:20	13:05	устранено
30	ул. К. Либкнехта 130 кв.21з/д. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 00.30	30.01.2024г. 10:00	9:30	устранено
31	ул. 28 Июня 115 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 8:40	30.01.2024г. 12:30	3:50	устранено
32	ул. Юности 2/3 кв.9 з/эл. уз.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 8:30	30.01.204г. 10:10	1:40	устранено
33	ул. Ларионова 37 кв.38 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 8:45	30.01.2024г. 16:45	8:00	устранено

34	ул. Гвардейская 25 кв.53 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 9:00	30.01.2024г. 10:00	1:00	устранено
35	ул. Краснодарская 34/2 кв.5 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 10:00	30.01.2024г. 11:00	1:00	устранено
36	ул. К. Либкнехта 148 кв.5 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г.12:45	30.01.2024г.15:00	2:15	устранено
37	ул. Космонавтов 27 кв. з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 13:30	30.01.2024г. 15:40	2:10	устранено
38	ул. Одесская 145А кв. 9 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 15:40	30.01.2024г. 18:00	2:20	устранено
39	ул. 1 Мая 42 кв.30 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	30.01.2024г. 11:00	30.01.2024г. 16:35	5:45	устранено
40	ЦТП-9 ОК :ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					31.01.24 г 9.10	31.01.24 г 14.20	5:10	Включено ГВС
41	ЦТП-30 З п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт.,8, 9, 10,11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт.,15 - 4 эт.,19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт.,9 - 5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"					31.01.24 г 9.00	31.01.24 г 13.00	4:00	Включено ГВС
42	ул.Манойлова 50 (2 эл.уз.)-9 эт.	По заявке кв.53					31.01.24 г 11.30	31.01.24 г 14.10	2:40	Включено отопление
43	ул.К.Либкнехта 205 -9 эт.	Прочистка сопла					31.01.24 г 13.30	31.01.24 г 14.15	0:45	Включено отопление
44	ул. Манойлова 50 кв. 38 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.01.2024г. 03:50	31.01.2024г. 12.30	464:40	устранено
45	ул. Космонавтов 2/1 кв. 50 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 9.30	31.01.2024г. 10.30	1:00	устранено
46	ул. Калинина 53 кв. 9 з/д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 9.15	31.01.2024г. 11.00	1:45	устранено
47	ул. Дзержинского 102 кв.49 з/д. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 10.00	31.01.2024г. 14.30	4:30	устранено
48	пер.Западный 15 кв.14 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 9.30	31.01.2024г. 11.30	2:00	устранено
49	ул. Юности 58/1 кв.31 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 9.10	31.01.2024г. 13.00	3:50	устранено
50	ул.Краснодонская36/17кв.102 (10эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 9.00	31.01.2024г. 15.00	6:00	устранено

51	ул. Каховская 3 кв.34 з/крыло (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 12:15	31.01.2024г. 17:10	4:55	устранено
52	ул. Каховская 5 кв.44 з/д(4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	31.01.2024г. 12:00	31.01.2024г. 16:30	4:30	устранено
53	ул.Каховская 3 -5 эт.	Прочистка сопла				1.02.24 г 13.40	1.02.24 г 14.30	0:50	Включено отопление
54	ул.Каховская 3 -5 эт.	Запали щётки в задвижке				1.02.24 г 15.50	1.02.24 г 16.35	0:45	Включено отопление
55	ул.Дзержинского 102 кв.49 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 08.40	01.02.2024г. 11.40	3:00	устранено
56	ул.Космонавтов 16/2 кв.119 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 10.30	01.02.2024г. 11.30	1:00	устранено
57	ул.Нахимова 76 кв.32 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 09.00	01.02.2024г. 15.20	6:20	устранено
58	ул.Чапаева 145 кв.829 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 09.00	01.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
59	ул. Юности 53 кв.21 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 08.40	01.02.2024г. 11.00	2:20	устранено
60	ул.Краснодонская 52 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 09.00	01.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
61	ул. Юности 51 кв.27 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 10.00	01.02.2024г. 13.30	3:30	устранено
62	ул. Краснодонская 72 кв.101 з/ст (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 14.30			не устранено
63	ул. Строителей 70 кв.2 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.02.2024г. 14.30	01.02.2024г. 16.00	1:30	устранено

г.Днепрровск

1	ул.Строителей 22	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		29.01.24 г 8.20	29.01.24 г 10.35	2:15	Включено отопление
---	------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	-----------------	------------------	------	--------------------

г.Слободзея и Слободзейский район

г.Слободзея									
1	Котельная № 9 : ЦРБ	Замена 3-х ходового клапана				26.01.24 г 8.35	26.01.24 г 9.45	1:10	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 101	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		26.01.24 г 8.45	26.01.24 г 15.00	6:15	Включено отопление
3	Котельная № 5 :СОШ,ДЮСШ	Плановое отключение эл.энергии				29.01.24 г 13.15	29.01.24 г 16.25	3:10	Включено отопление
4	Котельная № 9 : ЦРБ	Ремонтные работы в котельной				31.01.24 г 9.00	31.01.24 г 10.00	1:00	Включено отопление

п.Красное

1	ул.40 лет Октября 1	По заявке кв.9			30.01.24 г 9.00	30.01.24 г 10.10	1:10	Включено отопление
с.Ближний Хутор								
1	Котельная № 16	Отсутствие эл.энергии			26.01.24 г 22.40	27.01.24 г 0.20	1:40	Включено отопление
2	Котельная № 26	Отсутствие эл.энергии			26.01.24 г 22.40	27.01.24 г 0.20	1:40	Включено отопление
3	Котельная № 26	Отсутствие эл.энергии			27.01.24 г 8.30	27.01.24 г 9.25	0:55	Включено отопление
с.Фрунзе								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			28.01.24 г 4.40	28.01.24 г 6.20	1:40	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Мира 3	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.01.24 г 8.45	31.01.24 г 10.00	1:15	Включено отопление
2	ул.Мира 18	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.01.24 г 9.30	31.01.24 г 10.00	0:30	Включено ГВС
3	ул.К.Маркса 182	Стояк ГВС в кв.3	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.02.24 г 9.30	1.02.24 г 11.45	2:15	Включено ГВС
с.Красногорка								
1	Котельная :ФАП,МДОУ	Мигание эл.энергии			26.01.24 г 4.30	26.01.24 г 4.55	0:25	Включено отопление
с.Малашты								
1	Котельная № 1:СОШ	Переключения эл.энергии ГУП"Днестрэнерго"			0.30 1.02.24 г	0.45 1.02.24 г	0:15	Включено отопление
2	Котельная № 2:МДОУ	Переключения эл.энергии ГУП"Днестрэнерго"			0.30 1.02.24 г	0.50 1.02.24 г	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	Кирова,д.110,кв.61,кв.67 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Износ материала	24.01.2024 9:00	26.01.2024 10:55	49:55:00	Устранено
2	Детский сад №7 (ул. Ленина 43)	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2024 9:10	26.01.2024 10:50	1:40:00	Устранено
3	ул. Победы д.18,кв.97	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	26.01.2024 9:25	26.01.2024 11:17	1:52:00	Устранено
4	укр. Школа №1 (ул. Димитрова 6)	Лежак отопления на чердаке	Свищ на трубопроводе	Износ материала в связи с коррозией	26.01.2024 10:40	26.01.2024 11:25	0:45:00	Устранено
5	ул.Мичурина,д.39 Магазин "Тиротекс"	Лежак отопления в магазине	Свищ на трубопроводе	Износ материала	28.01.2024 9:48	28.01.2024 10:10	0:22:00	Прекращена подача теплоносителя на магазины "Тиротекс", "Женева"Устранят самостоятельно.
6	ул.Вершигоры,д.103 (9-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	28.01.2024 13:12	28.01.2024 13:36	0:24:00	Устранено
7	ул.Юбилейная,д.37,кв.19 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.01.2024 14:02	28.01.2024 14:37	0:35:00	Устранено
8	ул.Мичурина,33 Центр развития ребенка	Стояк отопления в кабинете	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 9:45	29.01.2024 10:25	0:40:00	Устранено
9	ул.Ленина,43 Детски сад №7	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 9:50	29.01.2024 10:20	0:30:00	Устранено
10	ул.Гвардейская,д.26,кв.9 (3-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 9:50	29.01.2024 11:05	1:15:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.61,кв.30 (16-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 18:45	29.01.2024 21:41	2:56:00	Устранено

12	ул.Ленина,12 кв.14	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2024 11:35	30.01.2024 15:40	4:05:00	Устранено
13	ул.Титова,д.38, подвал (3-эт.)	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2024 11:35	30.01.2024 15:10	3:35:00	Устранено
14	ул. Куйбышева, д. 20 подвал (5эт.)	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.2024 18:50	30.01.2024 21:50	3:00:00	Устранено
15	ул. Кирова,84/1,кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	31.01.2024 9:00	31.01.2024 12:00	3:00:00	Устранено
16	ул. Куйбышева, д. 20 подвал (5эт.)	Стояк отопления в подвале	Течь спускника	Коррозия металла в связи с износом	31.01.2024 10:00	31.01.2024 12:10	2:10:00	Устранено
17	ул. Гвардейская, д. 30 кв.25 (5эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь Крана Маевского	Износ материала	31.01.2024 11:45	31.01.2024 12:30	0:45:00	Устранено
18	ул. Кирова, д. 144 кв.10 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	31.01.2024 12:35	31.01.2024 13:35	1:00:00	Устранено
19	ул. Вальченко, д. 21 кв.190 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	31.01.2024 12:45	31.01.2024 16:00	3:15:00	Устранено
20	ул. Мичурина, д. 27/1 кв.1 (9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	31.01.2024 15:35	31.01.2024 17:00	1:25:00	Устранено
21	ул.Вальченко,75	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2024 8:25	01.02.2024 12:57	4:32:00	Устранено
22	ул.Мичурина,д.27/3 (9-эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2024 9:31	01.02.2024 12:30	2:59:00	Устранено
23	ул.Мичурина,д.27/2 (9-эт.)	Стояк отопления на тех.эт.	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2024 9:45	01.02.2024 12:08	2:23:00	Устранено
24	ул.Гвардейская,д.18,кв.81 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	01.02.2024 11:02	01.02.2024 14:06	3:04:00	Устранено
25	ул. Юбилейная,д.37,кв.44 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	02.02.2024 6:52	02.02.2024 7:10	0:18:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК №24	электроника горелки	сбой в работе	26.01.2024 13:45	26.01.2024 14:55	1:10:00	Котельное оборудование в работе
2	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	электроника горелки	сбой в работе	28.01.2024 15:02	28.01.2024 17:36	2:34:00	Котельное оборудование в работе
3	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	электроника горелки	сбой в работе	28.01.2024 21:15	28.01.2024 23:16	2:01:00	Котельное оборудование в работе
4	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	электроника горелки	сбой в работе	29.01.2024 3:20			На 29.01.2024
5	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	30.01.2024 13:30	30.01.2024 15:33	2:03:00	Котельное оборудование в работе
6	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	31.01.2024 16:35	31.01.2024 17:10	0:35:00	Котельное оборудование в работе
7	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.02.2024 9:15	01.02.2024 9:24	0:09:00	Налажена подача электроэнергии

г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Энгельса,12	Внутриквартирная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 12:00	29.01.2024 15:55	3:55:00	Устранено
2	ул.Шикунова,1	Внутриквартирная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2024 10:50	01.02.2024 16:40	5:50:00	Устранено
Дубоссарский район								
1	с.Цыбулевка,ул.Ленина,43 "а" :МОУ "Цыбулевская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 43	ЛГК № 31	Течь внутриквартирной сети отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.02.2024 12:15	01.02.2024 17:15	5:00:00	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Кирова,д.274, кв.6 (2-эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.01.2024 12:00	29.01.2024 13:30	1:30:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.02.2024 9:00	01.02.2024 16:25	7:25:00	Налажена подача электроэнергии