

Информационное сообщение
о технологических нарушениях в сети ГУП «ГК Днестрэнерго» с погашением потребителей
за неделю с 09.02.24г. по 16.02.24г.

Аварийные отключения в передающей сети:

ОДГ	Подстанция / ЛЭП	Присоед	Дата/Время откл.	Дата/Время вкл.	Продолжит.	РЗА	Работа АПВ (Ш)	Причина отключения
РОДГ	ПС Гидирим	10В1Т	13.02.24 22:57			МТЗ 10 кВ	Не было	Возгорание в яч. 10В1Т Потребители перезапитаны от ПС Выхватенцы по фидерам связи в 00:31