

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
по состоянию с 16.02.2024 по 23.02.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ЦТП-3 Ц:ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт., ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			16.02.24 г 8.40	16.02.24 г 9.15	0:35	Включено ГВС
2	ул.Манойлова 52 -3 эт.	Стояк отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.24 г 8.50	16.02.24 г 10.40	1:50	Включено отопление
3	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт.	Отключение эл.энергии			16.02.24 г 9.35	16.02.24 г 16.00	6:25	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта 377 Б -9 эт.	Стояк отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.24 г 14.00	16.02.24 г 16.15	2:15	Включено отопление
5	ул.Текстильщиков 16,18,20,22,24 -5 эт. Все	По заявке СВДО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.02.24 г 9.50	19.02.24 г 15.55	6:05	Включено ГВС
6	ул.К.Либкнехта 134 -4 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.02.24 г 8.40	19.02.24 г 10.00	1:20	Включено ГВС
7	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 4 -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.02.24 г 9.00	19.02.24 г 12.00	3:00	Включено отопление
8	ул. Зелинского 23 кв.11 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.02.2024г. 8:45	19.02.2024г. 13:10	4:25	устранено
9	ул. К. Либкнехта 142 з/д (4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.02.2024г. 6:00	19.02.2024г. 10:45	4:45	устранено
10	ул. Юности 30 кв.60 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.02.2024г. 9:20	19.02.2024г. 11:10	1:50	устранено
11	ул. Комсомольская 2/3 кв. 58 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.02.2024г. 9:00	19.02.2024г. 11:30	2:30	устранено
12	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Водопровод в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 8.40	20.02.24 г 10.20	1:40	Включено ГВС
13	ул.Текстильщиков 16,18,20,22,24 - 5 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 9.00	20.02.24 г 15.40	6:40	Включено ГВС
14	ул.Манойлова 37-9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 9.35	20.02.24 г 13.30	3:55	Включено ГВС

15	ДС № 18	Батарея	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 10.20	20.02.24 г 15.50	5:30	Включено отопление
16	ул.Свердлова 87-4 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 10.35	20.02.24 г 16.15	5:40	Включено отопление
17	ул.Юности 1 кв.37 з/ст(18эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.02.2024г. 09.00	20.02.2024г. 15.00	6:00	устранено
18	ул.К.Либкнехта 377 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.02.2024г. 09.00	20.02.2024г. 14.45	5:45	устранено
19	ул.К.Либкнехта 207 кв.43 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.02.2024г. 09.00	20.02.2024г. 16.00	7:00	устранено
20	ул.Космонавтов 4/1 кв.1 з/2ст(9эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	20.02.2024г. 10.00	20.02.2024г. 12.00	2:00	устранено
21	ул.К.Либкнехта 96 кв.115 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 09.00	21.02.2024г. 12.30	3:30	устранено
22	ул. Текстильщиков 24/5 кв.40 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 09.00	21.02.2024г. 15.00	6:00	устранено
23	п. Чкалова 50 кв.14 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 08.30	21.02.2024г. 10.30	2:00	устранено
24	ул. Федько 28а ВиВ з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 09.30	21.02.2024г. 13.00	3:30	устранено
25	ул. Манойлова 37 кв.33 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 09.20	21.02.2024г. 13.20	4:00	устранено
26	ул. Чкалова 54 кв.34 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	21.02.2024г. 09.00	21.02.2024г. 09.30	0:30	устранено
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 21 (3 подъезд)	Стояк отопления в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 9.30	20.02.24 г 16.30	7:00	Включено отопление
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	Котельная № 7 : СОШ, ДК.здание начальной школы	Замена запорной арматуры в котельной			16.02.24 г 9.00	16.02.24 г 10.45	1:45	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
<b>с.Парканы</b>								
1	Котельная № 2 : Дом культуры	Отключение эл.энергии			16.02.24 г 9.00	16.02.24 г 12.55	3:55	Включено отопление
<b>с.Сукля</b>								
1	ул.Гагарина 19	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.24 г 8.20	20.02.24 г 12.30	4:10	Включено отопление

<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельная № 26 : СОШ	Плановое отключение электроэнергии			21.02.24 г 13.30	21.02.24 г 16.30	3:00	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.24 г 9.45	16.02.24 г 12.45	3:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
1	Котельная № 1	Низкое давление холодной воды			20.02.24 г 9.10	20.02.24 г 16.20	5:10	Включено ГВС
1	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.24 г 9.15	21.02.24 г 14.00	1:45	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
<b>Григориопольский район с.Виноградное</b>								
<b>с.Виноградное</b>								
1	Котельная :СОШ	Мигание эл.энергии			17.02.24 г 23.50	18.02.24 г 0.30	0:40	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Вальченко, д.43, кв.314	Стояк отопления в квартире	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	16.02.2024 8:35	16.02.2024 11:20	2:45:00	Устранено
2	ул. Юбилейная, д.69, "Почта"	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.02.2024 9:45	16.02.2024 13:20	3:35:00	Устранено
3	ул. Вальченко, д.33, кв.3	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	16.02.2024 9:50	16.02.2024 12:00	2:10:00	Устранено
4	ул. Кирова, д.84/3	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Коррозия металла в связи с износом	16.02.2024 10:00	16.02.2024 10:40	0:40:00	Устранено
5	ул. Вальченко, д.103, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	16.02.2024 16:45	16.02.2024 17:30	0:45:00	Устранено
6	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛПК №4	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в котловом контуре	18.02.2024 8:15	18.02.2024 12:55	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул.Гвардейская,28 а	ЦТП №5	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП ВиВ	19.02.2024 6:08	19.02.2024 13:00	6:52:00	Устранено
8	ул.Кирова,144,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв.12	Течь по халатности	19.02.2024 20:30	19.02.2024 20:50	0:20:00	Устранено
9	ул.Мичурина,29/3,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	19.02.2024 23:50	20.02.2024 0:05	0:15:00	Устранено
10	ул.Кирова 153	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	20.02.2024 9:00	20.02.2024 10:30	1:30:00	Устранено
11	ул.Вальченко №№-37;39;41	Транзитный трубопровод	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2024 9:40	20.02.2024 11:40	2:00:00	Устранено
12	ул.Вальченко, д.33,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	20.02.2024 10:00	20.02.2024 10:45	0:45:00	Устранено
13	ул.Вальченко, д.41,кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	20.02.2024 11:10	20.02.2024 11:20	0:10:00	Устранено
14	ул.Кирова, д.86,кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	20.02.2024 11:15	20.02.2024 11:35	0:20:00	Устранено
15	ул.Мичурина, д.27/1,кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	20.02.2024 11:40	20.02.2024 12:00	0:20:00	Устранено
16	ул.Победы, д.32,кв.24	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2024 11:55	20.02.2024 15:20	3:25:00	Устранено
17	ул.Маяковского, д.35,кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2024 12:05	20.02.2024 15:30	3:25:00	Устранено

18	ул.Гвардейская, д.30,кв.120	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	20.02.2024 12:15	20.02.2024 12:25	0:10:00	Устранено
19	ул.Мичурина, д.17,кв.39	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	21.02.2024 8:17	21.02.2024 8:50	0:33:00	Установлен хомут
20	ул.Юбилейная,33"а" Спорткомплекс	Стояк отопления в спортз	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	21.02.2024 9:26	21.02.2024 13:31	4:05:00	Устранено
21	ул.Гвардейская,28 а	ЦТП №5	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП ВиВ	21.02.2024 9:39	21.02.2024 15:48	6:09:00	Возобновлена подача ГВС
22	ул.Маяковского,д.42,кв.9	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.02.2024 12:27	21.02.2024 15:10	2:43:00	Устранено
23	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.02.2024 16:10	21.02.2024 17:10	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	16.02.2024 14:50	16.02.2024 16:15	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК №22	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	16.02.2024 14:50	16.02.2024 16:40	1:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	16.02.2024 14:50	16.02.2024 16:25	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.02.2024 8:08	21.02.2024 8:39	0:31:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Низкое Р в котловом контуре	22.02.2024 3:38	23.02.2024 6:00	26:22:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Советская, д.10,кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	20.02.2024 7:10	20.02.2024 9:10	2:00:00	Устранено
2	ул.Энергетиков,7	Внутриквартирная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.02.2024 13:20	21.02.2024 19:05	5:45:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	ул.С.Лазо, д.4	Лежак отопления в подвале	Течь запорной арматуры	Износ сальникового уплотнителя	17.02.2024 11:50	17.02.2024 12:15	0:25:00	Устранено
2	Каменка 1-пер.Кирова,5	Кот. № 4	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00	22.02.2024 6:15	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Каменский район</b>								
1	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00			Будет возобновлена подача тепловой энергии по факту подачи эл.энергии

2	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ "Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая"; Семейная врачебная амбулатория по ул. Комарова, 70	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00			Будет возобновлена подача тепловой энергии по факту подачи эл.энергии
3	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00			Будет возобновлена подача тепловой энергии по факту подачи эл.энергии