

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 23.02.2024 по 01.03.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Кожвендиспансер	Батарея	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.02.24 г 8.15	22.02.24 г 14.25	6:10	Включено отопление
2	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			22.02.24 г 8.40	22.02.24 г 9.35	0:55	Включено отопление и ГВС
3	Котельная № 12 : пр .Магистральный 12 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			22.02.24 г 8.45	22.02.24 г 9.45	1:00	Включено отопление и ГВС
4	Котельная № 11 : пр.Магистральный 14 -9 эт.	Мигание эл.энергии			22.02.24 г 8.45	22.02.24 г 11.00	2:15	Включено отопление и ГВС
5	ЦТП-20 Ц :	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.02.24 г 19.20	23.02.24 г 21.15	1 день 1 :55	Включено ГВС
6	пер.Чкалова 47 -9 эт.	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.02.24 г 4.20	24.02.24 г 14.00	9:40	Включено ГВС
7	Котельная № 2	Аварийное отключение эл.энергии			23.02.24 г 0.45	23.02.24 г 1.30	0:45	Включено отопление и ГВС
8	ул.Жуковского 9 кв.5 (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2024г. 08.50	22.02.2024г. 11.00	2:10	устранено
9	ул.Текстильщиков 24/5 кв.28 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2024г. 08.50	22.02.2024г. 09.50	1:00	устранено
10	ул.Юности 44кв.45 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2024г. 09.10	22.02.2024г. 09.40	0:30	устранено
11	ул.9 Января 198 кв.18 з/3ст.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2024г. 09.15	22.02.2024г. 13.00	3:45	устранено
12	ул.Федько 15кв.6 з/2 ст.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2024г. 17.10	22.02.2024г. 18.30	1:20	устранено
13	ул. Текстильщиков 6 кв.57 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.02.2024г. 09.00	25.02.2024г. 13.10	4:10	устранено
14	ул. Правды 10 кв.38 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.02.2024г. 09.30	25.02.2024г. 11.30	2:00	устранено
15	ул. Каховская 21 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.02.2024г. 13.00	25.02.2024г. 14.30	1:30	устранено
16	ул.Юности 35,37,39,41,ул.Милёва 2 -10 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.02.24 г 8.50	26.02.24 г 9.30	0:40	Включено ГВС

17	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Внутриквартирный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.02.24 г 13.15	26.02.24 г 20.00	6:45	Включено отопление
18	Котельная № 31 ул.25 Октября 69	Падения давления воды в системе			23.02.24 г 10.40	23.02.24 г 13.40	3:00	Включено отопление
19	п.Чкалова 50кв.14 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
20	ул.Текстильщиков 20 кв.61 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.10	26.02.2024г. 0	0:30	устранено
21	ул.Федько 28а кв.143 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 08.30	26.02.2024г. 12.00	3:30	устранено
22	ул.Юности37,35,39,41;ул.Милева2 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 08.50	26.02.2024г. 12.50	4:00	устранено
23	п.Мельничный 25 кв.9 (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
24	ул.Манойлова 37 кв.33 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.25	1:25	устранено
25	п.Чкалова 47 кв. 35 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.15	26.02.2024г. 10.30	1:15	устранено
26	ул.Текстильщиков 40 з/э.у.(7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 10.15	26.02.2024г. 14.35	4:20	устранено
27	ул.Юности44 кв.45 з/ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 10.50	26.02.2024г. 12.50	2:00	устранено
28	ул.Манойлова 18 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 13.45	26.02.2024г. 14.45	1:00	устранено
29	ул.Комарова 5кв.82з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 13.45	26.02.2024г. 15.20	1:35	устранено
30	ул.Юности 35,37,39,41,ул.Милёва 2 -10 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.02.24 г 8.50	26.02.24 г 9.30	0:40	Включено ГВС
31	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Внутриквартирный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.02.24 г 13.15	26.02.24 г 20.00	6:45	Включено отопление
32	Котельная № 31 ул.25 Октября 69	Падения давления воды в системе			23.02.24 г 10.40	23.02.24 г 13.40	3:00	Включено отопление
33	п.Чкалова 50кв.14 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.30	1:30	устранено

34	ул.Текстильщиков 20 кв.61 з/з.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 09.10	26.02.2024г. 0	0:30	устранено
35	ул.Федько 28а кв.143 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 08.30	26.02.2024г. 12.00	3:30	устранено
36	ул.Юности37,35,39,41;ул.Милева2 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 08.50	26.02.2024г. 12.50	4:00	устранено
37	п.Мельничный 25 кв.9 (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
38	ул.Манойлова 37 кв.33 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 09.00	26.02.2024г. 10.25	1:25	устранено
39	п.Чкалова 47 кв. 35 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 09.15	26.02.2024г. 10.30	1:15	устранено
40	ул.Текстильщиков 40 з/з.у.(7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 10.15	26.02.2024г. 14.35	4:20	устранено
41	ул.Юности44 кв.45 з/ст.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 10.50	26.02.2024г. 12.50	2:00	устранено
42	ул.Манойлова 18 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 13.45	26.02.2024г. 14.45	1:00	устранено
43	ул.Комарова 5кв.82з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 13.45	26.02.2024г. 15.20	1:35	устранено
44	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Внутриквартальный трубопровод	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.02.24 г 7.45	27.02.24 г 16.45	9:00	Включено отопление
45	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодарская 43 - 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		27.02.24 г 8.30	27.02.24 г 14.45	6:15	Включено ГВС
46	ЦТП-24 З :пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52	Ремонтные работы					27.02.24 г 8.50	27.02.24 г 10.50	2:00	Включено ГВС
47	ул.К.Либкнехта 142 з/д(4эт) по заявке МУП ЖЭУК	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 06.00	27.02.2024г. 12:30	30:30	устранено
48	ул. К. Либкнехта 74 кв.21 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	26.02.2024г. 20.00	27.02.2024г. 12:30	16:30	устранено
49	п. Западный 19/6 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 14:30	5:30	устранено
50	п. Западный 19/1 з/п-д (10эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 11:20	2:20	устранено

51	ул. К. Либкнехта 176 кв.44 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 12:00	3:00	устранено
52	ул. Космонавтов 16/4 кв.8 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 15:30	6:30	устранено
53	п. Чкалова 46 кв. 118 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 10:30	1:30	устранено
54	п. Чкалова 49 кв. 28 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:10	27.02.2024г. 18:00	8:50	устранено
55	ул. Краснодарская 36/9 кв.715X з/ст. (7эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 8:50	27.02.2024г. 13:10	4:20	устранено
56	ул. Космонавтов 67 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:30	27.02.2024г. 11:20	1:50	устранено
57	п. Западный 19/2 кв.55 з/3ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	27.02.2024г. 9:00	27.02.2024г. 11:00	2:00	устранено
58	ЦТП-11 3 : ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 - 9 эт..	Отключение подкачивающих насосов ХВС					28.02.24 г 7.10	28.02.24 г 8.00	0:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП"Виб"
59	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП					28.02.24 г 8.40	28.02.24 г 14.40	6:00	Включено ГВС
60	ЦТП-27 Ц : ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт,	Свищ на ХВС в ЦТП	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		28.02.24 г 8.45	28.02.24 г 9.10	0:25	Включено ГВС
61	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Ремонтные работы в ЦТП					28.02.24 г 8.45	28.02.24 г 9.15	0:30	Включено ГВС
62	ул.Космонавтов 6/2,6/3 - 9 эт. Оба	По заявке					28.02.24 г 9.45	28.02.24 г 10.40	0:55	Включено ГВС
63	ул.28 Июня 115, з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.02.2024г. 9:00	28.02.2024г. 10:30	1:30	устранено
64	пер. Западный 15 кв.43 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.02.2024г. 9:00	28.02.2024г. 12:30	3:30	устранено
65	ул. Космонавтов 16/4 з/подъезд (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.02.2024г. 9:00	28.02.2024г. 16:00	7:00	устранено
66	ул. Юности 58/2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.02.2024г. 9:30	28.02.2024г. 16:00	6:30	устранено
67	ул. Юности 44 кв.42 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	28.02.2024г. 9:30	28.02.2024г. 14:00	4:30	устранено

68	ул. Космонавтов 16/2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.02.2024г. 9.30	28.02.2024г. 10.20	0:50	устранено
69	ул. Мира 40,42 з/д (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	28.02.2024г. 13.30	28.02.2024г. 15.30	2:00	устранено
70	ул.Комарова 5,7,9,15,17,ул.Текстильщиков 8,10,12,14 - 5 эт. все,ул.Текстильщиков 6 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.02.24 г 8.25	29.02.24 г 15.30	7:05	Включено ГВС
71	ул.28 Июня 115 кв.98 з/ст. (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.02.2024г. 09.00	29.02.2024г. 09.30	0:30	устранено
72	ул. Федько 10 Б кв.29 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.02.2024г. 09.00	29.02.2024г. 09.50	0:50	устранено
73	ул. Краснодонская 52 кв.250 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.02.2024г. 09.30	29.02.2024г. 13.00	3:30	устранено
74	ул.Восстания 91 кв.59 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.02.2024г. 09.00	29.02.2024г. 13.20	4:20	устранено
75	ул. К. Либкнехта 70, 70/1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	29.02.2024г. 10.00	29.02.024г. 13.20	3:20	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Котовского 35	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.24 г 8.30	28.02.24 г 13.00	4:30	Включено отопление
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	Котельная № 7 :СОШ,ДК,зд.начальных классов	Плановое отключение эл.энергии			22.02.24 г 9.10	22.02.24 г 13.05	3:55	Включено отопление
Слободзейский район								
с.Сукля								
1	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30,ДК	Авария сетевого насоса № 1			24.02.24 г 0.40	24.02.24 г 1.55	1:15	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Ленина 13	Замена запорной арматуры			28.02.24 г 9.50	28.02.24 г 12.15	2:25	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Мичурина, д.25/1	Стояк ГВС в подвале	Течь спустника	Износ материала	22.02.2024 12:30	22.02.2024 14:20	1:50:00	Устранено
2	ул.Мичурина, д.29/1,кв.48	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	23.02.2024 17:15	24.02.2024 13:40	20:25:00	Устранено
3	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	26.02.2024 7:20	26.02.2024 8:50	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул.Грибоедова, д.19,кв.61	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.02.2024 9:10	26.02.2024 11:10	2:00:00	Устранено

5	ул.Победы, д.32,кв.21	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	26.02.2024 10:00	26.02.2024 11:20	1:20:00	Устранено
6	ул.Кирова, д.113,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.02.2024 14:05	26.02.2024 16:40	2:35:00	Устранено
7	ул.Гвардейская,28/ а	ЦТП №5	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	27.02.2024 9:05	27.02.2024 16:25	7:20:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул.Мичурина, д.17,кв.20	Разводка ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	27.02.2024 9:50	27.02.2024 11:50	2:00:00	Устранено
9	ул.Вальченко, д.45,47	Течь транзитного трубопровода по ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.02.2024 10:05	27.02.2024 12:25	2:20:00	Устранено
10	пр. Победы, д.32,кв.24	Прибор отопления в квар	Течь прибора	Коррозия металла в	27.02.2024 10:43	27.02.2024 12:00	1:17:00	Устранено
11	ул. Свердлова, д.36 "б",кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	28.02.2024 10:00	28.02.2024 10:30	0:30:00	Устранено
12	ул. Б.Главана, д.9,кв.19	Стояк отопления в квар	Течь футорки	Износ материала	28.02.2024 11:50	28.02.2024 13:00	1:10:00	Устранено
13	ул. Вальченко, д.33, 2 и 3 подъезды	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника ГВС	Износ материала	28.02.2024 14:00	28.02.2024 15:00	1:00:00	Устранено
14	ул. Гвардейская, д.14, кв.5	Разводка ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	28.02.2024 14:30	28.02.2024 15:15	0:45:00	Устранено
15	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	28.02.2024 15:35	28.02.2024 16:45	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
16	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	29.02.2024 6:10	29.02.2024 6:45	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	ул.Вершигоры,д.117/2,кв.42	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.02.2024 12:59	29.02.2024 14:08	1:09:00	Устранено
18	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	01.03.2024 7:15			На 01.03.2024 8:00
Рыбницкий район								
1	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	24.02.2024 4:15	25.02.2024 8:40	28:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.02.2024 20:20	25.02.2024 23:30	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.02.2024 20:20	26.02.2024 1:00	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.02.2024 20:20	25.02.2024 22:40	2:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии

5	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1 ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.3.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.02.2024 20:20	26.02.2024 0:30	4:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.02.2024 9:20	26.02.2024 15:55	6:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Замена сальниковой набивки на сетевом насосе	27.02.2024 9:20	27.02.2024 11:00	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Низкое Р воды в котловом контуре	27.02.2024 17:10	27.02.2024 18:50	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.02.2024 9:16	29.02.2024 13:56	4:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Фрунзе,48 (5эт.)	Элеваторный узел	Свищ на грязевике	Коррозия металла в связи с износом	23.02.2024 16:30	23.02.2024 17:40	1:10:00	Устранено
2	ул. Энергетиков ,15	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.02.2024 8:40	26.02.2024 12:40	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул. Ленина 59Б от кот №6 "Швейная ф-ка" ТП № 7	Лежак отопления в подвале	Свищ на лежаке отопления	Коррозия металла в связи с износом	26.02.2024 9:20	26.02.2024 13:20	4:00:00	Устранено
4	ул. Ломоносова 23а от кот №6 "Швейная ф-ка"	Внутриквартильная сеть отопления. Труба Ду 57	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	26.02.2024 15:20	26.02.2024 18:00	2:40:00	Устранено
5	г. Дубоссары, ул. Радищева 1 д/сад "Золотой ключик"	Внутриквартильная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.02.2024 16:50	27.02.2024 19:25	2:35:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	Пер.Заводской 5 кв48	Подводка к батарен	Течь подводки на муфте	Некачественная пайка муфты	26.02.2024 8:40	26.02.2024 9:35	0:55:00	Устранено
Каменский район								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а: : МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад"; МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад"; ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00	22.02.2024 8:40	2:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ "Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая"; Семейная врачебная амбулатория по ул. Комарова, 70	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00	22.02.2024 8:50	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Ротари,ул.Октябрьской революции,1 : МОУ «Ротарская общеобразовательная школа-детский сад»	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	22.02.2024 6:00	22.02.2024 9:15	3:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии

