

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"  
СВОДНАЯ по состоянию с 07.03.2024 г. по 15.03.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул. Старого 130 м-н "Север"	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.03.2024г. 12.00			не устранено
2	ЦТП-31 З :ул. Советская 21 - 5 эт.,поссовет, медпункт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.03.24 г 12.15	9.03.24 г 16.55	4:40	Включено отопление и ГВС
3	Котельная № 31:ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			8.03.24 г 10.50	8.03.24 г 11.30	0:40	Включено отопление и ГВС
4	Котельная № 31:ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			9.03.24 г 7.55	9.03.24 г 9.35	1:40	Включено отопление и ГВС
5	Котельная № 31:ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			9.03.24 г 17.15	9.03.24 г 18.15	1:00	Включено отопление и ГВС
6	ул.Одесская 82/5 з/1э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2024г. 08.30	07.03.2024г. 10.30	2:00	устранено
7	ул.Комсомольская 18 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2024г. 09.00	07.03.2024г. 10.30	1:30	устранено
8	ул.Горького 37 кв.97 з/2ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2024г. 11.00	07.03.2024г. 13.00	2:00	устранено
9	ул.Луначарского 21 з/д(2эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2024г. 15.00	07.03.2024г. 16.30	1:30	устранено
10	ул. Чапаева 143 кв.37 з/д (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.03.2024г. 18.00	08.03.2024г. 19.50	1:50	устранено
11	ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			11.03.24 г 8.20	11.03.24 г 15.00	6:40	Включено ГВС
12	ул.К.Либкнехта 193 ( 2 эл.уз.)-5 эт.	По заявке СВДО			11.03.24 г 10.10	11.03.24 г 13.00	2:50	Включено отопление

13	ул.Краснодонская 64/1 кв.83 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.03.2024г. 12.45	11.03.2024г. 10.45	22:00	устранено
14	ул.Текстильщиков 42 кв.716 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.03.2024г. 08.30	11.03.2024г. 09.00	0:30	устранено
15	ул.Юности 8/3 кв.44 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.03.2024г. 08.30	11.03.2024г. 09.00	0:30	устранено
16	ул.Федько 18б кв.118 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.03.2024г. 09.00	11.03.2024г. 14.00	5:00	устранено
17	ул.Гоголя 2б з/д(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.03.2024г. 11.00	11.03.2024г. 15.00	4:00	устранено
18	ул. Ларионова 37 кв.4 з/д (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.03.2024г. 23:10	12.03.2024г. 00:50	1:40	устранено
19	ЦТП-1 ОК :ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			12.03.24 г 8.10	12.03.24 г 14.00	5:50	Включено ГВС
20	ЦТП-10 ОК:ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Ремонтные работы на трубопроводе отопления			12.03.24 г 8.15	12.03.24 г 10.55	2:40	Включено отопление и ГВС
21	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Ремонтные работы в ЦТП			12.03.24 г 8.30	12.03.24 г 14.40	6:10	Включено ГВС
22	ул. Космонавтов 67 кв.96 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 09.00	12.03.2024г. 13.30	4:30	устранено
23	ул. Восстания 63 кв.29 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 13.00	12.03.2024г. 14.20	1:20	устранено
24	ул. Текстильщиков 6 кв.1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 08.30	12.03.2024г 10.00	1:30	устранено
25	ул. Краснодонская 53/1 кв.24 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 09.00	12.03.2024г. 09.30	0:30	устранено
26	ул. Краснодонская 35 кв.26 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 09.00	12.03.2024г. 12.20	3:20	устранено

27	ул. Курчатова 74 кв.41 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 09.00	12.03.2024г. 14.00	5:00	устранено
28	ул. 25 Октября 92 кв.17 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 10.30	12.03.2024г. 15.30	5:00	устранено
29	ул. Одесская 84 кв.4 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.03.2024г. 09.00	12.03.2024г. 11.00	2:00	устранено
30	ул.Текстильщиков 16 -5 эт.	Стояк ГВС в кв.23	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.03.24 г 18.30	13.03.24 г 10.00	15:30	Включено ГВС
31	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			13.03.24 г 8.30	13.03.24 г 14.15	5:45	Включено ГВС
32	ул.1 Мая 50,50а -9 эт. Оба	Адресная программа			13.03.24 г 8.35	13.03.24 г 10.55	2:20	Включено ГВС
33	ул.Одесская 82 -5 эт	По заявке кв.			13.03.24 г 8.40	13.03.24 г 15.30	6:50	Включено ГВС
34	ул.Федько 28 а,32,34,36	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 9.00	13.03.24 г 10.15	1:15	Включено ГВС
35	ул.Восстания 91 -9 эт.	По заявке кв.			13.03.24 г 9.00	13.03.24 г 11.00	2:00	Включено ГВС
36	ЦТП-22 ОК :ул. Юности 1 - 17 эт.	Ремонтные работы в.ЦТП			13.03.24 г 9.00	13.03.24 г 13.20	4:20	Включено ГВС
37	ул.К.Либкнехта 72 ( 3 подъезд) -9 эт.	По заявке кв.			13.03.24 г 9.20	13.03.24 г 16.45	7:25	Включено ГВС
38	пер.Чкалова 47 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 9.30	13.03.24 г 10.30	1:00	Включено ГВС
39	ул.Федько 15 ( 3 стояка) -5 эт.	Стояки отопления в кв.6	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 10.00	13.03.24 г 14.10	4:10	Включено отопление
40	ул.Нахимова 78 -9 эт.	Стояк ГВС в кв.19	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 9.00	13.03.24 г 10.30	1:30	Включено ГВС
41	ул.К.Либкнехта 140 -3 эт.	Стояк ГВС в кв.2	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 12.20	13.03.24 г 14.15	1:55	Включено ГВС
42	ул.Луначарского 30- 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 15.50	13.03.24 г 16.40	0:50	Включено ГВС

43	ул. Калинина 66 кв.36 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2024г. 11.30	13.03.2024г. 13.30	2:00	устранено
44	ул. К.Либкнехта 72 кв.94 з/2 ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2024г. 16.45			не устранено
45	ул. Ларинова 41 з/1.5 под-да (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2024г. 22.30	14.03.2024г. 10:50	12:20	устранено
46	ул. Восстания 46 кв.1 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 8:30	14.03.2024г. 10:20	1:50	устранено
47	ул. К.Либкнехта 82 кв. 51 з/д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 8:45	14.03.2024г. 12:30	3:45	устранено
48	пер. Чкалова 49 кв.32 з/1эл.уз.(9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла МУП ЖЭУК	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 8:45	14.03.2024г. 14:00	5:15	устранено
49	ул. Манойлова 25 кв.55 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 8:50	14.03.2024г. 10:00	1:10	устранено
50	ул. К.Либкнехта 197 кв.36 з/2ст. (6эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 9:00	14.03.2024г. 10:00	1:00	устранено
51	ул. К.Либкнехта 211 кв.14 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 9:00	14.03.2024г. 16:20	7:20	устранено
52	ул. Федько 15 кв.6 з/ст (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 9:00	14.03.2024г. 11:30	2:30	устранено
53	ул. Космонавтов 16/2 кв.32 з/2д (6/3) (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 9:00	14.03.2024г. 10:00	1:00	устранено
54	пер. Западный 15/1 кв.21 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 10:00	14.03.2024г. 13:30	3:30	устранено
55	ул. Ларионова 41 кв.13 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2024г. 9:50	14.03.2024г. 10:50	1:00	устранено
56	ул.Ларионова 41 ( 1 эл.уз.) -9 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 22.30	14.03.24 г 11.05	12:35	Включено отопление

57	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			14.03.24 г 13.45	14.03.24 г 14.25	0:40	Включено ГВС
<b>г.Днестровск</b>								
1	ул.Комсомольская 2,ул.Котовского 19,21,21 а,23,25,27,27а,29,31,33,35,бул.Энергетиков 1,2,4,5,9,11,ДДЮТ,СОШ №1,ДС № 1,3,5,ул.25 Октября 5,7,ул.Строителей 20	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.24 г 5.15	10.03.24 г 18.00		Включено отопление и ГВС
2	ул.Котовского 23	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.03.24 г 8.55	14.03.24 г 16.45	7:50	Включено отопление и ГВС
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
1	Котельная № 3	Аварийное отключение эл.энергии			14.03.24 г 10.20	14.03.24 г 11.50	1:30	Включено отопление
<b>с.Незавертайловка</b>								
1	ул.Мичурина 1-14,пер.Мичурина 7-19	Трубопровод теплоснабжения			11.03.24 г 8.50	11.03.24 г 13.00	4:10	Включено отопление и ГВС
<b>с.Терновка</b>								
1	Котельная :СОШ.МДОУ	Аварийное отключение эл.энергии			14.03.24 г 8.55	14.03.24 г 9.45	0:50	Включено отопление
<b>с.Парканы</b>								
	Котельная №2:ДК	Плановое отключение эл.энергии			14.03.24 г 10.05	14.03.24 г 11.30	1:25	Включено отопление
<b>с.Чобручи</b>								
1	Котельная	Плановое отключение эл.энергии			12.03.24 г 9.15	12.03.24 г 16.35	7:20	Включено отопление
<b>с.Ближний Хутор</b>								
1	Котельная № 21: ул.Кутузова 45,47	Плановое отключение эл.энергии			12.03.24 г 9.50	12.03.24 г 15.10	5:20	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	ул.Шевченко 9	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.03.24 г 8.30	7.03.24 г 12.30	4:00	Включено ГВС
1	Котельная № 2 :ЦРБ	Набивка сальников на сетевых насосах			13.03.24 г 8.00	13.03.24 г 9.10	1:10	Включено отопление
<b>с.Малашты</b>								

1	Котельная № 1:СОШ	Плановое отключение эл.энергии			12.03.24 г 9.15	12.03.24 г 15.55	6:40	Включено отопление
<b>с.Красная Горка</b>								
1	Котельная	Плановое отключение эл.энергии			14.03.24 г 14.00	14.03.24 г 15.45	1:45	Включено отопление
2	Котельная	Низкое давление газа			14.03.24 г 15.58	14.03.24 г 16.20	0:22	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Мичурина,д.19	Лежак отопления на т/этаже	Течь спускника	Износ материалла	07.03.2024 14:00	07.03.2024 15:30	1:30:00	Устранено
2	ул. Победы, д.18 (Библиотека)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	07.03.2024 16:30	11.03.2024 10:00	89:30:00	Прекращена подача отопления на библиотеку. Рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа. <b>Устранено</b>
3	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Износ теплового реле	08.03.2024 8:48	08.03.2024 9:11	0:23:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул. Кирова,д.147,кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.03.2024 8:05	11.03.2024 8:29	0:24:00	Устранено
5	ул. Кирова,д.101,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	11.03.2024 8:55	11.03.2024 9:30	0:35:00	Устранено
6	ул. Свердлова,д.36,кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	11.03.2024 12:40	11.03.2024 14:50	2:10:00	Устранено
7	ул. Вальченко,д.33,кв.83	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.03.2024 14:10	11.03.2024 15:29	1:19:00	Устранено
8	ул. Вершигоры,д.119,кв.214	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.03.2024 14:25	11.03.2024 14:45	0:20:00	Устранено
9	ул.Юбилейная,45 дет.сад № 15	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2024 8:22	12.03.2024 10:25	2:03:00	Устранено
10	ул.Грибоедова,д.19,кв.15	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2024 9:25	12.03.2024 11:06	1:41:00	Устранено

11	ул.Вальченко,д.21,кв.58	Стояк отопления в квартире	Течь сальникового уплотнителя	Износ материала	12.03.2024 11:26	12.03.2024 11:54	0:28:00	Устранено
12	ул.Кирова,д.147,кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.03.2024 8:05	12.03.2024 8:29	0:24:00	Устранено
13	ул.Кирова,д.101,кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	12.03.2024 8:55	12.03.2024 9:30	0:35:00	Устранено
14	ул.Свердлова,д.36,кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2024 12:40	12.03.2024 14:50	2:10:00	Устранено
15	ул.Вальченко,д.33,кв.83	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.03.2024 14:10	12.03.2024 15:29	1:19:00	Устранено
16	ул.Вершигоры,д.119,кв.214	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.03.2024 14:25	12.03.2024 14:45	0:20:00	Устранено
17	ул.Кирова,д.113,кв.14	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.03.2024 22:26	13.03.2024 1:30	3:04:00	Устранено
18	ул.Мичурина,д.25/1,кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя в кв. 37	Износ материала	13.03.2024 9:30	13.03.2024 11:00	1:30:00	Устранено
19	ул.Кирова,д.129,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	13.03.2024 13:30	13.03.2024 14:00	0:30:00	Устранено
20	ул.Степная,д.19,кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	13.03.2024 14:40	13.03.2024 16:20	1:40:00	Устранено
21	ул.Кирова,д.113,кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	13.03.2024 14:55	13.03.2024 16:25	1:30:00	Устранено
22	Б.Главана	ЦТП № 27,28	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	14.03.2024 9:00	14.03.2024 16:40	7:40:00	Циркуляция ГВС восстановлена
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Низкое давление воды	10.03.2024 16:00	10.03.2024 18:05	2:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	11.03.2024 6:30	11.03.2024 8:10	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Низкое давление воды	12.03.2024 5:30	12.03.2024 6:50	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.03.2024 13:10	12.03.2024 16:20	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии

