

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 09.02.2024 по 16.02.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.Правды 7 -4 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.02.24 г 8.25	9.02.24 г 13.05	0:40	Включено ГВС
2	ул.Краснодонская 66 (5 подъезд) -9 эт.	Прочистка сопла			11.02.24 г 15.00	11.02.24 г 17.00	6:30	Включено отопление
3	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			11.02.24 г 5.55	11.02.24 г 6.15	0:20	Включено отопление и ГВС
4	ул. Мира 31А кв.1,2,3,4 з/д(2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.02.2024г. 14.00	07.02.2024г. 20.00	6:00	устранено
5	ул.К.Либкнехта 304 кв.60 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2024г. 11.30	09.02.2024г. 15.15	3:45	устранено
6	ул. Зелинского 3а кв.10 з/эт (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2024г. 10.50	09.02.2024г. 14.30	3:40	устранено
7	ул.Правды 7 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.02.2024г. 05.30	10.02.2024г. 12.40	7:10	устранено
8	ЦТП-6 С :ул. Федыко 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Ремонтные работы в ЦТП			12.02.24 г 8.20	12.02.24 г 10.30	2:10	Включено ГВС
9	ул.Каховская 19,21,27 - 5 эт. все,23-2 эт,25 -3 эт.,ул.Краснодонская 34 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.02.24 г 8.30	12.02.24 г 11.20	2:10	Включено ГВС
10	ул.Комсомольская 4/2 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 08.30	12.02.24 г 16.00	7:00	устранено
11	ул.Текстильщиков 32 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 08.30	12.02.24 г 16.00	7:00	устранено
12	ул.25 Октября 105 з/д(3эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 09.00	12.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
13	ул.28 Июня 115 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 09.00	12.02.2024г. 10.00	1:00	устранено
14	ул.К.Либкнехта 94 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 09.00	12.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
15	ул.25 Октября 108 кв.121 з/эт(16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 10.30	12.02.2024г. 11.00	0:30	устранено
16	ул.Котовского 29 з/д(14эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 10.30	12.02.2024г. 11.00	0:30	устранено

17	ул.Краснодонская 53/2 з/1э.у.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 09.30	12.02.2024г. 14.30	5:00	устранено
18	ул.Комарова 15 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 13.30	12.02.2024г. 14.00	0:30	устранено
19	ЦТП-27 З :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.02.24 г 8.20	13.02.24 г 14.10	5:50	Включено ГВС
20	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.02.24 г 8.30	13.02.24 г 11.45	3:15	Включено ГВС
21	ул.Краснодонская 36/7 -7 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.02.24 г 8.45	13.02.24 г 12.10	3.25	Включено ГВС
22	ЦТП-20 ОК :ул. Краснодонская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодонская 80, 82 - все 10 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			13.02.24 г 9.20	13.02.24 г 10.40	1:20	Включено ГВС
23	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			13.02.24 г 9.25	13.02.24 г 10.00	0:35	Включено отопление и ГВС
24	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			13.02.24 г 12.00	14.02.24 г 13.00	1.00	Включено отопление и ГВС
25	ул. Мира 31А кв.1,2,3,4 з/1эт. (2эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	07.02.2024г. 14.00	07.02.2024г. 20.00	6:00	устранено
26	ул.Краснодонская 53/2 кв.12 з/ст.(5эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 14.30	13.02.2024г. 13.00	22:30	устранено
27	ул.25 Октября 105 з/2э.у.(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	12.02.2024г. 14.30	13.02.2024г. 17.30	21:00	устранено
28	ул.Кутузова 189 кв.93 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 15.30	6:30	устранено
29	ул. Ленина 9 кв.40 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 13.00	4:00	устранено
30	ул.Краснодонская 52 кв.243 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.02.2024г. 10.00	13.02.2024г. 17.30	7:30	устранено
31	ул.Краснодонская 64 кв.2 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 11.20	2:20	устранено
32	ул.Краснодонская 36/19 кв.1 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 10.30	1:30	устранено

33	ул. Одесская 82/5 кв.42 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 10.30	1:30	устранено
34	ул.Юности 2/1 кв.47 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 14.30	5:30	устранено
35	п. Западный 19/5,6 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.02.2024г. 09.00	13.02.2024г. 12.00	3:00	устранено
36	пгт ул. Советская 4 кв.6 з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.02.2024г. 16.30	13.02.2024г. 18.00	1:30	устранено
37	ул. К. Либкнехта 300 кв.41 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	13.01.2024г. 11.00	13.02.2024г. 15.30	4:30	устранено
38	ул.Юности 17 кв.10 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 08.30	14.02.2024г. 12.30	4:00	устранено
39	ул.Юности 49 (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 08.50	14.02.2024г. 10.50	2:00	устранено
40	ул.Юности 30 кв.60 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 08.50	14.02.2024г. 10.20	1:30	устранено
41	ул.Краснодонская 80 кв.16 з/ст.(10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 08.45	14.02.2024г. 20.45	12:00	устранено
42	ул.Комсомольская 11 кв.72 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 09.00	14.02.2024г. 11.30	2:30	устранено
43	пер.Правды 7 з/э.у.(4эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 09.30	14.02.2024г. 10.50	1:20	устранено
44	ул.Гвардейская 29 кв.10 з/э.у.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 13.20	14.02.2024г. 14.40	1:20	устранено
45	пер.Чкалова 47/1 кв.5 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 13.50	14.02.2024г. 15.00	1:10	устранено
46	пер.Чкалова 48 кв.61 з/э.у. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.2024г. 15.30	14.02.2024г. 16.30	1:00	устранено
47	ул.Юности 41,ул.Милёва 2 -10 эт.оба	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	14.02.24 г 9.30	14.02.24 г 13.50	4:20	Включено ГВС
48	ул.Правды 7 -4 эт.	По заявке					14.02.24 г 9.30	14.02.24 г 10.50	1:20	Включено отопление
49	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла					14.02.24 г 23.45	15.02.24 г 0.15	0:30	Включено отопление и ГВС
50	ул.Дзержинского 102,ул.Зелинского 23 -5 эт. Оба	Трубопровод отопления	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация, износ 100%		15.02.24 г 9.40	15.02.24 г 11.40	2:00	Включено отопление

51	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80-9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла				15.02.24 г 9.50	15.02.24 г 10.15	0:25	Включено отопление и ГВС
52	ул.Комсомольская 1/2 -5 эт.	Замена запорной арматуры				15.02.24 г 10.25	15.02.24 г 11.15	0:50	Включено ГВС
53	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80-9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла				15.02.24 г 11.20	15.02.24 г 12.40	1:20	Включено отопление и ГВС
54	Котельная № 31; ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла				15.02.24 г 11.15	15.02.24 г 13.20	2:05	Включено отопление и ГВС
55	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80-9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла				15.02.24 г 14.05	15.02.24 г 14.30	0:25	Включено отопление и ГВС
56	ул.25 Октября 116 з/д.(3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 08.45	15.02.2024г. 13.30	4:45	устранено
57	ул.Космонавтов 27 кв.3 з/д. (2 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 08.15	15.02.2024г. 15.45	7:30	устранено
58	ул.Юности 60/4 кв.55 з/д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 08.50	15.02.2024г. 11.15	2:25	устранено
59	ул.25 Октября 92 кв.14 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 09.40	15.02.2024г. 11.40	2:00	устранено
60	ул.Комсомольская 12 з/д.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 10.25	15.02.2024г. 11.15	0:50	устранено
61	ул.Ленина 7 кв.59 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 08.30	15.02.2024г. 11.10	2:40	устранено
62	ул.Юности 17 кв.34 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%		15.02.2024г. 09.30	15.02.2024г. 13.00	3:30	устранено
г.Днестровск									
1	бул.Энергетиков 6,6а	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		9.02.24 г 8.25	9.02.24 г 13.05	4:40	Включено отопление
2	бул.Энергетиков 10	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		14.02.24 г 8.30	14.02.24 г 15.30	7:00	Включено отопление и ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район									
г.Слободзея									
1	ул.Ткаченко 26	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%		14.02.24 г 9.00	14.02.24 г 13.00	4:00	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район									
г.Григориополь									
1	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии				14.02.24 г 7.30	14.02.24 г 7.50	0:20	Включено отопление
2	Котельная № 1	Водопровод				15.02.24 г 15.30	15.02.24 г 18.20	2:50	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"

с.Виноградное								
1	Котельная : СОШ	Переключение эл.энергии			13.02.24 г 0.45	13.06.24 г 1.20	0:35	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Гвардейская,д.18,кв.57 (5эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 8:40	09.02.2024 9:35	0:55:00	Устранено
2	ул.Вальченко,д.89,кв.131 (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 8:47	09.02.2024 14:30	5:43:00	Устранено
3	ул.Вальченко,д.3,кв.1 (18эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	09.02.2024 9:07	09.02.2024 10:30	1:23:00	Устранено
4	ул.Кирова,118 Худ.школа	Стояк отопления в кабине	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 9:30	09.02.2024 10:49	1:19:00	Установлен хомут
5	ул.Вальченко,д.61 (16эт.)	Стояк ГВС на тех.эт.	Течь запорной арматуры	Износ материала	09.02.2024 10:50	09.02.2024 11:27	0:37:00	Устранено
6	ул.Ленина,д.12,кв.51 (5эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 12:15	09.02.2024 15:00	2:45:00	Устранено
7	ул.Титова,д.44,кв.7 (3эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 17:04			Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам.
8	ул.Вальченко,д.37,кв.48 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.02.2024 7:35	10.02.2024 10:55	3:20:00	Устранено
9	ул.Титова,д.44,кв.7 (3эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 17:04	12.02.2024 12:30	67:26:00	Устранено
10	ул.Свердлова,д.36 "а" (9эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 8:50	12.02.2024 12:00	3:10:00	Устранено
11	ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 8:55	12.02.2024 10:20	1:25:00	Устранено
12	ул. Вальченко,45 "а"	ЦТП № 43	Замена задвижки	Износ материала	12.02.2024 9:00	12.02.2024 11:20	2:20:00	Устранено
13	ул. Бородинская ,3	Замена вводной задвижки по ГВС	Замена задвижки	Износ материала	12.02.2024 9:00	12.02.2024 9:40	0:40:00	Устранено
14	ул. Вершигоры,д.123,кв.142 (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 9:05	12.02.2024 10:50	1:45:00	Устранено
15	ул. Титова,д.32 (3эт.)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 10:45	12.02.2024 15:00	4:15:00	Устранено
16	ул. Мичурина,д.19,кв.45 (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 11:30	12.02.2024 15:00	3:30:00	Устранено
17	ул. Свердлова,д.40,Молодежный центр	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 14:45	12.02.2024 16:00	1:15:00	Устранено
18	ул. Вершигоры,д.121,кв. (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 15:30	12.02.2024 17:50	2:20:00	Перекрыто 2 стояка отопления и один стояк по ГВС(кухня) из-за пожара в доме. Ремонтные работы на 13.02.24г.
19	ул. Вершигоры,д.123,кв.138 (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 16:25	12.02.2024 19:20	2:55:00	Устранено
20	ул. Вальченко,д.19,кв.109 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	12.02.2024 17:30	12.02.2024 18:00	0:30:00	Устранено
21	ул. Вершигоры,д.121,кв. (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.02.2024 15:30	13.02.2024 15:00	23:30:00	Устранено

22	ул. Титова д. 42	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:00	13.02.2024 13:10	4:10:00	Устранено
23	ул. Титова д. 46	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:00	13.02.2024 10:25	1:25:00	Устранено
24	ул. Кирова 140	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:00	13.02.2024 10:25	1:25:00	Устранено
25	ул. Кирова д. 142А, д. 144	Внутриквартальная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:20	13.02.2024 10:15	0:55:00	Устранено
26	ул.Юбилейная д.42	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:05	13.02.2024 11:10	2:05:00	Устранено
27	ул. Титова д. 44	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 9:05	13.02.2024 11:00	1:55:00	Устранено
28	ул. Вальченко д. 105	Вводная запорная арматура	Замена задвижки	Износ материала	13.02.2024 10:35	13.02.2024 11:00	0:25:00	Устранено
29	МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества" по ул. Грибоедова, 24	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	14.02.2024 9:30	14.02.2024 10:25	0:55:00	Устранено
30	ул.Вальченко,д.107,кв.75 (12-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.02.2024 14:00	14.02.2024 16:30	2:30:00	Устранено
31	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛГК №4	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	14.02.2024 16:10	14.02.2024 16:25	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
32	ул. Кирова, д.90, кв.83	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	15.02.2024 8:20	15.02.2024 9:20	1:00:00	Устранено
33	ул. Мичурина, д.29/1, кв.4	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.02.2024 9:35	15.02.2024 13:10	3:35:00	Устранено
34	ул. Победы, д.18, кв.97	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропиленовой трубы	Износ материала	15.02.2024 9:40	15.02.2024 12:05	2:25:00	Устранено
35	ул. Севастопольская, д.26	Внутриквартальные сети ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.02.2024 9:20	15.02.2024 12:00	2:40:00	Устранено
36	ул. Вальченко, д.39, кв.39	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.02.2024 13:05	15.02.2024 16:45	3:40:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК.№ 18	Остановка котельного оборудования	Авария горелки котла №2	11.02.2024 14:30	11.02.2024 15:55	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК.№ 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.02.2024 9:25	12.02.2024 16:10	6:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Выход из строя котлового насоса	13.02.2024 8:40	13.02.2024 10:55	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.02.2024 9:00	13.02.2024 16:35	7:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1 ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.3.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.02.2024 9:00	13.02.2024 15:55	6:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии

6	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнернии	13.02.2024 9:00	13.02.2024 16:00	7:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Выхватинцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнернии	14.02.2024 2:00	14.02.2024 3:10	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК №22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнернии	14.02.2024 2:00	14.02.2024 3:45	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнернии	14.02.2024 2:00	14.02.2024 4:10	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнернии	14.02.2024 9:40	14.02.2024 9:55	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Петровского,1"а"	ЛГК № 9	Аварийно прекращена подача ХВС на кот.	Авария на сетях ГУП ВиВ	09.02.2024 9:35	09.02.2024 16:15	6:40:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул.Энергетиков,д.15,кв.14 (3эт.)	Стояк ГВС в квартире (полипропилен)	Течь стояка ГВС в квартире	Коррозия металла в связи с износом	11.02.2024 9:15	11.02.2024 14:35	5:20:00	Устранено
3	Котельная №1 (ул. Автомобилистов 1)		Остановка котельного оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	13.02.2024 12:05	13.02.2024 15:20	3:15:00	Налажена подача ГВС
4	Котельная №16 (Дзержинского, 70а)		Остановка котельного оборудования	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	13.02.2024 12:05	13.02.2024 13:10	1:05:00	Налажена подача ГВС
5	ул. К. Маркса, 34 а	ЛГК № 15	Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 15	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	14.02.2024 10:00	14.02.2024 11:15	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул. Набатная 18/1	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.02.2024 9:00	15.02.2024 10:30	1:30:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Гагарина,4 Дет.сад № 7	Стояк отопления в группе	Течь прибора отоплен	Коррозия металла в связи с износом	09.02.2024 15:10	09.02.2024 15:37	0:27:00	Устранено
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								