

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 5 янв по 12 янв 2024 г.

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|----------------------|--|------------------------|
| 07.01.2024 | | | | | | | | | |
| Виноградная | 10В7Ф | 7 янв 5:33 | 7 янв 6:58 | 1:25 | Обрыв провода на опоре №30. | Детсад Ташлык с. | Григориопольский р-н | Ташлык с. | 765 |
| | | | | | | | | Бутор с. | 2 |
| | | 7 янв 6:58 7 янв 11:56 | 7 янв 11:50 7 янв 13:02 | 4:52 1:06 | Обрыв провода на опоре №30. При порывах ветра схлест проводов в пролётах опор № 34-35 | Нет Нет | | Григориопольский р-н Григориопольский р-н | Ташлык с. Ташлык с. |
| Красненькое | 10В16Ф | 7 янв 21:36 | 8 янв 1:16 | 3:40 | На ВЛ-10кВ участок №263 падение проводов в пролете опор №63/22-63/23 в следствии образования наледи на проводах | УТС,УВКХ, | Рыбницкий р-н | Броштяны с. | 343 |
| | | | | | | | | Дмитровка с. | 17 |
| | | | | | | | | Ивановка с. | 121 |
| | | | | | | | | Красненькое с. Плоть с. | 722 93 |
| Ротари | 10В15Ф | 7 янв 0:00 | 8 янв 1:43 | 1 сут., 1:43 | Опора № 78 обрыв вязки верхнего провода на трассе М-2, при порывах ветра подхлест проводов с фазами "А" "С". | Нет | Каменский р-н | Боданы с. | 5 |
| | | | | | | | | Ротар с. | 1 |
| | | | | | | | | Соколовка с. | 12 |
| 08.01.2024 | | | | | | | | | |
| Б.Центр | 10В31Ф | 8 янв 4:35 | 8 янв 10:27 | 5:52 | Обрывы проводов и вязок на изоляторах из-за обледенения и пляски проводов в пролетах опор № 19 - № 28. | Нет | Бендерский р-н | Протягайловка с. | 922 |
| Васильевка | 10В5Ф | 8 янв 3:40 | 9 янв 18:33 | 1 сут., 14:53 | Обрывы проводов и вязок на изоляторах из-за обледенения и пляски проводов в пролетах опор № 65 - № 111 | школа, котельная, детсад, скважины ГУП "Водоснабжение и водоотведение" | Дубоссарский р-н | Васильевка с. | 50 |
| | | | | | | | | Новая Погребя с. | 1 |
| | | | | | | | | Ново-Комиссаровка с. | 249 |
| | | | | | | | | Новый Гоян с. | 49 |
| | 10В8Ф | 8 янв 10:38 | 8 янв 18:01 | 7:23 | Обрыв вязок на изоляторе ф"А" на опоре № 98. | Котельные, школа и детсад. | Дубоссарский р-н | Дубово с. | 199 |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|---|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Выхватинцы | 10В4Ф | 8 янв 2:06 | 8 янв 15:00 | 12:54 | Обрыв вязок проводов на опорах № 41, 45, 50, 51, 52 фаза "С", участок № 108 | Нет | Рыбницкий р-н | Выхватинцы с. | 1 |
| | | | | | | | | Зозуляны с. | 1 |
| | | | | | | | | Кирово с. | 15 |
| | | | | | | | | Новая Жизнь с. | 21 |
| Гидирим | 10В5Ф | 8 янв 5:37 | 8 янв 8:31 | 2:54 | Налипание льда на провода | школа, детский сад с.Гидирим | Рыбницкий р-н | Выхватинцы с. | 1 |
| | | | | | | | | Гидирим с. | 532 |
| | | | | | | | | Рыбница г. | 2 |
| Григориополь | 10В34Ф | 8 янв 16:51 | 8 янв 18:03 | 1:12 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107 - ТП-96 из за износа изоляции | Нет | Григориопольский р-н | Григориополь г. | 2162 |
| | | 8 янв 18:03 | 8 янв 21:15 | 3:12 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107 - ТП-96 из за износа изоляции | Нет | | Григориопольский р-н | Григориополь г. |
| | 10В9Ф | 8 янв 16:51 | 8 янв 17:44 | 0:53 | Налипание льда на провода | Нет | Григориопольский р-н | Григориополь г. | 8 |
| | | | | | | | | Красное с. | 58 |
| Гыртоп | 10В1Т | 8 янв 3:04 | 8 янв 5:30 | 2:26 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | ПРТЦ, ТЮРЬМА, | Григориопольский р-н | Бруслаки с. | 3 |
| | | | | | | | | Глиное пос. | 457 |
| | | | | | | | | Гыртоп с. | 243 |
| | | | | | | | | Мокряки с. | 20 |
| | | | | | | | | Маяк пос. | 598 |
| 10В26Ф | 8 янв 10:49 | 8 янв 15:50 | 5:01 | Обрыв верхнего провода в пролетах опор № 10 - 12 из-за налипания льда | Школа и детсад | Григориопольский р-н | Глиное пос. | 452 | |
| | | | | | | | Гыртоп с. | 1 | |
| 10В38Ф | 8 янв 7:16 | 8 янв 13:32 | 6:16 | Обрыв верхнего провода в пролетах опор № 80/20 - 80/22. | Нет | Григориопольский р-н | Бруслаки с. | 3 | |
| | | | | | | | Гыртоп с. | 201 | |
| | | | | | | | Мокряки с. | 20 | |
| 10В8Ф | 8 янв 21:57 | 8 янв 22:01 | 0:04 | Упали провода на участке опор № 8, 9, 10, 11 из-за обледенения. | УИН-1 | Григориопольский р-н | Глиное пос. | 5 | |
| | | 8 янв 22:58 | 8 янв 23:52 | 0:54 | Упали провода на участке опор № 8, 9, 10, 11 из-за обледенения. | | УИН-1 | Григориопольский р-н | Глиное пос. |
| Дойбаны | 10В7Ф | 8 янв 4:44 | 8 янв 16:46 | 12:02 | Обрыв вязок проводов на изоляторах фазы "А" на опоре № 26 и фазы "В" на опоре № 43. | Котельная и школа с. Койково. | Дубоссарский р-н | Гоян с. | 152 |
| | | | | | | | | Дойбаны с. | 236 |
| | | | | | | | | Койково с. | 188 |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---|--|----------------------|------------------|--------------------|
| Дойбаны | 10В7Ф | 8 янв 4:44 | 8 янв 16:46 | 12:02 | Обрыв вязок проводов на | Котельная и школа с. | Дубоссарский р-н | Цыбулевка с. | 187 |
| | ДБЗФ. 10С | 8 янв 4:44 | 8 янв 9:54 | 5:10 | Налипание льда на провода | Нет | Дубоссарский р-н | Гармацкое с. | 486 |
| Дубоссары | 10В18Ф | 8 янв 3:32 | - | 4 сут., 5:02 | (пусто) | - | Дубоссарский р-н | Роги с. | 3 |
| | 10В31Ф | 8 янв 3:43 | 8 янв 6:07 | 2:24 | Обрывы проводов и вязок на изоляторах из-за обледенения и пляски проводв в пролетах опор № 19 - № 28. | котельные, школы, дет.сады | Дубоссарский р-н | Дубоссары г. | 1181 |
| | | | | | | | | Дзержинское с. | 68 |
| | 10В32Ф | 8 янв 3:24 | 8 янв 4:45 | 1:21 | Обрывы проводов и вязок на изоляторах из-за обледенения и пляски проводв в пролетах опор № 19 - № 28. | Котельные, детские сады и школы Дубоссары г. | Дубоссарский р-н | Дубоссары г. | 1761 |
| Журка | 10В1Т | 8 янв 4:55 | 8 янв 8:00 | 3:05 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | УТС,УВКХ | Рыбницкий р-н | Бутучаны с. | 864 |
| | | | | | | | | Жура с. | 524 |
| | | | | | | | | Михайловка с. | 379 |
| Карманово | 10В13Ф | 8 янв 20:22 | 8 янв 22:10 | 1:48 | Налипание льда на провода | Нет | Григориопольский р-н | Карманово пос. | 313 |
| | | | | | | | | Мочаровка с. | 68 |
| | | 8 янв 22:26 | 9 янв 6:06 | 7:40 | Налипание льда на провода | Нет | Григориопольский р-н | Федосеевка с. | 18 |
| | | | | | | | | Карманово пос. | 313 |
| | | | | | | | | Мочаровка с. | 68 |
| | | | | | | | | Федосеевка с. | 18 |
| | 10В14Ф | 8 янв 11:55 | 8 янв 16:15 | 4:20 | Перекрытие опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП-322 из за налипания мокрого снега | скважина УВКХ | Григориопольский р-н | Карманово пос. | 1 |
| | | 8 янв 16:15 | 9 янв 16:51 | 1 сут., 0:36 | Отключен 10РТП-322 для устранения чистки от льда и снега | скважина УВКХ | Григориопольский р-н | Котовка с. | 32 |
| | | | | | | | | Котовка с. | 1 |
| | 10В2Т | 8 янв 4:47 | 8 янв 8:19 | 3:32 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Школы и детские сады | Григориопольский р-н | Карманово пос. | 643 |
| | | | | | | | | Мочаровка с. | 68 |
| | | | | | | | | Федосеевка с. | 18 |
| | | | | | | | | Котовка с. | 32 |
| | | | | | | | | Колосово пос. | 241 |
| | | | | | | | | Красная | 8 |
| | | | | | | | | Бессарабия с. | |
| | | | | | | | | Победа с. | 4 |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|---|-------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----|
| Красненькое | 10В16Ф | 8 янв 3:39 | 8 янв 7:49 | 4:10 | Обрыв вязки провода фазы "А" на опорах № 27, 37 участок № 257 (баланс потребителя). Разрушение подставного изолятора фаза "В" на 10Р-59 | Детский сад, скважина Красненькое с. | Рыбницкий р-н | Красненькое с. | 516 | | | |
| | | 8 янв 12:25 | 8 янв 14:11 | 1:46 | | | | детсад, скважина | Рыбницкий р-н | Броштяны с. | 343 | |
| | | | | | | | | | | Дмитровка с. | 17 | |
| | | | | | | | | | | Ивановка с. | 121 | |
| | | | | | | | | | | Красненькое с. | 722 | |
| | | | | | | | Плоть с. | 93 | | | | |
| | 10В3Ф | 8 янв 6:44 | 8 янв 12:14 | 5:30 | Обрыв вязки на опоре № 154 участок 297 | Нет | Рыбницкий р-н | Большой Молокиш с. | 1 | | | |
| | | 8 янв 13:25 | 8 янв 14:13 | 0:48 | | | | Обрыв вязки на опоре № 114 участок 297 | Нет | Рыбницкий р-н | Гараба с. | 67 |
| | | | | | | | | | | | Большой Молокиш с. | 1 |
| | | | | | | | Гараба с. | 67 | | | | |
| Красное | 10В21Ф | 8 янв 18:18 | 8 янв 22:05 | 3:47 | Налипание льда на провода | Нет | Слободзейский р-н | Глиное с. | 859 | | | |
| Мокра | 10В12Ф | 8 янв 20:41 | 8 янв 21:41 | 1:00 | Для снятия перемычек на опоре №90 участок 138 | скважина УВКХ | Рыбницкий р-н | Зозуляны с. | 170 | | | |
| | | | | | | | | Попенки с. | 391 | | | |
| Незавертайловка СШ 10 кВ | | 8 янв 11:08 | 8 янв 18:22 | 7:14 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Котельные, школы, детсады, скважины, водозабор. | - | Днестровск г. | 6206 | | | |
| | | | | | | | | Слободзейский р-н | Коротное с. | 1 | | |
| | | | | | | | | | Незавертайловка с. | 2362 | | |
| Н-Котовск | СШ 10 кВ | 8 янв 8:30 | 8 янв 10:25 | 1:55 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Детсады, школы, скважины, котельные. | Слободзейский р-н | Ново-Котовск с. | 7 | | | |
| | | | | | | | | Приозёрное с. | 100 | | | |
| | | 8 янв 11:08 | 8 янв 15:21 | 4:13 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Нет | Слободзейский р-н | Ново-Котовск с. | 7 | | | |
| | | | | | | | | Приозёрное с. | 100 | | | |
| Новая Лунга | 10В4Ф | 8 янв 6:57 | 11 янв 12:38 | 3 сут., 5:41 | Налипание льда на провода | Нет | Дубоссарский р-н | Дороцкое с. | 5 | | | |
| | 10В6Ф | 8 янв 4:54 | 8 янв 18:49 | 13:55 | Обрывы проводов и вязок на изоляторах из-за обледенения и пляски проводв в пролетах опор №214-№224 | скважины ГУП Водоснабжение и водоотведение | Дубоссарский р-н | Новая Погребя с. | 79 | | | |
| | | | | | | | | Боска с. | 21 | | | |
| | | | | | | | | Новая Александровка с. | 31 | | | |
| | | | | | | | | Новая Кошница с. | 58 | | | |
| | | | | | | | | Новая Лунга с. | 1 | | | |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Первомайск | СШ 10 кВ | 8 янв 8:30 | 8 янв 10:09 | 1:39 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Детсады, школы, скважины, котельные. | Слободзейский р-н | Незавертайловка с. | 374 |
| | | | | | | | | Ново-Котовск с. | 199 |
| | | | | | | | | Первомайск пос. | 1850 |
| | | 8 янв 11:08 | 8 янв 16:30 | 5:22 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Котельные, Школы, водозабор. | Слободзейский р-н | Незавертайловка с. | 374 |
| | | | | | | | | Ново-Котовск с. | 199 |
| | | | | | | | | Первомайск пос. | 1850 |
| Слободзея г. | 1 | | | | | | | | |
| Турунчук | СШ 10 кВ | 8 янв 11:08 | 8 янв 18:34 | 7:26 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Нет | Слободзейский р-н | Коротное с. | 6 |
| | | | | | | | | Незавертайловка с. | 3 |
| УТФ | 10В15Ф | 8 янв 5:52 | 8 янв 13:06 | 7:14 | Обрыв вязки провода на опоре № 127 из-за наледи | Нет | Григориопольский р-н | Шипка с. | 299 |
| | | 8 янв 13:06 | 10 янв 10:51 | 1 сут., 21:45 | Налипание льда на провода | Нет | Григориопольский р-н | Шипка с. | 1 |
| Фрунзе | СШ 10 кВ | 8 янв 8:30 | 8 янв 11:42 | 3:12 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Детсады, школы, скважины, котельные. | Слободзейский р-н | Владимировка с. | 490 |
| | | | | | | | | Константиновка с. | 164 |
| | | | | | | | | Никольское с. | 81 |
| | | | | | | | | Новая | 93 |
| | | | | | | | | Андряшевка с. | |
| | | | | | | | | Новосавицкая пос. | 44 |
| | | | | | | | | Старая | 45 |
| | | | | | | | | Андряшевка с. | |
| Уютное с. | 38 | | | | | | | | |
| Фрунзе с. | 477 | | | | | | | | |
| Шипка | 10В2Т | 8 янв 4:47 | 8 янв 8:50 | 4:03 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго | Школы и детские сады | Григориопольский р-н | Шипка с. | 389 |
| | | | | | | | | Весёлое с. | 20 |
| 09.01.2024 | | | | | | | | | |
| Григориополь | 10В9Ф | 9 янв 8:59 | 9 янв 10:51 | 1:52 | Обрыв вязки провода на опоре № 74 участок 7. | скважина, детсад | Григориопольский р-н | Григориополь г. | 8 |
| | | | | | | | | Красное с. | 58 |
| | | 9 янв 10:51 | 9 янв 15:59 | 5:08 | ВЛ 10кВ участок за Р-61 до опора № 122/68 замыкание на землю | скважина, детсад | Григориопольский р-н | Красное с. | 58 |
| Гыртоп | 10В12Ф | 9 янв 10:08 | 9 янв 11:34 | 1:26 | Обрыв шлейфа на Р-97 ф"А" | Нет | Григориопольский р-н | Гыртоп с. | 41 |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные социальные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|---|----------------------|------------------|--------------------|------|---|---|---------------|--------------|-----|
| Гыртоп | 10В38Ф | 9 янв 10:08 | 9 янв 11:34 | 1:26 | Обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ГТ-38ф опора № 39 | скважина УВКХ | Григориопольский р-н | Бруслаки с. | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | Гыртоп с. | 201 | | | | | | |
| | | | | | | | | Мокряки с. | 20 | | | | | | |
| Карманово | 10В13Ф | 9 янв 6:06 | 9 янв 13:44 | 7:38 | Обрыв вязки провода на опоре № 174 участок 297. | скважина УВКХ | Григориопольский р-н | Карманово пос. | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Мочаровка с. | 68 | | | | | | |
| | | | | | | | | Федосеевка с. | 18 | | | | | | |
| | 10В14Ф | 9 янв 9:41 | 9 янв 15:11 | 5:30 | Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 74 из-за обледенения | Нет | Григориопольский р-н | Карманово пос. | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Котовка с. | 31 | | | | | | |
| Красненькое | 10В3Ф | 9 янв 1:43 | 9 янв 9:57 | 8:14 | Обрыв вязки провода на опоре № 174 участок 297. | Нет | Рыбницкий р-н | Красненькое с. | 106 | | | | | | |
| РП-1 | 10В8Ф | 9 янв 21:31 | 10 янв 0:14 | 2:43 | Повреждение оборудования абонента | скважина УВКХ | Дубоссарский р-н | Дубоссары г. | 141 | | | | | | |
| РП-15 | ЯЧ- 4 ТП- | 9 янв 12:27 | 9 янв 13:00 | 0:33 | ТП-388 РУ-10 кВ неполадки на оборудовании абонента | Нет | - | Тирасполь г. | 3 | | | | | | |
| 10.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВАРНИЦА | 6В24Ф | 10 янв 14:52 | - | 1 сут., 17:42 | Повреждение оборудования абонента | Нет | - | Бендеры г. | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | Бендерский р-н | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | Варница с. | 2 | | | | | | |
| 11.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гидирим | 10В5Ф | 11 янв 10:46 | 11 янв 11:05 | 0:19 | Причина выясняется | Школа и детсад с. Гидирим | Рыбницкий р-н | Выхватинцы с. | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Гидирим с. | 532 | | | | | | |
| | | | | | | | | Рыбница г. | 2 | | | | | | |
| Красненькое | 10В16Ф | 11 янв 14:26 | 11 янв 14:26 | 0:00 | повреждение изолятора фазы "В" участок № 265 опора № 96/7 | школа и детсад с. Красненькое, школа и детсад с. Броштяны | Рыбницкий р-н | Броштяны с. | 343 | | | | | | |
| | | | | | | | | Дмитровка с. | 17 | | | | | | |
| | | | | | | | | Ивановка с. | 121 | | | | | | |
| | | | | | | | | Красненькое с. | 722 | | | | | | |
| | | | | | | | | Плоть с. | 93 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 янв 15:22 | 11 янв 15:22 | 0:00 | повреждение изолятора фазы "В" участок № 265 опора № 96/7 | школа и детсад с. Красненькое, школа и детсад с. Броштяны | Рыбницкий р-н | Броштяны с. | 343 |
| | | | | | | | | | | | | | | Дмитровка с. | 17 |
| | | | | | | Ивановка с. | 121 | | | | | | | | |
| | | | | | | Красненькое с. | 722 | | | | | | | | |

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные социальные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Красненькое | 10В16Ф | 11 янв 15:22 | 11 янв 15:22 | 0:00 | повреждение изолятора фазы | школа и детсад с. | Рыбницкий р-н | Плоть с. | 93 |
| Слободзея | 10В23Ф | 11 янв 17:05 | 11 янв 19:35 | 2:30 | Наезд на ж/б опору трактором | Нет | Слободзейский р-н | Чобручи с. | 99 |
| Общий итог | | | | | | | | | 40612 |