

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 05.01.2024 по 12.01.2024**

| № | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
|----|--|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-6) | 9 |
| | г.Тирасполь | | | | | | | |
| 1 | ул.Юности 10/4-5 эт. | Прочистка сопла | | | 5.01.24 г 13.25 | 5.01.24 г 13.45 | 0:20 | Включено отопление |
| 2 | ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, | Аварийный останов подкачивающих насосов ГУП"ВиВ" | | | 5.01.24 г 13.30 | 5.01.24 г 14.05 | 0:35 | Включено ГВС |
| 3 | ул.Манойлова 27(1/2 ж.д.) -5 эт. | Стояк отопления в кв.67 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 7.01.24 г 7.10 | 7.01.24 г 9.30 | 2:20 | Включено отопление |
| 4 | ул.Милёва 1 -10 эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 7.01.24 г 9.45 | 7.01.24 г 10.50 | 1:05 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 20 :роддом | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 5.01.24 г 16.35 | 5.01.24 г 17.10 | 0:35 | Включено отопление и ГВС |
| 6 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 6.01.24 г 5.00 | 6.01.24 г 5.30 | 0:30 | Включено отопление и ГВС |
| 7 | ул.Юности 14/13/пол.Д (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 05.01.2024г. 08.45 | 05.01.2024г. 10.15 | 1:30 | устранено |
| 8 | ул.Свердлова 74 кв.158 з/ст.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 06.01.2024г. 22.10 | 07.01.2024г. 14.00 | 15:50 | устранено |
| 9 | ул.Манойлова 27 кв.67/э.у. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.01.2024г. 07.10 | 07.01.2024г. 09.30 | 2:20 | устранено |
| 10 | ул.Милева 1 кв.44 з/ст(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 07.01.2024г. 09.40 | 07.01.2024г. 14.40 | 5:00 | устранено |
| 11 | ЦТП-17/19 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.01.24 г 16.35 | 8.01.24 г 21.00 | 4:25 | Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 12 | ЦТП-17/19 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.01.24 г 21.00 | 9.01.24 г 6.00 | 9:00 | Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 13 | Котельная № 6 | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 21.00 | 8.01.24 г 21.15 | 0:15 | Включено отопление и ГВС |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|---|
| 14 | ул. К.Либкнехта 205/2 кв.58 з/д (10 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 08.01.2024г. 09.00 | 08.01.2024г. 11.30 | 2:30 | устранено |
| 15 | ул. К. Маркса 3 кв.16 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 08.01.2024г. 09.00 | 08.01.2024г. 09.40 | 0:40 | устранено |
| 16 | ул. Комарова 19 кв.206 з/ст. (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 08.01.2024г. 09.00 | 08.01.2024г. 14.00 | 5:00 | устранено |
| 17 | ул. Федько 12а кв.14 з/ст. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 08.01.2024г. 11.00 | 08.01.2024г. 14.00 | 3:00 | устранено |
| 18 | ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 9.01.24 г 8.15 | 9.01.24 г 18.45 | 10:30 | Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 19 | Поликлиника № 1 | Стояк отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 9.01.24 г 13.00 | 9.01.24 г 15.35 | 2:35 | Включено отопление |
| 20 | ЦТП-31 З :ул.Советская 21 -5 эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 9.01.24 г 8.00 | 9.01.24 г 20.00 | 12:00 | Включено ГВС |
| 21 | ул.Краснодонская 34/2 кв.59 з/ст.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 01.00 | 09.01.2024г. 11.20 | 10:20 | устранено |
| 22 | ул.Краснодонская 34/2 (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 10.50 | 09.01.2024г. 11.20 | 0:30 | устранено |
| 23 | ул.Зелинского 30 з/э.у.(5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 09.15 | 09.01.2024г. 12.15 | 3:00 | устранено |
| 24 | ул.Ленина 24 з/Д (3эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 11.50 | 09.01.2024г. 15.20 | 3:30 | устранено |
| 25 | ул.25 Октября108 з/э.у.(16эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 12.00 | 09.01.2024г. 16.45 | 4:45 | устранено |
| 26 | ул.Одесская 84/4 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 13.20 | 09.01.2024г. 15.00 | 1:40 | устранено |
| 27 | ул. Краснодонская 76 кв.157 з/под-д (9 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 09.01.2024г. 21.00 | 09.01.2024г. 22.10 | 1:10 | устранено |
| 28 | ул.Свердлова 45 а -3 эт. | Свищ на подогревателе ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.24 г 13.00 | 10.01.24 г 13.50 | 0:50 | Включено ГВС |
| 29 | ул.Одесская 84 (3 эл.уз.)-5 эт | Ремонтные работы | | | 10.01.24 г 14.55 | 10.01.24 г 15.35 | 0:40 | Включено отопление |
| 30 | ул.Краснодонская 31,33- 5 эт. оба,мастерские СШ № 16 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.24 г 16.15 | 10.01.24 г 18.40 | 2:25 | Включено отопление |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 31 | ул. Краснодарская 34/2 кв.59 з/ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 9:50 | | | не устранено |
| 32 | ул. Космонавтов 11 кв.15 з/ст. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 10:00 | 10.01.2024г.13:20 | 3:20 | устранено |
| 33 | ул. Космонавтов 11 з/д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г.11:00 | 10.01.2024г. 13:20 | 2:20 | устранено |
| 34 | ул. Краснодаркая 76 кв. 157 з/ст. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 13:20 | 10.01.2024г. 14:20 | 1:00 | устранено |
| 35 | ул. Зелинского 23 кв.70 з/ст (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 14:50 | | | не устранено |
| 36 | ул.Федько 12 (1 эл.уз.) | Прочистка сопла | | | 11.01.24 г 9.30 | 11.01.24 г 10.00 | 0:30 | Включено отопление |
| 37 | пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2 -5 эт. | Ремонтные работы | | | 11.01.24 г 9.35 | 11.01.24 г 11.25 | 1:50 | Включено отопление |
| 38 | ул.Краснодонская 56 -9 эт. | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.24 г 11.50 | 11.01.24 г 16.00 | 4:10 | Включено отопление |
| 39 | пгт.Новотираспольский ул.Ленина 7 -5 эт. | Ремонтные работы | | | 11.01.24 г 18.00 | 11.01.24 г 22.50 | 4:50 | Включено отопление |
| 40 | ул. Краснодарская 34/2 кв.59 з/ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 9:50 | 11.01.2024г. 14.50 | 29:00 | устранено |
| 41 | ул. Зелинского 23 кв.70 з/ст (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 10.01.2024г. 14.50 | | | не устранено |
| 42 | ул.Федько 12 кв.5 з/ст(5эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2024г. 09.00 | 11.01.2024г. 11.30 | 2:30 | устранено |
| 43 | ул.Калинина 62 з/д(4эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2024г. 09.00 | 11.01.2024г. 11.00 | 2:00 | устранено |
| 44 | ул.Свердлова 80 кв.8 з/2под | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2024г. 14.30 | 11.01.2024г. 16.30 | 2:00 | устранено |
| 45 | ул.Правды 25 з/д(4эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2024г. 14.45 | 11.01.2024г. 17.15 | 2:30 | устранено |
| 46 | ул.Ларионова 37 з/д(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 11.01.2024г. 17.00 | 11.01.2024г. 19.30 | 2:30 | устранено |
| 47 | ул. Манойлова 50 кв. 38 з/ст (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация износ 100% | 12.01.2024г. 3:50 | | | не устранено |
| г.Днестровск | | | | | | | | |
| 1 | бул.Энергетиков 10 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 5.01.24 г 8.55 | 5.01.24 г 14.20 | 5:25 | Включено отопление |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | |
| г.Слободзея | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|--|
| 1 | ул.Тираспольская 151/1,151/2,151/3 | Магистральный трубопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 5.01.24 г 13.15 | 5.01.24 г 20.50 | 7:35 | Включено отопление |
| 2 | ул.Тираспольская 151/3 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 5.01.24 г 14.30 | 5.01.24 г 20.10 | 5:40 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 7 : СОШ,ДК.зд.начальной школы | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 13.50 | 8.01.24 г 14.10 | 0:20 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 9 : ЦРБ | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 17.20 | 8.01.24 г 18.15 | 0:55 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 5 : СОШ, ДЮСШ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 10.01.24 г 20.30 | 10.01.24 г 20.40 | 0:10 | Включено отопление |
| 6 | Котельная № 5 : СОШ, ДЮСШ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 11.01.24 г 7.05 | 11.01.24 г 7.20 | 0:15 | Включено отопление |
| п.Первомайск | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 1 | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 8.40 | 8.01.24 г 10.30 | 1:50 | Включено отопление |
| 2 | Котельная № 2 | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 8.40 | 8.01.24 г 16.10 | 7:30 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 1 | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 11.10 | 8.01.24 г 17.15 | 6:05 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 2 | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 21.25 | 8.01.24 г 22.15 | 0:50 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 2 | Восстановление схемы подачи эл.энергии в котельную | | | 9.01.24 г 10.05 | 9.01.24 г 10.15 | 0:10 | Включено отопление ,работы проводило РЭС |
| с.Фрунзе | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 8.40 | 8.01.24 г 10.00 | 1:20 | Включено отопление |
| 2 | Котельная | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 16.50 | 8.01.24 г 17.20 | 0:30 | Включено отопление |
| 3 | Котельная | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 8.01.24 г 20.00 | 8.01.24 г 21.20 | 1:20 | Включено отопление |
| с.Сукляя | | | | | | | | |
| 1 | ул.Фрунзе 28,30 | Ремонтные работы ГУП "ВиВ" | | | 5.01.24 г 9.25 | 5.01.24 г 10.00 | 0:35 | Включено ГВС |
| г. Григориополь и Григориопольский район | | | | | | | | |
| г.Григориополь | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 2 :ЦРБ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 8.01.24 г 3.05 | 8.01.24 г 3.30 | 0:25 | Включено отопление |
| 2 | Котельная № 2 :ЦРБ | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 16.30 | 8.01.24 г 17.15 | 0:45 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 2 : ЦРБ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 11.01.24 г 14.45 | 11.01.24 г 15.30 | 0:45 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 2 : ЦРБ | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 11.01.24 г 16.00 | 11.01.24 г 16.25 | 0:25 | Включено отопление |
| с.Спея | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 8.01.24 г 3.05 | 8.01.24 г 3.30 | 0:25 | Включено отопление |

| с.Карманово | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 | Котельная № 1 : ж.д. пр.Молодёжи 9,11,13,12 | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.45 | 8.01.24 г 9.00 | 4:15 | Включено отопление |
| 2 | Котельная № 2 : СОШ | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.45 | 8.01.24 г 9.00 | 4:15 | Включено отопление |
| 3 | Котельная № 3 : МДОУ | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.45 | 8.01.24 г 9.00 | 4:15 | Включено отопление |
| 4 | Котельная № 1 : ж.д. пр.Молодёжи 9,11,13,12 | Мигание эл.энергии | | | 9.01.24 г 1.00 | 9.01.24 г 5.50 | 4:50 | Включено отопление |
| 5 | Котельная № 2 : СОШ | Мигание эл.энергии | | | 9.01.24 г 1.00 | 9.01.24 г 5.50 | 4:50 | Включено отопление |
| с.Шипка | | | | | | | | |
| 1 | Котельная : МДОУ | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.46 | 8.01.24 г 8.50 | 4:04 | Включено отопление |
| 2 | Котельная : МДОУ | Отключение эл.энергии | | | 8.01.24 г 11.45 | 8.01.24 г 13.05 | 1:20 | Включено отопление |
| с.Красногорка | | | | | | | | |
| 1 | Котельная :ФАП.МДОУ | Мигание эл.энергии | | | 8.01.24 г 22.00 | 8.01.24 г 22.35 | 0:35 | Включено отопление |
| 2 | Котельная :ФАП.МДОУ | Мигание эл.энергии | | | 9.01.24 г 3.00 | 9.01.24 г 3.30 | 0:30 | Включено отопление |
| с.Красная Горка | | | | | | | | |
| 1 | Котельная | Мигание эл.энергии | | | 9.01.24 г 2.05 | 9.01.24 г 2.15 | 0:10 | Включено отопление |
| с.Маяк | | | | | | | | |
| 1 | Котельная №1:СОШ.МДОУ.администрация | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.45 | 8.01.24 г 6.00 | 1:15 | Включено отопление |
| 2 | Котельная № 2 : МДОУ | Отсутствие эл.энергии | | | 8.01.24 г 4.45 | 8.01.24 г 6.00 | 1:15 | Включено отопление |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
| г. Рыбница | | | | | | | | |
| 1 | пер.Промышленный,д.4 | Стояк ГВС в подвале | Течь спутника | Износ материала | 05.01.2024 9:40 | 05.01.2024 11:00 | 1:20:00 | Устранено |
| 2 | пер.Промышленный,д.2,кв.10 (2-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 05.01.2024 10:00 | 05.01.2024 10:40 | 0:40:00 | Устранено |
| 3 | ул.Мичурина,д.29/1,кв.53 (9-эт) | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 06.01.2024 6:36 | 06.01.2024 6:50 | 0:14:00 | Устранено |
| 4 | ул.Вершигоры д.117/3 кв.42 | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка ГВС в перекрытии | Коррозия металла в связи с износом | 06.01.2024 8:30 | 06.01.2024 12:00 | 3:30:00 | Устранено |
| 5 | ул. Гвардейская д.24 | Внутриквартирный порыв по отоплению | Течь трубопровода | Коррозия металла в связи с износом | 06.01.2024 11:40 | 06.01.2024 14:00 | 2:20:00 | Устранено |
| 6 | ул.Индустриальная, | Котельная № 2 | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 5 | 07.01.2024 6:25 | 07.01.2024 7:35 | 1:10:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 7 | ул.Ленина,43 дет./сад №7 | Стояк отопления в группе | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 10:10 | 08.01.2024 11:36 | 1:26:00 | Устранено |
| 8 | 1-й пер.О.Кошевого,д.2"а",кв.25 | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 10:27 | 08.01.2024 10:58 | 0:31:00 | Устранено |
| 9 | ул.Вальченко,д.43,кв.163 (9-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 10:52 | 08.01.2024 14:13 | 3:21:00 | Устранено |
| 10 | ул.Юбилейная,д.71,кв.8 (5-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 13:44 | 08.01.2024 15:30 | 1:46:00 | Устранено |
| 11 | ул.Мичурина,д.35,кв.41 (5-эт) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 08.01.2024 14:08 | 08.01.2024 14:22 | 0:14:00 | Устранено |
| 12 | ул.Юбилейная,д.47,кв.12 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.2024 9:45 | 09.01.2024 16:30 | 6:45:00 | Устранено |
| 13 | ул.Вальченко,д.29 (9-эт.) | Лежак ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.2024 12:20 | 09.01.2024 13:40 | 1:20:00 | Устранено |
| 14 | ул.Юбилейная,д.63,кв.12 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь полотенцесушителя | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.2024 15:40 | 09.01.2024 17:00 | 1:20:00 | Устранено |
| 15 | ул. Мичурина,д.29/1,кв.50 (9-эт.) | Стояк отопления в квартире | Свищ на футорке | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.2024 9:45 | 10.01.2024 12:20 | 2:35:00 | Устранено |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---------|---|
| 16 | ул.Степная,д.19 кв.42(5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе (полипропилен) | Износ материала | 10.01.2024 10:15 | 10.01.2024 15:30 | 5:15:00 | Устранено |
| 17 | ул.Ленина, д/с № 7 | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.2024 13:20 | 10.01.2024 15:30 | 2:10:00 | Устранено |
| 18 | ул.Вальченко,д.3 кв.50(18-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки ГВС в квартире | Износ материала | 10.01.2024 13:20 | 10.01.2024 13:35 | 0:15:00 | Устранено |
| 19 | ул.Вальченко,д.29 кв.69 (9-эт.) | Течь воды в перерывити | Характер течи не известен | | 10.01.2024 14:11 | 10.01.2024 14:35 | 0:24:00 | Закрыт стояк г/в по кухне. Стояки защиты гипсотордоном. Рем.работы после вскрытия шахты |
| 20 | ул.Вальченко,д.29 кв.64 (9-эт.) | Течь воды в перерывити | Характер течи не известен | | 10.01.2024 14:11 | | | Закрыт стояк г/в по кухне. Стояки защиты гипсотордоном. Рем.работы после вскрытия шахты |
| 21 | ул.Вальченко,д.61 кв.27(16-эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.01.2024 6:30 | 11.01.2024 12:03 | 5:33:00 | Устранено |
| 22 | ул. Мичурина д. 27/1, кв. 51 (9 эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 11.01.2024 15:40 | 11.01.2024 16:40 | 1:00:00 | Устранено |
| 23 | пр. Победы, д.21 кв.92 (5эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 12.01.2024 0:10 | 12.01.2024 0:20 | 0:10:00 | Устранено |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| 1 | с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88 | ЛГК № 18 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 05.01.2024 8:40 | 05.01.2024 10:10 | 1:30:00 | Возобновлена подача тепловой энергии |
| 2 | с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7 | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 07.01.2024 21:50 | 08.01.2024 2:30 | 4:40:00 | Котельное оборудование в работе |
| 3 | с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38 | ЛГК № 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 07.01.2024 21:50 | 08.01.2024 3:00 | 5:10:00 | Котельное оборудование в работе |
| 4 | с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3 | ЛГК № 11 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 07.01.2024 23:54 | 08.01.2024 0:10 | 0:16:00 | Котельное оборудование в работе |
| 5 | с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразов. школа" по ул. Мира, 6;МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7 | ЛГК № 12 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 0:20 | 08.01.2024 0:35 | 0:15:00 | Котельное оборудование в работе |
| 6 | с.Красненькое,ул.3.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. 3. Космодемьянской, 7 | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | | | |
| 7 | с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38 | ЛГК № 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | | | |
| 8 | с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38 | ЛГК № 28 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | | | |
| 9 | с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково | ЛГК № 19 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | 08.01.2024 7:40 | 3:40:00 | Котельное оборудование в работе |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|--|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 10 | с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7 | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | 08.01.2024 15:10 | 11:10:00 | Котельное оборудование в работе |
| 11 | с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.З.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1 | ЛГК № 34 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | 08.01.2024 15:30 | 11:30:00 | Котельное оборудование в работе |
| 12 | с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38 | ЛГК № 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | 08.01.2024 15:27 | 11:27:00 | Котельное оборудование в работе |
| 13 | с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38 | ЛГК № 28 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 4:00 | 08.01.2024 15:10 | 11:10:00 | Котельное оборудование в работе |
| 14 | с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1 | ЛГК № 22 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 5:50 | 08.01.2024 11:56 | 6:06:00 | Котельное оборудование в работе |
| 15 | с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6 | ЛГК № 27 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 6:25 | 08.01.2024 15:24 | 8:59:00 | Котельное оборудование в работе |
| 16 | с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д/с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62 | ЛГК № 29 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 6:25 | 08.01.2024 14:08 | 7:43:00 | Котельное оборудование в работе |
| 17 | с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа- детский сад " по ул. Окт. Революции, 27 | ЛГК № 20 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 7:00 | 08.01.2024 8:13 | 1:13:00 | Котельное оборудование в работе |
| 18 | с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а | ЛГК № 14 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 7:00 | 08.01.2024 14:30 | 7:30:00 | Котельное оборудование в работе |
| 19 | с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28 | ЛГК № 17 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 7:57 | 08.01.2024 10:30 | 2:33:00 | Котельное оборудование в работе |
| 20 | с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3 | ЛГК № 11 | Остановка котельного оборудования | Кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 11:56 | 08.01.2024 16:28 | 4:32:00 | Котельное оборудование в работе |
| 21 | с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразов. школа" по ул. Мира, 6;МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7 | ЛГК № 12 | Остановка котельного оборудования | Кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 11:56 | 08.01.2024 16:28 | 4:32:00 | Котельное оборудование в работе |
| 22 | с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1 | ЛГК № 22 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 15:15 | 08.01.2024 16:55 | 1:40:00 | Котельное оборудование в работе |
| 23 | с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27 | ЛГК № 25 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 08.01.2024 21:40 | 09.01.2024 0:05 | 2:25:00 | Котельное оборудование в работе |
| 24 | с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а | ЛГК № 14 | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 2 | 09.01.2024 3:19 | 09.01.2024 4:52 | 1:33:00 | Котельное оборудование в работе |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 25 | с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразов. школа" по ул. Школьной, 1 | ЛГК № 22 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 11.01.2024 11:10 | 11.01.2024 15:14 | 4:04:00 | Котельное оборудование в работе |
| 26 | с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразов. школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38 | ЛГК № 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 11.01.2024 15:45 | 11.01.2024 17:40 | 1:55:00 | Котельное оборудование в работе |
| 27 | с.Красненькое,ул.З.Космодемьянской,7 "а"; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7 | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 11.01.2024 15:45 | 11.01.2024 22:20 | 6:35:00 | Котельное оборудование в работе |
| 28 | с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной,ж/д № 1 по ул.З.Космодемьянской; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1 | ЛГК № 34 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение эл.энергии | 11.01.2024 15:45 | 11.01.2024 19:20 | 3:35:00 | Котельное оборудование в работе |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| 1 | ул.Петровского 1"а" | кот.№9 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 5:15 | 2:05:00 | Котельное оборудование в работе |
| 2 | ул.Шевченко 4"б" | кот.№ 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 5:00 | 1:50:00 | Котельное оборудование в работе |
| 3 | ул.Петровского 7"а" | кот. №12 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 5:10 | 2:00:00 | Котельное оборудование в работе |
| 4 | ул.Димитрова 3"а" | кот.№ 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 6:35 | 3:25:00 | Котельное оборудование в работе |
| 5 | ул.Свердлова 6"а" | кот.№ 14 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 7:10 | 4:00:00 | Котельное оборудование в работе |
| 6 | ул.Ленина,247 | кот.№ 4 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 9:50 | 08.01.2024 10:50 | 1:00:00 | Котельное оборудование в работе |
| 7 | ул. Петровского 1а | ЛГК № 9 | Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 9 | Авария на сетях ГУП "ВиВ" | 09.01.2024 9:10 | 09.01.2024 12:30 | 3:20:00 | Котельное оборудование в работе |
| 8 | ул. Шевченко 4а | ЛГК № 10 | Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 10 | Авария на сетях ГУП "ВиВ" | 09.01.2024 9:10 | 09.01.2024 12:30 | 3:20:00 | Котельное оборудование в работе |
| 9 | ул. Октябрьская, д. 60 | Внутриквартирный порыв по отоплению | Течь трубопровода | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.2024 14:30 | 10.01.2024 17:10 | 2:40:00 | Устранено |
| 10 | ул. Ломоносова д.29 кв. 113 | Труба ГВС в квартире | Течь полипропиленовой трубы | Износ полипропилена | 10.01.2024 23:50 | 11.01.2024 14:00 | 14:10:00 | Устранено |

| Дубоссарский район | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 1 | с.Кр.Виноградарь,пр-т.Молодёжный,7а : МОУ "Красно-Виноградарская основная общеобразовательная русско-молдавская школа"; МОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колобок"; Дом культуры с. Красный Виноградарь; ФАП по ул. Советской, 18 | ЛГК.№ 18 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 08.01.2024 9:20 | 6:10:00 | Котельное оборудование в работе |
| 2 | с.Гармацкое,ул.Ленина,19 "а" : МДОУ "Детский сад "Клопоцел" по ул. Ленина, 19 | ЛГК.№ 24 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 9:40 | 08.01.2024 12:39 | 2:59:00 | Котельное оборудование в работе |
| 3 | с.Гармацкое,ул.Похомова,4 "а" : МОУ "Молдавская основная общеобразовательная школа" по ул. Похомова, 4а | ЛГК.№ 27 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 9:40 | 08.01.2024 12:39 | 2:59:00 | Котельное оборудование в работе |
| 4 | с.Ново-Комиссаровка,ул.Мира,1 "а" : МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Зайка" по ул. Мира, 1 | ЛГК № 21 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 09.01.2024 16:10 | 37:00:00 | Котельное оборудование в работе |
| 5 | с.Ново-Комиссаровка,ул.Школьная 1а : МОУ "Основная молдавская общеобразовательная школа с. Ново-Комиссаровка" по ул. Школьной, 1 | ЛГК №22 | Остановка котельного оборудования | Аварийное кратковременное отключение эл.энергии | 08.01.2024 3:10 | 09.01.2024 16:10 | 37:00:00 | Котельное оборудование в работе |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |
| г. Каменка | | | | | | | | |
| 1 | ул.Ленина,д.15 | Стояк отопления в подвале | Течь спустника | Износ материала | 05.01.2024 14:20 | 05.01.2024 14:50 | 0:30:00 | Устранено |
| 2 | пер. Заводской,д.5 кв.61 | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопл. Металлопласт | Износ материала | 06.01.2024 17:40 | 07.01.2024 13:00 | 19:20:00 | Перекрыт стояк отопления по кухне |
| 3 | ул. Кирова д.17 | Внутриквартирный порыв по отоплению | Течь трубопровода | Коррозия металла в связи с износом | 07.01.2024 8:00 | 07.01.2024 10:30 | 2:30:00 | Устранено |
| 4 | пер.Заводской,д.5 кв.61 (5-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь стояка отопл. Металлопласт | Износ материала | 06.01.2024 17:40 | 08.01.2024 8:30 | 38:50:00 | Устранено |
| 5 | ул.Лазо,4 | Внутриквартильная сеть отопления | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 8:00 | 08.01.2024 12:20 | 4:20:00 | Устранено |
| 6 | ул.Ленина,10 "РАПО" | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 0:30 | 08.01.2024 16:20 | 15:50:00 | Устранено |
| 7 | ул.Ленина,д.18,кв.6 (5-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопл. | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 7:40 | 08.01.2024 10:50 | 3:10:00 | Устранено |
| 8 | ул.Кирова,д.57,кв.10 (2-эт) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.2024 8:00 | 08.01.2024 9:10 | 1:10:00 | Устранено |
| 9 | ул. Зеленая,д.5,кв.13 (5-эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.2024 9:20 | 10.01.2024 13:40 | 4:20:00 | Устранено |
| 10 | ул. Ленина 45, пожарная часть | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла | 11.01.2024 9:40 | 11.01.2024 11:30 | 1:50:00 | Устранено |
| Каменский район | | | | | | | | |
| 1 | с.Севериновка ул.Зеленая 25а | ЛГК №7 | Остановка котельного оборудования | Сработал клапан газа | 09.01.2024 8:40 | 09.01.2024 9:20 | 0:40:00 | Котельное оборудование в работе |