

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"								
СВОДНАЯ по состоянию с 05.04.2024 г. по 12.04.2024 г.								
№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	п. Чкалова 51 кв.2 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 23.30	05.04.2024г. 11.30	56:00	устранено
2	ул. 1 Мая 50 кв.70 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	адресная программа	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2024г. 13.20			не устранено
3	ул.К.Маркса 5а кв.48 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2024г. 17.20	08.04.2024г. 15.20	46:00	устранено
4	ЦТП-18 ОК:ул. Краснодарская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.04.24 г 8.10	5.04.24 г 13.40	5:30	Включено ГВС
5	ул.Украинская 8 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.04.2024г. 09.30	08.04.2024г. 11.30	2:00	устранено
6	пер.Чкалова 54 кв.22 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.04.2024г. 13.30	08.04.2024г. 18.00	4:30	устранено
7	ЦТП-12 ОК :ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодарская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.04.24 г 8.30	8.04.24 г 14.50	7:20	Включено ГВС
8	ЦТП-13 ОК :ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.04.24 г 8.30	8.04.24 г 15.20	6:50	Включено ГВС
9	ЦТП-23 З :пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.04.24 г 8.50	8.04.24 г 10.40	1:50	Включено ГВС
10	ЦТП-20 ОК:ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.04.24 г 13.10	8.04.24 г 15.10	2:00	Включено ГВС

11	ул. Космонавтов 61 кв.2 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2024г. 09.00	09.04.2024г. 16.00	7:00	устранено
12	ул.Правды 8 кв.31 з/ст.(5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2024г. 09.30	09.04.2024г. 11.00	1:30	устранено
13	ул. Свердлова 94 кв.41 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2024г. 11.00	09.04.2024г. 14.00	3:00	устранено
14	ул. Луначарского 34 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2024г. 13.15	09.04.2024г. 14.00	0:45	устранено
15	ул.Краснодонская 34/4 кв.129 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.04.2024г. 13.30	09.04.2024г. 14.30	1:00	устранено
16	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.04.24 г 8.00	9.04.24 г 11.20	3:20	Включено ГВС
17	ЦТП-10 З:ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - 4 эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.04.24 г 8.25	9.04.24 г 11.45	3:20	Включено ГВС
18	ул.Юности 35,37,39,41,ул.Милёва 2 -10 эт.все	Адресная программа			9.04.24 г 8.30	9.04.24 г 11.25	2:55	Включено ГВС
19	ул.Калинина 53 -5 эт.	Адресная программа			9.04.24 г 8.50	9.04.24 г 16.40	7:50	Включено ГВС
20	ЦТП-2 Ц ,41 Ц :ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 - 5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт.	Замена запорной арматуры ГУП"Вив"			9.04.24 г 11.45	9.04.24 г 14.30	2:45	Включено ГВС
21	СВЛЧ-1,Дом престарелых ул.28 Июня	Ремонтные работы			10.04.24 г 7.40	10.04.24 г 16.00	8:20	Включено ГВС
22	ИТП-21 З :ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 5 эт.	Ремонтные работы			10.04.24 г 7.55	10.04.24 г 11.10	3:15	Включено ГВС

23	ЦТП-25 З :ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт..	Ремонтные работы в ЦТП			10.04.24 г 9.10	10.04.24 г 10.00	0:50	Включено ГВС
24	Котельная № 30 ул.25 Октября 69	Авария циркуляционных насосов ГВС			10.04.24 г 9.00	10.04.24 г 10.20	1:20	Включено ГВС
25	Котельная № 31 ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности по газу			10.04.24 г 9.35	10.04.24 г 10.20	0:45	Включено ГВС
26	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.04.24 г 11.25	10.04.24 г 16.00	4:35	Включено ГВС
27	ул.9 Января 63 А	Стояк ГВС в кв.203	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.24 г 6.50			Отключено ГВС
28	ЦТП-27 З :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Ремонтные работы			11.04.24 г 7.10	11.04.24 г 18.00	10:50	Включено ГВС
29	п.Западный 19/6 кв.26 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2024г. 09.00	10.04.2024г. 10.00	1:00	устранено
30	ул.К.Либкнехта 205 кв.25 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2024г. 09.10	10.04.2024г. 11.00	1:50	устранено
31	ул.9 Января 63а кв.203 з/блок (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 06.50	11.04.2024г. 10:20	3:30	устранено
32	ул. Ленина 7 кв.91 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 8:00	11.04.2024г. 10:20	2:20	устранено
33	ул. Краснодонская 72 кв.94 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 9:00	11.04.2024г. 14:00	5:00	устранено
34	ул. Юности 37 кв.36 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 8:30	11.04.2024г. 10:50	2:20	устранено
35	ул. Луначарского 30 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 9:30	11.04.2024г. 15:20	5:50	устранено
36	ул. Каховская 4 кв.5 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 14:40	11.04.2024г. 15:40	1:00	устранено

37	ул. Юности 51 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 15:50	11.04.2024г. 16:20	0:30	устранено
38	ул. Юности 51 кв.15 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 16:00			не устранено
39	ул. Луначарского 30 кв. 61 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2024г. 16:15	11.04.2024г. 17:00	0:45	устранено
40	бул.Гагарина 1 -2 эт.,ул.25 Октября 105 -3 эт.,пер.8 Марта 2 А-2 эт.,ЦТП-10 Ц-ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111 – 2 эт. ул. Мира 24.	Переподключение к другому водоводу			11.04.24 г 9.25	11.04.24 г 15.30	6:05	Включено ГВС
41	ИТП-21 3 :ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 5 эт.	Ремонтные работы			11.04.24 г 14.00	11.04.24 г 18.20	4:20	Включено ГВС
42	Котельная № 6 (НИИ)	Срабатывание автоматики безопасности котла			11.04.24 г 20.03	11.04.24 г 20.30	0:27	Включено ГВС
43	Котельная № 6 (НИИ)	Срабатывание автоматики безопасности котла			12.04.24 г 3.15	12.04.24 г 3.20	0:05	Включено ГВС
44	Котельная № 29 ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			12.04.24 г 7.10			Отключено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
с.Суклея								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла			5.04.24 г 2.10	5.04.24 г 3.40	1:30	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.04.24 г 8.40	9.04.24 г 9.15	0:35	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
2	Котельная № 1	Низкое давление холодной воды			10.04.24 г 7.45	10.04.24 г 13.20	5:35	Включено ГВС

3	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13	Ремонтные работы			10.04.24 г 7.45			Отключено ГВС
4	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.24 г 9.20	11.04.24 г 15.10	5:50	Включено ГВС
5	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.24 г 17.50	11.04.24 г 22.40	4:50	Включено ГВС, работы проводило ГУП "ВиВ"
6	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.04.24 г 7.10			Отключено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,45	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	05.04.2024 8:17	05.04.2024 18:07	9:50:00	Устранено
2	ул.Кикова,121 а	ЦТП № 2	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	05.04.2024 9:20	05.04.2024 15:34	6:14:00	Возобновлена подача ГВС
3	ул.Грибоедова,19 а	ЦТП № 10	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	05.04.2024 9:20	05.04.2024 16:39	7:19:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Вальченко,д.79,кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.04.2024 13:43	05.04.2024 15:01	1:18:00	Устранено
5	ул.Мичурина,д.35 а,кв.69	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля	Износ материала	05.04.2024 13:58	05.04.2024 14:21	0:23:00	Устранено
6	ул.Вальченко,27а ЦТП № 42	Магистральная сеть	Замена запорной арматуры	Износ материала	05.04.2024 15:08	05.04.2024 18:07	2:59:00	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.113,кв.41	Стояк канализации в квартире	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	05.04.2024 16:29	08.04.2024 16:20	71:51:00	Устранено
8	ул.Вальченко,д.47,кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	05.04.2024 18:00	05.04.2024 18:33	0:33:00	Устранено

9	ул.Маяковского, 43	Кот. №1	Остановка котельного оборудования	max Q подпитки	06.04.2024 9:48	06.04.2024 10:40	0:52:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	ул.Вальченко, 27а	ЦТП №42	Остановка технологического оборудования	Течь запорной арматуры на фланцевом соединении	06.04.2024 10:20	06.04.2024 11:50	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
11	ул.Вальченко,д.21,кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга	Износ материала	06.04.2024 12:40	06.04.2024 13:20	0:40:00	Устранено
12	ул.Вальченко,д.77,кв.4	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.04.2024 16:05	06.04.2024 17:05	1:00:00	Устранено
13	МДОУ "Рыбницкий детский сад №15 общеразвивающего вида" по ул.Юбилейная , 45	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	08.04.2024 8:30	08.04.2024 9:20	0:50:00	Устранено
14	МДОУ "Рыбницкий детский сад №7 общеразвивающего вида" по ул. Ленина, 43	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	08.04.2024 9:30	08.04.2024 14:10	4:40:00	Устранено
15	МДОУ "Рыбницкий детский сад №16 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейская, 10"а"	Лежак отопления в группе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.04.2024 13:10	08.04.2024 15:50	2:40:00	Устранено
16	ул.Гвардейская, 16 а	ЦТП № 7	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.04.2024 8:40	09.04.2024 15:59	7:19:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул.Вальченко,д.5,кв.38	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.04.2024 9:29	09.04.2024 10:32	1:03:00	Устранено
18	ул.Мвяковского,43	Кот.№ 1	Остановка котельного оборудования	Износ теплового реле	09.04.2024 9:41	09.04.2024 9:54	0:13:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	МДОУ "Рыбницкий детский сад №16 общеразвивающего вида" по ул. Гвардейская, 10"а"	Стояк отопления в группе	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	09.04.2024 9:56	09.04.2024 16:15	6:19:00	Устранено
20	ул.Гвардейская,д.12,кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.04.2024 12:58	09.04.2024 13:19	0:21:00	Устранено
21	ул. Заречная,д.14,кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.04.2024 22:58	09.04.2024 23:20	0:22:00	Перекрыли подачу ГВС на дом. Ремонтные работы на 10.04.24г.

22	ул. Заречная, д.14, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.04.2024 22:58	10.04.2024 13:15	14:17:00	Устранено
23	ул. Кирова, 124а	ЦТП № 3	Остановка технологического оборудования	Течь водоподогревателя	10.04.2024 8:05	10.04.2024 16:45	8:40:00	Возобновлена подача ГВС
24	ул.Гвардейская, 25	ЦТП № 6	Остановка технологического оборудования	Течь внутриквартальной сети ГВС	11.04.2024 9:00	11.04.2024 10:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	05.04.2024 10:00	05.04.2024 15:21	5:21:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.2024 16:33	05.04.2024 17:28	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	08.04.2024 8:30	08.04.2024 9:00	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	08.04.2024 8:30	08.04.2024 10:15	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Плановое переключение электроэнергии	08.04.2024 9:00	08.04.2024 15:00	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Выхватенцы, ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Замена сетевого насоса	09.04.2024 10:50	09.04.2024 15:10	4:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии

7	МОУ "Выхвятинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК № 35	Остановка котельного оборудования	Падение Р сетевой воды	09.04.2024 15:22	09.04.2024 15:26	0:04:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Выхватенцы, ул. Днестровская, 83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	Лежак отопления в кор	Течь лежака в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	09.04.2024 15:21	09.04.2024 15:44	0:23:00	Остановлена ЛГК № 35. Возобновление подачи тепловой энергии будет производиться по факту устранения течи лежака отопления.
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Фрунзе, д. 48 кв. 11	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 21:40	05.04.2024 9:10	11:30:00	Устранено
2	ул. Энергетиков, 15	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Прекращена подача ХВС, авария на сетях ГУП "ВиВ"	10.04.2024 9:30	10.04.2024 10:50	1:20:00	Возобновлена подача ГВС