

| Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго" | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|---|
| СВОДНАЯ по состоянию с 12.04.2024 г. по 19.04.2024 г. | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
| г.Тирасполь | | | | | | | | |
| 1 | ул. 1 Мая 50 кв.70 з/ст (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 03.04.2024г. 13.20 | 12.04.2024г. 08.00 | 210:40 | устранено |
| 2 | ул. Юности 51 кв.15 з/ст (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 11.04.2024г. 16:00 | 12.04.2024г. 11.00 | 19:00 | устранено |
| 3 | ул.Восстания 93 з/д(5эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 12.04.2024г. 09.00 | 12.04.2024г. 16.00 | 7:00 | устранено |
| 4 | ул.Юности 39 з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 12.04.2024г. 09.00 | 12.04.2024г. 11.00 | 2:00 | устранено |
| 5 | ул. Калинина 75 кв.52 з/д (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.04.2024г. 15.30 | 13.04.2024г. 16.00 | 0:30 | устранено |
| 6 | ул.Луначарского 30 -9 эт. | Замена запорной арматуры | | | 11.04.24 г 9.55 | 11.04.24 г 15.20 | 5:25 | Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 7 | Котельная № 29 ул.25 Октября 69 | Срабатывание автоматики безопасности котла | | | 12.04.24 г 7.10 | 12.04.24 г 9.00 | 1:50 | Включено ГВС |
| 8 | ЦТП-27 3 :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.04.24 г 9.20 | 12.04.24 г 15.40 | 6:20 | Включено ГВС |
| 9 | ул.Юности 35,37,41,ул.Милёва 2 -10 эт.все | По заявке СВДО | | | 12.04.24 г 9.20 | 12.04.24 г 10.50 | 1:30 | Включено ГВС |
| 10 | ЦТП-27 3 ,ИТП-21 3:ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.,ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.все | Ремонтные работы | | | 15.04.24 г 7.15 | 15.04.24 г 13.40 | 6:25 | Включено ГВС |
| 11 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Отсутствие эл.энергии | | | 12.04.24 г 9.30 | 12.04.24 г 10.30 | 1:00 | Включено ГВС |
| 12 | ул. Каховская 6 кв.70 з/ст (4эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 8:50 | 15.04.2024г. 11:30 | 2:40 | устранено |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
| 13 | ул. К. Либкнехта 78 кв.25 з/ст (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:00 | 15.04.2024г. 13:00 | 4:00 | устранено |
| 14 | ул. К. Либкнехта 201/1 кв.17 з/д (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:15 | 15.04.2024г. 10:30 | 1:15 | устранено |
| 15 | ул. Чапаева 143 кв.73 з/д (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:30 | 15.04.2024г. 11:30 | 2:00 | устранено |
| 16 | ул. Луначарского 30 кв.51 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла ВиВ | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:45 | 15.04.2024г. 14:00 | 4:15 | устранено |
| 17 | ул. Федько 12а кв.112 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:15 | 15.04.2024г. 10:30 | 1:30 | устранено |
| 18 | ул.Свердлова 71 кв.99 з/ст (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 10:20 | 15.04.2024г. 11:00 | 0:40 | устранено |
| 19 | ул. 9 Января 63Б кв.110 з/2ст (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 9:00 | 17.04.2024г. 11.00 | 50:00 | устранено |
| 20 | ул. Космонавтов 16/2(10эт), 6/3(9эт) кв.66 з/2дома | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 12:00 | 15.04.2024г. 14:30 | 2:30 | устранено |
| 21 | ул. Правды 6 з/д (4эт.) адресная программа | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 13:50 | 15.04.2024г. 14:50 | 1:00 | устранено |
| 22 | ул. Гвардейская 27 кв.68 з/2ст (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 15.04.2024г. 13:00 | 15.04.2024г. 15:50 | 2:50 | устранено |
| 23 | ул.Мира 50/18,50/19,50/14,50/17-2 эт.все | Замена запорной арматуры | | | 15.04.24 г 9.20 | 15.04.24 г 15.20 | 6:00 | Включено ГВС |
| 24 | ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт.. | Водопровод в ЦТП | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 15.04.24 г 9.50 | 15.04.24 г 10.45 | 0:55 | Включено ГВС |
| 25 | ЦТП – «21-з»: ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт. | рем работыв ЦТП | | | 15.04.24 г 21.05 | 15.04.24 г 22.25 | 1:20 | Включено ГВС |
| 26 | котельная №31 (ВГ-1) | падение Р в греющем контуре | | | 16.04.24 г 5.15 | 16.04.24 г 6.40 | 1:25 | Включено ГВС |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| 27 | ул.Гвардейская 42а кв.31 з/ст(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 16.04.2024г. 09.00 | 16.04.2024г. 15.00 | 6:00 | устранено |
| 28 | ул.Краснодонская 34 кв.42 з/ст(5эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 16.04.2024г. 09.00 | 16.04.2024г. 13.00 | 4:00 | устранено |
| 29 | ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт.,ул. 25Октября 72 – 2 эт.,ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт.,ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт.,кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б | Ремонтные работы в ЦТП | | | 16.04.24 г 8.25 | 16.04.24 г 11.15 | 2:50 | Включено ГВС |
| 30 | ЦТП-31 Ц:ул.1Мая 56 – 10 эт.. | Ремонтные работы в ЦТП | | | 16.04.24 г 8.30 | 16.04.24 г 16.10 | 7:40 | Включено ГВС |
| 31 | ЦТП-20 ОК :ул. Краснодонская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт.,ул. Краснодонская 80, 82 - все 10 эт. | Ремонтные работы в ЦТП | | | 16.04.24 г 8.45 | 16.04.24 г 11.30 | 2:45 | Включено ГВС |
| 32 | ЦТП-1 Ц Д ,1Ц Е:ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт.ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16/2,Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" | | | 16.04.24 г 9.00 | 16.04.24 г 13.30 | 4:30 | Включено ГВС |
| 33 | ЦТП-24 З :пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52 | Ремонтные работы в ЦТП | | | 16.04.24 г 9.00 | 16.04.24 г 14.20 | 5:20 | Включено ГВС |
| 34 | ИТП-21 з :ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29- 5 эт.все | Промывка ВВП ГВС | | | 16.04.24 г 9.00 | 16.04.24 г 14.20 | 5:20 | Включено ГВС |
| 35 | Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78-9 эт.оба | Низкое давление холодной воды | | | 16.04.24 г 9.00 | 16.04.24 г 15.35 | 6:35 | Включено ГВС |
| 36 | ул. Комарова 7 кв.125 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 17.04.2024г. 08.30 | 17.04.2024г. 13.00 | 3:30 | устранено |
| 37 | ул. К.Маркса 150 кв.26 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 17.04.2024г. 09.00 | 17.04.2024г. 15.30 | 6:30 | устранено |
| 38 | ул. Юности 60/2 кв.26 з/д (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 17.04.2024г. 09.00 | 17.04.2024г. 14.00 | 5:00 | устранено |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------|--|
| 39 | ЦТП-4 С :ул. Федько 13, 15 ,17 - 5эт . пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт | Ремонт подогревателя ГВС | | | 17.04.24 г 8.40 | 17.04.24 г 15.25 | 6:45 | Включено ГВС |
| 40 | ИТП-21 З :ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.все | Ремонт подогревателя ГВС | | | 17.04.24 г 9.10 | 17.04.24 г 16.15 | 5:05 | Включено ГВС |
| 41 | ул.Юности 36 -9 эт,40- 5 эт. | Свищ на трубопроводе ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.04.24 г 13.05 | 17.04.24 г 14.05 | 1:00 | Включено ГВС |
| 42 | Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78 -9 эт.оба | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 17.04.24 г 15.00 | 17.04.24 г 18.00 | 3:00 | Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 43 | ул.Юности 42 кв.65 з/Д.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 09.00 | 18.04.2024г. 09.50 | 0:50 | устранено |
| 44 | ул.Космонавтов 65 кв.8 з/2п-да.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 09.15 | 18.04.2024г. 11.30 | 2:15 | устранено |
| 45 | ул.Восстания 46 кв.34 з/Д.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 09.15 | 18.04.2024г. 10.35 | 1:20 | устранено |
| 46 | ул.Чапаева 143 кв.47 з/Д. (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 09.15 | 18.04.2024г. 13.40 | 3:25 | устранено |
| 47 | ул.9 Января 63а кв.220 з/Д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла ВиВ | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 09.20 | 18.04.2024г. 13.00 | 3:40 | устранено |
| 48 | ул.Ларионова 35 кв.61 з/Д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 11.40 | 18.04.2024г. 14.00 | 2:20 | устранено |
| 49 | ул.Комарова 9 з/Д. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 13.00 | 18.04.2024г. 13.50 | 0:50 | устранено |
| 50 | ул.К.Либкнехта 308 кв.37 з/Д. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 18.04.2024г. 13.40 | 18.04.2024г. 14.00 | 0:20 | устранено |
| 51 | ИТП-21 З : ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт. | Ремонтные работы | | | 18.04.24 г 9.00 | 18.04.24 г 10.50 | 1:50 | Включено ГВС |

г.Слободзея и Слободзейский район

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

| г. Григоринополь и Григоринопольский район | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|
| г.Григоринополь | | | | | | | | |
| 1 | ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13 | Ремонтные работы | | | 10.04.24 г 7.45 | 12.04.24 г 18.30 | 2 дня 10:45 | Включено ГВС |
| 2 | Котельная № 1 | Низкое давление холодной воды | | | 12.04.24 г 7.10 | 12.04.24 г 18.30 | 11:20 | Включено ГВС |
| 3 | ул.Шевченко 9 (1 стояк) | Стояк ГВС в кв.28 | | | 13.04.24 г 1.55 | 13.04.24 г 10.00 | 8:55 | Отключено ГВС |
| 4 | Котельная № 1 | Низкое давление холодной воды | | | 13.04.24 г 15.05 | 13.04.24 г 22.50 | 7:45 | Включено ГВС |
| 5 | Котельная № 1 | Низкое давление холодной воды | | | 14.04.24 г 8.30 | 15.04.24 г 8.20 | 23:50 | Включено ГВС, кроме 9-ти этажных домов |
| 6 | ул.К.Маркса 180,182,,ул.Чкалова2,ул.Ленина 13 | Низкое давление холодной воды | | | 14.04.24 г 8.30 | 15.04.24 г 18.10 | 1день 7часов 50 минут | Включено ГВС |
| 7 | ул.Шевченко 9 | | | длительная эксплуатация, износ 100% | 15.04.24 г 19.20 | 16.04.24 г 10.50 | 15:30 | Включено ГВС |
| 8 | Котельная № 1 | Низкое давление холодной воды | | | 16.04.24 г 9.00 | 16.04.24 г 10.00 | 1:00 | Включено ГВС |
| 9 | Котельная № 1 | Низкое давление холодной воды | | | 16.04.24 г 21.10 | 17.04.24 г 8.00 | 10:50 | Включено ГВС |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
| г. Рыбница | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| 1 | ул.Ленина,д.1,кв.80 | Стояк ГВС в тамбуре | Течь металлопласта | Износ материала | 12.04.2024 9:25 | 12.04.2024 12:35 | 3:10:00 | Устранено |
| 2 | ул.Вальченко,д.21,кв.1 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 12.04.2024 10:05 | 12.04.2024 12:25 | 2:20:00 | Устранено |
| 3 | ул.Вальченко,д.21,кв.1 | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 14.04.2024 14:25 | 14.04.2024 14:50 | 0:25:00 | Устранено |
| 4 | ул.Гвардейская,д.2/а,кв.1 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 15.04.2024 10:00 | 15.04.2024 11:00 | 1:00:00 | Устранено |
| 5 | ул.Свердлова,д.36/а,кв.15 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 15.04.2024 12:17 | 15.04.2024 12:30 | 0:13:00 | Устранено |
| 6 | ул.Кирова,д.122,кв.18 | Стояк ГВС в квартире | Течь в кв. №20 | Причина повреждения неизвестна | 16.04.2024 6:55 | 16.04.2024 19:00 | 12:05:00 | Устранено |
| 7 | ул.Грибоедова, № 8 ;6;10 | Замена вводных задвижек | Течь запорной арматуры | Износ материала | 16.04.2024 8:30 | 16.04.2024 10:25 | 1:55:00 | Устранено |
| 8 | ул.Севастопольская,24"а" | ЦТП № 14 | Остановка котельного оборудования | Врезка воздушников | 16.04.2024 9:00 | 16.04.2024 10:00 | 1:00:00 | Устранено |
| 9 | ул.Севастопольская,25 | ЦТП № 24 | Остановка котельного оборудования | Врезка воздушников | 16.04.2024 9:00 | 16.04.2024 10:00 | 1:00:00 | Устранено |
| 10 | ул.Вершигоры,123 | ЦТП № 25 | Остановка котельного оборудования | Врезка воздушников | 16.04.2024 9:00 | 16.04.2024 10:00 | 1:00:00 | Устранено |
| 11 | ул.Индустриальная,24 | ЦТП № 26 | Остановка котельного оборудования | Врезка воздушников | 16.04.2024 9:00 | 16.04.2024 10:00 | 1:00:00 | Устранено |
| 12 | ул.Вальченко, № 35 | Замена вводных задвижек | | Износ материала | 16.04.2024 10:30 | 16.04.2024 13:15 | 2:45:00 | Устранено |
| 13 | ул.Свердлова,д.31 | Вводная,запорная арматура ГВС | Износ запорной арматуры | Коррозия металла в связи с износом | 17.04.2024 8:30 | 17.04.2024 12:00 | 3:30:00 | Устранено |
| 14 | ул.Вершигоры,д.93 | Лежак ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 17.04.2024 13:40 | 17.04.2024 15:11 | 1:31:00 | Устранено |
| Рыбницкий район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | | |
| г. Дубоссары | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| Дубоссарский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Каменка и Каменский район | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| г. Каменка | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |
| Каменский район | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |