

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
СВОДНАЯ по состоянию с 15.03.2024 г. по 22.03.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Старого 130 м-н "Север"	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.03.2024г. 12.00	11.03.2024г. 12.00	120:00	устранено
2	ул.9 Января 63в з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2024г. 09.00	15.03.2024г. 10.30	1:30	устранено
3	пер.Чкалова 49 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2024г. 11.00	15.03.2024г. 11.30	0:30	устранено
4	ул.Щевченко 81/3 з/под.(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2024г. 11.30	15.03.2024г. 15.30	4:00	устранено
5	ул.Ленина 40 з/д(3эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2024г. 12.30	15.03.2024г. 15.00	2:30	устранено
6	ул. Каховская 1 з/под-д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.03.2024г. 13.30	16.03.2024г. 17.30	4:00	устранено
7	ул. Правды 6 кв.76 з/под-д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.03.2024г. 17.00	16.03.2024г. 18.40	1:40	устранено
8	ул.Зелинского 1В кв.506 з/Д (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.03.2024г. 09.50	17.03.2024г. 12.30	2:40	устранено
9	ул.9 Января 111 з/д (2эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.03.2024г. 15.30	17.03.2024г. 21.30	6:00	устранено
10	ул. Краснодарская 82 кв.25 з/2 ст. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.03.2024г. 18.30	18.03.2024г. 11:00	16:30	устранено
11	ул. Чапаева 145в кв.28 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.03.2024г. 21.00	18.03.2024г. 11:30	14:30	устранено
12	ул.К.Либкнехта 140 -3 эт. (1 стояк ГВС)	Стояк ГВС в кв.2	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 12.20	15.03.24 г 14.40	2 день 2:20	Включено ГВС

13	ул.К.Либкнехта 72 (2 стояка) -9 эт.	Батарея в кв.94	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.24 г 9.20	15.03.24 г 15.00	2 дня 5:40	Включено отопление
14	ЦТП-5 ОК :ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонтные работы в.ЦТП			15.03.24 г 8.30	15.03.24 г 10.50	2:20	Включено ГВС
15	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9 эт. все.	Ремонтные работы в.ЦТП			15.03.24 г 8.30	15.03.24 г 10.40	2:10	Включено ГВС
16	ЦТП-29 Ц :ул. Свердлова 70 – 16 эт, 74 – 9 эт., 76 – 9 эт.,ул. Восстания 91 – 9 эт. пер. Мельничный 25 – 4 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			15.03.24 г 9.00	15.03.24 г 17.40	8:40	Включено ГВС
17	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			15.03.24 г 9.10	15.03.24 г 18.00	8:50	Включено ГВС
18	Котельная № 25 : ЭЦУ,УПЦ	Отключение эл.энергии			16.03.24 г 2.30	16.03.24 г 4.30	2:00	Включено отопление
19	ул.Краснодонская 36/7 -7 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.03.24 г 9.30	16.03.24 г 15.30	6:00	Включено отопление
20	ул.Зелинского 1/3 -5 эт.	Батарея в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.03.24 г 9.50	17.03.24 г 12.30	2:40	Включено отопление
21	Котельная № 6 : НИИ	Мигание эл.энергии			16.03.24 г 21.55	16.03.24 г 22.10	0:15	Включено отопление и ГВС
22	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая 34,36-12 эт.оба,44 -5,7 эт,46-13 эт.	Мигание эл.энергии			17.03.24 г 2.40	17.03.24 г 4.00	1:20	Включено отопление и ГВС
23	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы в.ЦТП			18.03.24 г 8.40	18.03.24 г 9.45	1:05	Включено ГВС
24	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт.	Замена запорной арматуры			18.03.24 г 8.50	18.03.24 г 12.00	3:10	Включено ГВС и отопление
25	ДС № 44	Ремонтные работы			18.03.24 г 11.30	18.03.24 г 15.00	3:30	Включено отопление
26	ул. Каховкая 8 кв.25 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.03.2024г. 9:20	18.03.2024г. 11:10	1:50	устранено
27	ул. Краснодонская 50 кв.7 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.03.2024г. 9:20	18.03.2024г. 14:20	5:00	устранено

28	ул. Нахимова 78 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.03.2024г. 9:40	18.03.2024г. 11:30	1:50	устранено
29	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт..	Промывка сетей ГВС			19.03.24 г 8.20	19.03.24 г 10.10	1:50	Включено ГВС
30	ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			19.03.24 г 8.30	19.03.24 г 9.10	0:40	Включено ГВС
31	ЦТП-9 ОК :ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт. ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			19.03.24 г 8.35	19.03.24 г 10.30	1:55	Включено ГВС
32	ул.Ленина 5 кв.7 з/д. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9.20	19.03.2024г. 13.20	4:00	устранено
33	пер. 2ой Бородинский 2 подвал з/ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 17.30	20.03.2024г. 10:30	15:00	устранено
34	ул. Горького 37 кв.126 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9:10	19.03.2024г. 14:20	5:10	устранено
35	ул. Краснодонская 80 кв.16 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9:00	19.03.2024г. 14:30	5:30	устранено
36	ул. Ларионова 51 з/3,4 подъезд (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 8:30	19.03.2024г. 9:40	1:10	устранено
37	ул. Нахимова 78 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9:00	19.03.2024г. 10:00	1:00	устранено
38	ул. К.Либкнехта 76 кв.45 з/д.(9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9:00	19.03.2024г. 10:00	1:00	устранено
39	ул. К.Либкнехта 78 кв.89 з/ст.(9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 9:00	19.03.2024г. 10:00	1:00	устранено
40	ул.Космонавтов 61 кв.2 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 10:00	19.03.2024г. 13:00	3:00	устранено

41	ул. Калинина 62 кв. 47 з/ст (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.03.2024г. 22:55	20.03.2024г. 13:40	14:45	устранено
42	ЦТП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт.ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			20.03.24 г 8.30	20.03.24 г 11.00	2:30	Включено ГВС
43	ЦТП-18 ОК :ул. Краснодонская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	Ремонтные работы в ЦТП			20.03.24 г 8.50	20.03.24 г 10.50	2:00	Включено ГВС
44	ул.Космонавтов 11 -9 эт.	Ремонтные работы в ИТП			20.03.24 г 9.30	20.03.24 г 12.30	3:00	Включено ГВС
45	ул. Р.Люксембург 77 кв.5 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 8.50	20.03.2024г. 9.50	1:00	устранено
46	ул. Свердлова 70 кв.93 з/д (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 8:30	20.03.2024г. 10:40	2:10	устранено
47	ул. Юности 58/2 кв.5 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 9:00	20.03.2024г. 13:50	4:50	устранено
48	ул. Юности 19 кв.52 з/пол дома (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 9:00	20.03.2024г. 9:50	0:50	устранено
49	ул. К.Либкнехта 70 кв.49 з/подъезд (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 8:20	20.03.2024г. 10:40	2:20	устранено
50	ул. Краснодонская 34 кв.10 з/д.(5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 13:00	20.03.2024г. 14:20	1:20	устранено
51	ул. Крупской 5 кв.41 з/д. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2024г. 9:00	20.03.2024г. 13:30	4:30	устранено
52	ул.Юности 19кв.18 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 09.00	21.03.2024г. 13.40	4:40	устранено
53	ул.Космонавтов 16/4 кв.53 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 09.00	21.03.2024г. 15.30	6:30	устранено

54	ул.Калинина 64 з/Д. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 09.00	21.03.2024г. 13.30	4:30	устранено
55	п.2Бородинский 2 з/ст.(5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 13.00	21.03.2024г. 14.00	1:00	устранено
56	ул.Калинина 62а кв.29 з/Д. (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 15.30	21.03.2024г. 16.00	0:30	устранено
57	ул. К. Маркса 129 кв.155 з/эл. уз. (10 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2024г. 21.00	21.03.2024г. 22.10	1:10	устранено
58	ЦТП-20 ОК:ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9 эт. ул. Краснодарская 80, 82 - все 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			21.03.24 г 8.55	21.03.24 г 10.05	1:10	Включено ГВС
59	ул.Калинина 64 -5 эт.	Ремонтные работы			21.03.24 г 9.00	21.03.24 г 13.05	4:05	Включено отопление
60	ул.Юности 27 -5 эт.	По заявке кв.63			21.03.24 г 8.50	21.03.24 г 14.00	5:10	Включено ГВС
61	ул.25 Октября 128 корпус Г ПГУ	Инвестиционная программа			20.03.24 г 9.40			Отключено отопление
62	Котельная № 6 (НИИ)	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.20	22.03.24 г 3.30	0:10	Включено отопление и ГВС
г.Днестровск								
1	ул.Строителей 10	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.03.24 г 9.35	18.03.24 г 19.20	9:45	Включено ГВС и отопление
2	ул.Строителей 7,9,10,11,12,13	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.03.24 г 16.15	18.03.24 г 19.20	3:05	Включено ГВС и отопление
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	ул.Гираспольская 1/2	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.03.24 г 8.55	18.03.24 г 12.30	3:35	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.30	22.03.24 г 3.45	0:15	Включено отопление
3	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.30	22.03.24 г 4.15	0:45	Включено отопление
4	Котельная № 7:СОШ,ДК,зд.начальной школы	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.30	22.03.24 г 5.00	1:30	Включено отопление
с.Парканы								
1	Котельная № 2 : ДК	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 4.05	22.03.24 г 4.40	0:35	Включено отопление
п.Первомайск								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 2.50	22.03.24 г 3.00	0:10	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.25	22.03.24 г 3.30	0:05	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								

с.Красногорка								
1	Котельная : ФАП,МДОУ	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 3.45	22.03.24 г 4.20	0:35	Включено отопление
2	Котельная :ФАП,МДОУ	Мигание эл.энергии			22.03.24 г 6.15	22.03.24 г 6.45	0:10	Включено отопление
с.Виноградное								
1	Котельная :СОШ	Плановое отключение эл.энергии			18.03.24 г 10.05	18.03.24 г 16.45	6:40	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.27, кв.28	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Износ материала	15.03.2024 8:50	15.03.2024 13:05	4:15:00	Устранено
2	ул.Степная,д.19	Стояк ГВС в подвале	Течь вентиля	Износ материала	15.03.2024 13:20	15.03.2024 13:45	0:25:00	Устранено
3	ул.Мичурина,д.19, кв.66	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	16.03.2024 11:01	16.03.2024 13:02	2:01:00	Устранено
4	ул.Ленина,д.1, кв.156	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.03.2024 11:49	16.03.2024 12:16	0:27:00	Установлен хомут
5	ул.Вальченко,д.79, кв. 46	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	17.03.2024 14:35	17.03.2024 15:25	0:50:00	Устранено
6	ул.Мичурина,д.27/3, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	18.03.2024 1:24	18.03.2024 1:41	0:17:00	Устранено
7	ул. Кирова д.110 кв.25	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2024 11:07	18.03.2024 13:00	1:53:00	Устранено
8	ул. Вальченко д.95 кв.73	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2024 13:00	18.03.2024 14:40	1:40:00	Устранено
9	пр. Победы д.36 кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	18.03.2024 14:20	18.03.2024 15:20	1:00:00	Устранено
10	ул.Вальченко д.49 кв.23	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.03.2024 11:00	19.03.2024 13:30	2:30:00	Устранено
11	ул.Гвардейская, СШ № 9	Стояк отопления в перекрытии	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.03.2024 15:15	19.03.2024 16:30	1:15:00	Устранено
12	ул.Кирова,90 а	ЦТП № 22	Течь водоподогревателя	Коррозия металла в связи с износом	20.03.2024 8:35	20.03.2024 14:35	6:00:00	Устранено
13	ул.Индустриальная,д.24,кв.69	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.03.2024 9:28	20.03.2024 14:01	4:33:00	Устранено

14	ул.Юбилейная,41	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.03.2024 9:02	20.03.2024 11:30	2:28:00	Устранено
15	ул.Мичурина,д.15,кв.77	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	20.03.2024 10:48	20.03.2024 11:16	0:28:00	Устранено
16	ул. Победы,д.28,кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	20.03.2024 20:25	20.03.2024 20:35	0:10:00	Устранено
17	ул. Вальченко,д.93,кв.61	Стояк ГВС в квартире	Топит сверху,жильцов нет	Коррозия металла в связи с износом	21.03.2024 7:00	21.03.2024 7:10	0:10:00	Перекрыта подача ГВС на дом.
18	ул.Вальченко,д.93,кв.61	Стояк ХВС в квартире	Течь по ХВС	Течь по ХВС	21.03.2024 7:00	21.03.2024 10:05	3:05:00	Устранено
19	ул.Вершигоры,д.127/1,кв.69	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.03.2024 7:50	21.03.2024 11:20	3:30:00	Устранено
20	ул.Кирова,д.105,кв.20	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	21.03.2024 8:20	21.03.2024 9:10	0:50:00	Устранено
21	ул.Вальченко,д.37,кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы перед аврийным вентилем	Коррозия металла в связи с износом	21.03.2024 10:15	21.03.2024 11:20	1:05:00	Устранено
22	ул.Мичурина,д.37,кв.2	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	21.03.2024 18:30	21.03.2024 18:50	0:20:00	Прекращена подача теплоносителя по стояку. Рем раб.на 22.03.24г.
23	ул.Юбилейная,д.52,кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Износ материала	21.03.2024 22:06	21.03.2024 23:09	1:03:00	Прекращена подача ГВС по стояку. Рем раб.на 22.03.24г.
24	ул.Гвардейская,4 дет.сад № 4	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	22.03.2024 6:19	22.03.2024 6:59	0:40:00	Прекращена подача теплоносителя на дет.сад. Рем раб.на 22.03.24г.
Рыбницкий район								
1	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 11:10	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 11:15	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

3	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 16:15	6:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 11:25	1:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК №14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 15:30	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Мокра,ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК № 20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.03.2024 9:30	15.03.2024 11:10	1:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.03.2024 16:30	15.03.2024 17:35	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
1	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.03.2024 3:30	21.03.2024 9:00	5:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.03.2024 3:30	21.03.2024 9:35	6:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.03.2024 3:30	21.03.2024 9:35	6:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК №14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.03.2024 3:30	21.03.2024 9:50	6:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии

5	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.2024 9:00	21.03.2024 16:05	7:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.03.2024 7:05	на 22.03.2024		
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ворошилова	ЛГК № 45	Прекращена подача ГВС	Падение давления холодной воды. Порыв на сетях ВиВ	18.03.2024 10:00	18.03.2024 11:45	1:45:00	Возобновлена подача ГВС
1	ул.Энергетиков,15	Кот.№ 7	Прекращена подача ХВС на котельную	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	20.03.2024 9:00	20.03.2024 16:10	7:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	г.Каменка,ул.Ленина,52/10 : ГОУ СПО "Каменский политехнический техникум" (учебный корпус, Мастерские, столовая, общежитие) по ул. Ленина, 52	ЛГК № 5	Тостановка котельного оборудования	Износ гидрофора	20.03.2024 18:15	20.03.2024 20:15	2:00:00	Котельное оборудование в работе
Каменский район								
	с.Кузьмин,ул. Солтыса,64/а: МОУ «Кузьминская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.03.2024 16:30	17.03.2024 17:50	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии.
1	с.Хрустовая ул.Камарова, 72а	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключенте электроэнергии	18.03.2024 9:00	18.03.2024 18:20	9:20:00	Котельное оборудование в работе