

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"								
СВОДНАЯ по состоянию с 29.03.2024 г. по 05.04.2024 г.								
№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул.25 Октября 128 корпус Г ПГУ	Инвестиционная программа			20.03.24 г 9.40			Отключено отопление
2	СОШ № 17	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.03.24 г 8.25	1.04.24 г 11.30	7 дней 3:05	Включено отопление
3	ул.К.Либкнехта 201/1,205/1,205/2,205/3 -10 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.24 г 22.10	29.03.24 г 9.15	11:05	Включено ГВС
4	ул.Краснодонская 80 -10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.03.24 г 8.55	29.03.24 г 10.10	1:15	Включено ГВС
5	пгт.Новотираспольский ул.Советская 15 столовая	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.03.24 г 9.00	1.04.24 г 10.00	3 дня 1:00	Включено отопление,на балансе совхоза -техникума
6	ул.К.Либкнехта 205 -9 эт.	Прочистка сопла			29.03.24 г 9.50	29.03.24 г 10.10	0:20	Включено отопление
7	Котельная № 29 :ул.25 Октября 69	Низкое давление сетевой воды			30.03.24 г 17.15	30.03.24 г 18.10	0:55	Включено отопление и ГВС
8	Котельная № 6 НИИ	Мигание эл.энергии			30.03.24 г 23.25	30.03.24 г 23.35	0:10	Включено отопление и ГВС
9	Котельная № 6 НИИ	Мигание эл.энергии			31.03.24 г 0.50	31.03.24 г 1.00	0:10	Включено отопление и ГВС
10	ул.Ленина 9 з/Д.,(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.03.2024г. 09.00	29.03.2024г. 11.10	2:10	устранено
11	ул.Крупская 1 кв.52 з/Д.,9(эт.)	трубопровод ГВС	адресная программа	длительная эксплуатация 100% износ	29.03.2024г. 10.10	29.03.2024г. 10.30	0:20	устранено
12	пгт ул. Ленина 4 кв.50 з/2 ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.03.2024г. 15.00	29.03.2024г. 12.00	21:00	устранено
13	ул. К.Цеткин 12Б кв.82 з/2 под-да	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.03.2024г. 23:30	01.04.2024г. 16.00	16:30	устранено

14	ЦТП-5 С :пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 6 - 9 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 8.25	1.04.24 г 9.00	0:35	Включено ГВС
15	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17 эт. ул. Одесская 88/4 - 10 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 8.25	1.04.24 г 9.00	0:35	Включено ГВС
16	ЦТП-5 ОК:ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 8.50	1.04.24 г 15.00	6:10	Включено ГВС
17	ул.Мира 50/20 -9 эт.	Промывка трубопровода ГВС			1.04.24 г 8.50	1.04.24 г 16.00	7:10	Включено ГВС
18	ул.Краснодонская 76,84 - 9эт. Оба,80,82 - 10 эт.оба,,ДС № 19	Замена запорной арматуры			1.04.24 г 8.50	1.04.24 г 13.15	4:25	Включено ГВС
19	Ветеринарная клиника ул.Гвардейская 31	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 9.20			Отключено отопление,на балансе клинике
20	ЦТП-4 С:ул. Федыко 13, 15 ,17 - 5эт . пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 9.40	1.04.24 г 11.00	1:20	Включено ГВС
21	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.04.24 г 10.10	1.04.24 г 10.40	0:30	Включено ГВС
22	ул.К.Либкнехта 205 -9 эт.	Ремонтные работы на эл.узлах			1.04.24 г 13.05	1.04.24 г 16.30	3:25	Включено отопление
23	ул. Юности 58/2 кв. 12 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 09.00	01.04.2024г. 10.30	1:30	устранено
24	ПГТ ул. Ленина 2 кв. 47 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	адресная программа	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 10.00	01.04.024г. 14.00	4:00	устранено
25	ул. 25 Октября 108 кв.16 з/ст. (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 09.30	01.04.2024г. 11.00	1:30	устранено
26	ул. Космонавтов 16/4 кв.33 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 10.00	01.04.2024г. 10.30	0:30	устранено

27	ул. Гвардейская 40а з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 09.30	01.04.2024г. 14.45	5:15	устранено
28	ул. Ларионова 41 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.04.2024г. 10.00	01.04.2024г. 11.15	1:15	устранено
29	ул.К.Цеткин1/2кв.6 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 09.00	02.04.2024г. 13.30	4:30	устранено
30	ул.К.Либкнехта 160 кв.110 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	адресная программа	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 09.00	02.04.024г. 17.30	8:30	устранено
31	ул.Юности 37 з/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 09.00	02.04.2024г. 14.30	5:30	устранено
32	ул.Юности53кв.73 з/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 09.00	02.04.2024г. 09.15	0:15	устранено
33	ул.Текстильщиков 24 кв.52 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 13.25	02.04.2024г. 14.30	1:05	устранено
34	ул.Востания 46 кв.3 з/п-д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 14.45	3.04.24 г 11.30	20:45	Включено ГВС
35	пер.Чкалова 47/3 кв.32 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 19.25	03.04.2024г. 11:00	15:35	устранено
36	п. Чкалова 51 кв.2 з/ст. (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.04.2024г. 23.30			не устранено
37	ул.Космонавтов 61,63 -5 эт. Оба	Переврезка трубопровода ГВС			3.04.24 г 8.30	3.04.24 г 16.20	7:50	Включено ГВС
38	ЦТП-1 Ц Е,-1 Ц Д :ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16,Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт.ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт.	Водопровод			3.04.24 г 9.00	3.04.24 г 13.15	4:15	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"

39	ЦТП-15 ОК:ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.24 г 8.40	3.04.24 г 11.20	2:40	Включено ГВС
40	пер.Чкалова 47 -9 эт.	По заявке кв.65			3.04.24 г 10.00	3.04.24 г 15.30	5:30	Включено ГВС
41	ул.Текстильщиков 26,28,30,32,34,38 -5 эт. все,ул.Одесская 141- 7 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.24 г 15.25	3.04.24 г 19.30	4:05	Включено ГВС
42	ДС № 44	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.24 г 10.00	3.04.24 г 18.40	8:40	Включено отопление
43	пер. Чкалова 47 кв.65 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2024г. 9:00	03.04.2024г. 15:30	6:30	устранено
44	ул. 1Мая 42 кв.46 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2024г. 8:30	03.04.2024г. 11:00	2:30	устранено
45	ул. 1 Мая 50 кв.70 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2024г. 13:20			не устранено
46	ул. К. Либкнехта 76 кв. 41 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2024г. 13:00	03.04.2024г. 16:30	3:30	устранено
47	ул.Краснодонская36/21 кв. 79 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2024г. 07:20	04.04.2024г. 9.20	2:00	устранено
48	ЦТП-18 ОК:ул. Краснодонская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.24 г 8.30	4.04.24 г 14.35	6:05	Включено ГВС
49	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.24 г 8.30	4.04.24 г 9.40	1:10	Включено ГВС
50	ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.24 г 9.40	4.04.24 г 15.45	6:05	Включено ГВС

51	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.24 г 10.40	4.04.24 г 17.45	7:05	Включено ГВС
52	ЦТП-11 З :ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 9 эт..	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.24 г 12.50	4.04.24 г 20.20	7:30	Включено ГВС
53	ул.Краснодонская 36/9 з/д(7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2024г. 09.00	04.04.2024г. 13.00	4:00	устранено
54	ул.Текстильщиков 8 кв.306 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2024г. 09.00	04.04.2024г. 13.00	4:00	устранено
55	пер.Чкалова 47/3 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2024г. 14.00	04.04.2024г. 15.30	1:30	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Котовского 13	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.03.24 г 8.50	29.03.24 г 15.00	6:10	Включено ГВС
2	ул.25 Октября 7	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.24 г 8.00	3.04.24 г 15.40	7:40	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
1	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			30.03.24 г 23.25	31.03.24 г 0.35	1:10	Включено отопление
2	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			31.03.24 г 0.50	31.03.24 г 1.30	0:40	Включено отопление
3	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			31.03.24 г 1.05	31.03.24 г 1.20	0:15	Включено отопление
4	Котельная № 9 : ЦРБ	Ремонтные работы в котельной			1.04.24 г 7.15	1.04.24 г 19.15	12:00	Включено отопление
Слободзейский район								
с.Ближний Хутор								
1	Котельная № 26 :СОШ	Плановое отключение эл.энергии			29.03.24 г 9.00	29.03.24 г 14.40	5:40	Включено отопление
с.Парканы								
1	Котельная № 1 : СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			30.03.24 г 14.35	30.03.24 г 16.50	2:15	Включено отопление
2	Котельная № 2 : ДК	Аварийное отключение эл.энергии			30.03.24 г 14.35	30.03.24 г 16.50	2:15	Включено отопление

3	Котельная № 4 : СВА	Аварийное отключение эл.энергии			30.03.24 г 14.35	30.03.24 г 17.15	2:40	Включено отопление
4	Котельная № 3 : МДОУ	Аварийное отключение эл.энергии			30.03.24 г 14.35	30.03.24 г 17.40	3:05	Включено отопление
5	Котельная № 2 : ДК	Низкое давление газа			31.03.24 г 5.15	31.03.24 г 5.45	0:30	Включено отопление
п.Первомайск								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			30.03.24 г 23.25	30.03.24 г 23.40	0:10	Включено отопление
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			31.03.24 г 0.50	31.03.24 г 0.55	0:05	Включено отопление
п.Красное								
1	Котельная	Мигание эл.энергии			30.03.24 г 23.25	30.03.24 г 23.50	0:25	Включено отопление
с.Сукля								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла			4.04.24 г 0.45	4.04.24 г 1.30	0:45	Включено ГВС
2	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла			4.04.24 г 5.00	4.04.24 г 6.20	1:20	Включено ГВС
3	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30	Срабатывание автоматики безопасности котла			5.04.24 г 2.10	5.04.24 г 3.40	1:30	Включено ГВС
г. Григоринополь и Григоринопольский район								
г.Григоринополь								
1	ул.Мира 20	Стояк ГВС в кв.7	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.24 г 8.40	3.04.24 г 12.20	3:40	Включено ГВС
Григоринопольский район								
с.Красногорка								
1	Котельная : ФАП.МДОУ	Мигание эл.энергии			31.03.24 г 1.15	31.03.24 г 1.50	0:35	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	пр.Победы,д.30,кв.70	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	27.03.2024 18:35	29.03.2024 11:15	40:40:00	Устранено
2	ул.Гвардейская,16 Дет/сад № 12	Лежак отопления в группе	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.03.2024 4:30	29.03.2024 13:40	9:10:00	Устранено
3	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Сработала аварийная защита	29.03.2024 10:00	29.03.2024 10:15	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии

4	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Сработала аварийная защита	29.03.2024 10:35	29.03.2024 11:40	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул.Маяковского,43	Кот.№ 1	Остановка котельного оборудования	Порыв на ТС	29.03.2024 11:00	29.03.2024 15:50	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул.Грибоедова, 3	ЦТП №17	Остановка технологического оборудования	Порыв на ТС	29.03.2024 15:30	29.03.2024 19:30	4:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	пр-т Победы, 21а	ЦТП №20	Остановка технологического оборудования	Порыв на ТС	29.03.2024 15:30	29.03.2024 17:40	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	ул.Степная,2 "а"	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Авария котла №2	29.03.2024 13:00	29.03.2024 13:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул.Кирова,д.120,кв.30	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 14:20	29.03.2024 14:45	0:25:00	Устранено
10	ул.Кирова,д.101,кв.14	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Характер течи не определен	29.03.2024 15:10	30.03.2024 9:30	18:20:00	Устранено
11	ул.Маяковского,д.1,кв.1	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:15	29.03.2024 15:40	0:25:00	Устранено
12	ул.Гвардейская,д.22,кв.81	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:20	29.03.2024 15:45	0:25:00	Устранено
13	ул.Мичурина,д.27/1,кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:25	29.03.2024 15:45	0:20:00	Устранено
14	ул.Кирова,д.110,кв.53	Стояк отопления в квартире	Течь крана маевского	Износ материала	29.03.2024 15:40	29.03.2024 15:55	0:15:00	Устранено
15	ул.Кирова,д.90,кв.89	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:45	29.03.2024 16:10	0:25:00	Устранено
16	ул.Кирова,д.90,кв.118	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:50	29.03.2024 16:20	0:30:00	Устранено
17	ул.Мичурина,д.17,кв.35	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 15:55	29.03.2024 16:25	0:30:00	Устранено
18	ул.Победы,д.23,кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 16:55	30.03.2024 10:30	17:35:00	Устранено
19	ул.Победы,д.23/1, аптека "ВиваФарм"	Стояк ГВС	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 17:10	30.03.2024 10:30	17:20:00	Устранено
20	ул.Победы,д.23,кв.90	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	29.03.2024 17:50	30.03.2024 10:30	16:40:00	Устранено
21	ул. Гагарина д. 1	Внутриквартальная сеть по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.03.2024 17:50	30.03.2024 11:00	17:10:00	Устранено

22	ул.Кирова,д.90,кв.118	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	30.03.2024 10:25	30.03.2024 10:50	0:25:00	Устранено
23	ул.Вальченко,д.33	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.03.2024 21:50	30.03.2024 22:15	0:25:00	Установили хомут
24	ул.Победы,д.21,кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	31.03.2024 4:20	31.03.2024 4:50	0:30:00	Устранено
25	ул. Вальченко,д.43 кв.48	Стояк отопления в подвале	Течь спускника	Износ материала	31.03.2024 18:10	31.03.2024 18:25	0:15:00	Устранено
26	ул. Севастопольская,д.24 кв.4	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Износ материала	31.03.2024 18:40	31.03.2024 18:55	0:15:00	Устранено
27	ул.Юбилейная,д.65 кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	31.03.2024 10:30	01.04.2024 14:03	27:33:00	Устранено
28	ул.Маяковского,д.9	Элеваторный узел в подвале	Свищ на грязевике	Коррозия металла в связи с износом	01.04.2024 11:45	01.04.2024 15:32	3:47:00	Устранено
29	ул.Мичурина,д.25/2,кв.34	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	01.04.2024 18:38	01.04.2024 19:02	0:24:00	Устранено
30	ул.Мичурина,д.15	Лежак ГВС на тех. этаже	Течь спустника	Износ материала	02.04.2024 9:00	02.04.2024 9:30	0:30:00	Устранено
31	ул.Вальченко,д.43,кв.311	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	02.04.2024 9:30	02.04.2024 9:45	0:15:00	Устранено
32	ул.Победы,д.23,кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	02.04.2024 10:30	02.04.2024 10:45	0:15:00	Устранено
33	МДОУ "Рыбницкий детский сад №3 комбинированного вида" по ул. Победы, 3	Стояк отопления в группе	Течь гайки перед регистром	Коррозия металла в связи с износом	02.04.2024 11:40	02.04.2024 12:20	0:40:00	Устранено
34	ул.Вальченко,д.35,кв.150	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.04.2024 13:40	02.04.2024 15:30	1:50:00	Устранено
35	ул.Кирова,90а	ЦТП № 22	Течь бойлера	Коррозия металла в связи с износом	02.04.2024 14:30	02.04.2024 17:30	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
36	ул.Маяковского,43	Кот.№ 1	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 5	02.04.2024 22:41	02.04.2024 22:54	0:13:00	Возобновлена подача тепловой энергии

37	ул.Кирова, 90а	ЦТП № 22	Аварийно прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	03.04.2024 6:26	03.04.2024 12:25	5:59:00	Возобновлена подача ГВС
38	ул.Гвардейская,25	ЦТП № 6	Течь внутриквартальной сети ГВС	Коррозия металла в связи с износом	03.04.2024 9:00	03.04.2024 11:50	2:50:00	Устранено
39	ул.Бородинская, 3	ЦТП № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.04.2024 14:00	03.04.2024 15:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
40	ул.Индустриальная, 24	ЦТП № 26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.04.2024 14:00	03.04.2024 15:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
41	ул.Б.Главана, 11а	ЦТП № 27	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.04.2024 14:00	03.04.2024 15:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
42	ул.Б.Главана, 3а	ЦТП № 28	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.04.2024 14:00	03.04.2024 15:10	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
43	МДОУ "Рыбницкий детский сад №7 общеразвивающего вида" по ул. Ленина, 43	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	03.04.2024 14:20	03.04.2024 15:30	1:10:00	Устранено
44	ул.Заречная, 24/а кв.33	Течь стояка ГВС	Течь гибкого шланга в кв. № 36	Износ гибкого шланга	03.04.2024 17:00	03.04.2024 17:20	0:20:00	Устранено
45	МДОУ "Рыбницкий детский сад №7 общеразвивающего вида" по ул. Ленина, 43	Стояк отопления в группе	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 8:05	04.04.2024 9:50	1:45:00	Устранено
46	ул.Кирова, д.120 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 8:15	04.04.2024 13:30	5:15:00	Устранено
47	ул.Вальченко, 95	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 9:40	04.04.2024 13:30	3:50:00	Устранено
48	ул.Заречная,д.24"а" кв.1	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Износ материала	04.04.2024 10:00	04.04.2024 10:35	0:35:00	Устранено

49	ул.Вальченко,д.43 кв.117	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	04.04.2024 12:30	04.04.2024 13:05	0:35:00	Устранено
50	ул.Кирова,112"а"	ЦТП № 16	Остановка котельного оборудования	Замена манометров	04.04.2024 13:40	04.04.2024 14:00	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
51	ул.Кирова,124"а"	ЦТП № 3	Остановка котельного оборудования	Замена манометров	04.04.2024 14:00	04.04.2024 14:30	0:30:00	Возобновлена подача ГВС
52	ул.Вальченко, д.33 2 и 3 под.	Лежак ГВС на техэтаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 14:15	04.04.2024 15:40	1:25:00	Устранено
53	пер.О.Кошевого, д.4/а кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	04.04.2024 20:30	04.04.2024 20:45	0:15:00	Закрыли аварийный вентиль в квартире
Рыбницкий район								
1	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6;МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.03.2024 10:30	29.03.2024 16:40	6:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Вадатурково,ул.Артюхова,115/1: МОУ "Вадатурковская средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Ленина, 33	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.03.2024 10:30	29.03.2024 16:40	6:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразов. школа" по ул. Школьной, 15;МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.03.2024 10:35	29.03.2024 11:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразов. школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский дет. сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.03.2024 10:35	29.03.2024 11:10	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.03.2024 10:35	29.03.2024 11:30	0:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Просадка напряжения	29.03.2024 12:35	29.03.2024 14:20	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

7	с.Гараба,ул.Свердлова,1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 2	01.04.2024 6:15	01.04.2024 9:25	3:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 8:58	01.04.2024 10:32	1:34:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.04.2024 18:02	01.04.2024 19:31	1:29:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК №25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	на 02.04.2024		
11	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	02.04.2024 6:15	6:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
12	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	на 02.04.2024		
13	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 2	01.04.2024 21:25	02.04.2024 10:30	13:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
14	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 22:00	02.04.2024 16:30	18:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	с.Попенки ,ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	02.04.2024 10:50	11:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии

16	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК №20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	02.04.2024 14:40	15:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
17	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.2024 23:20	02.04.2024 15:22	16:02:00	Возобновлена подача тепловой энергии
18	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	02.04.2024 5:25	02.04.2024 16:00	10:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
19	с.М.Молокиш, ул. Советская, 36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 16:20	02.04.2024 22:05	5:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
20	с.Плоть, ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 16:20	02.04.2024 20:35	4:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
21	с.Советское, ул.Мира, 6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 16:20	02.04.2024 20:35	4:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
22	с.Броштяны, ул. Советская, 49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 16:20	02.04.2024 20:35	4:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
23	с.Гараба, ул.Свердлова, 1а:МОУ "Гарабская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Свердлова, 1; МОУ "Гарабский д/с" по ул. Свердлова, 1а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 16:20	02.04.2024 23:19	6:59:00	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛГК № 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 22:12	02.04.2024 22:58	0:46:00	Возобновлена подача тепловой энергии

25	с.Броштяны, ул. Советская,49/1: МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.2024 22:46	02.04.2024 23:57	1:11:00	Возобновлена подача тепловой энергии
26	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 : МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК №15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.04.2024 12:30	03.04.2024 14:00	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
27	МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.04.2024 18:40	04.04.2024 21:30	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
28	с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.04.2024 18:40	04.04.2024 21:15	2:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
29	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.04.2024 18:40	04.04.2024 20:55	2:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ломоносова,д.55	Вводная,запорная арматура в подвале	Течь запорной арматуры	Износ материала	01.04.2024 14:20	01.04.2024 14:40	0:20:00	Устранено
2	ул.Октябрьская,27	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.04.2024 14:30	02.04.2024 20:30	6:00:00	Устранено
3	ул.Фрунзе, д.48 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.2024 21:40			Перекрыт стояк ГВС. Ремонтные работы 5.04.2024г.
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Солтыса, 64а	ЛГК.№11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	29.03.2024 12:00	29.03.2024 14:45	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии

