

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 24 май по 31 май 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
25.05.2024									
Б.Западная 110/1	10В5Ф	25 май 8:23	25 май 9:00	0:37	повреждение КЛ-10кВ 5Ф Западная 110/10 - РП-37	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	888
Григориополь	10В9Ф	25 май 23:55	25 май 23:55	0:00	Падение ветки на ВЛ 10 кВ в пролётах опор № 122/50 - № 122/51.	нет	Григориопольский р- н	Григориополь г. Красное с.	2 45
Гыртоп	СШ 10 кВ	25 май 17:07	25 май 17:40	0:33	Из-за неполадок на оборудовании ГК Днестрэнерго	В с.Гыртоп, с.Глиное, с.Маяк водонапорные башни; УИН-1 с. Глиное.	Григориопольский р- н	Бруслаки с. Глиное пос. Гыртоп с. Маяк пос. Мокряки с.	1 397 225 517 10
27.05.2024									
Днестровская	6В12Ф	27 май 5:00	27 май 6:00	1:00	Из-за износа изоляции, повредилась КЛ 6кВ ТП-14 - ТП- 26.	Верховный совет, дет сад №48	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 477
РП-11	ТП-154	27 май 5:00	27 май 6:12	1:12	Из-за износа изоляции, повредилась КЛ 6кВ ТП-89 - ТП- 47.	нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	694
28.05.2024									
Григориополь	10В34Ф	28 май 16:15	28 май 16:15	0:00	Атмосферное перенапряжение (гроза).	нет	Григориопольский р- н	Григориополь г.	1 977
Кицканы	10В10Ф	28 май 13:05	28 май 13:10	0:05	Касание веток дерева шлейфов ВЛ 10 кВ 10 Фидер ПС Кицканы в пролёте опор №50 и № 51.	нет	Слободзейский р-н	Кицканы с.	566
29.05.2024									
Бычок	10В5Ф	29 май 7:21	29 май 11:20	3:59	Падение ветки с дерева на опору №117.	Школа с.Тея, водонапорная башня с. Тея.	Григориопольский р- н	Тея с.	392
Общий итог									7 191