

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"								
СВОДНАЯ по состоянию с 19.04.2024 г. по 26.04.2024 г.								
№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Краснодонская 80 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2024г. 9:00	19.04.2024г. 9:45	0:45	устранено
2	ул. Федько 17 кв.22 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2024г. 15:30	20.04.2024г. 15:00	23:30	устранено
3	ИТП-21 З : ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.	Ремонтные работы			19.04.24 г 9:00	19.04.24 г 11:00	2:00	Включено ГВС
4	ул.Краснодонская 80 -10 эт.	Замена запорной арматуры			19.04.24 г 9:15	19.04.24 г 10:45	1:30	Включено ГВС
5	ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А - 5 эт., 143 - 10 эт., 145А- 9 эт., 145Б - 9 эт., 145В - 9 эт., 147- 10 эт., 149- 10 эт., ул. Кутузова 189 - 10 эт.	Низкое давление холодной воды			19.04.24 г 14:00	19.04.24 г 17:35	3:35	Включено ГВС
6	ИТП-21 З : ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.	Прочистка фильтра			20.04.24 г 16:20	20.04.24 г 16:45	0:25	Включено ГВС
7	ул.Комарова 31,ул.Комарова 23 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.04.24 г 8:45	22.04.24 г 12:10	3:25	Включено ГВС
8	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы			22.04.24 г 9:30	22.04.24 г 10:10	0:40	Включено ГВС
9	ИТП-21 З : ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29 -5 эт.	Прочистка фильтра			22.04.24 г 9:45	22.04.24 г 10:05	0:20	Включено ГВС

10	ЦТП-1/2С,3С,4С,5С :ул. Федько 4; 6; 8; 10; 12; 14 - 5 эт. все. пер. Раевского 2; 4 - 2 эт. все. ул. Федько 18, 20, 22, 26, 28 - 5 эт .ул. Федько 13, 15 ,17 - 5эт . пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 6 - 9 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт.	Замена запорной арматуры			23.04.24 г 7.50	23.04.24 г 14.45	6:55	Включено ГВС
11	ул.Одесская 90а з/Д.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.2024г. 08.45	22.04.2024г. 10.15	1:30	устранено
12	ул.Гвардейская 25 кв.81 з/Д.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.2024г. 09.00	22.04.2024г. 10.00	1:00	устранено
13	ул.Свердлова 94 кв.15 з/д. (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.2024г. 13.00	22.04.2024г. 15.30	2:30	устранено
14	ул. Федько 17 кв.15 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.2024г. 20.30	23.04.2024г. 9:00	12:30	устранено
15	п.Западный 17/4 кв.47 з/2 под-да	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.2024г. 21.30	23.04.2024г. 10:00	12:30	устранено
16	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			23.04.24 г 8.20	23.04.24 г 14.30	7:10	Включено ГВС
17	ЦТП-26 З :ул.К.Либкнехта 96 -9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			23.04.24 г 8.20	23.04.24 г 15.50	7:30	Включено ГВС
18	ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			23.04.24 г 9.00	23.04.24 г 16.05	7:05	Включено ГВС
19	ул. 9 Января 196 кв.5 з/3ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.2024г. 9:20	23.04.2024г. 13:30	4:10	устранено
20	ул. Каховская 8 кв.1 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.2024г. 10:00	23.04.2024г. 14:15	4:15	устранено

21	ул. Федыко 12а кв.108 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.2024г. 13:00	23.04.2024г. 14:00	1:00	устранено
22	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			24.04.24 г 8.30	24.04.24 г 15.30	7:00	Включено ГВС
23	ЦТП-23 З :пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			24.04.24 г 8.30	24.04.24 г 11.30	3:00	Включено ГВС
24	ЦТП-9 К :ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.04.24 г 13.40	24.04.24 г 15.10	1:30	Включено ГВС
25	ул.Космонавтов 4/2 -9 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.04.24 г 16.30	24.04.24 г 19.00	2:30	Включено ГВС
26	ул.Краснодонская 52 кв.152 з/поддома(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.04.2024г. 08.30	24.04.2024г. 11:30	3:00	устранено
27	ул. Юность 8/2 кв.33 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.04.2024г. 11:30	24.04.2024Г. 16:00	4:30	устранено
28	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			25.04.24 г 8.40	25.04.24 г 13.35	4:55	Включено ГВС
29	ул.Гвардейская 42,44 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.24 г 9.10	25.04.24 г 14.00	4:50	Включено ГВС
30	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.24 г 10.25	25.04.24 г 11.20	0:55	Включено ГВС
31	ЦТП-22 З :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Замена запорной арматуры			25.04.24 г 13.05	25.04.24 г 13.35	0:30	Включено ГВС

32	ЦТП-26 З :ул.К.Либкнехта 96 -9 эт.	Ремонтные работы			25.04.24 г 8.30	25.04.24 г 15.05	6:35	Включено ГВС
33	ул. Зелинского 15 кв.44 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.2024г. 9:00	25.04.2024г. 10:45	1:45	устранено
34	ул. Текстильщиков 6 кв. 43 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.2024г. 9:30	25.04.2024г. 11:45	2:15	устранено
35	ул. Одесская 145А кв.9 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.24г. 13:45	25.04.24г. 14:55	1:10	устранено
36	ул. Юности 35 з/д (9эт) адрес. Программа	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.2024г. 8:30	25.04.2024г. 11:30	3:00	устранено
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Мира 4	По заявке ГУП"ВиВ"			19.04.24 г 10.10	19.04.24 г 11.10	1:00	Включено ГВС
2	ул.Мира 20	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.04.24 г 10.30	20.04.24 г 14.30	4:00	Включено ГВС
3	ул.Мира 1	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.04.24 г 14.30	20.04.24 г 15.00	0:30	Включено ГВС
4	ул.К.Маркса 180,182,ул.Ленина 13, ул.Чкалова 2	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.04.24 г 9.10	24.04.24 г 10.00	0:50	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вершигоры,д.119,кв.145	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	18.04.2024 16:00	19.04.2024 10:20	18:20:00	Устранено

2	ул.Кирова,д.128,кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	21.04.2024 8:20	21.04.2024 9:09	0:49:00	Устранено
3	ул.Победы,д.18,кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	22.04.2024 9:10	22.04.2024 9:50	0:40:00	Устранено
4	ул. Кирова, 80а	ЦТП №23	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	22.04.2024 9:25	22.04.2024 17:00	7:35:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул.Мичурина,д.15,кв.94	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	22.04.2024 11:00	22.04.2024 11:30	0:30:00	Устранено
6	ул.Гвардейская,д.12,кв.64	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	22.04.2024 12:10	22.04.2024 12:30	0:20:00	Устранено
7	ул.Вальченко,д.33,кв.226	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.04.2024 13:40	22.04.2024 15:15	1:35:00	Устранено
8	ул.Индустриальная, 24	ЦТП №26	Остановка технологического оборудования	Замена запорной арматуры	23.04.2024 9:10	23.04.2024 11:35	2:25:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул.Кирова,д.116, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2024 13:45	24.04.2024 13:20	23:35:00	Устранено
10	ул.Кирова,132 (д/с № 3)	Лежак ГВС в подвале	Течь лежачка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2024 13:50	23.04.2024 14:05	0:15:00	Установлен хомут.
11	ул.Ленина,д.47, кв.18	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Причина повреждения не известна	23.04.2024 22:20	25.04.2024 18:46	44:26:00	Устранено
12	ул.Кирова,д.116, кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2024 13:45	24.04.2024 13:20	23:35:00	Устранено
13	ул. Кирова, 80 "а"	ЦТП №23	Перекрыли обратку ГВС на ЦТП	Свищ на грязевике	24.04.2024 9:00	24.04.2024 14:00	5:00:00	Устранено
14	ул. Юбилейная,д.65, кв.38	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2024 10:00	24.04.2024 12:00	2:00:00	Устранено
15	ул. Вершигоры, д.127/1	Замена вводных задвижек	Течь запорной арматуры	Износ материала	24.04.2024 13:40	24.04.2024 16:40	3:00:00	Устранено

16	ул.Победы,д.23,кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	25.04.2024 10:54	25.04.2024 11:34	0:40:00	Устранено
17	ул.Вальченко,д.103,кв.150	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки и авар.вентиля	Износ материала	25.04.2024 19:40	На 26.04.24г.		Перекрыли стояк ГВС по кухне. Рем.работы на 26.04.24г.
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.К.Маркса, д.34 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.04.2024 13:10	23.04.2024 14:10	1:00:00	Устранено.
2	ул.Куйбышева,21 ЦТП "Крянгэ",ул.Октябрьская,62 ЦТП "Октябрьский" от кот.№6 Швейная ф-ка	Остановка технологического оборудования	Прорыв магистрального трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2024 9:20	24.04.2024 17:20	8:00:00	Устранено
3	ул.Куйбышева,21 ЦТП "Крянгэ",ул.Октябрьская,62 ЦТП "Октябрьский" от кот.№6 Швейная ф-ка	Остановка технологического оборудования	Прорыв магистрального трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	24.04.2024 18:25	25.04.2024 0:25	6:00:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								