

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"

СВОДНАЯ по состоянию с 26.04.2024 г. по 03.05.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Гвардейская 27 кв. 61 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.04.2024г. 9:50	26.04.2024г. 11:00	1:10	устранено
2	ЦТП-4 С :ул. Федько 13, 15, 17 - 5эт . пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт	Ремонтные работы в ЦТП			29.04.24 г 8.30	29.04.24 г 13.40	5:10	Включено ГВС
3	ул.Энгельса 15 -5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			29.04.24 г 10.35	29.04.24 г 14.20	3:45	Включено ГВС
4	ул. Ленина 28 кв. 38 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 9:10	29.04.2024г. 15:05	5:55	устранено
5	ул. Восстания 46 кв. 45 з/п-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 9:10	29.04.2024г. 14:10	5:00	устранено
6	ул. 25 Октября 108 кв. 97 з/ст (16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 8:10	29.04.2024г. 13:30	5:20	устранено

7	ул. К. Либкнехта 159Е кв.45 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 9:00	29.04.2024г.11:00	2:00	устранено
8	ул. Одесская 145Б кв.59 з/ст (13эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 14:30	29.04.2024г. 16:30	2:00	устранено
9	ул. 9 Января 63 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 14:15	29.04.2024г. 16:05	1:50	устранено
10	ул. Восстания 46 кв. 45 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 14:10	30.04.2024г. 14:30	24:20	устранено
11	ул. Юности 60/2 кв.53 з/ст (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.04.2024г. 17.20	30.04.2024г. 9:50	16:30	устранено
12	пер.Западный 19/1 -9 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			30.04.24 г 9.00	30.04.24 г 12.00	3:00	Включено ГВС
13	РГИВОВ ул.Юности 33	Замена запорной арматуры			30.04.24 г 8.55	30.04.24 г 10.25	1:30	Включено ГВС
14	ул.К.Цеткин 1/2 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.04.24 г 11.00	30.04.24 г 14.00	3:00	Включено ГВС
15	ул. 9 Января 63В з/блок (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2024г. 8:30	30.04.2024г. 10:00	1:30	устранено

16	ул. Луначарского 31 кв.51 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2024г. 8:30	30.04.2024г. 14:30	7:00	устранено
17	ул.Строителей 70 кв.60 з/д (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.05.2024г. 11:00	01.05.2024г. 13:30	2:30	устранено
18	пер.Чкалова 47/6 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.05.2024г. 10:00	02.02.2024г. 12:00	2:00	устранено
г.Днепрровск								
1	ул.Котовского 43	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.04.24 г 7.50	29.04.24 г 12.40	4:50	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Мира 14	Течь вентиля на стояке ГВС			27.04.24 г 10.15	27.04.24 г 10.30	0:15	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.103,кв.150	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки и аварийного вентиля	Износ материала	25.04.2024 19:40	26.04.2024 10:42	15:02:00	Устранено
2	ул.Вальченко,д.95,кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы перед аварийным краном	Коррозия металла в связи с износом	26.04.2024 11:45	26.04.2024 14:30	2:45:00	Устранено
3	ул.Победы,д.23,кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	26.04.2024 19:00	26.04.2024 19:20	0:20:00	Устранено
4	ул.Вальченко,д.33	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	29.04.2024 9:17	29.04.2024 15:25	6:08:00	Устранено
5	ул.Маяковского,43	Кот. № 1	Остановка котельного оборудования	Производство технических работ на сетях теплоснабжения	29.04.2024 9:35	29.04.2024 15:12	5:37:00	Котельное оборудование в работе
6	ул.Гвардейская,д.28,кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.04.2024 12:40	29.04.2024 13:02	0:22:00	Устранено

7	ул.Кирова,д.142,кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.04.2024 14:33	29.04.2024 14:58	0:25:00	Устранено
8	ул.Ленина,д.1,кв.122	Стояк ГВС в квартире	Предположительно свищ на стояке ГВС	Причина повреждения неизвестна	29.04.2024 15:15	На 30.04.24г.		Прекращена подача ГВС на дом. Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к системе ГВС
9	ул.Ленина,д.1,кв.122	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.04.2024 15:15	30.04.2024 11:20	20:05:00	Устранено
10	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение ХВС	30.04.2024 9:00	30.04.2024 12:00	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП №24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение ХВС	30.04.2024 9:00	30.04.2024 12:00	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Юбилейная,д.57,кв.102	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка (металлопласт)	Износ материала	30.04.2024 12:05	01.05.2024 19:30	31:25:00	Устранено
13	ул.Вальченко,д.9,кв.39	Стояк ГВС в квартире	Топит кв.43	Причина повреждения не известна	30.04.2024 14:35	03.05.2024		Закрыт стояк. Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.
14	ул.Вальченко,д.43,кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	30.04.2024 16:15	30.04.2024 16:30	0:15:00	Устранено
15	ул.Кирова,д.88 кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	30.04.2024 16:08	30.04.2024 16:30	0:22:00	Устранено
16	ул.Гагарина,д.1 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	01.05.2024 22:55	01.05.2024 23:10	0:15:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								