

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 10.05.2024 по 17.05.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.05.24 г 9.40	10.05.24 г 11.00	1:20	Включено ГВС
2	Котельная № 6 (НИИ):ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Ремонт насоса ГВС			10.05.24 г 11.40	10.05.24 г 12.00	0:20	Включено ГВС
3	Котельная № 20 : Роддом	Срабатывание автоматики безопасности котла			10.05.24 г 20.55	10.05.24 г 21.30	0:35	Включено ГВС
4	ул. Мира 50/20 кв.54 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.05.2024г. 01.00	10.05.2024г. 13.30	32:30	устранено
5	ул. К. Маркса 120 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.05.2024г. 10:10	10.05.2024г. 13:20	3:10	устранено
6	ул. Краснодарская 66 кв.12 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.05.2024г. 10:50	10.05.2024г. 14:30	3:40	устранено
7	ул. Юности 60/4 кв. 63 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.05.2024г. 13:05	10.05.2024г. 15:45	2:40	устранено
8	ул. Юности 46 кв.24 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	10.05.2024г. 15:45	10.05.2024г. 19.00	3:15	устранено
9	ул. К. Маркса 120 кв. 76 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.05.2024г. 06:50	11.05.2024г. 11.00	4:10	устранено
10	ул. Калинина 71 кв.43 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	11.05.2024г. 12.30	11.05.2024г. 15.00	2:30	устранено
11	Котельная № 6 (НИИ) :ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Снижение температуры ГВС,гидравлические испытания			14.05.24 г 10.20	14.05.24 г 13.20	3:00	Включено ГВС

12	ул. Краснодонская 42 кв.2 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 9:10	14.05.2024г. 9:15	00:05	устранено
13	ул. Юности 39 кв. 15 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 9:00	14.05.2024г. 14:25	5:25	устранено
14	ул. 25 Октября 108 кв.128 з/ст (16эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 9:20	14.05.2024г. 15:30	6:10	устранено
15	ул. Космонавтов 4/2 кв. 10 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 9:00	14.05.2024г. 14:00	5:00	устранено
16	ул. Ленина 28 з/пол.д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 13:45	14.05.2024г. 14:35	00:50	устранено
17	пер. Западный 19/1 кв.14 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	14.05.2024г. 15:20	14.05.2024г. 17.30	2:10	устранено
18	ул.Одесская 82/4 (1 стояк ГВС)-5 эт.	Стояк ГВС в кв.64 (течь в перекрытии)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.05.24 г 12.15	14.05.24 г 13.15	3 дня 1:00	Включено ГВС
19	ул.К.Либкнехта 201/1 -10 эт.	Ремонтные работы			15.05.24 г 8.55	15.05.24 г 11.00	2:05	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 134 -4 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.05.24 г 9.50	15.05.24 г 10.40	0:50	Включено ГВС
21	ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.05.24 г 14.25	15.05.24 г 15.50	1:25	Включено ГВС
22	ул. Краснодонская 82 кв. 13 з/пд. (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.05.2024г. 8:40	15.05.2024г. 14:00	5:20	устранено
23	ул. Космонавтов 2/2 кв.15 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.05.2024г. 9:00	15.05.2024г. 10:00	1:00	устранено
24	пер. Западный 15 кв. 97 з/ст (3эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	15.05.2024г. 9:00	15.05.2024г. 13:40	4:40	устранено
25	ЦТП-1/2 С ,5 С :ул. Фелько 4; 6; 8; 10; 12; 14 - 5 эт. все. пер. Раевского 2; 4 - 2 эт. все.,пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 6 - 9 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт.	Замена запорной арматуры в ТК			16.05.24 г 7.10	16.05.24 г 19.30	12:20	Отключено ГВС

26	ул.К.Маркса 148,150,152,ул.Р.Люксембург 75,77- 5 эт. Все	Ремонт запорной арматуры			16.05.24 г 8.30	16.05.24 г 9.40	1:10	Включено ГВС
27	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.24 г 8.50	16.05.24 г 13.30	4:40	Включено ГВС
28	ул.Краснодонская 80,82 -10 эт оба, 84-9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.24 г 14.00	16.05.24 г 15.00	1:00	Включено ГВС
29	ул.К.Либкнехта 144 а МСКОУ № 2	Ремонтные работы на тепловой сети			16.05.24 г 10.55			Отключено ГВС
30	ул.Краснодонская 80,82 -10 эт оба, 84-9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.24 г 15.00	17.05.24 г 20.00		Отключено ГВС
31	ул. К. Либкнехта 159Е кв. 51 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.05.2024г. 9:00	16.05.2024г. 9:40	00:40	устранено
32	ул. Комарова 19 кв.612 з/1блок (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	16.05.2024г. 8:45	16.05.2024г. 9:00	00:15	устранено
г.Днестровск								
1	ул.Комсомольская 2,ул.Котовского 19,21,21 А,23,25,27,27А,бул.Энергетиков 1,2,3,4,5,7,9, ДС № 1	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.05.24 г 8.00	14.05.24 г 17.00	9:00	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 1	Пониженное давление ХВС,ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.05.24 г 22.30	11.05.24 г 00.55	1:25	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
2	Котельная № 1	Пониженное давление ХВС,ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.05.24 г 3.00	11.05.24 г 9.00	6:00	Включено ГВС
3	Котельная № 1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.05.24 г 4.30	12.05.24 г 7.00	2:30	Включено ГВС

4	ул.Дзержинского 10,ул.Мира 1,2,3,4,6,8	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.05.24 г 4.30	12.05.24 г 12.40	8:10	Включено ГВС
5	Котельная № 1	Пониженное давление ХВС,ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.05.24 г 6.25	13.05.24 г 12.00	5:35	Включено ГВС
6	Котельная № 1	Пониженное давление ХВС,ремонтные работы			13.05.24 г 19.55	14.05.24 г 6.20	10:25	Включено ГВС
7	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13, ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			14.05.24 г 10.20	31.05.24 г		Отключено ГВС
8	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			14.05.24 г 11.30	14.05.24 г 12.00	0:30	Включено ГВС
9	Котельная № 1	Наладочные работы ГУП"ВиВ"			14.05.24 г 14.45	14.05.24 г 16.20	1:35	Включено ГВС
10	Котельная № 1	Низкое давление ХВС			14.05.24 г 21.25	14.05.24 г 22.20	0:55	Включено ГВС
11	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13, ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			14.05.24 г 10.20	31.05.24 г		Отключено ГВС
12	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13, ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			14.05.24 г 10.20	31.05.24 г		Отключено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.95,кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	08.05.2024 16:45	10.05.2024 11:00	42:15:00	Устранено
2	ул. Вальченко,д.103,кв.16	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	10.05.2024 11:40	10.05.2024 12:30	0:50:00	Устранено
3	ул. Степная,д.15,кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	10.05.2024 13:00	10.05.2024 13:30	0:30:00	Устранено
4	ул. Маяковского,д.42,кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	10.05.2024 14:50	10.05.2024 17:00	2:10:00	Устранено
5	ул.Вальченко, д.95	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.05.2024 2:55	11.05.2024 6:20	3:25:00	Установлен хомут
6	ул.Вальченко,д.33,кв.237	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	11.05.2024 8:47	11.05.2024 9:05	0:18:00	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.121,кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	14.05.2024 6:40	14.05.2024 10:30	3:50:00	Устранено
8	ул.Вальченко,д.53;55;57;59;61	Внутриквартирная сеть ГВС	Плановая замена трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	14.05.2024 8:30	До 17-00 17.05.2024		
9	ул.Вальченко,д.53;55;57;59;61	Внутриквартирная сеть ГВС	Плановая замена трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	14.05.2024 8:30	15.05.2024 16:29	31:59:00	Возобновлена подача ГВС
10	ул.Заречная,д.14,кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	15.05.2024 8:44	15.05.2024 9:02	0:18:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.35,кв.102	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	15.05.2024 9:00	15.05.2024 13:30	4:30:00	Устранено
12	ул.Куйбышева,д.20,кв.53	Стояк ГВС в квартире	Топит квартира 56	Течь по халатности	16.05.2024 17:40	16.05.2024 19:10	1:30:00	Устранено
Рыбницкий район								

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	Т/П "Октябрьский" от кот.№ 6	Прорыв магистрального трубопровода	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.05.2024 11:30	14.05.2024 15:30	4:00:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								