

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"
по состоянию с 17.05.2024 по 24.05.2024**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. К. Марса 120 кв.70 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2024г. 9:00	17.05.2024г. 9:30	0:30	Включено ГВС
2	ул. Комсомольская 18 кв.1 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2024г. 11.45	17.05.2024г. 13.10	1:25	Включено ГВС
3	ул. Мира 50/13 кв.28 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.05.2024г. 19.00	20.05.2024г. 14:00	19:00	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта 144 а МСКОУ № 2	Ремонтные работы на тепловой сети			16.05.24 г 10.55	17.05.24 г 9.00	21:55	Включено ГВС
5	ул.Краснодонская 80,82 -10 эт оба, 84-9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.24 г 15.00	17.05.24 г 15.00	1 день	Включено ГВС
6	ЦТП-21 З :ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт.	Прочистка фильтра			17.05.24 г 13.30	17.05.24 г 13.50	0:20	Включено ГВС
7	ул.1 Мая 38,40,42 -10 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.05.24 г 15.55	17.05.24 г 16.45	0:50	Включено ГВС
8	Котельная № 6 (НИИ) :ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Поготовка к ОЗМ			20.05.24 г 8.00	31.05.24 г		Отключено ГВС
9	Котельная № 28 :ул.25 Октября 65	Поготовка к ОЗМ			20.05.24 г 9.10	24.05.24 г		Отключено ГВС
10	ул.1 Мая 38,40,42 -10 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.05.24 г 9.15	20.05.24 г 12.40	3:25	Включено ГВС
11	пер.Западный 17/1,17/4 - 9 эт.оба,17/2 -14 эт.,19/1-10 эт.	Ремонтные работы			20.05.24 г 9.00	20.05.24 г 11.45	2:45	Включено ГВС
12	Котельная № 29 №30,№31 :ул.25 Октября 65	Отключение эл.энергии			20.05.24 г 9.00	20.05.24 г 10.05	1:05	Включено ГВС

13	ул. Текстильщиков 24/5 кв. 65 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 8:50	20.05.2024г. 13:00	4:10	Включено ГВС
14	ул.Шевченко 83/1 кв.71 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:00	20.05.2024г. 11:00	2:00	Включено ГВС
15	ул. Каховская 10 кв.27 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:00	20.05.2024г. 10:55	1:55	Включено ГВС
16	ул. Юности 58 кв.49 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:25	20.05.2024г. 14:40	5:15	Включено ГВС
17	ул. К. Маркса 147 кв.37 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:35	20.05.2024г. 11:00	1:25	Включено ГВС
18	ул. Правды 6 кв. 54 з/ст (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:00	20.05.2024г. 12:00	3:00	Включено ГВС
19	ул. Краснодарская 52 кв.79 з/пд. (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 9:45	20.05.2024г. 10:40	0:55	Включено ГВС
20	ул. Космонавтов 16/2 кв.54 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.05.2024г. 12:00	20.05.2024г. 14:00	2:00	Включено ГВС
21	ЦТП-3 С ,4 С :ул. Федько 18, 20, 22, 26, 28 - 5 эт. ул. Федько 13, 15 ,17 - 5эт. пер. Раевского 10 - 5эт. ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт. ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт	Ремонтные работы			21.05.24 г 8.25	21.05.24 г 14.00	5:35	Включено ГВС
22	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			21.05.24 г 9.45	21.05.24 г 10.30	0:45	Включено ГВС
23	ул.К.Либкнехта 296 - 3 эт.,300,304,308 -9 эт. все,ул.К.Маркса 151,153 -4 эт.,165,167,169 -5 эт. все,ул.Ленина 19,28 -5 эт.,34 -2 эт.,ДС № 25	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.05.24 г 10.30	21.05.24 г 18.30	8:00	Включено ГВС

24	ул.Текстильщиков 34 кв.11 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 8:40	21.05.2024г. 10:00	1:20	устранено
25	ул. Краснодонская 52 кв.124 з/4 п-да (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 8:50	21.05.2024г. 10:50	2:00	устранено
26	ул. Ларионова 51 кв. 45 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:00	21.05.2024г. 10:00	1:00	устранено
27	пер. Западный 19/1 кв. 94 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:00	21.05.2024г. 16:15	7:15	устранено
28	ул. Луначарского 32 кв. 37 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:20	21.05.2024г. 14:00	4:40	устранено
29	ул. Краснодонская 40а з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:00	21.05.2024г. 10:00	1:00	устранено
30	ул.Текстильщиков 24/4 кв.34 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:00	21.05.2024г. 16:30	7:30	устранено
31	пер. Чкалова 47/6 кв. 66 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 9:00	21.05.2024г.14:30	5:30	устранено
32	ул. Ларионова 51 кв. 45 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 10:00	21.05.2024г. 11:30	1:30	устранено
33	ул. Комсомольская 9 кв. 35 з/ст (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.05.2024г. 11:20	21.05.2024г. 14:15	2:55	устранено
34	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			22.05.24 г 8.20	22.05.24 г 10.20	2:00	Включено ГВС
35	ул.Текстильщиков 24/5 -9 эт.	По заявке СВДО			22.05.24 г 8.40	22.05.24 г 14.00	5:20	Включено ГВС

36	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			22.05.24 г 8.40	22.05.24 г 18.10	9:30	Включено ГВС
37	ул.Манойлова 18 -9 эт.	По заявке кв.			22.05.24 г 8.40	22.05.24 г 16.00	7:20	Включено ГВС
38	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.05.24 г 8.40	23.05.24 г 9.30	0:50	Включено ГВС
39	ул.Юности 54 -9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.05.24 г 10.10	23.05.24 г 15.30	4:20	Включено ГВС
40	ул.К.Либкнехта 70,70/1,72,74 -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.05.24 г 11.45	23.05.24 г 17.00	5:15	Включено ГВС
41	ЦТП-7 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.05.24 г 14.15	23.05.24 г 16.25	2:10	Включено ГВС
42	ул. Текстильщиков 6 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 08.20	23.05.2024г. 11.20	3:00	Включено ГВС
43	ул.Одесская 76 кв.47 з/ст (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 10.00	23.05.2024г. 14.30	4:30	Включено ГВС
44	ул.Шевченко 21 кв.50 з/д (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 09.15	23.05.2024г. 13.30	4:15	Включено ГВС
45	ул.К.Цеткин 1/2 кв.25 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 09.00	23.05.2024г. 11.00	2:00	Включено ГВС
46	ул. Свердлова 76 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 10.45	23.05.2024г. 15.45	5:00	Включено ГВС
47	ул. Каховская 19 кв.61 з/ст (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 11.15	23.05.2024г. 14.45	3:30	Включено ГВС
48	ул. Ларионова 51 кв.64 з/ст (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2024г. 14.00	23.05.2024г. 14.40	0:40	Включено ГВС

г.Днестровск								
1	ул.Комсомольская 2,ул.Котовского 19,21,21 а,23,25,27,27а,29,31,33,35, ул.Строителей 20,бул.Энергетиков 1,2,3,4,5,7,9,11,ул.25 Октября 5,7,ДС № 1	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.05.24 г 11.30	20.05.24 г 17.00	5:30	Включено ГВС
г.Слободзея и Слободзейский район								
г.Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григоринополь и Григоринопольский район								
г.Григоринополь								
1	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13, ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			14.05.24 г 10.20	31.05.24 г		Отключено ГВС
2	Котельная № 1	Низкое давление ХВС			17.05.24 г 16.30	17.05.24 г 18.00	1:30	Включено ГВС
3	ул.Дзержинского 10 а,ул.Мира 1,2,3,4,6,8	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.05.24 г 12.10	20.05.24 г 15.05	2:55	Включено ГВС
4	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			22.05.24 г 9.30	22.05.24 г 11.20	1:50	Включено ГВС
5	Котельная № 1	Низкое давление ХВС			23.05.24 г 9.50	23.05.24 г 18.30	8:40	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13, ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			14.05.24 г 10.20	31.05.24 г		Отключено ГВС
2	Котельная № 1	Низкое давление ХВС			17.05.24 г 16.30	17.05.24 г 18.00	1:30	Включено ГВС
3	ул.Победы,д.22,кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	19.05.2024 9:13	19.05.2024 9:28	0:15:00	Устранено
4	ул. Вершигоры 117/1, кв. 63	Стояк ГВС в квартире	Топит квартира 67	Течь по халатности	18.05.2024 20:20	20.05.2024 9:00	36:40:00	Устранено
5	ул.Ленина,д.1,кв.100	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	20.05.2024 10:10	20.05.2024 11:20	1:10:00	Устранено
6	ул. Кирова, 124а	ЦТП № 3	Замена запорной арматуры	Износ материала	21.05.2024 8:35	21.05.2024 14:00	5:25:00	Устранено
7	ул. Гвардейская, 28а	ЦТП №5	Замена запорной арматуры	Износ материала	21.05.2024 8:45	21.05.2024 10:25	1:40:00	Устранено
8	ул.Куйбышева д. 20	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.05.2024 8:40	22.05.2024 15:15	6:35:00	Устранено
9	ул.Вальченко д. 105,кв.18 "А"	Лежак ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.05.2024 9:10	22.05.2024 10:30	1:20:00	Устранено
10	ул.Мичурина д. 25/4,кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентилля	Износ материала	22.05.2024 9:50	22.05.2024 10:40	0:50:00	Устранено
11	ул.Кирова, 124а	ЦТП № 3	Замена запорной арматуры	Износ материала	22.05.2024 11:30	22.05.2024 15:45	4:15:00	Устранено
12	ул.Кирова д. 144,кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентилля	Износ материала	22.05.2024 14:20	22.05.2024 15:00	0:40:00	Устранено

13	ул.Б.Главана,3 "а"	ЦТП № 28	Замена запорной арматуры	Износ материала	23.05.2024 9:02	23.05.2024 17:07	8:05:00	Устранено
14	ул.Б.Главана,11	ЦТП № 27	Замена запорной арматуры	Износ материала	23.05.2024 9:27	23.05.2024 17:07	7:40:00	Устранено
15	ул.Вершигоры, д.119, кв.158	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	23.05.2024 10:15	23.05.2024 11:02	0:47:00	Устранено
16	ул.Юбилейная,д.37,кв.20	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	23.05.2024 10:46	23.05.2024 11:53	1:07:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27, МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.05.2024 9:00	21.05.2024 9:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Геологов 12 кот.№ 3 "Геологов"	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.05.2024 19:25	21.05.2024 17:10	21:45:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								