

Оперативная информация МГУП "Тирастеплоэнерго"								
СВОДНАЯ по состоянию с 03.05.2024 г. по 10.05.2024 г.								
№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	ул. Маноилова 27 кв.5 з/3пд. (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.05.2024г. 10:50	03.05.2024г. 14:30	3:40	устранено
2	ул. Юности 10/4 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.05.2024г. 13:00	03.05.2024г. 13:30	00:30	устранено
3	ЦТП-28 Ц : ул.25 Октября 108 -16 эт.	Ремонтные работы			3.05.24 г 9.15	3.05.24 г 11.50	2:35	Возобновлена подача ГВС
4	ул.Текстильщиков 24/3,24/4,24/5 -9 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.05.24 г 11.40	3.05.24 г 14.50	3:10	Возобновлена подача ГВС
5	ул. 1 Мая 50А кв.24 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2024г. 9:20	07.05.2024г. 16:20	7:00	устранено
6	ул. Космонавтов 6/3 з/под-д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.05.2024г. 10:00	07.05.2024г. 10:30	00:30	устранено
7	пер.Западный 17/1,17/4 - 9 эт. оба,17/2 -14 эт,19/1 -10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.05.24 г 8.55	8.05.24 г 16.30	7:35	Возобновлена подача ГВС
8	ЦТП-3ОК,4ОК,13ОК,22ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт.,ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт. ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.,ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.ул. Юности 1 - 17 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			8.05.24 г 9.00	8.05.24 г 12.05	3:05	Возобновлена подача ГВС
9	ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			8.05.24 г 12.25	8.05.24 г 15.35	3:10	Возобновлена подача ГВС
10	ЦТП-13 ОК :ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.05.24 г 12.05	8.05.24 г 13.30	1:25	Возобновлена подача ГВС

11	ЦТП-43 ОК ,48 ОК,145 ОК:ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт. ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт. ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			8.05.24 г 14.05	8.05.24 г 18.20	4:15	Возобновлена подача ГВС
12	Котельная № 31 :ул.25 Октября 69	Понижение давления воды в котловом контуре			9.05.24 г 5.40	9.05.24 г 7.50	2:10	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Мира 50/20 кв.54 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.05.2024г. 01.00			не устранено
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.9,кв.39	Стояк ГВС в квартире	Топило с кв. 43	Было перекрыто ГВС до устранения причин затопления	30.04.2024 14:35	03.05.2024 11:15	68:40:00	Устранено
2.	ул. Вершигоры д. 91, кв. 10	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Механическое воздействие повредили болгаркой)	03.05.2024 18:16	03.05.2024 20:00	1:44:00	Устранено

2	пр. Победы, д.18 кв.12	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке	Не плотное соединение	05.05.2024 14:20	05.05.2024 14:30	0:10:00	Устранено
2.	Юбилейна д.39, подвально помещение, (спортивный клуб)	Лежак в подвале	Течь стояка ГВС	Лопнул металлоп	06.05.2024 14:56	06.05.2024 15:30	0:34:00	Устранено
3	ул.Кирова,90 "а"	ЦТП № 22	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.05.2024 9:07	07.05.2024 14:18	5:11:00	Возобновлена подача ГВС
2.	ул.Свердлова,д.36 "б",кв.28	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	07.05.2024 9:56	07.05.2024 13:12	3:16:00	Устранено
4	ул.Кирова,д.116,кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	07.05.2024 10:27	07.05.2024 14:24	3:57:00	Устранено
2.	ул.Степная,д.19,кв.35	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	07.05.2024 12:00	07.05.2024 16:58	4:58:00	Устранено
5	ул.Вальченко,59	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.05.2024 14:10	07.05.2024 16:55	2:45:00	Устранено
2.	ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.05.2024 8:30	08.05.2024 10:00	1:30:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул.Вальченко,59	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.05.2024 8:55	08.05.2024 10:10	1:15:00	Устранено
2.	ул.Вершигоры,д.127/3,кв.182	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	08.05.2024 11:40	08.05.2024 15:30	3:50:00	Устранено
7	ул.Вальченко,д.95,кв.23	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира	Причина повреждения не известна	08.05.2024 16:45	на 10.05.2024		Закрыли стояк по ГВС
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул. Геологов 12, ЛГК №3	Остановка технологического оборудования	Прорыв внутриквартального трубопровода ГВС	Коррозия металла в связи с износом	05.05.2024 19:00	06.05.2024 9:30	14:30:00	Устранено
2	ЦТП №7, ул.Куйбышева- Крянгэ от кот №6.	Остановка технологического оборудования	Прорыв внутриквартального трубопровода ГВС	Коррозия металла в связи с износом	06.05.2024 9:00	06.05.2024 14:00	5:00:00	Устранено
3	ул.Ленина ,247	Кот.№4 ПМК	Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 4	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	08.05.2024 9:00	08.05.2024 16:30	7:30:00	Возобновлена подача ГВС
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								