

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 5 июл по 12 июл 2024 г.

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Количество отключенных бытовых абонентов |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|--|----------------------|------------------|--|
| 07.07.2024 | | | | | | | | | |
| Буторы | 10В7Ф | 7 июл 16:03 | 7 июл 17:22 | 1:19 | Повреждение силового трансформатора 1Т ТП-517 | нет | Григориопольский р-н | Спея с. | 1 |
| | | | | | | | | Тея с. | 275 |
| | | | | | | | | Токмазея с. | 666 |
| 09.07.2024 | | | | | | | | | |
| РП-11 | ТП-154 | 9 июл 15:25 | 9 июл 15:40 | 0:15 | ТП-96 Яч 10РС-1 повреждение тягового изолятора с последующим перекрытием на корпус оборудования. | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | 693 |
| Слободзея | 10В4Ф | 9 июл 6:22 | 9 июл 7:56 | 1:34 | КЛ 10 кВ ТП-808 2Т повреждение из за износа изоляции. | Детский сад. | Слободзейский р-н | Слободзея г. | 974 |
| 10.07.2024 | | | | | | | | | |
| Журка | 10В15Ф | 10 июл 16:25 | 10 июл 21:08 | 4:43 | Разнофазное КЗ на ВЛ-10кВ участок 134 в пролетах опор 136-137, 144-145 в результате падения дерева на провода и выпадения изоляторов с крючьев | нет | Рыбницкий р-н | Бутучаны с. | 548 |
| | | | | | | | | Жура с. | 452 |
| Меренешты | 10В3Ф | 10 июл 14:36 | 10 июл 16:05 | 1:29 | падения ветки привело к схлесту проводов и повреждение изолятра на ВЛ 10 кВ Мр3Ф оп.122 | Оздоровительный лагерь "Днестровские зори" | Слободзейский р-н | Меренешты с. | 103 |
| ХБК | 10В 42Ф | 10 июл 21:20 | 10 июл 21:45 | 0:25 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнергоо | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | 4 310 |
| | 10В 43Ф | 10 июл 21:20 | 10 июл 21:45 | 0:25 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнергоо | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | 3 528 |
| | 10В 49Ф | 10 июл 21:20 | 10 июл 21:40 | 0:20 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнергоо | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | 4 310 |
| | 10В 51Ф | 10 июл 21:20 | 10 июл 21:45 | 0:25 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнергоо | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | 782 |

ХБК

11.07.2024

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|------|---|-----|-------------------|--------------|--|---------------|
| Зак.Слободка | 10В11Ф | 11 июл 17:50 | 11 июл 18:27 | 0:37 | КЛ 10 кВ ТП-7 -- ТП-56 повреждение из за износа изоляции | | | | | 328 |
| | 10В19Ф | 11 июл 17:50 | 11 июл 18:18 | 0:28 | КЛ 10 кВ ТП-29 --- ТП-193 повреждение из за износа изоляции | | | | | 1 992 |
| РП- 7 | ЯЧ.5 ТП-9 | 11 июл 22:55 | 11 июл 23:20 | 0:25 | КЛ 10 кВ ТП - 97 -- ТП-121 повреждение из за износа изоляции | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | | 2 104 |
| | ЯЧ.6 ТП-9 | 11 июл 18:51 | 11 июл 19:45 | 0:54 | КЛ 10 кВ ТП - 37 -- ТП-146 повреждение из за износа изоляции | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | | 1 546 |
| РП- 8 | ТП-175 | 11 июл 17:50 | 11 июл 18:55 | 1:05 | КЛ 10кВ РП-8 -- ТП-175 КЛ 10 кВ ТП - 97 -- ТП-121 повреждение из за износа изоляции | нет | Тираспольский р-н | Тирасполь г. | | 455 |
| Общий итог | | | | | | | | | | 23 067 |