

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"									
согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)									
Период: 07.06.24г. на 08-00 - 14.06.24г. на 08-00									
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	13.06.2024г. 14ч. 05мин.	г.Слободзея, ул.Ленина, 112	В результате не согласованного производства строительных работ были удалены упоры под газопроводом низкого давления на фасаде дома, приведшее к провисанию газопровода и его перекосу на изолирующем фланцевом соединении на вводе в жилой дом, что привело к утечке и возгоранию газа.	изолирующее фланцевое соединение	13.06.2024г./ 3 часа	7	-	13.06.2024г. 16ч. 55мин.	Подключено 6 абонентов (1 абонент отсутствует)
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05									