

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 7 июня по 14 июня 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
07.06.2024									
Б.Западная 110/10	10В21Ф	7 июня 18:24	7 июня 18:47	0:23	Обрыв вязки провода на опоре № 41 ВЛ-10кВ 21 Фидер ПС-Б.Западная 110/10	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
Б.Южная	6В43Ф	7 июня 14:23	7 июня 15:09	0:46	Износ изоляции КЛ 6 кВ ПС-Б.Южная - ТП-73.	детсад № 24 г.Бендеры	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 815
Строенцы	10В7Ф	7 июня 20:37	7 июня 20:46	0:09	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Водонапорная башня с.Белочи.	Рыбницкий р-н	Белочи с.	292
								Вадул-Туркулуй с.	136
08.06.2024									
Б.Западная 110/10	10В21Ф	8 июня 18:27	8 июня 19:30	1:03	Износ изоляции КЛ-10 кВ 21 Фидер - Р-60.	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	38
	СШ 10 кВ	8 июня 16:54	8 июня 18:27	1:33	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	водозабор м-он Борисовка	Бендерский р-н	Бендеры г.	5 481
								Протягайловка с.	821
Б.Центр	10В31Ф	8 июня 17:46	8 июня 19:04	1:18	Атмосферные перенапряжения (гроза)	нет	Бендерский р-н	Протягайловка с.	498
Слободская	6В1Т	8 июня 1:07	8 июня 1:32	0:25	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	нет	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	907
							Тираспольский р-н	Тирасполь г.	170
								Ново-Тираспольский п.	33
10.06.2024									
Воронково 35/10	10В14Ф	10 июня 14:21	10 июня 14:21	0:00	Выясняется	Детсад и школа с. Воронково, водонапорная башня с. Воронково	Рыбницкий р-н	Воронково с.	333
								Гершуновка с.	59
								Колбасна с.	7
								Ленино с.	67
								Первомайск с.	32
								Станиславка с.	146
Гидирим	10В7Ф	10 июня 18:22	10 июня 18:46	0:24	Выясняется	нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	95

11.06.2024									
Буськи	10В9Ф	11 июн 22:57	12 июн 6:40	7:43	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	393
Воронково 35/10	10В15Ф	11 июн 22:52	11 июн 22:52	0:00	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Воронково с.	669
Выхватинцы	10В3Ф	11 июн 22:47	12 июн 13:51	15:04	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Выхватинцы с.	450
	10В4Ф	11 июн 22:50	12 июн 12:49	13:59	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Кирово с.	14
								Новая Жизнь с.	9
Дубоссары	10В17Ф	11 июн 22:17	12 июн 0:13	1:56	Прохождение грозового фронта.	военская часть МС	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1 422
Журка	10В13Ф	11 июн 22:25	12 июн 10:11	11:46	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Жура с.	27
	10В15Ф	11 июн 22:24	12 июн 10:19	11:55	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Жура с.	453
								Бутучаны с.	548
Каменка	10В10Ф	11 июн 2:19	11 июн 2:26	0:07	Прохождение грозового фронта.	нет	Каменский р-н	Каменка г.	54
Михайловка	10В15Ф	11 июн 22:58	12 июн 0:52	1:54	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	510
								Андреевка с.	208
								Сухая Рыбница с.	1
Мокра	10В4Ф	11 июн 22:31	12 июн 9:23	10:52	Прохождение грозового фронта.	школы, детсады, водонапорные башни Рыбницкого района	Рыбницкий р-н	Бесарабка с.	10
								Запорожец с.	6
								Мокра с.	182
								Победа с.	6
								Шевченко с.	13
РП-1	10В6Ф	11 июн 22:17	11 июн 23:15	0:58	Прохождение грозового фронта.	нет	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1 388

12.06.2024										
Григориополь	10В9Ф	12 июн 12:33	12 июн 12:33	0:00	Выясняется	детсад с.Красное	Григориопольский р-н	Григориополь г.	2	
								Красное с.	45	
Каменка	Км 16Ф СЯ-1	12 июн 6:50	12 июн 7:20	0:30	Выясняется	Водонапорная башня с.Катериновка.	Каменский р-н	Рашков с.	326	
								Катериновка с.	463	
13.06.2024										
Бычок	СШ 10 кВ	13 июн 12:08	13 июн 12:55	0:47	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	школа и детсад с.Бычок, школа и детсад с.Красногорка, школа с.Тея, водонапорная башня с. Бычок и с.Красногорка	Григориопольский р-н	Красногорка с.	461	
Кицканы	СШ 10 кВ	13 июн 13:37	13 июн 14:40	1:03	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	водонапорные башни в количестве 7 штук с.Кицканы и 3 детсада с.Кицканы	Слободзейский р-н	Кицканы с.	2 834	
КОПАНКА	СШ 10 кВ	13 июн 13:37	13 июн 14:40	1:03	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	водонапорные башни в количестве 9 штук с.Копанка и 2 детсада с.Копанка, больница с.Копанка	Слободзейский р-н	Копанка с.	1 162	
КРЕМЕНЧУГ	СШ 10 кВ	13 июн 13:24	13 июн 15:33	2:09	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	водонапорные башни в количестве 5 штук с.Кременчуг и детсад с.Кременчг	Слободзейский р-н	Копанка с.	192	
								Кременчуг с.	101	
Слободзея	10В23Ф	13 июн 13:33	13 июн 14:02	0:29	Прохождение грозового фронта.	нет	Слободзейский р-н	Чобручи с.	91	
	10В5Ф	13 июн 13:30	13 июн 14:02	0:32	Прохождение грозового фронта.	водонапорные башни в количестве 5 штук г.Слободзея	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1 107	
	10В8Ф	13 июн 13:40	13 июн 14:02	0:22	Прохождение грозового фронта.	детсад с.Чобручи	Слободзейский р-н	Чобручи с.	1 918	
Общий итог									26 033	