

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 14 июня по 21 июня 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
14.06.2024									
Мокра	СШ 10 кВ	14 июня 21:32	14 июня 22:26	0:54	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	Водонапорные башни: с.Попенки 3 шт., с.Мокра 2 шт., с.Владимировка 1 шт.	Рыбницкий р-н	Владимировка с.	65
								Бесарабка с.	10
								Запорожец с.	6
								Зозуляны с.	75
								Мокра с.	486
								Победа с.	6
								Попенки с.	517
								Шевченко с.	13
15.06.2024									
Красное	10В16Ф	15 июня 6:36	15 июня 6:45	0:09	Выясняется.	Водонапорные башни: с.Коротное 3 шт., с.Красное 1 шт.	Слободзейский р-н	Коротное с.	1 234
РП-1	РП-1 8Ф, 10СЯ-105	15 июня 21:33	15 июня 23:36	2:03	Повреждение КЛ 10 кВ ТП240 - ТП511 из за износа изоляции.	Водонапорная башня с.Дзержинское.	Дубоссарский р-н	Дзержинское с.	236
								Дубоссары г.	385
16.06.2024									
Выхватинцы	10В9Ф	16 июня 16:30	16 июня 16:30	0:00	Межфазное КЗ в результате падения дерева на провода в пролёте опор № 39 - 40.	нет	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	242
Общий итог									3 275