

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 28 июня по 5 июля 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
03.07.2024									
Б.Центр	10В51Ф	3 июля 17:25	3 июля 18:05	0:40	ТП-266 РУ-10кВ Яч. 1Т повреждение КЛ-10кВ из за износа изоляции.	Туберкулезная больница, Городская больница	Бендерский р-н	Бендеры г.	95
Михайловка	СШ 10 кВ	3 июля 9:19	3 июля 9:59	0:40	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	Детский сад с. Колбасна, детский сад с.Андреевка	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	209
								Колбасна с.	510
								Малая Ульма с.	32
								Новая Михайловка с.	94
								Пыкалово с.	52
								Сухая Рыбница с.	1
								Ульма с.	82
								Шмалена с.	42
Общий итог									1 117