

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 12 июл по 19 июл 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
12.07.2024									
Григориополь	10В3Ф	12 июл 18:16	12 июл 18:47	0:31	Износ изоляции на КЛ-10 кВ выход с ТП-104 на опору № 54/13.	Водозабор и Горбольница	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1 685
Фрунзе	10В19Ф	12 июл 20:25	12 июл 21:49	1:24	Разрушение разрядника на ТП-929 Фаза -В.	нет	Слободзейский р-н	Владимировка с.	428
								Константиновка с.	143
								Уютное с.	32
13.07.2024									
Днестровская	6В11Ф	13 июл 7:10	13 июл 8:00	0:50	Износ изоляции на КЛ-6 кВ идущей от ПС Днестровская до РП-1а.	Станция скорой помощи г. Тирасполь	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	2 252
14.07.2024									
Днестровская	10В23Ф	14 июл 18:25	14 июл 19:08	0:43	повреждение изоляции на СШ ТП-12 СШ2	нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1 536
	10В31Ф	14 июл 18:25	14 июл 19:12	0:47	повреждение изоляции на СШ ТП-12 СШ2	нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	755
ТП-262	ЯЧ.3 НА ТП-125	14 июл 18:10	14 июл 19:10	1:00	Износ изоляции на КЛ-10 кВ между ТП-1 и ТП-123	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	2 016
16.07.2024									
РП-1	10В6Ф	16 июл 17:18	16 июл 17:57	0:39	Износ изоляции на КЛ-6 кВ	детсад Ивушка г. Дубоссары	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1 391
17.07.2024									
Б.Западная 110/10	10В30Ф	17 июл 20:30	17 июл 21:10	0:40	Износ изоляции на КЛ-10 кВ идущей от ПС Бендеры-Западная 110/10 до ТП-258.	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 818
Воронково 35/10	10В14Ф	17 июл 17:36	17 июл 17:36	0:00	Выясняется	нет	Рыбницкий р-н	Воронково с.	328
								Гершуновка с.	60
								Колбасна с.	6
								Ленино с.	67
								Первомайск с.	32
Станиславка с.	146								

Жил.Посёлок	СШ-10 кВ	17 июл 8:22	17 июл 8:23	0:01	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	школа № 4, 10 и детсады 3 шт., станция гемодиализа г. Рыбница	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	4 490
								Ержово с.	1 154
								Сарэцей с.	128
Красненькое	СШ-10 кВ	17 июл 8:22	17 июл 8:23	0:01	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	Школа, детсад, водонапорная башня с. Красненькое	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	349
								Броштяны с.	180
								Гараба с.	64
								Дмитровка с.	14
								Ивановка с.	114
								Красненькое с.	673
								Плоть с.	88
Красное	10В16Ф	17 июл 19:14	17 июл 21:30	2:16	Выясняется	нет	Слободзейский р-н	Коротное с.	1 239
МРЗ-3	СШ-10 кВ	17 июл 8:22	17 июл 8:23	0:01	Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	школа № 8, 11 и детсады 2 шт. г. Рыбница	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	868
РП - 2 6 кВ	6В3Ф	17 июл 19:35	17 июл 20:12	0:37	Износ изоляции ТП-350 КЛ-0,4 кВ от 1Т до СШ	нет	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	913
18.07.2024									
Б.Центр	10В6Ф	18 июл 4:00	18 июл 4:30	0:30	Износ изоляции на КЛ-10 кВ идущей от ПС Бендеры-Центр до ТП-240.	детская больница, род. дом	Бендерский р-н	Бендеры г.	1
Общий итог									22 970