

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"**

**СВОДНАЯ по состоянию с 12.07.2024 г. по 19.07.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 4	Подготовка к ОЗМ,гидравлические испытания			8.07.24 г 0.05	22.07.24 г		Отключено ГВС
2	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14	Подготовка к ОЗМ			8.07.24 г 8.30	12.07.24 г 14.10	4 дня 5:40	Включено ГВС
3	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			12.07.24 г 9.00	12.07.24 г 17.45	8:45	Включено ГВС
4	ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 11 - все 5 эт. ул. Комсомольская 9 - 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			12.07.24 г 9.00	12.07.24 г 17.45	8:45	Включено ГВС
5	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонт задвижки в ЦТП			12.07.24 г 22.30	12.07.24 г 23.20	0:50	Включено ГВС
6	ЦТП-17/19 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт. ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			13.07.24 г 5.20	13.07.24 г 8.40	3:20	Включено ГВС
7	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 - 9 эт.	Трубопровод ГВС,плановое отключение ,подготовка к ОЗМ			14.07.24 г 11.00	19.07.24 г		Отключено ГВС

8	ЦТП-21 ОК :ул. Милева 1, 2 - все 10 эт. ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 - все 10 эт. ул. Юности 58, 58/1 - все 9 эт.	Ревизия запорной арматуры			15.07.24 г 8.30	15.07.24 г 11.50	3:20	Включено ГВС
9	ул.Краснодонская 64/1,64,66 -9 эт.все	Ремонтные работы			15.07.24 г 8.40	15.07.24 г 11.10	2:30	Включено ГВС
10	ул.Юности 15/2 -5 эт.	По заявке СВДО			15.07.24 г 8.40	15.07.24 г 9.45	1:05	Включено ГВС
11	ул.Юности 14/1/2 -5 эт.	Ремонтные работы запорной арматуры			15.07.24 г 16.30	15.07.24 г 18.35	2:05	Включено ГВС
12	ЦТП-5 ОК: ул. Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонтные работы запорной арматуры			15.07.24 г 16.45	15.07.24 г 18.35	1:50	Включено ГВС
13	ЦТП-11 ОК: ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			16.07.24 г 8.15	16.07.24 г 9.30	1:15	Включено ГВС
14	ул.Курчатого 74 -10 эт.	Ремонтные работы в кв.73			16.07.24 г 8.45	16.07.24 г 11.30	2:45	Включено ГВС
15	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	По заявке председателя ТСЖ			16.07.24 г 9.30	16.07.24 г 11.10	1:40	Включено ГВС
16	ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25Октября 72 – 2 эт.. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Замена запорной арматуры в ЦТП			16.07.24 г 16.15	16.07.24 г 16.50	0:35	Включено ГВС
17	ул. Краснодонская 56 кв. 150 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	8:30	18:00	9:30	устранено
18	ул. Юности 15/2 кв. 34 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	9:00	10:30	1:30	устранено
19	Котельная № 20 : роддом	Срабатывание автоматики безопасности котла			17.07.24 г 23.30	18.07.24 г 00.45	1:15	Включено ГВС
20	ул.1 Мая 40 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.07.2024г. 09.00	17.07.2024г. 15.30	6:30	устранено
21	ул.Юности 60/4 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.07.2024г. 09.00	17.07.2024г. 16.00	7:00	устранено

22	ул.9 Января 61 кв.15 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.07.2024г. 10:00	17.07.2024г. 11:00	1:00	устранено
23	ул.Текстильщиков 24/5 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.07.2024г. 10:00	17.07.2024г. 19:00	9:00	устранено
24	ул.Комарова 19 кв.517 з/блок (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.07.2024г. 8:40	18.07.2024г. 13:20	4:40	устранено
25	ул.1 Мая 38 кв.74 з/подъез. (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.07.2024г. 9:00	18.07.2024г. 9:50	00:50	устранено
26	ул. Юности 8/4 кв.41 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.07.2024г. 9:20	18.07.2024г. 14:30	5:10	устранено
27	ул. Краснодонкая 52 кв.175 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.07.2024г. 9:00	18.07.2024г. 9:30	00:30	устранено
28	ул.Горько 37 кв.126 з/3ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.07.2024г. 13:35	18.07.2024г. 15:55	2:20	устранено
29	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145, - 10/13 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Ремонт запорной арматуры			18.07.24 г 8.30	18.07.24 г 9.30	1:00	Включено ГВС
30	ЦТП-15 ОК :ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5 эт. ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7 эт. ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9 эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10 эт. ДС № 42.	Течь на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.07.24 г 13.00	18.07.24 г 14.30	1:30	Включено ГВС
<b>г.Днестровск</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г.Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г.Слободзея</b>								
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								

1	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			12.07.24 г 18.15	12.07.24 г 19.40	1:25	Включено ГВС
1	Котельная № 1	Подготовка к ОЗМ			15.07.24 г 8.00	25.07.24 г 16.00		Отключено ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Кирова д. 142/а, (подъезд)	Стояк ГВС под лестницей	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.07.2024 13:05	12.07.2024 15:00	1:55:00	Устранено
2	ул.Вальченко д.9, кв.163	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	12.07.2024 13:40	12.07.2024 15:20	1:40:00	Устранено
3	ул.Ленина д.16, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	14.07.2024 13:45	14.07.2024 14:30	0:45:00	Устранено
4	ул.Вальченко д.43, кв.200	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга на смеситель	Износ материала	14.07.2024 16:53	14.07.2024 17:30	0:37:00	Устранено
5	ул.Мичурина д.35, кв.90	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	14.07.2024 17:00	14.07.2024 17:55	0:55:00	Закрыли аварийный вентиль
6	ул.Победы д.32, кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.07.2024 8:15	15.07.2024 14:20	6:05:00	Устранено
7	ул.Кирова д.121/а	ЦТП № 2	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	16.07.2024 11:20	16.07.2024 16:45	5:25:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул.Кирова д.121/а	ЦТП № 2	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	17.07.2024 8:30	17.07.2024 14:00	5:30:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул.Кирова д.140, кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	17.07.2024 9:50	17.07.2024 11:00	1:10:00	Устранено
10	ул.Кирова д.97, кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	17.07.2024 14:50	17.07.2024 15:20	0:30:00	Устранено
11	ул. Заречная д.24"а", кв.51	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки, аварийный вентиль не держит	Износ материала	17.07.2024 18:30	17.07.2024 19:00	0:30:00	Устранено
12	ул.Кирова д.121/а	ЦТП № 2	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	18.07.2024 8:30	18.07.2024 17:30	9:00:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Вальченко д. 9	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.07.2024 8:40	18.07.2024 13:50	5:10:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Дубоссарский район</b>								

	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
<b>г. Каменка и Каменский район</b>	
<b>г. Каменка</b>	
	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
<b>Каменский район</b>	
	Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было