

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"

СВОДНАЯ по состоянию с 07.06.2024 г. по 14.06.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 2 : Октябрьский микрорайон	Подготовка к ОЗМ			6.06.24 г 8.00	19.06.24 г 17.00		Отключено ГВС
2	ул.Шевченко7 -2 эт.,9- 1 эт.,ул.Восстания 2 - 3 эт.,ул.Луначарского 9 А -2 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.06.24 г 8.30	7.06.24 г 10.00	1:30	Включено ГВС
3	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Неисправность в щите управления котлами			7.06.24 г 17.55	7.06.24 г 19.35	1:40	Включено ГВС
4	ул. К. Либкнехта 134 з/д (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.06.2024г. 11:00	07.06.2024г. 12:30	1:30	устранено
5	Котельная № 30 : ул.25 Октября 65	Срабатывание автоматики безопасности котла			10.06.24 г 7.05	10.06.24 г 8.45	1:40	Включено ГВС
6	ЦТП-7 Ц :ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия».	Ревизия запорной арматуры			10.06.24 г 8.30	10.06.24 г 16.45	8:15	Включено ГВС
7	ЦТП-9 Ц :ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152,ул. Р.Люксембург 75, 77 - все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры			10.06.24 г 8.30	10.06.24 г 14.45	6:15	Включено ГВС
8	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Подготовка к ОЗМ			10.06.24 г 8.00	14.06.24 г		Отключено ГВС
9	ул.К.Либкнехта 132 -3 эт,134 -4 эт.	Ремонтные работы			10.06.24 г 9.10	10.06.24 г 14.40	5:30	Включено ГВС
10	ул. К. Либкнехта 205 кв.30 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.06.202г. 9:00	10.06.2024г. 14:40	5:40	устранено

11	пер. Чкалова 47/3 кв.68 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	10.06.2024г. 9:00	10.06.2024г. 11:15	2:15	устранено
12	ул. К. Цеткин 1/2 кв. 25 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	10.06.2024г.9:15	10.06.2024г. 15:00	5:45	устранено
13	ул. К. Цеткин 1/2 кв.22 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	10.06.2024г. 9:15	10.06.2024г. 15:00	5:45	устранено
14	ул.Манойлова 25 кв.3 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2024г. 0:35	11.06.2024г. 01:05	0:30	устранено
15	ул. К. Маркса 129 кв. 121 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.202г. 9:00	11.06.2024г. 13:00	4:00	устранено
16	ул. К. Маркса 151/153 кв. 30 з/ст (4эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2024г. 13:15	11.06.2024г. 14:25	1:10	устранено
17	ул. Федько 36 кв. 58 з/пол.д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2024г.9:00	11.06.2024г. 14:00	5:00	устранено
18	ул. Крупская 1Б кв. 85 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2024г. 9:45	11.06.2024г.11:15	1:30	устранено
19	ЦТП-29 Ц :ул. Свердлова 70 – 16 эт, 74 – 9 эт., 76 – 9 эт.,ул. Восстания 91 – 9 эт. пер. Мельничный 25 – 4 эт..	Замена запорной арматуры				11.06.24 г 9.00	11.06.24 г 12.25	3:25	Включено ГВС
20	ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	Замена запорной арматуры				11.06.24 г 8.35	11.06.24 г 11.25	2:55	Включено ГВС
21	ЦТП-7 З :ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	Замена запорной арматуры				12.06.24 г 8.20	12.06.24 г 11.15	2:55	Включено ГВС
22	ЦТП-20 Ц :ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт.. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр	Замена запорной арматуры				12.06.24 г 8.50	12.06.24 г 12.15	3:25	Включено ГВС

23	ул. К. Цеткин 1/2 кв.29 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2024г. 09.30	12.06.2024г. 11.00	1:30	устранено
24	ул. Крупской 5 кв.3 з/д (14 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2024г. 09.40	12.06.2024г. 11.40	2:00	устранено
25	ЦТП-35 Ц :ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	Ревизия запорной арматуры			13.06.24 г 8.40	13.06.24 г 12.45	4:05	Включено ГВС
26	ЦТП-8 К :ул. Строителей 52 - 9эт.	Ревизия запорной арматуры			13.06.24 г 8.40	13.06.24 г 12.25	3:45	Включено ГВС
27	ЦТП-30 З :п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт.,8, 9, 10,11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт.,15 - 4 эт.,19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт.,9 - 5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			13.06.24 г 9.05	13.06.24 г 17.30	8:25	Включено ГВС
28	ЦТП-19 Ц :ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36 – все 9 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			13.06.24 г 8.30	13.06.24 г 14.20	5:50	Включено ГВС
29	ЦТП-9 К :ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	Ревизия запорной арматуры			13.06.24 г 13.00	13.06.24 г 15.55	2:55	Включено ГВС
30	ул.Старого 130 кв.45 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 08.40	13.06.2024г. 16.00	7:20	устранено
31	ул.Юности 41 кв.37 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 08.40	13.06.2024г. 13.00	4:20	устранено
32	ул.Ларионова 51 кв.15 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 08.45	13.06.2024г. 12.45	4:00	устранено
33	ул.Юности 58 кв.25 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 08.50	13.06.2024г. 15.00	6:10	устранено
34	ул.Курчатова 72 кв.13/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 09.00	13.06.2024г. 13.30	4:30	устранено

35	ул.Луначарского 34 кв.74 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 09.00	13.06.2024г. 13.10	4:10	устранено
36	ул.Чапаева 143 кв.97,99 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 09.20	13.06.2024г. 14.50	5:30	устранено
37	ул.Крупская 3 кв.53 з/Д.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2024г. 10.00	13.06.2024г. 14.30	4:30	устранено
г.Слободзея и Слободзейский район								
с. Суклея								
1	Котельная № 27 :ул.Кирова 38 А	Подготовка к ОЗМ			3.06.24 г 8.00	14.06.24 г		Отключено ГВС
2	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30	Подготовка к ОЗМ			3.06.24 г 8.00	14.06.24 г		Отключено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Ленина 13,ул.Чкалова 2,ул.К.Маркса 180,182,ул.Байдучова 3	Ремонтные работы в ЦТП			10.06.24 г 8.35	10.06.24 г 11.00	2:25	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.06.24 г 13.55	10.06.24 г 16.00	2:05	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
3	ул.Мира 16	Стояк ГВС в кв.54	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.06.24 г 22.40	11.06.24 г 9.40	11:00	Включено ГВС
4	ул.Мира 3	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			12.06.24 г 14.30	12.06.24 г 16.45	2:15	Включено ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Мичурина, д.15, кв.98	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.06.2024 7:05	07.06.2024 11:10	4:05:00	Устранено
2	ул. Вальченко,д.41, кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	08.06.2024 9:49	08.06.2024 10:35	0:46:00	Устранено
3	ул. Вальченко,д.9, кв.254	Стояк ГВС в квартире	Течь вентиля на газовой колонке	Износ материала	08.06.2024 9:55	09.06.2024 10:45	24:50:00	Устранено
4	ул.Ленина,д.1,кв.86	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.06.2024 13:17	08.06.2024 14:25	1:08:00	Устранено

5	ул. Вальченко, д.105	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	08.06.2024 16:43	08.06.2024 17:34	0:51:00	Устранено
6	ул. Вальченко, д.27, кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	08.06.2024 16:55	08.06.2024 18:13	1:18:00	Устранено
7	ул. Вершигоры, д.117/1, кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	08.06.2024 19:13	08.06.2024 19:45	0:32:00	Устранено
8	ул. Вальченко, д.9, кв.122	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира, жильцы отсутствуют	Причина повреждения не известна	08.06.2024 20:45	08.06.2024 20:55	0:10:00	Перекрыли стояк. Рем. работы будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам ГВС.
9	ул. Вальченко, д.9, кв.112	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.06.2024 21:05	09.06.2024 11:10	14:05:00	Устранено
10	ул. Вершигоры, д.127/1, кв.69	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2024 1:05	09.06.2024 1:25	0:20:00	Нет как поджать. Перекрыли дом.
11	ул. Кирова, д.126, кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2024 9:40	На 10.06.24г.		Перекрыт подающий трубопровод ГВС на дом.
12	ул. Вальченко, д.53, кв.55	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Неплотное	09.06.2024 9:50	09.06.2024 10:05	0:15:00	Устранено
13	ул. Вальченко, д.97, кв.46	Стояк ГВС в квартире	Топит выше	Течь по	09.06.2024 12:00	09.06.2024 16:50	4:50:00	Устранено
14	ул. Вершигоры, д.119, кв.175	Стояк ГВС в квартире	Течь по шахте от вышерасположенной квартиры	Причина повреждения не известна	09.06.2024 12:30	На 10.06.24г.		Перекрыт подающий трубопровод ГВС на дом. Рем. работы будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам ГВС.
15	ул. Вальченко, д.105, кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	09.06.2024 18:00	09.06.2024 18:25	0:25:00	Устранено
16	ул. Вальченко, д.49, кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.06.2024 21:53	09.06.2024 22:18	0:25:00	Устранено
17	ул. Грибоедова, д.19, кв.96	Стояк ГВС в квартире	Течь фитинга	Неплотное соединение	29.05.2024 13:34	10.06.2024 11:50	286:16:00	Устранено
18	ул. Вальченко, д.45, кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.06.2024 12:52	10.06.2024 15:40	50:48:00	Устранено

19	ул. Вальченко, д.9, кв.122	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира, жильцы отсутствуют	Причина повреждения не известна	08.06.2024 20:45	На 11.06.24г.		Перекрыли стояк. Рем. работы будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам ГВС.
20	ул.Вершигоры,д.127/1,кв.69	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2024 1:05	10.06.2024 13:25	36:20:00	Устранено
21	ул. Вальченко, д.29	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.06.2024 8:55	10.06.2024 9:25	24:30:00	Устранено
22	ул. Кирова, д.126, кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2024 9:40	10.06.2024 9:00	23:20:00	Устранено
23	ул. Вершигоры, д.119, кв.175	Стояк ГВС в квартире	Течь по шахте от выше расположенной квартиры	Причина повреждения не известна	09.06.2024 12:30	10.06.2024 14:00	25:30:00	Устранено
24	ул. Юбилейная, д.65, кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2024 9:00	10.06.2024 9:25	0:25:00	Устранено
25	ул. Мичурина, д.25/1, кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Неплотное соединение	10.06.2024 9:20	10.06.2024 9:55	0:35:00	Устранено
26	ул. Вершигоры, д.121, кв.97	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2024 9:25	10.06.2024 12:00	2:35:00	Устранено
27	ул. Победы, д.30, кв.86	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2024 10:15	10.06.2024 11:05	0:50:00	Устранено
28	пр-т Победы, 5а	ЦТП №4	Остановка насоса ГВС	Причина остановки не известна	10.06.2024 21:00	10.06.2024 21:20	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
29	ул. Вальченко, д.5, кв.5	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.06.2024 8:36	11.06.2024 10:30	73:54:00	Устранено
30	ул. Вальченко, д.9, кв.122	Стояк ГВС в квартире	кв.126-течь разводки	Износ материала	08.06.2024 20:45	11.06.2024 9:50	61:05:00	Устранено
31	ул. Вершигоры, д.127, кв.86	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	11.06.2024 6:35	11.06.2024 16:00	9:25:00	Устранено
32	ул.Бородинская, 3	ЦТП № 15	Свищ колена на подогревателе	Коррозия металла в связи с износом	11.06.2024 9:40	11.06.2024 15:50	6:10:00	Возобновлена подача ГВС

33	ул.Кирова,90 "а"	ЦТП № 22	Остановка технологического оборудования	Аварийно-ремонтные работы ГУП ВиВ	11.06.2024 14:45	11.06.2024 15:40	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
34	ул.Гвардейская,д.14	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.06.2024 8:55	12.06.2024 16:21	79:26:00	Устранено
35	ул.Победы,д.34, кв. 11	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	12.06.2024 8:39	12.06.2024 12:00	3:21:00	Устранено
36	ул.Кирова,д.144, кв.47	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	12.06.2024 8:52	12.06.2024 9:23	0:31:00	Устранено
37	перекресток ул. О. Кошевого-ул. Мира	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.06.2024 9:25	12.06.2024 17:37	8:12:00	Устранено
38	ул.Гвардейская,д.26, кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	12.06.2024 10:22	12.06.2024 11:04	0:42:00	Устранено
39	ул. Кирова,д.110, кв.97	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира, жильцы отсутствуют	Причина повреждения не известна	12.06.2024 23:20	На 13.06.24г.		Перекрыли стояк. Рем. работы будут производиться по факту предоставления доступа к стоякам ГВС.
40	ул. Победы,д.26, кв.12	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	13.06.2024 5:00	13.06.2024 5:05	0:05:00	Устранено
41	ул.Ленина,д.1	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.06.2024 8:50	13.06.2024 18:30	9:40:00	Устранено
42	ул.Комсомольская,д.34, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.06.2024 9:30	13.06.2024 14:45	5:15:00	Устранено
43	пр-т Победы, 5а	ЦТП №4	Течь задвижки на вводе по ХВС	Износ материала	13.06.2024 10:55	13.06.2024 11:15	0:20:00	Возобновлена подача ГВС
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Ремонт водоподогревателей.	06.06.2024 9:00	07.06.2024 12:15	27:15:00	Устранено

2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2024 10:30	На 14.06.24г.		Закрыли ГВС на Д/С
3	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	13.06.2024 12:50	13.06.2024 13:45	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								