

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"

СВОДНАЯ по состоянию с 14.06.2024 г. по 21.06.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Подготовка к ОЗМ			10.06.24 г 8.00	14.06.24 г 13.30	4 дня 5:30	Включено ГВС
2	ЦТП-21 З :ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 5 эт.	Почистка фильтра			14.06.24 г 9.00	14.06.24 г 10.35	1:35	Включено ГВС
3	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Ревизия запорной арматуры			14.06.24 г 9.30	14.06.24 г 15.50	6:20	Включено ГВС
4	ул.К.Маркса 93 -7 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.06.24 г 10.40	14.06.24 г 12.25	1:45	Включено ГВС
5	ул.Ларионова 51 (3,4 подъезды) -9 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			14.06.24 г 11.05	14.06.24 г 12.00	0:55	Включено ГВС
6	ул. К. Либкнехта 211 кв.63 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.06.2024г. 17.45	16.06.2024г. 18.00	00.15	устранено
7	Котельная № 30:ул.25 Октября 65	Низкое давление воды в котловом контуре			17.06.24 г 4.35	17.06.24 г 8.35	4:00	Включено ГВС
8	ЦТП-7 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.	Ревизия запорной арматуры			17.06.24 г 8.15	17.06.24 г 15.45	7:30	Включено ГВС
9	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Ревизия запорной арматуры			17.06.24 г 8.45	17.06.24 г 15.45	7:00	Включено ГВС
10	Котельная № 23 : РГИВОВ	Подготовка к ОЗМ и гидравлические испытания			17.06.24 г 8.00	1.07.24 г		Отключено ГВС
11	ул.Текстильщиков 42 - 9 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			17.06.24 г 9.50	17.06.24 г 14.30	4:40	Включено ГВС
12	ул. 1 Мая 50А кв. 807-808 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 8:55	17.06.2024г. 12:10	3:15	устранено
13	ул. Юности 10 кв. 46 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 9:00	17.06.2024г. 17:35	8:35	устранено
14	ул. Кутузова 189 кв. 95 з/пд (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 9:25	17.06.2024г. 13:10	3:45	устранено
15	пер. Западный 19/5 кв.32 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 9:00	17.06.2024г. 10:00	1:00	устранено

16	ул. Манойлова 54 кв.26 з/пол.д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 10:10	17.06.2024г. 10:20	00:10	устранено
17	пер. Западный 19/1 кв.14 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.06.2024г. 10:00	17.06.2024г. 14:00	4:00	устранено
18	Котельная № 2 : Октябрьский микрорайон	Подготовка к ОЗМ			6.06.24 г 8.00	18.06.24 г 10.00	12 дней 2:00	Включено ГВС
19	ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт, ул. 25Октября 72 – 2 эт., ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Переврезка трубопровода в ЦТП			18.06.24 г 8.30	18.06.24 г 9.20	0:50	Включено ГВС
20	ЦТП-36 Ц :ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51- все 9 эт. ДС № 54.	Ревизия запорной арматуры			18.06.24 г 8.35	18.06.24 г 15.10	6:35	Включено ГВС
21	ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Замена водопровода ГУП"ВиВ"			18.06.24 г 8.40	18.06.24 г 20.10	11:30	Включено ГВС
22	ул. Краснодонская 49/2, 49/1 з/2дома (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.06.2024г. 8:40	18.06.2024г. 11:00	2:20	устранено
23	ул. К.Либкнехта 76 кв. 99 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.06.2024г. 8:30	18.06.2024г. 13:10	4:40	устранено
24	ул. Калинина 62А з/блок (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.06.2024г. 11:15	18.06.2024г. 14:20	3:05	устранено
25	ул. Ленина 28 кв.58 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.06.2024г. 13:50	18.06.2024г. 14:20	0:30	устранено
26	ул.Курчатова 74 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.06.2024г. 13.00	19.06.2024г. 14.30	1:30	устранено
27	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	Ревизия запорной арматуры			19.06.24 г 8.00	19.06.24 г 10.50	2:50	Включено ГВС
28	ЦТП-33 Ц :ул. К.Маркса 120 -9 эт.	Ревизия запорной арматуры			19.06.24 г 8.35	19.06.24 г 12.10	3:35	Включено ГВС
29	ул.Крупской 1,1 Б -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС			19.06.24 г 8.30	19.06.24 г 18.20	9:50	Включено ГВС

30	Котельная № 23 : РГИВОВ	Подготовка к ОЗМ и гидравлические испытания			17.06.24 г 8.00	1.07.24 г		Отключено ГВС
31	ул.К.Либкнехта 201/2,207,211-9 эт. Все	Замена запорной арматуры			20.06.24 г 8.30	20.06.24 г 10.00	1:30	Включено ГВС
32	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт..	Ремонтные работы в ЦТП			20.06.24 г 8.35	20.06.24 г 15.00	6:25	Включено ГВС
33	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Ревизия запорной арматуры			20.06.24 г 8.35	20.06.24 г 10.00	1:25	Включено ГВС
34	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС			20.06.24 г 10.40	20.06.24 г 11.00	0:20	Включено ГВС
35	ЦТП-6 Ц,8 Ц,11Ц,15Ц,20Ц:ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3,ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25Октября 72 – 2 эт.. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б,ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.,ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт.,ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт.. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			20.06.24 г 9.00	20.06.24 г 18.05	9:05	Включено ГВС
36	Котельная №31 : ул.25 Октября 65	Срабатывание автоматики безопасности			21.06.24 г 5.35			Отключено ГВС
37	ул.Текстильщиков 42 кв.808 з/ст (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.06.2024г. 10:00	20.06.2024г. 16.00	54:00	устранено

38	ул.Космонавтов 67 кв.49 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 11.15	2:15	устранено
39	ул.1 Мая 33 кв.28 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 08.40	20.06.2024г. 12.40	4:00	устранено
40	ул.Ленина 19 кв.10 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 11.00	2:00	устранено
41	ул.28 Июня 115 кв.23 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 13.15	4:15	устранено
42	ул.К.Маркса 120 кв.27 з/пол.дома (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 15.40	6:40	устранено
43	ул.25 Октября 108 кв.99 з/2 ст. (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 14.15	5:15	устранено
44	у. Калинина 62а (9 эт.) з/ст. адрес. про-ма	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 15.00	6:00	устранено
45	ул. Краснодарская 36/19 кв.12 з/ ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2024г. 09.00	20.06.2024г. 12.00	3:00	устранено
г.Слободзея и Слободзейский район								
с. Суклея								
1	Котельная № 27 :ул.Кирова 38 А	Трубопровод ГВС(в перекрытии лопнул полипропилен)			14.06.24 г 8.00	14.06.24 г 16.30	8:30	Включено ГВС,на балансе ТСЖ
2	Котельная № 27 :ул.Кирова 38 А	Трубопровод ГВС в котельной			20.06.24 г 8.35	20.06.24 г 14.00	5:25	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	Котельная № 1	Ремонтные работы в котельной			14.06.24 г 9.55	14.06.24 г 10.20	0:25	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13,ул.Байдужева 3	Ремонтные работы в ЦТП			16.06.24 г 18.30	28.06.24 г		Отключено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Кирова,д.110, кв.97	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира, жильцы отсутствуют	Течь канализации в кв.103	12.06.2024 23:20	14.06.2024 9:15	33:55:00	Устранено
2	ул.Кирова,д.86, кв.18	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.06.2024 8:50	14.06.2024 13:30	4:40:00	Устранено
3	ул.Степная,д.15, кв.1	Стояк ГВС в подвале	Течь вентиля на стояке	Износ материала	15.06.2024 14:50	15.06.2024 15:20	0:30:00	Устранено

4	ул. Победы д. 20	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.06.2024 13:50	17.06.2024 18:20	4:30:00	Возобновлена подача ГВС по подающему трубопроводу (без циркуляции), ремонт обратного трубопровода на 18.06.24
5	ул. Победы, 20а	ЦТП №8	Течь задвижки по ГВС	Износ материала	17.06.2024 15:10	17.06.2024 16:40	1:30:00	Устранено
6	ул.Мичурина,д.25/1,кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	17.06.2024 19:38	17.06.2024 19:59	0:21:00	Устранено
7	ул. Победы, 20а	ЦТП №8	Течь задвижки по ГВС	Износ материала	18.06.2024 15:30	18.06.2024 16:40	1:10:00	Устранено
8	пр-т Победы, 5а	ЦТП № 4	Остановка насоса ГВС	Плановое отключение электроэнергии	19.04.2024 8:50	19.04.2024 16:00	7:10:00	Возобновлена подача ГВС
9	ул. Ленина, 1кв.52	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.06.2024 8:55	19.06.2024 10:30	1:35:00	Устранено
10	ул. Вальченко, 49 кв.33	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.06.2024 13:15	19.06.2024 14:50	1:35:00	Устранено
11	ул. Ленина, 12	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.06.2024 14:30	19.06.2024 15:20	0:50:00	Устранено
12	ул. Кирова,139	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.06.2024 9:00	20.06.2024 13:45	4:45:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул. Кирова,137, кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Течь американки	20.06.2024 13:40	20.06.2024 14:30	0:50:00	Устранено
14	ул.Мичурина,15, кв.98	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2024 7:05	21.06.2024 7:20	0:15:00	Перекрыли стояк по ГВС. Ремонтные работы на 21.06.24г.
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2024 10:30	20.06.2024 13:45	243:15:00	Устранено
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул.Свердлова,д.61, кв.1	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.06.2024 9:15	14.06.2024 10:40	1:25:00	Устранено
2	ЛГК № 3 г. Дубоссары,ул. Геологов,12	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.06.2024 13:40	17.06.2024 16:10	2:30:00	Устранено
3	ул. Моргулец,1 "а" от кот.№6	ЦТП № № - 2,4,5,6,7,8,9,10	Остановка технологического оборудования	Аварийно-ремонтные работы ГУП ВиВ	19.06.2024 10:40	19.06.2024 16:20	5:40:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								