

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"**

**СВОДНАЯ по состоянию с 21.06.2024 г. по 28.06.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 23 : РГИВОВ	Подготовка к ОЗМ и гидравлические испытания			17.06.24 г 8.00	26.07.24 г 8:50	9 дней 0:50	Включено ГВС
2	Котельная №31 : ул.25 Октября 65	Срабатывание автоматики безопасности			21.06.24 г 5.35	21.06.24 г 9.40	4:05	Включено ГВС
3	ЦТП-3 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т.	Ремонтные работы в ЦТП			21.06.24 г 8.30	21.06.24 г 11.00	2:30	Включено ГВС
4	ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			21.06.24 г 10.00	21.06.24 г 11.20	1:20	Включено ГВС
5	ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			21.06.24 г 13.20	21.06.24 г 16.05	2:45	Включено ГВС
6	ул.Мира 50/13-7 эт.	По заявке СВДО			21.06.24 г 13.50	21.06.24 г 14.10	0:20	Включено ГВС
7	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			21.06.24 г 13.20	21.06.24 г 16.05	2:45	Включено ГВС
8	Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78	Срабатывание автоматики безопасности котла			22.06.24 г 18.50	22.06.24 г 20.10	1:20	Включено ГВС

9	ул. К. Маркса 3 кв.10 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 10:00	21.06.2024г. 11:30	1:30	устранено
10	ул. К. Либкнехта 159Ж кв.17 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 10:00	21.06.2024г. 11:45	1:45	устранено
11	ул. К. Либкнехта 74 кв.7 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 13:20	21.06.2024г. 16:10	2:50	устранено
12	ул. Мира 50/13 кв.22 з/ст (7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 14:15			не устранено
13	п. Чкалова 47/4 кв.22 з/2 ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 22.40	24.06.2024г. 2:00	51:20	устранено
14	Котельная № 20 : Роддом	Подготовка к ОЗМ и гидравлические испытания			24.06.24 г 8.00			Отключено ГВС
15	ЦТП-8 3 :ул. К.Либкнехта 189, 193, 195 - 5 эт., 197 - 6 эт., 201/2, 203, 207, 211 - 9 эт. пер. Бородинский 2 - 5 эт..	Трубопровод ГВС			24.06.24 г 8.20	24.06.24 г 11.00	2:40	Включено ГВС
16	ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Ревизия запорной арматкры			24.06.24 г 8.50	24.06.24 г 15.50	7:00	Включено ГВС
17	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Ремонтные работы в ЦТП			24.06.24 г 8.55	24.06.24 г 14.15	5:20	Включено ГВС
18	Котельная № 24 : СДЮШОР футбола	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			24.06.24 г 11.30			Отключено ГВС

19	ЦТП-6 ОК :ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	Свищ на подогревателе ГВС			24.06.24 г 13.35	24.06.24 г 16.00	2:25	Включено ГВС
20	ул.К.Маркса 3 кв.28 з/ст(5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	23.06.2024г. 08.00	24.06.2024г. 09.00	25:00	устранено
21	ул. Зелинского 1Г з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	24.06.2024г. 09.00	24.06.2024г. 12.40	3:40	устранено
22	пгт. Строителей 8 з/д (2 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	24.06.2024г. 10.00	24.06.2024г. 11.50	1:50	устранено
23	ул. Свердлова 74 кв.163 з/ под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	24.06.2024г. 13.00	24.06.2024г. 15.00	2:00	устранено
24	ул. Свердлова 74 кв.163 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	24.06.2024г. 15.00	24.06.2024г. 17.00	2:00	устранено
25	ул. Кутузова 189 кв.152 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	24.06.2024г. 09.30	24.06.2024г. 18.00	8:30	устранено
26	ул. К.Маркса 152 кв.70 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	25.06.2024г. 9:00	25.06.2024г. 11:05	2:05	устранено
27	ул. Юности 39 кв.15 з/ст (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация 100% износ	25.06.2024г. 9:00	25.06.2024г. 9:15	00:15	устранено
28	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			25.06.24 г 8.25	25.06.24 г 9.30	1:05	Включено ГВС
29	ул.Краснодонская 34,ул.Каховская 19,21,27 -5 эт. все,23 -2 эт.,25 -3 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия длительная эксплуатация, износ 100%	25.06.24 г 8.55	25.06.24 г 13.30	4:35	Включено ГВС

30	ЦТП-18 ОК :ул. Краснодарская 50, 52, 56 - все 9 эт. ДС №17.	Ремонтные работы в ЦТП			25.06.24 г 9.50	25.06.24 г 12.55	3:05	Включено ГВС
31	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Аварийное отключение эл.энергии			25.06.24 г 14.40	25.06.24 г 16.10	1:30	Включено ГВС
32	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Мигание эл.энергии			25.06.24 г 17.45	25.06.24 г 19.00	1:15	Включено ГВС
33	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1 Мая34,36 -12 эт.,44-5,7,10 эт.,46 -13 эт.	Мигание эл.энергии			25.06.24 г 21.35	25.06.24 г 22.30	0:55	Включено ГВС
34	ЦТП-19 Ц :ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36 – все 9 эт..	Ремонтные работы в ЦТП			26.06.24 г 8.35	26.06.24 г 15.45	7:10	Включено ГВС
35	ул.Краснодонская 51/1 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.06.24 г 8.55	26.06.24 г 10.00	1:05	Включено ГВС
36	ул.Одесская 141 з/д (7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2024г. 09.00	26.06.2024г. 10.00	1:00	устранено
37	ул.Милева 1 кв.9 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2024г. 09.00	26.06.2024г. 10:00	1:00	устранено
38	ул.Восстания 63 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2024г. 13.00	26.06.2024г. 15.00	2:00	устранено
39	ул.Текстильщиков 26 кв.64 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2024г. 14.00	27.06.2024г. 10.00	20:00	устранено
40	ЦТП-9 З :ул. К.Либкнехта 160 - 10 эт., 176, 180 - 5 эт. ул. К.Маркса 1 - 1 эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5 эт., 10 - 2 эт.. ул. Христофорова 9, 14 - 2 эт.. ул. Энгельса 15 - 5 эт..	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			27.06.24 г 9.10	27.06.24 г 15.00	5:50	Включено ГВС
41	ул.Текстильщиков 44,ул.Комарова 19 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.24 г 9.10			Отключено ГВС

42	ул.Калинина 62б з/под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2024г. 09.00	27.06.2024г. 14.00	5:00	устранено
43	ул.1 Мая 50 з/блок(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2024г. 09.00	27.06.2024г. 13.00	4:00	устранено
44	ул.Горького 37 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2024г. 09.00	27.06.2024г. 13.00	4:00	устранено
45	пер.Западный 19/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2024г. 09.00	27.06.2024г. 14.00	5:00	устранено
46	ул.Космонавтов б/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2024г. 09.00	27.06.2024г. 10.30	1:30	устранено
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г.Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Ремонтные работы в котельной			14.06.24 г 9.55	14.06.24 г 10.20	0:25	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13,ул.Байдукова 3	Ремонтные работы в ЦТП			16.06.24 г 18.30	21.06.24 г 19.55	5 дней 1:25	Включено ГВС
1	ул.Ленина 13	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.24 г 9.15	27.06.24 г 10.25	1:10	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Мичурина,15, кв.98	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2024 7:05	21.06.2024 11:45	4:40:00	Устранено
2	ул. Вальченок д. 37, кв 16	Стояк ГВС в квартире	Течь соединения	Износ ПРХ	21.06.2024 10:10	21.06.2024 11:30	1:20:00	Устранено
3	ул. Вальченко д. 21 - ул. Вальченко д.27	Внутриквартильная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2024 17:15			Жилые дома № 9, 11, 19, 21, 27, 29 по ул.Вальченко закрыты по обратной, ремонтные работы на 24.04.2024
4	ул. Вальченко д.35, кв. 25	Стояк ГВС в квартире	Течь шланга	Износ материала	21.06.2024 18:45	21.06.2024 19:30	0:45:00	Поставили глушку, запустили
5	ул. Вальченко д.33, кв. 238	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	22.06.2024 17:30	22.06.2024 18:35	1:05:00	Устранено

6	ул.Вальченко, 27"а"	ЦТП №42	Остановка насоса ГВС	Причина остановки не известна	23.06.2024 16:00	23.06.2024 16:40	0:40:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул. Вальченко д. 21 - ул. Вальченко д.27	Внутриквартирная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.06.2024 5:00			Перекрыта подача ГВС на жилые дома № 9, 11, 19, 21, 27, 29 по ул.Вальченко, ремонтные работы на 24.04.2024
1	ул. Ленина д.1, кв. 52	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	25.06.2024 10:55	25.06.2024 11:50	0:55:00	Устранено
2	ул.Маяковского,д. 9, кв. 3	Лежак ГВС в техподполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.06.2024 18:24	25.06.2024 18:55	0:31:00	Прекращена подача ГВС по ул.Маяковского д. 9, 11, 19, ремонтные работы на 26.06.24
3	ул.Севастопольская,24 "д"	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.06.2024 22:20	25.06.2024 23:24	1:04:00	Налажена подача электроэнергии
4	ул.Севастопольская,25 "а"	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.06.2024 22:20	25.06.2024 23:24	1:04:00	Налажена подача электроэнергии
5	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.06.2024 22:20	25.06.2024 23:24	1:04:00	Налажена подача электроэнергии
6	ул.Индустриальная,24 "а"	ЦТП № 26	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.06.2024 22:20	25.06.2024 23:24	1:04:00	Налажена подача электроэнергии
1	ул.Маяковского,д. 9, кв. 3	Лежак ГВС в техподполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.06.2024 18:24	26.06.2024 17:00	22:36:00	Устранено
2	ул.Вальченко д.33,кв.2	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ прокладки	26.06.2024 15:15	26.06.2024 16:00	0:45:00	Устранено
3	ул. Маяковского д 32, кв 49	Топит квартиру снизу (45кв ), нужен доступ в квартиру	Характер течи неизвестен		27.06.2024 3:45	27.06.2024 3:55	0:10:00	Ремонт по факту предоставления доступа
1	ул. Комсомольская,д.32, кв.45	Стояк ГВС в квартире	Топит выше расположенная квартира, жильцы	Течь канализации в кв.49	27.06.2024 3:45	27.06.2024 9:00	5:15:00	Устранено

2	ул.Вальченко д.7	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.06.2024 10:40	27.06.2024 14:20	3:40:00	Устранено
3	ул.Маяковского,д. 9, кв. 2	Лежак ГВС в техподполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.06.2024 11:35	27.06.2024 15:00	3:25:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ЛГК № 3 г. Дубоссары, ул. Геологов, 12	Внутриквартирная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2024 9:30	21.06.2024 17:40	8:10:00	Устранено
1	ул. Ленина, 243, ул. Строителей №1, 3, 5, 7, 9	Внутриквартирная сеть ГВС ДУ-57	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.06.2024 11:40	27.06.2024 17:00	5:20:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								