

**Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"**

**СВОДНАЯ по состоянию с 28.06.2024 г. по 05.07.2024 г.**

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 20 : Роддом	Подготовка к ОЗМ и гидравлические испытания			24.06.24 г 8.00	28.06.24 г 11.00	4 дня 3:00	Включено ГВС
2	Котельная № 24 : СДЮШОР футбола	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			24.06.24 г 11.30	2.07.24 г 9.20	7 дней 21:50	Включено ГВС
3	ул.Текстильщиков 44,ул.Комарова 19 -9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.24 г 9.10	28.06.24 г 11.30	1 день 2:20	Включено ГВС
4	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.06.24 г 21.10	30.06.24 г 21.20	0:10	Включено ГВС
5	ул. Мира 50/13 кв.22 з/сг (7 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2024г. 14.15	02.07.2024г. 11.00	260:45	устранено
6	ул.Юности 58/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2024г. 09.00	01.07.2024г. 12.00	3:00	устранено
7	ул.Ленина 9 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2024г. 09.00	01.07.2024г. 15.00	6:00	устранено
8	ул.К.Либкнехта 180 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2024г. 09.00	01.07.2024г. 12.00	3:00	устранено
9	ул.К.Либкнехта 201/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2024г. 09.00	01.07.2024г. 19:55	10:55	устранено
10	ул.К.Либкнехта 159е з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2024г. 10.00	01.07.2024г. 13.00	3:00	устранено

11	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	Замена запорной арматуры			1.07.24 г 8.00	1.07.24 г 10.40	2:40	Включено ГВС
12	ЦТП-11 З :ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 9 эт..	Ревизия запорной арматуры			1.07.24 г 8.40	1.07.24 г 11.15	2:35	Включено ГВС
13	пгт.Новогираспольский : ул.Советская 2,4,6,ул.Строителей 1,2,3,4,5,6,7,8,ул.Ленина 7,11,13,пер.Молодёжный 5	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.24 г 9.00	1.07.24 г 15.50	6:50	Включено ГВС
14	Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78	Подготовка к ОЗМ			1.07.24 г 9.00			Отключено ГВС
15	ул.Юности 10/3,10/4 -5 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.24 г 11.50	1.07.24 г 14.00	2:10	Включено ГВС
16	ЦТП-1 Ц Д:ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. -все 9 эт.	Водопровод в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.24 г 13.00	1.07.24 г 16.40	3:40	Включено ГВС
17	ул.К.Либкнехта 201/1	По заявке СВДО			1.07.24 г 9.30	1.07.24 г 19.55	10:25	Включено ГВС
18	ЦТП-25 З:ул. К.Либкнехта 199 - 9 эт., 201/1 - 10 эт., 205 - 9 эт., 205/1, 205/2, 205/3 - 10 эт..	Ревизия запорной арматуры			2.07.24 г 8.15	2.07.24 г 11.30	3:15	Включено ГВС
19	ЦТП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			2.07.24 г 10.30	2.07.24 г 13.00	2:30	Включено ГВС
20	ЦТП-5 ОК : ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.07.24 г 13.00	2.07.24 г 14.20	1:20	Включено ГВС
21	ул.Советская 10,15,19, пер. Молодежный ба, 7	ремонт тр-да ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.24 г 16.30	2.07.24 г 11.00	18:30	Включено ГВС
22	ул. Краснодонская 56 кв.154 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.07.2024г. 09.00	02.2024г. 2024г. 16.15	7:15	устранено
23	ул. 28 Июня 115 кв.71 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.07.2024г. 09.30	02.07.2024г. 10.00	0:30	устранено
24	ул. Юности 15/2 кв.45 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.07.2024г. 10.00	02.07.2024г. 11.15	1:15	устранено
25	ул. Курчатова 74 кв.73 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.07.2024г. 09.00	02.07.2024г. 10.30	1:30	устранено
26	ЦТП-24 З :пер. Западный 17/1, 17/4 - 9 эт.,17/2 - 14 эт., 19/1, 19/2, 19/3, 19/7 - 10 эт.,ДС № 52	Ремонтные работы в ЦТП			3.07.24 г 8.30	3.07.24 г 16.00	5:30	Включено ГВС

27	ул.28 Июня 115 кв.65 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2024г. 09.00	03.07. 2024г. 14.30	5:30	устранено
28	ул.Краснодонская 80 кв.18 з/Д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2024г. 09.00	03.07.2024г. 14.30	5:30	устранено
29	ул.Ларионова 51 кв.15 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2024г. 09.10	03.07.2024г. 13.40	4:30	устранено
30	п.Чкалова 46 кв.118 з/ст .(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2024г. 09.15	03.07.2024г. 12.15	3:00	устранено
31	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт..	Ревизия запорной арматуры				4.07.24 г 8.30	4.07.24 г 11.10	2:40	Включено ГВС
32	пгт.Новотираспольский :ул.Советская 2,4,6,ул.Ленина 7 -2 эт все,11эт.,пер.Молодёжный 5 -1 эт. Оба	Переподключение трубопровода ГВС				4.07.24 г 9.25	4.07.24 г 15.30	6:05	Включено ГВС
33	Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6	Низкое давление воды в котловом контуре				4.07.24 г 23.00	5.07.24 г 0.25	1:25	Включено ГВС
34	ул. Одесская 76 кв.76 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2024г. 9:05	04.07.2024г. 13:10	4:05	устранено
35	ул. Одесская 82/6 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2024г. 8:55	04.07.2024г. 11:30	2:35	устранено
36	ул. Федько 4 кв.25 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2024г. 9:00	04.07.2024г. 15:40	6:40	устранено
37	пер. Западный 15 кв.35 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2024г. 9:20	04.07.2024г. 15:00	5:40	устранено
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>									
<b>г.Григориополь</b>									
1	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"				29.06.24 г 11.50	29.06.24 г 22.45	10:55	Включено ГВС
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>									
<b>г. Рыбница</b>									
1	пр. Победы д.28, кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом		28.06.2024 13:20	28.06.2024 13:40	0:20:00	Устранено

2	ул. Степная д.17, кв.1	Стояк ГВС в подвале	Течь полипропиленового стояка ГВС в подвале	Износ материала	28.06.2024 15:07			Перекрыт стояк по ГВС.Ремонтные работы на 01.07.24г.
3	ул. Степная д.19, кв.22	Стояк ГВС в подвале	Течь полипропиленового стояка ГВС в подвале	Износ материала	28.06.2024 15:34	29.06.2024 11:20	19:46:00	Устранено
4	ул. Вершигоры д.113, кв.103	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	28.06.2024 15:50	28.06.2024 16:10	0:20:00	Устранено
5	ул. Заречная д.14, кв.26	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	28.06.2024 16:20	28.06.2024 18:01	1:41:00	Устранено
6	ул.Степная д.17,кв.1	Стояк ГВС в подвале	Течь полипропиленового стояка ГВС в подвале	Износ материала	28.06.2024 15:07	01.07.2024 9:45	66:38:00	Устранено
7	ул.Вальченко д.9,кв.289	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.07.2024 13:15	01.07.2024 14:10	0:55:00	Устранено
8	ул. Вальченко,3; 5; 7; 31; 33; 35; 51.	Внутриквартальная сеть	Повреждение задвижки в теплокамере	Износ запорной арматуры	02.07.2024 8:30	02.07.2024 12:30	4:00:00	Устранено
9	ул. Гвардейская,12	Вводная запорная арматура	Повреждение задвижки в подвале	Износ запорной арматуры	02.07.2024 9:10	02.07.2024 9:50	0:40:00	Устранено
10	ул.Свердлова,36 "в"	ЦТП № 21	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	02.07.2024 9:30	02.07.2024 17:50	8:20:00	Устранено
11	ул. Вальченко,9; 11; 19; 21; 27; 29	Внутриквартальная сеть	Переврезка трубопровода	Плановые ремонтные работы	02.07.2024 10:50	02.07.2024 15:47	4:57:00	Выполнено
12	ул.Севастопольская, 24 "д"	ЦТП № 14	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул.Бородинская, 3 "а"	ЦТП № 15	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул.Севастопольская, 25 "а"	ЦТП № 24	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Вершигоры, 123 "а"	ЦТП № 25	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
16	ул.Индустриальная, 24 "а"	ЦТП № 26	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС

17	ул.Б.Главана, 11	ЦТП № 27	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
18	ул.Б.Главана, 3 "а"	ЦТП № 28	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	02.07.2024 13:40	02.07.2024 14:04	0:24:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул.Юбилейная д.47, кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга ГВС в квартире	Износ материала	04.07.2024 8:05	04.07.2024 8:25	0:20:00	Устранено
20	ул.Вершигоры, 123 "а"	ЦТП № 25	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях "ВиВ"	04.07.2024 10:30	04.07.2024 13:30	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул. Кирова,90"а"	ЦТП № 22	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	04.07.2024 10:30	04.07.2024 16:20	5:50:00	Возобновлена подача ГВС
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	04.07.2024 10:30	04.07.2024 16:15	5:45:00	Возобновлена подача ГВС
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								