

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 2 авг по 9 авг 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>03.08.2024</b>									
Тирасполь	6В15Ф	3 авг 18:43	3 авг 20:20	1:37	Межфазное КЗ в результате касания проводов ВЛ-6кВ ветками дерева возле ТП- 549	нет	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	29
<b>06.08.2024</b>									
Михайловка	10В15Ф	6 авг 20:15	6 авг 20:26	0:11	Межфазное КЗ в результате перекрытия птицей (аист) в пролетах опор № 219/5-219/6 участок ТП-242	нет	Рыбницкий р-н	Андреевка с.	209
								Колбасна с.	491
								Сухая Рыбница с.	1
<b>07.08.2024</b>									
Кировская	10В49Ф	7 авг 0:43	7 авг 1:15	0:32	Повреждение КЛ-10 кВ в сетях консервного завода детского питания (баланс потребителя)	нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	118
<b>08.08.2024</b>									
Тирасполь	6В15Ф	8 авг 9:02	8 авг 13:06	4:04	На ВЛ-6кВ включение Р-4 посторонними лицами привело к межфазному короткому замыканию и последующему повреждению колонок разъединителя. Пробой изоляции.	Детский сад "Аленушка"	Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	29
<b>Общий итог</b>									<b>877</b>