

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **30.08.24г. на 08-00 - 06.09.24г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально-значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	03.09.24г. 11ч. 10мин.	г.Дубоссары, ул.Дубоссарская, 4	Во время проведения строительных работ по замене кровли произошло падение балки на газопровод, в результате произошел разрыв сварного стыка.	распределительный газопровод Ду25 и Ду56	03.09.24г. /20 мин.	1 (один)	-	12ч. 00мин.	на газопровод наложен бандаж
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
<p>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</p>									