

Оперативная информация МГУП "Тираспольэнерго"

СВОДНАЯ по состоянию с 09.08.2024 г. по 16.08.2024 г.

№ п/п	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
г.Тирасполь								
1	Котельная № 14 :пер.Западный 19/5,19/6 -9 эт.оба	Подготовка к ОЗМ			5.08.24 г 8.35	16.08.24 г 16.00		Отключено ГВС
2	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145Г – все 7 эт. ул. Одесская 145В - 9 эт. ул. Текстильщиков 24/3, 24/4, 24/5 - все 9 эт. ул. Текстильщиков 26, 28, 30, 32, 34 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			9.08.24 г 8.40	9.08.24 г 15.50	7:10	Включено ГВС
3	ул.Калинина 75 -5 эт.	Переподключение трубопровода			9.08.24 г 8.55	9.08.24 г 15.30	6:35	Включено ГВС
4	ул.Краснодонская 76 (6 подъезд) -9 эт.	Ремонтные работы			9.08.24 г 12.35	9.08.24 г 12.55	0:20	Включено ГВС
5	ул.К.Либкнехта 180, ул.К.Маркса 9,ул.Энгельса 15 -9 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.24 г 12.15			Отключено ГВС
6	Котельная № 31 : ул 25 Октября 65	Низкое давление сетевой воды в котловом контуре			10.08.24 г 4.10	10.08.24г 5.10	1:00	Включено ГВС
7	ул. К. Либкнехта 82 кв.8 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	9.08.2024г. 9:00	9.08.2024г. 11:00	2:00	устранено
8	ул.К.Либкнехта 205/2 кв.86 з/Д.(10эт.)	течь ВиВ	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2024г. 03:50	10.08.2024г. 15:40	11:50	устранено

9	ул. Юности 30 кв. 56 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2024г. 21.20	12.08.2024г. 14.00	40:40	устранено
10	ул.К.Либнехта 96 кв.10 з/Д. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	12.08.2024г. 09.00	12.08.2024г. 10.00	1:00	устранено
11	ул.Космонавтов 6/1 кв.18 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.08.2024г. 09.00	12.08.2024г. 09.20	0:20	устранено
12	ул.К.Маркса 147 кв.1 з/Д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.08.2024г. 09.25	12.08.2024г.11.25	2:00	устранено
13	ул.К.Либнехта 180,ул. К.Маркса 9, ул.Энгельса 15 -9 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.24 г 12.15	12.08.24 г 21.00	1 сутки 8ч.45мин	Включено ГВС
14	ул.К.Либнехта 78 (1 подъезд) -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.24 г 12.30	12.08.24 г 10.00	22:30	Включено ГВС
15	ЦТП-12 ОК :ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодонская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5 эт. ул. Комсомольская 18.,ул.Юности 31 а –оба 10 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			12.08.24 г 8.25	12.08.24 г 16.05	7:40	Включено ГВС
16	ЦТП-3/4ОК:ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт. ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.24 г 8.30	12.08.24 г 9.40	1:10	Включено ГВС
17	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.24 г 9.20	12.08.24 г 17.40	8:20	Включено ГВС
18	ул.К.Маркса 146 -5 эт.	По заявке кв.46			12.08.24 г 9.15	12.08.24 г 14.00	4:45	Включено ГВС

19	ЦТП-13 ОК :ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.24 г 9.40	12.08.24 г 11.30	1:50	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 72 -9 эт.	Стояк ГВС в кв.17	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.24 г 10.40	12.08.24 г 13.20	2:40	Включено ГВС
21	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.08.24 г 11.00	12.08.24 г 14.50	3:50	Включено ГВС
22	ЦТП-10 З :ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - 4 эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.08.24 г 8.50	13.08.24 г 14.30	5:40	Включено ГВС
23	ул. Текстильщиков 6 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2024г. 8:50	13.08.2024г. 9:50	1:00	устранено
24	ул. Свердлова 70 з/д (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2024г. 9:20	13.08.2024г. 15:00	5:40	устранено
25	ул. Курчатова 74 кв. 119 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2024г. 9:00	13.08.2024г. 15:00	6:00	устранено
26	ул. 28 Июня 115 кв. 17 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2024г. 10:00	13.08.2024г. 12:30	2:30	устранено
27	пер. Чкалова 47 кв. 18 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2024г. 9:00	13.08.2024г. 15:30	6:30	устранено
28	пер. Набережный 1 кв. 27 з/под.д (8эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 9:00	14.08.2024г. 13:40	4:40	устранено
29	ул. 25 Октября 87 кв. 19 з/под.д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 9:00	14.08.2024г. 15:20	6:20	устранено
30	ул. К.Либкнехта 72 кв.17 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 9:00	14.08.2024г. 11:30	2:30	устранено

31	ул. К.Маркса 147 кв.1 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 10:10	14.08.2024г. 12:00	1:50	устранено
32	ул. Краснодонская 72 кв. 47 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 8:50	14.08.2024г. 15:30	6:40	устранено
33	ул.Краснодонская 34/2 кв. 55 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 9:15	14.08.2024г. 14:00	4:45	устранено
34	ул. Космонавтов 2/1 кв. 7 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 13:25	14.08.2024г. 15:00	1:35	устранено
35	ул. Маноилова 18 кв.64 з/д ()	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2024г. 16:15	14.08.2024г. 18:15	2:00	устранено
36	ул.Каховская 1,3 -5 эт.оба,5 -4 эт.,ул.Юности 2/1,2/2,2/3,4/1,4/2,4/3 -5 эт. Все	Замена запорной арматуры				14.08.24 г 8.30	14.08.24 г 10.40	2:10	Включено ГВС
37	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2 – 5 эт, 81/3 -5 эт., 81/4 – 4 эт., 81/9 -4 эт. (1 кв.), 81/12 -3 эт., 81/13 -3 эт., 81/14 -5 эт., ул. Суворова 35- 5 эт., пер. Чкалова 46 -5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"				14.08.24 г 8.50	14.08.24 г 19.00	10:10	Включено ГВС
38	ЦТП-37 Ц :ул. Шевченко 81Г – 3 эт., 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"				14.08.24 г 9.00	14.08.24 г 9.30	0:30	Включено ГВС
39	ул. Краснодонская 82 кв. 13 з/2пд. (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2024г. 8:40	15.05.2024г. 14:00	5:20	устранено
40	ул. Космонавтов 2/2 кв.15 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2024г. 9:00	15.05.2024г. 10:00	1:00	устранено
41	пер. Западный 15 кв. 97 з/ст (3эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2024г. 9:00	15.05.2024г. 13:40	4:40	устранено
42	ул. К. Либкнехта 201/1 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2024г. 8:50	15.05.2024г. 11:00	2:10	устранено

43	ЦТП-35 Ц :ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт.,31 – 2 эт. ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт.,реабил. Центр для инвалидов	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.24 г 16.25	15.08.24 г 15.20	22:55	Включено ГВС
44	ул.Юности 35,37,39,41,ул.Милёва 2 -10 эт. Все	Ремонтные работы			15.08.24 г 8.40	15.08.24 г 14.40	6:00	Включено ГВС
45	ул.Луначарского 31 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.08.24 г 19.30			Отключено ГВС
46	Котельная ул.1 Мая 44 Б :ул.1Мая 34,36-12 эт.,44-5,7,10эт,46-13 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			15.08.24 г 19.00	15.08.24 г 21.10	2:10	Включено ГВС
г.Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г.Слободзея и Слободзейский район								
с. Сукляя								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г.Григориополь								
1	ул.Шевченко 4	Стояк ГВС в кв.42	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.24 г 5.30	11.08.24 г 7.15	0:45	Включено ГВС
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Мичурина, д.31а кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	09.08.2024 13:43	09.08.2024 14:20	0:37:00	Устранено
2	ул. Вершигоры, д.105 кв.9	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	10.08.2024 4:00	10.08.2024 4:15	0:15:00	Устранено

3	ул. Севастопольская, 24д	ЦТП №14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.08.2024 8:00	12.08.2024 16:50	8:50:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Севастопольская, 25а	ЦТП №24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.08.2024 8:00	12.08.2024 16:50	8:50:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП №25	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.08.2024 8:00	12.08.2024 16:50	8:50:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Ленина, д.8 кв.47	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.08.2024 10:30	12.08.2024 11:10	0:40:00	Устранено
7	ул. Вальченко, д.7	Внутриквартильная сеть ГВС. Труба Ду 159	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.08.2024 15:15	12.08.2024 19:45	4:30:00	Возобновлена подача ГВС
8	ул. Юбилейная, д.37 кв.39	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	12.08.2024 16:05	12.08.2024 16:20	0:15:00	Устранено
9	ул.Юбилейная,д.57 кв.99	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопластикового фитинга	Износ материала	10.08.2024 10:41	13.08.2024 20:30	81:49:00	Устранено
10	ул.Мичурина, д.29/2 кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	13.08.2024 10:50	13.08.2024 11:10	0:20:00	Устранено

11	ул.Вальченко, д.49 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	13.08.2024 15:53	13.08.2024 16:30	0:37:00	Устранено
12	ул. Вальченко,21, кв.115	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	15.08.2024 14:34	15.08.2024 15:30	0:56:00	Устранено
13	ул. Вальченко,33, кв.67	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	16.08.2024 6:45	16.08.2024 7:00	0:15:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Ленина, 169	ЦТП № 3	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.08.2024 9:00	12.08.2024 16:00	7:00:00	Возобновлена подача ГВС
г. Каменка и Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								