

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 19 июл по 26 июл 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
<b>21.07.2024</b>									
Дубоссары	10В20Ф	21 июл 13:34	21 июл 15:27	1:53	Износ изоляции КЛ-10 кВ ТП-15 - ТП-527	детсад г. Дубоссары	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2 386
<b>25.07.2024</b>									
Буторы	10В3Ф	25 июл 17:18	25 июл 17:19	0:01	Разрушение разрядника, молнией на проводе фазы "А", на опоре №141.	Артезианская скважина №1 с. Буторы и Артезианская скважина №2 с. Ташлык.	Григориопольский р-н	Бутор с.	399
								Индия с.	37
								Ташлык с.	298
	10В7Ф	25 июл 17:20	25 июл 19:20	2:00	Выясняется	Детсад с. Тея	Григориопольский р-н	Спея с.	1
								Тея с.	275
								Токмазея с.	666
Каменка	10В10Ф	25 июл 7:10	25 июл 7:24	0:14	Падение дерева на провода в промежутке между опорами № 15 и 16.	Нет	Каменский р-н	Каменка г.	54
<b>Общий итог</b>									<b>4 116</b>