

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 26 июл по 2 авг 2024 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные социальные объекты	Район	Населенный пункт	Количество отключенных бытовых абонентов
26.07.2024									
РП-7	6В3Ф	26 июл 11:45	26 июл 12:30	0:45	Повреждение КЛ 6-кВ-ТП-352-ТП392	нет	Бендерский р-н	Бендеры г.	1 947
								Гыска с.	550
28.07.2024									
Гыска	6В10Ф	28 июл 15:42	28 июл 16:07	0:25	междуфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ 10Ф Гыска опора №291, по причине срыва с крюка изолятора ШФ-20.	нет	-	-	154
							Бендерский р-н	Бендеры г.	155
								Гыска с.	995
29.07.2024									
РП-7	ТП-120	29 июл 23:34	30 июл 0:30	0:56	Повреждение кл10 кВ ТП-86/ТП-134 из за износа изоляции				2 062
	ТП-134	29 июл 23:34	29 июл 23:48	0:14	Повреждение КЛ-10 кВ РП-7/ТП-134 из за износа изоляции	нет	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	482
01.08.2024									
Бычок	10В2Ф	1 авг 17:06	1 авг 17:16	0:10	Выясняется	нет	Григориопольский р-н	Красногорка с.	461
Общий итог									6 806